

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

03.2024 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de janeiro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 10 de janeiro de 2024 às 00h00min até 16 de janeiro de 2024 às 23h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de janeiro de 2024, a área de concessão da Equatorial Piauí, em municípios das regionais Metropolitana, Norte, Centro-sul e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

REGIONAL	MUNICÍPIO	REGIONAL	MUNICÍPIO
METROPOLITANA	Água Branca	METROPOLITANA	Jatobá do Piauí
CENTRO-SUL	Alagoinha do Piauí	SUL	Jerumenha
METROPOLITANA	Alto Longá	METROPOLITANA	José de Freitas
METROPOLITANA	Altos	METROPOLITANA	Lagoa do Piauí
SUL	Alvorada do Gurguéia	METROPOLITANA	Miguel Alves
METROPOLITANA	Amarante	METROPOLITANA	Monsenhor Gil

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

SUL	Anísio de Abreu	SUL	Monte Alegre do Piauí
CENTRO-SUL	Aroazes	SUL	Nazaré do Piauí
SUL	Baixa Grande do Ribeiro	METROPOLITANA	Nazária
METROPOLITANA	Barras	CENTRO-SUL	Oeiras
METROPOLITANA	Benedictinos	SUL	Pajeú do Piauí
SUL	Bertolândia	SUL	Palmeira do Piauí
METROPOLITANA	Boa Hora	METROPOLITANA	Palmeirais
SUL	Bom Jesus	SUL	Parnaguá
SUL	Bonfim do Piauí	CENTRO-SUL	Patos do Piauí
METROPOLITANA	Cabeceiras do Piauí	CENTRO-SUL	Paulistana
CENTRO-SUL	Campinas do Piauí	CENTRO-SUL	Picos
METROPOLITANA	Campo Maior	CENTRO-SUL	Pio IX
SUL	Caracol	SUL	Queimada Nova
METROPOLITANA	Castelo do Piauí	SUL	Redenção do Gurguéia
CENTRO-SUL	Colônia do Piauí	METROPOLITANA	Regeneração
CENTRO-SUL	Conceição do Canindé	SUL	Ribeira do Piauí
SUL	Corrente	CENTRO-SUL	Santa Cruz do Piauí
SUL	Cristalândia do Piauí	CENTRO-SUL	São Francisco de Assis do Piauí
SUL	Cristino Castro	SUL	São Francisco do Piauí
METROPOLITANA	Curralinhos	SUL	São Gonçalo do Gurguéia
CENTRO-SUL	Elesbão Veloso	METROPOLITANA	São Gonçalo do Piauí
SUL	Eliseu Martins	CENTRO-SUL	São João da Varjota
SUL	Floriano	CENTRO-SUL	São João do Piauí
CENTRO-SUL	Francisco Santos	SUL	São José do Peixe
SUL	Gilbués	METROPOLITANA	São Pedro do Piauí
CENTRO-SUL	Inhuma	SUL	São Raimundo Nonato
CENTRO-SUL	Ipiranga do Piauí	METROPOLITANA	Teresina
CENTRO-SUL	Itainópolis	METROPOLITANA	União
CENTRO-SUL	Jacobina do Piauí	SUL	Uruçuí
CENTRO-SUL	Jaicós	CENTRO-SUL	Valença do Piauí
METROPOLITANA	Jardim do Mulato		


Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 249 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	03.2024 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	249.261
d) Quantidade de Municípios atingidos:	73
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	37
f) Quantidade de Subestações atingidas:	82
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	2483
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	10/01/2024 00:03:03
i) Data e hora de término da última interrupção:	20/01/2024 15:10:00
j) Média da duração das interrupções:	100,39
k) Duração da interrupção mais longa:	11,06
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	9,53
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,29
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,24
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	1.115082,73
p) CHI Limite:	377.156,35

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do evento.




Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 10 de janeiro de 2024, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 13 de janeiro de 2024, às 18h00min.

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 23h00min do dia 16 de janeiro de 2024 é evidenciado o fim do evento, segundo o critério adotado de restabelecimento de 90% dos clientes interrompidos.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.



Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da Convergência de massa em superfície, juntamente com a presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as

categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 10 de janeiro de 2024, às 00h00min, e término em 16 de janeiro de 2024, às 23h00min. No laudo é destacada como região de abrangência de toda área concessão da Equatorial-PI no Piauí

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) combinado com a convergência de calor e umidade em superfície foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da EquatorialPI, durante o período de 10 a 16 de Janeiro de 2024. Os impactos mais significativos foram provenientes de chuvas intensas, vendavais e descargas elétricas.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Bom Jesus, localizado na regional Sul, totalizando 76 mm em cerca de 7 dias. Isso corresponde a aproximadamente 55% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de janeiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores próximos de 82 km/h, no município de Gilbues, localizado na regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como ventania forte, os quais estão associados a danos em árvores e em pequenas construções.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 80.767 ocorrências de raios nuvem-solo na regional Sul em 7 dias. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	A presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí. 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 10/01/2024 - 00:00 16/01/2024 - 23:00 Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí
Número/Código do Relatório	
Descrição	
Código COBRADE	
Hora de início	
Hora do término	
Abrangência espacial	

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de janeiro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.4.**

Mapa – Equatorial PI





Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais



Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO	SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA	LGA	LAGOINHA
ABU	ANISIO ABREU	MAD	MANDACARU
ALG	ALTO LONGA	MAV	MIGUEL ALVES
AME	AMARANTE	MBA	MARAMBAIA
ATS	ALTOS	MCU	MACAUBA
BAS	BARRAS	MQP	MARQUES
BBM	BEM BOM	MTO	MATIAS OLIMPIO
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	NOT	NOVO ORIENTE
BIG	BURITI GRANDE	NVL	NOVO NILO
BOJ	BOM JESUS	NZA	NAZÁRIA
BOL	BOM LUGAR	NZR	NAZARE
BRG	SE BARÃO DE GRAJAÚ II	OER	OEIRAS
BRL	BERTOLINIA	PAL	PAULISTANA
BTV	BEM TE VI	PCS	PICOS
CBC	CABECEIRAS	PID	POLO INDUSTRIAL
CBT	CANTO DO BURITI	PMR	PALMEIRAIS
CEN	CENTRO	PRI	PIRIPIRI
CER	CERRADOS	PTY	POTY
CMT	CURIMATA	QBO	QUILOMBO
CPM	CAMPO MAIOR	RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
CRI	CRISTINO CASTRO	RGN	REGENERACAO
CRL	CARACOL	RNA	RENASCENÇA
CRO	CURRALINHOS	RPI	RIBEIRA DO PIAUI
CRT	CORRENTE	SAT	SATELITE
CTO	CASTELO DO PIAUI	SFA	SAO FRANCISCO DE ASSIS
CVA	POV COVA DONGA	SJA	SAO JOAO DA SERRA
DML	DEMERVAL LOBÃO	SJM	SAO JOAQUIM
EBV	ELESBAO VELOSO	SJP	SAO JOAO DO PIAUI
EMT	ELISEU MARTINS	SMO	SIMOIRES
ESP	ESPLANADA	SMT	SAO MIGUEL DO TAPUIO
ETA	ESPERANTINA	SOL	SOLAR
FAO	FLORIANO	SPM	SIMPLICIO MENDES
GBS	GILBUES	SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
GPE	GUADALUPE	SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
IGA	ININGA	STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
JAC	JAICOS	TBC	TABOCA
JCK	JOCKEY	TSA	CHESF
JER	JERUMENHA	UNO	UNIAO

JFR	JOSE DE FREITAS	URD	URUCUI II
JNP	JENIPAPO	URI	URUCUI
JUN	JUNCO	VAL	VALENCA

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
CABO CONC. 10mm Al	506
NÃO APLICADO	473
CONECTOR CUNHA TIPO II	454
ELO FUSIVEL DE 06 K	352
ELO FUSIVEL DE 05 H	290
ELO FUSIVEL DE 10 K	289
CABO MULTI. 16mm Al	282
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	241
ELO FUSIVEL DE 01 H	216
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	192
ELO FUSIVEL DE 03 H	192
ELO FUSIVEL DE 15 K	170
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	155
ELO FUSIVEL DE 02 H	146
CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	140
CABO,AL,MULT,1X10MM²,0,6/1KV,COL,NI	112
CONECTOR CUNHA TIPO I	104
CABOS NUS ALUMINIO 2 AWG TIPO CA	100
CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm²,0,6/1kv,PR,NI	91
SELO DE SEGURANÇA	87
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	78
CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM²,0,6/1KV,COL,NI	62
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	61
ELO FUSIVEL DE 25 K	53
CONECTOR CUNHA TIPO III	51

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

CABO CONC. 10mm Cu	49
CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	46
AMPACTINHO TIPO VII	44
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	38
CABO MULTI. 25mm Al	38
CABO COBRE NU 16MM ²	36
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	35
ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS	32
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	29
CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	26
FITA ISOLANTE	26
CABO COBRE ISOLADO 10MM ² -600V	25
Isolador de pino HI-TOP 15 KV	25
TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm ²	25
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	25
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM ²	24
ELO FUSIVEL DE 08 K	23
CABO QUADRIplex 16mm Cu	20
CONECTOR CUNHA TIPO A	19
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	16
MEDIDOR MONOFÁSICO	16
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	15
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	15
AMPACTINHO TIPO II	15
CABO DE ACO GALVANIZADO 1/4"	15
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	11
ALCA PREF.CB. AL. 4AWG	10
AMPACTINHO TIPO III	10
CABO CONCENTRICO COBRE 6 MM ²	10
CONECTOR CUNHA TIPO B	10
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	10
ELO FUSIVEL DE 12 K	9
CABO COBRE ISOLADO 70MM ² -600V	8
CONEC. KSU-25 P/ CB. 1/0AWG	8
CONECTOR CUNHA TIPO C	7
ELO FUSIVEL DE 5 EF	7
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	7
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	7
TRANSFORMADOR 15 KVA 15 KV	7
TRANSFORMADOR 5 KVA 15 KV	7
MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECIONAL	6
ALCA PREF.CB. AL. 1/0AWG	5
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXCABO 2AWG	5
AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	4
ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	4
ALÇA PREFORMADA CABO 4/0 AWG	4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

ELO FUSIVEL DE 30 K	4
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC	4
MEDIDOR TRIFÁSICO IRRIGANTE	4
PARA-RAIO VALVULA 15 KV	4
TERMINAL TDEC 24/250	
AMPACTINHO TIPO IV	3
AMPACTINHO TIPO V	3
ELO DE LIGACAO GALV. DE 5/8"	3
FIO DE RAMAL BITOLA 4 MM2.	3
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO	3
LUVA EMENDA PREF. CABO 1/0ASC	3
POSTE CONC. ARMADO DT 9/300	3
ALCA PREF.CB. AL.2/0AWG-CA/CAA	2
AMPACTINHO TIPO I	2
AMPACTINHO TIPO VI	2
CABO MULTI. 35mm Al	2
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.2000A	2
CONECTOR CUNHA HASTE DN 16MMXFIO 10AWG	2
CONECTOR PERFURANTE 4 VIAS	2
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	2
LUVA E.PREF.TOT.CABO1/0ACSR	2
TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	2
TRANSF. TRIFASICO 75KVA 13.8KV	2
ELO FUSIVEL DE 1 EF	1
ELO FUSIVEL DE 10 EF	1
ELO FUSIVEL DE 125 EF - 15 KV	1
ELO FUSIVEL DE 15 EF	1
ELO FUSIVEL DE 150 EF - 15 KV	1
ELO FUSIVEL DE 20 K	1
ELO FUSIVEL DE 3 EF	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 228 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

Tabela 2 - Estrutura das equipes

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
METM78	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM02	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ABU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ALG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AME-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-ATS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRD-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CAF-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CLG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM- D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-CRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV- C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV- R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FCS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-IPI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MAV- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MAV- E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-MGL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MPA- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZA-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PGA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PIO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PMA- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PMS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RDG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SCZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-SJP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMG- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMO- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C012M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-THE-C016M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C020M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C022M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C023M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C024M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C025M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C026M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C027M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-C028M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E003N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E003T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E004T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E005N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E005T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E006T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E007N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E007T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E008T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E009T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E010T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E012M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E013M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E014M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E016N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E016T	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-THE-E017N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E017T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E018N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E018T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-E020M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F036M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F040M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-F042M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-J003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-J005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L015M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L016M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L017M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L019M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L020M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-L021M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-Y007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO- D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-URI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THE754	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM11	OUTROS	8h 2x4 (2E)

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas

10 de jan. de 2024 08:52:29
8.0230S 43.6686W
60° NE
Altitude: 282.1m
Velocidade: 0.4km/h
Rubeis Juan

11 de jan. de 2024 08:24:32
Altitude: 276.7m
Velocidade: 0.2km/h

11 de jan. de 2024 09:46:49
10.30027924105525S 45.06945379078388W

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao localo que dificultou a chegada das equipes ao local.

11 de jan de 2024 10:38:57
PI-EMT-E001M
Número do índice: 302

12 de jan. de 2024 14:20:00
Número do índice: 303

15 de jan. de 2024 18:01:01
-9°59'48"S -44°24'36"W
Altitude: 287.0m
Velocidade: 0.0km/h

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao localo que dificultou a chegada das equipes ao local.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024




Fotos – Árvores na rede – Devido ventania, árvore de grande porte caiu sobre a rede, ocasionando o rompimento de condutores e danificando estrutura de sustentação de rede.




Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local que dificultou a chegada das equipes ao local.

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do eventos, as chuvas intensas que atingiram a região dificultaram o atendimento as ocorrências.



Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessados sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores e interrupção para grandes blocos de clientes.

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias	
	https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/1/14/inmet-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-os-224-municipios-do-piaui-4-563044.html
	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/01/16/chuva-de-granizo-e-com-ventos-de-aproximadamente-100-kmh-causa-destruicao-no-sul-do-piaui.ghtml
	https://ic24horas.com.br/destaques/51441-chuva-torrencial-de-teresina-para-floriano-desafia-os-motoristas-e-muda-as-condi%C3%A7%C3%B5es-clim%C3%A1ticas.html

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

 O que você procura? Governo Serviços Órgãos Comunicação Acesso à Início Notícias Semarh Por Redação CCOM 11 de janeiro de 2024 às 15:28 Semarh emite alerta para risco de chuvas intensas em 210 municípios do Piauí Modelos meteorológicos apontam para período chuvoso até o final de janeiro em todo o estado. Compartilhar  A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semarh) emitiu, nesta quinta-feira (11), um alerta amarelo para perigo potencial de chuvas intensas com fortes ventos em 210 municípios do Piauí. O alerta estará ativo até esta sexta-feira (12). No comunicado, a Semarh alerta ainda para riscos potenciais, como queda de energia elétrica e queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em seu aviso, a secretaria instruiu a população a, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e de placas de propaganda. O boletim alerta ainda para os riscos de utilizar aparelhos celulares conectados à tomada.	https://www.pi.gov.br/noticia/semarh-emite-alerta-para-risco-de-chuvas-intensas-em-210-municipios-do-piaui
--	--

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

LAUDO

--

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
51362092	URI	TF	1396567	62308	10/01/2024 00:03	10/01/2024 01:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	578,41	451	1,08	0,2	0	1,28	URI01C1	Uruçuí
51362111	RNA	CR		62327	10/01/2024 00:08	10/01/2024 01:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,83	0,13	0,27	1,23	RNA01C5	Teresina
51362243	PID	TF	1044115	62459	10/01/2024 00:23	10/01/2024 05:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	559,22	116	1,23	0,27	3,32	4,82	PID01S6	Teresina
51362304	SJP	TF	1442126	62520	10/01/2024 00:51	10/01/2024 09:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	510,86	59	7,83	0,63	0,2	8,67	SJP01C1	São João do Piauí
51362289	OER	CR		62505	10/01/2024 01:07	10/01/2024 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	10,17	0,2	0,33	10,7	OER01C1	Oeiras
51362587	MAD	TF	1297701	62803	10/01/2024 01:50	10/01/2024 05:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2181,73	585	1,35	0,83	1,55	3,73	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51362731	TSA	CR		62947	10/01/2024 03:39	10/01/2024 07:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,55	0,03	0,37	3,95	TSA01Y1	Teresina
51363080	RNA	CR		63296	10/01/2024 05:38	10/01/2024 13:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,73	0,18	0,38	8,3	RNA01C4	Teresina
51363158	VAL	CR		63374	10/01/2024 06:01	10/01/2024 19:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	13,18	0,02	0,22	13,42	VAL01C3	Inhuma
51363467	NOT	CH	1291879	63683	10/01/2024 06:23	10/01/2024 17:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1145,7	108	0,03	1,45	9,13	10,62	NOT01C2	Aroazes
51363701	UNO	CH	1058587	63917	10/01/2024 06:34	10/01/2024 09:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	121,68	39	2	0,67	0,47	3,13	UNO01C2	União
51363296	JUN	CR		63512	10/01/2024 06:44	13/01/2024 09:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,1	1	73,8	0,4	0,13	74,33	JUN01M7	Itainópolis
51363301	OER	CH	1335701	63517	10/01/2024 06:45	10/01/2024 11:21	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	13,79	3	3,5	0,65	0,45	4,6	OER01C3	Colônia do Piauí
51363318	BAS	CR		63534	10/01/2024 06:46	10/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,07	0,4	0,67	11,13	BAS01C2	Barras
51363703	AME	TF	1055792	63919	10/01/2024 06:57	10/01/2024 10:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	242,29	63	0,05	2	1,8	3,85	AME01N2	Amarante
51363616	STL	TF	1297823	63832	10/01/2024 06:57	10/01/2024 08:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	760,1	378	1,12	0,53	0,37	2,02	STL01C2	Francisco Santos
51363375	IGA	CR		63591	10/01/2024 07:01	10/01/2024 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,95	0,07	0,15	9,17	IGA01Z3	Teresina
51363380	ESP	CR		63596	10/01/2024 07:02	10/01/2024 19:00	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,5	1	10,25	0,1	1,62	11,97	ESP01M3	Teresina
51364229	EMT	CH	1397558	64445	10/01/2024 07:04	10/01/2024 15:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	244,97	30	4,7	2,92	0,55	8,17	EMT01C1	Bertolínia
51365427	PAL	CH	1303647	65643	10/01/2024 07:08	10/01/2024 16:23	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	147,93	16	8,58	0,53	0,13	9,25	PAL01C1	Paulistana
51363419	CRT	CH	1267481	63635	10/01/2024 07:12	10/01/2024 08:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	207,14	136	1,18	0,35	0	1,53	CRT01C3	Corrente
51363441	JER	CR		63657	10/01/2024 07:16	10/01/2024 19:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,37	1	0,17	12,53	JER01C2	Jerumenha
51363442	JFR	TF	1406710	63658	10/01/2024 07:17	10/01/2024 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	28,58	7	2,58	1,35	0,15	4,08	JFR01C1	José de Freitas
51363449	RNA	CR		63665	10/01/2024 07:20	10/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,48	0,58	0,32	10,38	RNA01C2	Teresina
51363472	BOJ	CR		63688	10/01/2024 07:23	10/01/2024 17:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,07	0,8	0,05	9,92	BOJ01C3	Bom Jesus
51363519	CBC	TF	1075747	63735	10/01/2024 07:28	10/01/2024 09:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	63,2	26	0,78	1,4	0,25	2,43	CBC01C2	Boa Hora
51363496	PTY	TF	1050891	63712	10/01/2024 07:29	10/01/2024 11:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	89,27	23	0,23	1,42	2,23	3,88	PTY01P5	Teresina
51363512	PCS	CR		63728	10/01/2024 07:31	10/01/2024 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,47	0,48	0,72	9,67	PCS01C2	Picos
51363537	PTY	CR		63753	10/01/2024 07:37	10/01/2024 12:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,1	0,03	0,7	4,83	PTY01P1	Teresina
51363541	JFR	TF	1063133	63757	10/01/2024 07:39	10/01/2024 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	108,99	23	3,72	0,8	0,23	4,75	JFR01C1	José de Freitas
51364344	CRT	TF	1267531	64560	10/01/2024 07:40	10/01/2024 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	109,14	12	6,5	0,88	1,72	9,1	CRT01C1	Corrente
51363565	AME	CR		63781	10/01/2024 07:45	10/01/2024 12:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	4,3	0	0,25	4,55	AME01N2	Amarante
51363613	MQP	CR		63829	10/01/2024 07:53	10/01/2024 08:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,35	0,25	0,2	0,8	MQP01N1	Teresina
51363620	JFR	CR		63836	10/01/2024 07:55	10/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,13	1	2,53	0,38	0,23	3,15	JFR01C1	José de Freitas
51365293	SJP	CH	1353193	65509	10/01/2024 08:00	10/01/2024 16:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	194,45	23	6,25	0,78	1,42	8,45	SJP09F4	São João do Piauí
51363638	OER	CR		63854	10/01/2024 08:00	10/01/2024 10:57	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,12	1	2,7	0,02	0,23	2,95	OER01C2	Oeiras
51363664	AME	CR		63880	10/01/2024 08:02	10/01/2024 12:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	4,27	0,02	0,27	4,55	AME01N2	Amarante
51363666	EBV	CH	1299295	63882	10/01/2024 08:03	10/01/2024 15:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	31,07	4	0,02	1,47	6,28	7,77	EBV01C2	Elesbão Veloso

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51363785	CRO	TF	1054543	64001	10/01/2024 08:03	10/01/2024 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	60,61	23	0,05	0,72	1,87	2,63	CRO01L2	Curralinhos
51360688	CRO	CH	1054722	60904	10/01/2024 08:05	10/01/2024 13:46	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1032,4	182	1,77	1,9	2,02	5,68	CRO01L2	Curralinhos
51363676	ESP	CH	1043536	63892	10/01/2024 08:05	10/01/2024 10:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	33,62	12	1,83	0,5	0,48	2,82	ESP01M1	Teresina
51363677	BAS	CR		63893	10/01/2024 08:05	10/01/2024 10:46	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	1,28	1,05	0,35	2,68	BAS01C4	Barras
51363694	UNO	CR		63910	10/01/2024 08:06	10/01/2024 10:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	2,12	0,02	0,07	2,2	UNO01C2	União
51363698	CRT	CH	1267792	63914	10/01/2024 08:06	10/01/2024 11:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	304	100	1,28	1,5	0,27	3,05	CRT01C2	Corrente
51363708	TSA	CR		63924	10/01/2024 08:06	10/01/2024 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,52	0,78	0,52	1,82	TSA01Y5	Teresina
51363960	OER	CH	1335999	64176	10/01/2024 08:09	10/01/2024 09:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	74,26	44	0,95	0,6	0,15	1,7	OER01C3	Colônia do Piauí
51363697	RPI	CR		63913	10/01/2024 08:10	10/01/2024 15:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	6,63	0,08	0,3	7,02	RPI01C1	São José do Peixe
51363355	SRO	TF	1277076	63571	10/01/2024 08:13	10/01/2024 10:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	348,45	164	0,32	0,33	1,48	2,13	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51363738	EBV	CH	1407747	63954	10/01/2024 08:14	11/01/2024 15:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	61,63	2	53,75	-23,2	0,27	30,82	EBV01C2	Elesbão Veloso
51363730	SRO	CR		63946	10/01/2024 08:14	10/01/2024 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,55	0,2	0,1	7,85	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51363754	CEN	CR		63970	10/01/2024 08:16	10/01/2024 10:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,62	0,3	0,92	1,83	CEN01U2	Teresina
51363758	JCK	TF	1046963	63974	10/01/2024 08:17	10/01/2024 11:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	150,83	43	1,93	0,45	1,13	3,52	JCK01X5	Teresina
51363770	PTY	CR		63986	10/01/2024 08:17	10/01/2024 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,02	0,53	0,48	3,03	PTY01P5	Teresina
51363767	AME	CR		63983	10/01/2024 08:20	10/01/2024 15:41	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,31	1	7,13	0,02	0,2	7,35	AME01N1	Palmeirais
51364203	AME	TF	1062640	64419	10/01/2024 08:21	10/01/2024 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	106,28	15	5,98	0,93	0,18	7,1	AME01N1	Palmeirais
51363802	ABU	CR		64018	10/01/2024 08:22	11/01/2024 17:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,4	1	32,82	0,4	0,35	33,57	ABU01C2	Anísio de Abreu
51363803	JAC	CR		64019	10/01/2024 08:22	12/01/2024 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,35	1	55,93	0,13	0,23	56,3	JAC09F5	Jaicós
51363799	JAC	CR		64015	10/01/2024 08:25	11/01/2024 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,4	0,45	0,33	27,18	JAC01C2	Jaicós
51360400	UNO	CH	1058790	60616	10/01/2024 08:26	10/01/2024 13:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1937,37	380	2,65	1,95	0,5	5,1	UNO01C4	Cabeceiras do Piauí
51364637	JUN	TF	1370744	64853	10/01/2024 08:26	10/01/2024 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	46,28	6	6,8	0,77	0,15	7,72	JUN01M1	Itainópolis
51363819	JUN	CR		64035	10/01/2024 08:26	10/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,87	0,4	0,85	8,12	JUN01M3	Picos
51363937	BAS	TF	1074757	64153	10/01/2024 08:29	10/01/2024 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	48,27	33	0,02	0,73	0,72	1,47	BAS01C4	Barras
51363833	JUN	CR		64049	10/01/2024 08:31	10/01/2024 11:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	0,75	1,15	1,27	3,17	JUN01M2	Picos
51363944	JUN	TF	1298362	64160	10/01/2024 08:34	10/01/2024 12:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	17,54	5	0,97	1,8	0,75	3,52	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51363884	GBS	CR		64100	10/01/2024 08:39	10/01/2024 14:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,28	0,58	0,45	6,32	GBS09F8	Corrente
51363334	NZR	CH	1348541	63550	10/01/2024 08:40	10/01/2024 15:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2756,72	397	0,08	4,97	1,9	6,95	NZR01C1	Floriano
51363916	CMT	CR		64132	10/01/2024 08:44	10/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,35	0,67	0,95	6,97	CMT01C5	Parnaguá
51363942	RNA	CR		64158	10/01/2024 08:48	10/01/2024 17:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,38	1	8,4	0,25	0,48	9,13	RNA01C7	Teresina
51363936	CMT	CR		64152	10/01/2024 08:49	10/01/2024 12:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,57	0,02	0,7	3,28	CMT01C5	Parnaguá
51364016	CRT	TF	1267411	64232	10/01/2024 08:54	10/01/2024 12:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	40,51	11	2,85	0,62	0,22	3,68	CRT01C3	Corrente
51363991	PTY	CR		64207	10/01/2024 08:59	10/01/2024 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,9	0,02	0,15	2,07	PTY01P3	Teresina
51364011	CMT	CR		64227	10/01/2024 09:01	10/01/2024 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,4	0,42	0,45	2,27	CMT01C5	Parnaguá
51364012	JFR	CR		64228	10/01/2024 09:02	10/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,18	0,28	0,48	7,95	JFR01C4	José de Freitas
51364019	PTY	CR		64235	10/01/2024 09:02	10/01/2024 12:15	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,13	1	2,48	0,37	0,37	3,22	PTY01P2	Teresina
51364020	TBC	CR		64236	10/01/2024 09:02	10/01/2024 10:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,22	0,88	0,23	1,33	TBC01K1	Teresina
51364024	RNA	CR		64240	10/01/2024 09:05	10/01/2024 18:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,63	0,35	0,28	9,27	RNA01C5	Teresina
51364018	MCU	CR		64234	10/01/2024 09:06	10/01/2024 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,67	0,1	0,23	9	MCU01V5	Teresina
51364150	CRT	TF	1267530	64366	10/01/2024 09:14	11/01/2024 09:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	310,46	13	23,8	0,02	0,07	23,88	CRT01C1	Corrente
51364070	VAL	CR		64286	10/01/2024 09:15	10/01/2024 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,8	0,62	0,13	7,55	VAL01C1	Aroazes
51364146	SPP	TF	1319612	64362	10/01/2024 09:16	10/01/2024 10:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	127,17	85	0,87	0,4	0,23	1,5	SPP01C1	Água Branca
51364099	SRO	CR		64315	10/01/2024 09:16	10/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,1	1	0,87	0,27	1,37	2,5	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51364104	BAS	CR		64320	10/01/2024 09:17	10/01/2024 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,18	0,32	0,38	6,88	BAS01C1	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51363446	BGR	CH	1315466	63662	10/01/2024 09:19	10/01/2024 10:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	665,74	530	1	0,22	0,05	1,27	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51364120	PID	CR		64336	10/01/2024 09:20	10/01/2024 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,83	0,75	0,12	7,7	PID01S5	Teresina
51364606	TSA	TF	1045077	64822	10/01/2024 09:22	10/01/2024 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	218,07	54	2,87	0,63	0,55	4,05	TSA01Y4	Teresina
51364172	BAS	CR		64388	10/01/2024 09:27	10/01/2024 13:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	1,23	0,8	1,6	3,63	BAS01C1	Barras
51364169	EBV	TF	1299346	64385	10/01/2024 09:27	10/01/2024 12:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	9,28	3	2,58	0,33	0,18	3,1	EBV01C2	Elesbão Veloso
51364176	CRT	CR		64392	10/01/2024 09:27	10/01/2024 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,05	0,18	0,47	7,7	CRT01C3	Corrente
51364174	PID	CR		64390	10/01/2024 09:30	10/01/2024 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,52	0,03	0,62	9,17	PID01S1	Teresina
51359382	OER	CH	1337128	59598	10/01/2024 09:31	10/01/2024 10:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	265,1	233	0,82	0,03	0,3	1,15	OER01C2	Oeiras
51364232	TSA	TF	1043376	64448	10/01/2024 09:35	10/01/2024 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	191,8	149	0,27	0,45	0,58	1,3	TSA01Y5	Teresina
51364231	VAL	CR		64447	10/01/2024 09:37	11/01/2024 08:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,37	0,25	0,32	22,93	VAL01C3	Valença do Piauí
51364233	MBA	CR		64449	10/01/2024 09:37	10/01/2024 17:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,6	0,02	0,13	7,75	MBA01C3	Teresina
51364236	AME	CR		64452	10/01/2024 09:40	10/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,29	1	5,25	0,45	1,15	6,85	AME01N2	Amarante
51364641	CRT	CR		64857	10/01/2024 09:40	10/01/2024 13:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2	1,48	0	3,48	CRT01C3	Corrente
51364264	JFR	CR		64480	10/01/2024 09:42	10/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,33	1	7,52	0,12	0,25	7,88	JFR01C2	José de Freitas
51364493	RNA	TF	1039973	64709	10/01/2024 09:43	10/01/2024 11:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	322,63	188	1,08	0,37	0,27	1,72	RNA01C6	Teresina
51365913	BOJ	CH	1369102	66129	10/01/2024 09:44	10/01/2024 16:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	114	17	5,4	1,25	0,07	6,72	BOJ01C3	Bom Jesus
51364284	VAL	CR		64500	10/01/2024 09:46	11/01/2024 09:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,99	1	22,78	0,07	0,82	23,67	VAL01C3	Valença do Piauí
51364316	RDG	CR		64532	10/01/2024 09:52	11/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,31	1	26,18	5,27	0,08	31,53	RDG09F5	Parnaguá
51364381	UNO	TF	1058842	64597	10/01/2024 09:53	10/01/2024 14:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	29,26	7	1,23	2,88	0,07	4,18	UNO01C2	União
51364350	PID	CR		64566	10/01/2024 09:57	10/01/2024 13:05	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,13	1	0,77	1,15	1,22	3,13	PID01S1	Teresina
51364382	JFR	CR		64598	10/01/2024 10:02	10/01/2024 18:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,55	0,63	0,28	8,47	JFR01C1	José de Freitas
51364377	SAT	CR		64593	10/01/2024 10:05	10/01/2024 13:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,7	0,27	0,32	3,28	SAT01L6	Teresina
51364406	SRO	CR		64622	10/01/2024 10:09	10/01/2024 14:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,3	0,23	0,17	4,7	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51364438	PTY	CR		64654	10/01/2024 10:12	10/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,9	0,2	0,98	2,08	PTY01P8	Teresina
51364440	JFR	CR		64656	10/01/2024 10:13	10/01/2024 11:41	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,06	1	0,95	0,02	0,5	1,47	JFR01C1	José de Freitas
51366502	SPP	TF	1068965	66718	10/01/2024 10:13	10/01/2024 20:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	111,9	11	9,77	0,1	0,32	10,18	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51365861	VAL	CH	1300925	66077	10/01/2024 10:15	11/01/2024 14:50	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	742,85	26	25,03	1,42	2,13	28,58	VAL01C3	Valença do Piauí
51364470	PID	CR		64686	10/01/2024 10:17	10/01/2024 12:44	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,1	1	1,67	0,2	0,58	2,45	PID01S7	Teresina
51364467	CTO	CR		64683	10/01/2024 10:18	11/01/2024 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,18	1	8,13	0,2	20,03	28,37	CTO01C2	Castelo do Piauí
51364496	OER	CR		64712	10/01/2024 10:22	13/01/2024 11:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,04	1	71,67	1,02	0,38	73,07	OER01C3	Oeiras
51364532	TSA	TF	1044974	64748	10/01/2024 10:25	10/01/2024 11:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	218,15	185	0,17	0,2	0,82	1,18	TSA01Y4	Teresina
51364500	JFR	CR		64716	10/01/2024 10:25	10/01/2024 21:38	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,47	1	10,4	0,63	0,18	11,22	JFR01C4	José de Freitas
51364559	JUN	TF	1298566	64775	10/01/2024 10:32	11/01/2024 18:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	97,19	3	22,47	0,33	9,6	32,4	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51364603	MQP	CR		64819	10/01/2024 10:45	10/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,15	0,37	0,45	6,97	MQP01N1	Teresina
51364634	RNA	CR		64850	10/01/2024 10:46	11/01/2024 01:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,53	0,32	0,63	14,48	RNA01C5	Teresina
51364642	SAT	CR		64858	10/01/2024 10:48	10/01/2024 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,87	0,73	0,25	6,85	SAT01L5	Teresina
51364644	BAS	CR		64860	10/01/2024 10:50	10/01/2024 15:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,17	0,35	0,52	5,03	BAS01C1	Barras
51364693	BOJ	TF	1264215	64909	10/01/2024 10:52	10/01/2024 12:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	493,12	386	0,85	0,15	0,28	1,28	BOJ01C3	Bom Jesus
51364668	RNA	CR		64884	10/01/2024 10:55	10/01/2024 20:24	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,39	1	8,4	0,3	0,78	9,48	RNA01C1	Teresina
51364670	JUN	TF	1299104	64886	10/01/2024 10:55	10/01/2024 16:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	27,77	5	4,53	0,87	0,17	5,57	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51364696	SRO	CR		64912	10/01/2024 10:57	10/01/2024 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,13	0,22	0,35	5,7	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51364747	BOJ	TF	1368838	64963	10/01/2024 11:07	10/01/2024 14:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	7,62	2	3,1	0,42	0,3	3,82	BOJ01C3	Bom Jesus
51364776	MQP	TF	1053355	64992	10/01/2024 11:07	10/01/2024 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	941,94	305	1,78	0,02	1,3	3,1	MQP01N8	Teresina
51364750	PCS	CR		64966	10/01/2024 11:09	10/01/2024 17:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,93	0,4	0,38	6,72	PCS01C6	Picos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51364751	CRT	CR		64967	10/01/2024 11:10	10/01/2024 18:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,32	1	7,48	0,02	0,13	7,63	CRT09S1	Corrente
51364770	UNO	CR		64986	10/01/2024 11:13	10/01/2024 16:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,24	1	4,52	0,12	1,07	5,7	UNO01C1	União
51364772	NVL	CR		64988	10/01/2024 11:13	10/01/2024 15:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,18	0,07	0,22	4,47	NVL01C1	União
51364783	ATS	CR		64999	10/01/2024 11:14	11/01/2024 09:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,27	0,4	0,68	22,35	ATS01C2	Altos
51364779	GBS	CR		64995	10/01/2024 11:14	10/01/2024 16:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,4	0,02	0,38	4,8	GBS09F8	Corrente
51364803	JUN	CR		65019	10/01/2024 11:16	10/01/2024 13:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,78	0,5	0,6	1,88	JUN01M3	Picos
51364985	PCS	TF	1314943	65201	10/01/2024 11:16	10/01/2024 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	383,89	261	1,08	0,03	0,37	1,48	PCS01C4	Picos
51364811	JAC	CR		65027	10/01/2024 11:17	12/01/2024 15:48	CONSUMIDOR	INCENDIO	2,19	1	47,83	4,02	0,67	52,52	JAC09F5	Jaicós
51364831	CBC	CR		65047	10/01/2024 11:21	11/01/2024 14:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	27,37	0,02	0,08	27,47	CBC01C2	Boa Hora
51365022	SPP	TF	1319547	65238	10/01/2024 11:21	10/01/2024 13:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	455,38	267	1,1	0,35	0,27	1,72	SPP01C1	Água Branca
51364867	CRT	CR		65083	10/01/2024 11:26	10/01/2024 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,55	0,02	0,48	5,05	CRT01C1	Corrente
51364899	TSA	CR		65115	10/01/2024 11:32	10/01/2024 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,63	0,75	0,57	4,95	TSA01Y3	Teresina
51364904	MQP	CR		65120	10/01/2024 11:35	10/01/2024 19:17	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,32	1	6,6	0,38	0,72	7,7	MQP01W1	Teresina
51364926	VAL	TF	1301338	65142	10/01/2024 11:36	11/01/2024 07:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	20,24	1	19,32	0,55	0,38	20,25	VAL01C3	Valença do Piauí
51364930	TSA	CR		65146	10/01/2024 11:37	10/01/2024 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,68	0,7	0,38	5,77	TSA01Y1	Teresina
51364957	DML	CH	1070227	65173	10/01/2024 11:43	10/01/2024 19:26	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	315,79	41	2,32	4,98	0,42	7,72	DML01W3	Lagoa do Piauí
51364995	ATS	CR		65211	10/01/2024 11:48	12/01/2024 00:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,53	1	36,2	0,38	0,15	36,73	ATS01C2	Altos
51365020	PID	CR		65236	10/01/2024 11:54	10/01/2024 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	4,02	0,03	0,07	4,12	PID01S1	Teresina
51365065	IGA	CR		65281	10/01/2024 12:02	10/01/2024 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,92	0,12	0,38	5,42	IGA01Z5	Teresina
51365105	MCU	CR		65321	10/01/2024 12:11	10/01/2024 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,12	0,45	0,43	5	MCU01V3	Teresina
51365108	RNA	CR		65324	10/01/2024 12:11	10/01/2024 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,33	0,55	0,45	6,33	RNA01C3	Teresina
51365109	BAS	CR		65325	10/01/2024 12:13	10/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,65	0,42	0,33	4,4	BAS01C1	Barras
51365137	PCS	CR		65353	10/01/2024 12:20	10/01/2024 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,53	0,3	0,22	6,05	PCS01C1	Picos
51365405	URD	CH	1321846	65621	10/01/2024 12:22	10/01/2024 19:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	72,16	10	7,15	0,07	0	7,22	URD09W3	Uruçuí
51365160	VAL	CH	1300757	65376	10/01/2024 12:23	12/01/2024 08:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	44,39	1	44,07	0,13	0,2	44,4	VAL01C3	Valença do Piauí
51365295	URD	CH	1321778	65511	10/01/2024 12:23	10/01/2024 19:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	42,52	6	3,47	3,63	0	7,1	URD09W3	Uruçuí
51365162	SAT	CR		65378	10/01/2024 12:25	10/01/2024 19:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,37	0,02	0,18	7,57	SAT01L3	Teresina
51365258	CEN	CR		65474	10/01/2024 12:41	10/01/2024 20:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,6	0,57	0,55	7,72	CEN01U1	Teresina
51365315	IGA	CR		65531	10/01/2024 12:55	10/01/2024 20:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,23	0,02	0,15	7,4	IGA01Z5	Teresina
51365331	MCU	CR		65547	10/01/2024 12:56	10/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,1	0,62	0,17	3,88	MCU01V5	Teresina
51365354	JUN	CR		65570	10/01/2024 13:04	11/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,19	1	26,4	0,82	1,32	28,53	JUN01M7	Itainópolis
51365378	TSA	CR		65594	10/01/2024 13:06	10/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,27	1	0,18	3,45	TSA01Y1	Teresina
51365453	ATS	TF	1382150	65669	10/01/2024 13:08	10/01/2024 16:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	371,89	114	1,05	0,63	1,58	3,27	ATS01C2	Altos
51365563	OER	TF	1335490	65779	10/01/2024 13:13	10/01/2024 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	939,49	181	3,8	0,18	1,22	5,2	OER01C1	Oeiras
51365409	UNO	CR		65625	10/01/2024 13:14	11/01/2024 10:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,89	1	20,35	0,33	0,6	21,28	UNO01C1	União
51365432	SRO	CR		65648	10/01/2024 13:19	10/01/2024 17:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,33	0,28	0,23	3,85	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51365863	MBA	TF	1056430	66079	10/01/2024 13:25	10/01/2024 16:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,23	27	1,58	1,05	0,32	2,95	MBA01C3	Teresina
51365485	BOJ	CR		65701	10/01/2024 13:27	10/01/2024 17:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,33	0,22	0,3	3,85	BOJ01C1	Bom Jesus
51365510	PTY	CR		65726	10/01/2024 13:32	10/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,87	0,37	0,2	4,43	PTY01P5	Teresina
51365533	JAC	CH	1314016	65749	10/01/2024 13:39	10/01/2024 18:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	182,12	35	4,62	0,32	0,28	5,22	JAC09F5	Patos do Piauí
51366225	CEN	CR		66441	10/01/2024 13:53	10/01/2024 16:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,43	0,3	0,15	2,88	CEN01U1	Teresina
51365648	AME	CR		65864	10/01/2024 14:02	11/01/2024 12:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,92	1	21,75	0,22	0,18	22,15	AME01N1	Amarante
51365685	MCU	TF	1042025	65901	10/01/2024 14:04	10/01/2024 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	769,19	199	0,43	0,28	3,15	3,87	MCU01V8	Teresina
51365668	SPP	CR		65884	10/01/2024 14:07	11/01/2024 07:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,58	0,77	0,1	17,45	SPP01C1	Água Branca
51365691	BOJ	CH	1264807	65907	10/01/2024 14:15	11/01/2024 08:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	89,67	5	17,08	0,07	0,8	17,95	BOJ09F6	Bom Jesus

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51366048	ESP	TF	1044119	66264	10/01/2024 14:22	10/01/2024 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	434,46	150	1,47	0,47	0,97	2,9	ESP01M3	Teresina
51365737	OER	CR		65953	10/01/2024 14:25	11/01/2024 19:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,2	1	28,12	0,18	0,55	28,85	OER01C2	Oeiras
51365782	ETA	CR		65998	10/01/2024 14:31	11/01/2024 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,2	1,35	0,22	19,77	ETA01C2	Barras
51365826	RNA	CR		66042	10/01/2024 14:41	10/01/2024 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,93	0,28	0,2	3,42	RNA01C5	Teresina
51365837	PTY	CR		66053	10/01/2024 14:45	10/01/2024 16:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,65	0,07	0,5	2,22	PTY01P1	Teresina
51365881	PRI	TF	1254680	66097	10/01/2024 14:46	10/01/2024 15:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	4,69	5	0,05	0,53	0,35	0,93	PRI01Y2	Barras
51365860	SJP	CR		66076	10/01/2024 14:47	11/01/2024 14:02	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,97	1	21,38	0,13	1,73	23,25	SJP09F4	Queimada Nova
51365890	JCK	CR		66106	10/01/2024 14:54	10/01/2024 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,92	0,4	0,25	4,57	JCK01X1	Teresina
51364299	OER	TF	1335463	64515	10/01/2024 14:59	10/01/2024 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	461,83	390	0,03	0,78	0,38	1,2	OER01C1	Oeiras
51365939	MBA	CR		66155	10/01/2024 15:04	10/01/2024 19:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,93	1,02	0,13	4,08	MBA01C3	Teresina
51365940	MAV	CR		66156	10/01/2024 15:05	10/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,4	0	0,48	0,88	MAV01C3	Miguel Alves
51365960	OER	CR		66176	10/01/2024 15:06	11/01/2024 18:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,13	1	26,53	0,32	0,25	27,1	OER01C2	Oeiras
51366092	JUN	CH	1298505	66308	10/01/2024 15:06	10/01/2024 15:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	515,21	642	0,02	0,22	0,58	0,82	JUN09F3	Pio IX
51365968	ATS	CR		66184	10/01/2024 15:09	11/01/2024 11:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,84	1	18,77	0,35	1	20,12	ATS01C2	Altos
51366014	MAV	CR		66230	10/01/2024 15:16	10/01/2024 16:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,65	0,2	0,63	1,48	MAV01C1	Miguel Alves
51366926	OER	TF	1336992	67142	10/01/2024 15:18	12/01/2024 18:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	203,94	4	3,07	0,47	47,47	51	OER01C2	Oeiras
51366020	BOJ	CR		66236	10/01/2024 15:19	10/01/2024 21:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,75	0,12	0,45	6,32	BOJ01C3	Bom Jesus
51366016	SRO	CR		66232	10/01/2024 15:20	11/01/2024 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	18,75	1,48	0,08	20,32	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51366041	CRO	TF	1054753	66257	10/01/2024 15:23	10/01/2024 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	5,99	2	1,22	0,92	0,87	3	CRO01L2	Curralinhos
51366047	PCS	CR		66263	10/01/2024 15:25	10/01/2024 19:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,48	0,32	0,4	4,2	PCS01C2	Picos
51366089	BAS	CH	1074736	66305	10/01/2024 15:34	11/01/2024 12:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	786,58	37	0,03	0,9	20,33	21,27	BAS01C4	Barras
51366130	PCS	CR		66346	10/01/2024 15:40	10/01/2024 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,97	0,05	0,17	4,18	PCS01C2	Picos
51366160	MCU	CR		66376	10/01/2024 15:44	10/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,55	0,33	0,78	1,67	MCU01V5	Teresina
51364667	SAT	TF	1385825	64883	10/01/2024 15:45	10/01/2024 15:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,02	0,15	0,05	0,22	SAT01L3	Teresina
51358759	SJP	CH	1400198	58975	10/01/2024 15:50	11/01/2024 12:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	505,11	25	20,1	0,02	0,1	20,22	SJP09F4	São João do Piauí
51366285	SJP	TF	1338583	66501	10/01/2024 15:54	10/01/2024 20:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	314,88	66	3,1	1,22	0,47	4,78	SJP01C2	São João do Piauí
51366218	JFR	CR		66434	10/01/2024 15:55	10/01/2024 22:04	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,26	1	5,72	0,05	0,38	6,15	JFR01C4	José de Freitas
51365803	URI	TF	1396567	66019	10/01/2024 16:02	10/01/2024 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	959,63	451	0,05	0,12	1,97	2,13	URI01C1	Uruçuí
51366444	ATS	CH	1401445	66660	10/01/2024 16:03	10/01/2024 18:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1904,43	783	0,03	0,55	1,85	2,43	ATS01C3	Altos
51366311	RNA	CR		66527	10/01/2024 16:06	10/01/2024 20:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,72	0,4	0,52	4,63	RNA01C3	Teresina
51366366	CEN	CR		66582	10/01/2024 16:20	10/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,57	0,23	0,45	1,25	CEN01U1	Teresina
51366541	UNO	TF	1056907	66757	10/01/2024 16:23	10/01/2024 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	67,03	24	0,03	1,08	1,67	2,78	UNO01C3	União
51366408	BOJ	CR		66624	10/01/2024 16:27	10/01/2024 20:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,52	1	0,3	3,82	BOJ01C2	Bom Jesus
51366468	PMR	TF	1062033	66684	10/01/2024 16:32	10/01/2024 19:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	20,51	7	0,72	1,48	0,73	2,93	PMR01P2	Palmeirais
51370360	MAV	TF	1056618	70576	10/01/2024 16:32	11/01/2024 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	172,93	10	0,05	1,08	16,17	17,3	MAV01C3	Miguel Alves
51366447	SAT	CR		66663	10/01/2024 16:34	10/01/2024 18:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,57	0,72	1,12	2,4	SAT01L7	Teresina
51366467	TSA	TF	1043227	66683	10/01/2024 16:36	10/01/2024 21:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	100,77	22	3,93	0,6	0,05	4,58	TSA01Y5	Teresina
51366463	RNA	CR		66679	10/01/2024 16:36	10/01/2024 19:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,73	0,5	0,68	2,92	RNA01C6	Teresina
51366497	SAT	CR		66713	10/01/2024 16:42	10/01/2024 21:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,3	0,38	0,28	4,97	SAT01L5	Teresina
51368073	CPM	TF	1261327	68289	10/01/2024 16:43	10/01/2024 23:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	112,82	16	6,2	0,42	0,43	7,05	CPM01C2	Jatobá do Piauí
51366481	NZR	AL	1349320	66697	10/01/2024 16:45	10/01/2024 20:52	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	1887,5	463	0,25	0,17	3,7	4,12	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51366519	MQP	CR		66735	10/01/2024 16:48	10/01/2024 18:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,38	0,75	0,25	1,38	MQP01W1	Teresina
51366533	AME	TF	1055792	66749	10/01/2024 16:54	10/01/2024 23:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	445,03	63	4,1	1,33	1,63	7,07	AME01N2	Amarante
51366550	SJP	CR		66766	10/01/2024 16:54	13/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	2,69	1	64,37	0	0,25	64,62	SJP09F1	São João do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51366567	MQP	CR		66783	10/01/2024 16:56	11/01/2024 03:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,42	1	9,47	0,03	0,67	10,17	MQP01W1	Teresina
51366697	TSA	TF	1044394	66913	10/01/2024 17:04	10/01/2024 18:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	118,07	119	0,63	0,23	0,13	1	TSA01Y2	Teresina
51366597	TBC	CR		66813	10/01/2024 17:05	10/01/2024 18:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,02	0,5	0,22	1,73	TBC01K1	Teresina
51366690	EMT	TF	1268943	66906	10/01/2024 17:24	11/01/2024 15:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	88,63	4	21,7	0,02	0,45	22,17	EMT09L9	Eliseu Martins
51366719	JCK	CR		66935	10/01/2024 17:27	10/01/2024 22:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	2,52	2,53	0,07	5,12	JCK01X8	Teresina
51366724	SRO	CR		66940	10/01/2024 17:28	11/01/2024 17:19	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,99	1	23,3	0,47	0,08	23,85	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51366708	NZA	CR		66924	10/01/2024 17:29	11/01/2024 19:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,93	0,02	0,32	26,27	NZA01Z4	Nazária
51366751	TSA	CR		66967	10/01/2024 17:35	10/01/2024 22:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,65	0,02	0,37	5,03	TSA01Y4	Teresina
51366792	FAO	TF	1404916	67008	10/01/2024 17:42	10/01/2024 23:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	818,25	135	4,25	0,25	1,57	6,07	FAO01C1	Floriano
51367185	JFR	CH	1386960	67401	10/01/2024 17:44	10/01/2024 20:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	361,85	151	1,6	0,35	0,45	2,4	JFR01C3	José de Freitas
51366799	RNA	CR		67015	10/01/2024 17:45	10/01/2024 19:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,06	1	0,62	0,28	0,65	1,55	RNA01C4	Teresina
51366791	TBC	CR		67007	10/01/2024 17:45	11/01/2024 04:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,43	1	7,1	0,62	2,57	10,28	TBC01K1	Teresina
51366823	RNA	CR		67039	10/01/2024 17:47	10/01/2024 21:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,4	0,38	0,3	4,08	RNA01C2	Teresina
51367650	SAT	TF	1048386	67866	10/01/2024 17:49	10/01/2024 22:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	36,13	8	3,4	1,12	0	4,52	SAT01L7	Teresina
51366876	TBC	CH	1050111	67092	10/01/2024 17:50	10/01/2024 19:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	23,43	11	1,13	1	0	2,13	TBC01K1	Teresina
51366875	NZA	TF	1054250	67091	10/01/2024 18:00	11/01/2024 20:31	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	26,5	1	26,15	0,02	0,35	26,52	NZA01Z2	Nazária
51367266	SPM	TF	1378285	67482	10/01/2024 18:04	11/01/2024 11:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			13,97	1,97	1,28	17,22	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51367239	CBC	TF	1075681	67455	10/01/2024 18:08	11/01/2024 12:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	128,19	7	17,23	0,7	0,38	18,32	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51367942	PCS	TF	1296454	68158	10/01/2024 18:09	10/01/2024 22:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	344,04	85	3,52	0,28	0,25	4,05	PCS01C2	Picos
51366955	BOJ	CR		67171	10/01/2024 18:14	10/01/2024 22:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,4	0,2	0,28	3,88	BOJ01C1	Bom Jesus
51367011	JAC	CH	1373087	67227	10/01/2024 18:16	10/01/2024 19:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	86,73	51	0,6	1,12	0	1,72	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51366976	SAT	CR		67192	10/01/2024 18:17	11/01/2024 05:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	8,45	2,55	0,03	11,03	SAT01L9	Teresina
51367108	TBC	CH	1050159	67324	10/01/2024 18:18	10/01/2024 22:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	410,64	91	3,4	0,57	0,55	4,52	TBC01K1	Teresina
51367039	IGA	TF	1046738	67255	10/01/2024 18:19	10/01/2024 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	258,63	154	0,62	0,55	0,52	1,68	IGA01Z5	Teresina
51366997	FAO	TF	1323127	67213	10/01/2024 18:23	10/01/2024 21:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	263,26	74	0,43	0,03	3,1	3,57	FAO01C1	Floriano
51367018	ABU	CR		67234	10/01/2024 18:24	11/01/2024 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	20,4	0,12	0,17	20,68	ABU01C1	Anísio de Abreu
51367041	ABU	CR		67257	10/01/2024 18:26	11/01/2024 17:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,95	1	21,38	1	0,37	22,75	ABU01C2	Anísio de Abreu
51367482	SJP	TF	1353093	67698	10/01/2024 18:32	11/01/2024 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	113,15	5	20,42	1,65	0,57	22,63	SJP09F4	São João do Piauí
51367066	BRL	CR		67282	10/01/2024 18:33	11/01/2024 19:44	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,88	0,22	0,08	25,18	BRL09F4	Uruçuí
51367079	JCK	CR		67295	10/01/2024 18:36	10/01/2024 22:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	48,48	-44,6	0,4	4,25	JCK01X1	Teresina
51367651	TBC	TF	1049786	67867	10/01/2024 18:46	10/01/2024 23:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	189,14	42	2,38	1,42	0,72	4,52	TBC01K1	Teresina
51367288	MCU	CR		67504	10/01/2024 18:49	10/01/2024 21:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	0,68	0,25	1,68	2,62	MCU01V8	Teresina
51367150	DML	TF	1070743	67366	10/01/2024 18:50	10/01/2024 22:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	37,67	10	1,92	1,87	0	3,78	DML01W3	Lagoa do Piauí
51367184	ABU	CR		67400	10/01/2024 18:53	11/01/2024 10:35	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,65	1	15,37	0,23	0,1	15,7	ABU01C1	Anísio de Abreu
51367207	MQP	CR		67423	10/01/2024 19:00	10/01/2024 21:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,15	0,3	0,35	2,8	MQP01W1	Teresina
51367805	JUN	CH	1289999	68021	10/01/2024 19:04	10/01/2024 23:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	280,63	71	3,57	0,02	0,38	3,97	JUN01M1	Itainópolis
51367253	NZR	TF	1348588	67469	10/01/2024 19:05	11/01/2024 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	44,23	2	19,73	1,97	0,42	22,12	NZR01C1	Floriano
51367231	ABU	CR		67447	10/01/2024 19:05	11/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,15	0,15	0,4	22,7	ABU01C1	Anísio de Abreu
51367287	MQP	TF	1053355	67503	10/01/2024 19:08	10/01/2024 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	561,79	305	0,45	0,75	0,65	1,85	MQP01N8	Teresina
51367254	SPP	CR		67470	10/01/2024 19:09	10/01/2024 19:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,05	0,03	0,75	0,83	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51367270	SJP	CR		67486	10/01/2024 19:10	13/01/2024 08:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,54	1	60,57	0,4	0,12	61,08	SJP01C1	São João do Piauí
51367718	ATS	CH	1064804	67934	10/01/2024 19:16	10/01/2024 23:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	609,19	135	3,43	0,83	0,25	4,52	ATS01C3	Altos
51367694	SRO	TF	1285917	67910	10/01/2024 19:23	11/01/2024 10:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	45,02	3	11,92	2,42	0,68	15,02	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51367383	QBO	CR		67599	10/01/2024 19:26	12/01/2024 10:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,62	1	36,05	2,32	0,52	38,88	QBO09S2	Bom Jesus

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51367592	CRL	TF	1434774	67808	10/01/2024 19:32	11/01/2024 14:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	303,34	16	17,88	0,78	0,3	18,97	CRL01C1	Caracol
51367420	RPI	CR		67636	10/01/2024 19:33	11/01/2024 11:08	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,65	1	15,27	0,02	0,3	15,58	RPI01C1	São José do Peixe
51367476	NZR	CH	1348931	67692	10/01/2024 19:42	11/01/2024 09:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	885,17	62	13,6	0,45	0,23	14,28	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51367504	CRI	CR		67720	10/01/2024 19:47	11/01/2024 11:32	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,66	1	11,9	2,95	0,9	15,75	CRI01N2	Cristino Castro
51367693	SRO	TF	1283609	67909	10/01/2024 19:49	10/01/2024 22:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	38,35	15	1,33	1,1	0,13	2,57	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51367625	ALG	TF	1061405	67841	10/01/2024 19:51	10/01/2024 22:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	580,69	203	1,07	0,33	1,47	2,87	ALG01N2	Alto Longá
51367624	UNO	TF	1071304	67840	10/01/2024 19:59	10/01/2024 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	382,84	153	2,18	0,07	0,27	2,52	UNO01C1	União
51373882	ABU	CH	1396054	74098	10/01/2024 19:59	12/01/2024 22:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1165,38	23	0,02	1,95	48,72	50,68	ABU01C2	Anísio de Abreu
51367593	SRO	CR		67809	10/01/2024 20:02	11/01/2024 07:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,35	0,7	0,08	11,13	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51360215	JFR	CH	1063048	60431	10/01/2024 20:06	10/01/2024 20:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	133,66	153	0,03	0,62	0,23	0,88	JFR01C4	José de Freitas
51367653	PTY	TF	1373269	67869	10/01/2024 20:10	10/01/2024 21:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	115,17	119	0,23	0,27	0,48	0,98	PTY01P5	Teresina
51367689	JUN	TF	1404752	67905	10/01/2024 20:13	10/01/2024 21:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	271,2	215	0,27	0,13	0,87	1,27	JUN01M2	Picos
51367683	CPM	CR		67899	10/01/2024 20:16	11/01/2024 09:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,6	0,1	0,42	13,12	CPM01C3	Campo Maior
51370122	CBC	CH	1075742	70338	10/01/2024 20:21	11/01/2024 13:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	865,29	51	15,82	0,02	1,13	16,97	CBC01C2	Boa Hora
51367711	TSA	CR		67927	10/01/2024 20:21	11/01/2024 14:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,25	0,3	0,62	18,17	TSA01Y5	Teresina
51367658	CRL	CH	1430648	67874	10/01/2024 20:23	11/01/2024 03:44	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	8496,92	1156	0	2,6	4,75	7,35	CRL01C2	Caracol
51367748	SJP	TF	1355003	67964	10/01/2024 20:26	11/01/2024 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	45,09	3	13,97	1,05	0,02	15,03	SJP09F4	Queimada Nova
51367882	CRI	CH	1264436	68098	10/01/2024 20:28	10/01/2024 23:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	6357,04	1928	0,67	0,23	2,4	3,3	CRI01N1	Cristino Castro
51367799	PTY	CR		68015	10/01/2024 20:39	11/01/2024 00:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	33,48	-29,5	0,22	4,18	PTY01P6	Teresina
51367923	CRT	TF	1267502	68139	10/01/2024 20:41	10/01/2024 22:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	551,49	368	0,55	0,95	0	1,5	CRT01C3	Corrente
51367808	IGA	CR		68024	10/01/2024 20:41	10/01/2024 21:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,18	0,62	0,37	1,17	IGA01Z5	Teresina
51367809	JFR	TF	1063013	68025	10/01/2024 20:42	12/01/2024 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	136,01	3	44,55	0,07	0,73	45,35	JFR01C1	José de Freitas
51367871	ATS	CR		68087	10/01/2024 20:51	11/01/2024 12:41	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,66	1	14,75	0,67	0,42	15,83	ATS01C3	Altos
51367861	PMR	TF	1062033	68077	10/01/2024 20:53	11/01/2024 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	112,74	7	0,03	0,58	15,5	16,12	PMR01P2	Palmeirais
51367873	PTY	CR		68089	10/01/2024 20:56	10/01/2024 23:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,53	0,02	0,77	2,32	PTY01P2	Teresina
51368050	MQP	TF	1053355	68266	10/01/2024 21:02	10/01/2024 22:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	454,96	305	0,77	0,2	0,53	1,5	MQP01N8	Teresina
51367989	TSA	TF	1043224	68205	10/01/2024 21:04	10/01/2024 22:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	23,11	16	0,4	0,55	0,5	1,45	TSA01Y5	Teresina
51367991	RNA	TF	1401473	68207	10/01/2024 21:10	10/01/2024 23:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	555,57	211	0,82	1,17	0,65	2,63	RNA01C8	Teresina
51367966	RNA	CR		68182	10/01/2024 21:13	11/01/2024 00:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,33	0,13	0,28	3,75	RNA01C8	Teresina
51368051	VAL	TF	1300645	68267	10/01/2024 21:21	11/01/2024 00:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	884,34	269	1,75	0,28	1,27	3,3	VAL01C3	Valença do Piauí
51367869	JAC	CH	1314686	68085	10/01/2024 21:37	11/01/2024 08:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2778,98	246	10,35	0,75	0,2	11,3	JAC09F5	Patos do Piauí
51368122	MQP	TF	1053271	68338	10/01/2024 21:45	11/01/2024 00:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	564,36	216	1,65	0,38	0,58	2,62	MQP01W1	Teresina
51379600	JAC	CR		79816	10/01/2024 21:59	12/01/2024 19:08	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,88	1	44,95	0,02	0,18	45,15	JAC09F5	Patos do Piauí
51368309	JFR	CH	1063543	68525	10/01/2024 22:01	11/01/2024 01:28	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	3727,32	1847	1,52	0,4	1,53	3,45	JFR01C3	José de Freitas
51368213	PAL	TF	1303282	68429	10/01/2024 22:01	10/01/2024 23:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	170,04	172	0,43	0,2	0,37	1	PAL01C1	Paulistana
51368239	RNA	TF	1039989	68455	10/01/2024 22:11	10/01/2024 23:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	234,01	149	0,97	0,52	0,1	1,58	RNA01C8	Teresina
51368312	BGR	TF	1315467	68528	10/01/2024 22:21	11/01/2024 01:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	369,78	126	0,97	0,82	1,17	2,95	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51368308	OER	TF	1335788	68524	10/01/2024 22:23	11/01/2024 00:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	794,28	356	2,02	0,22	0	2,23	OER01C1	Oeiras
51368418	OER	TF	1420405	68634	10/01/2024 22:23	11/01/2024 00:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	491,23	245	1,65	0,17	0,2	2,02	OER01C1	Oeiras
51368338	ATS	CR		68554	10/01/2024 22:32	11/01/2024 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	11,07	0,17	0,15	11,38	ATS01C2	Altos
51368335	ATS	TF	1064894	68551	10/01/2024 22:33	11/01/2024 00:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	233,45	126	1,27	0,15	0,45	1,87	ATS01C2	Altos
51368419	BIG	TF	1286062	68635	10/01/2024 22:35	11/01/2024 02:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1680,73	412	1,97	0,5	1,62	4,08	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51368333	BAS	CR		68549	10/01/2024 22:35	11/01/2024 09:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,17	0,72	0,42	11,3	BAS01C1	Barras
51368385	SJP	TF	1442126	68601	10/01/2024 22:37	11/01/2024 09:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	612,7	59	9,38	0,72	0,3	10,4	SJP01C1	São João do Piauí
51368390	SAT	CR		68606	10/01/2024 22:42	11/01/2024 05:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	5,92	0,53	0,75	7,2	SAT01L7	Teresina
51368392	SJP	TF	1338071	68608	10/01/2024 22:43	11/01/2024 00:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	404,86	275	0,6	0,88	0	1,48	SJP01C1	São João do Piauí
51368421	BOJ	CR		68637	10/01/2024 22:48	11/01/2024 07:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,4	0,58	0,27	8,25	BOJ09F6	Bom Jesus
51368442	SAT	CR		68658	10/01/2024 22:51	11/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	18,03	0,37	0,28	18,68	SAT01L3	Teresina
51368549	PID	TF	1044115	68765	10/01/2024 23:12	11/01/2024 01:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	305,66	116	1,77	0,52	0,37	2,65	PID01S6	Teresina
51368720	RNA	CR		68936	11/01/2024 00:14	11/01/2024 10:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,38	0,45	0,48	10,32	RNA01C7	Teresina
51368736	PTY	TF	1047764	68952	11/01/2024 00:15	11/01/2024 01:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	187,5	154	0,33	0,5	0,4	1,23	PTY01P5	Teresina
51368812	RNA	CR		69028	11/01/2024 00:45	11/01/2024 02:48	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,09	1	1,48	0,3	0,27	2,05	RNA01C5	Teresina
51368990	SPM	CH	1408189	69206	11/01/2024 01:32	11/01/2024 06:05	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	11370,36	3849	1,73	0,05	2,77	4,55	SPM01C4	Campinas do Piauí
51369087	GBS	CH	1437713	69303	11/01/2024 02:00	11/01/2024 18:15	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2901,89	982	11,28	1	3,97	16,25	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51369140	IGA	CR		69356	11/01/2024 02:18	11/01/2024 04:05	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,07	1	0,87	0,23	0,68	1,78	IGA01Z3	Teresina
51369157	FAO	CR		69373	11/01/2024 02:27	11/01/2024 04:35	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,09	1	1,77	0,37	0	2,13	FAO01C3	Floriano
51369360	PTY	TF	1373269	69576	11/01/2024 03:09	11/01/2024 05:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	279,25	119	1,1	1,1	0,15	2,35	PTY01P5	Teresina
51370097	CRT	CH	1267612	70313	11/01/2024 04:52	11/01/2024 10:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	348,01	63	4,95	0,58	0	5,53	CRT01C2	Corrente
51370141	VAL	CH	1291729	70357	11/01/2024 05:43	11/01/2024 10:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	782,2	175	3,38	1,02	0,08	4,48	VAL01C1	Aroazes
51369783	TSA	CR		69999	11/01/2024 05:51	11/01/2024 08:12	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,1	1	1,38	0,53	0,43	2,35	TSA01Y1	Teresina
51369820	BIG	CH	1361238	70036	11/01/2024 06:03	11/01/2024 14:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	68,9	8	2,43	4,02	2,17	8,62	BIG01N2	São João da Varjota
51371769	SPM	TF	1334144	71985	11/01/2024 06:04	11/01/2024 13:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	78,39	10	6,5	0,95	0,4	7,85	SPM01C3	Conceição do Canindé
51370680	BIG	CH	1361388	70896	11/01/2024 06:11	11/01/2024 10:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3330,93	699	3	0,83	0,93	4,77	BIG01N2	São João da Varjota
51370460	BIG	CH	1361151	70676	11/01/2024 06:16	11/01/2024 12:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2894	480	5	0,53	0,5	6,03	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51369874	OER	TF	1337312	70090	11/01/2024 06:20	11/01/2024 11:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	18,86	4	4	0,43	0,28	4,72	OER01C2	Oeiras
51370428	NOT	CH	1291310	70644	11/01/2024 06:21	11/01/2024 11:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	887,5	180	3,08	1,57	0,28	4,93	NOT01C2	Valença do Piauí
51369917	JUN	CH	1289999	70133	11/01/2024 06:29	11/01/2024 12:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	415,33	71	5,45	0,28	0,12	5,85	JUN01M1	Patos do Piauí
51369918	PAL	CH	1302593	70134	11/01/2024 06:29	11/01/2024 10:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	230,45	55	3,52	0,53	0,15	4,2	PAL01C2	Jacobina do Piauí
51370120	ALG	TF	1061405	70336	11/01/2024 06:36	11/01/2024 12:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1116,56	203	0,03	1,37	4,12	5,52	ALG01N2	Alto Longá
51369962	JAC	CH	1438981	70178	11/01/2024 06:37	12/01/2024 16:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	236,86	7	32,93	0,82	0,1	33,85	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51370891	JAC	TF	1314288	71107	11/01/2024 06:37	11/01/2024 15:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	36,34	4	7,72	1,38	0	9,1	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51369959	JAC	CH	1314598	70175	11/01/2024 06:38	11/01/2024 09:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	565,43	185	2,28	0,22	0,55	3,05	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51371154	OER	CH	1337462	71370	11/01/2024 06:41	11/01/2024 12:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	523,69	89	4,07	0,92	0,92	5,9	OER01C2	Oeiras
51371484	NZA	TF	1054328	71700	11/01/2024 06:42	11/01/2024 18:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	83,37	7	9,95	0,87	1,1	11,92	NZA01Z2	Nazária
51370957	BIG	CH	1361462	71173	11/01/2024 06:42	11/01/2024 11:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	175,88	35	3,05	1,73	0,25	5,03	BIG01N2	Inhuma
51370642	CRI	CH	1383164	70858	11/01/2024 06:46	11/01/2024 12:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	85,95	15	4,83	0,08	0,82	5,73	CRI01N2	Cristino Castro
51371425	ABU	CH	1263463	71641	11/01/2024 06:49	11/01/2024 14:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	663,86	82	3,77	3,92	0,42	8,1	ABU01C1	Anísio de Abreu
51370812	JFR	CH	1063615	71028	11/01/2024 06:51	11/01/2024 14:08	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2000,85	275	4,92	0,45	1,92	7,28	JFR01C3	José de Freitas
51370423	SPP	TF	1068960	70639	11/01/2024 06:51	11/01/2024 14:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	4083,29	550	5,77	1,62	0,05	7,43	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51370389	OER	CH	1337383	70605	11/01/2024 06:54	11/01/2024 09:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2727,72	915	1,55	1,43	0	2,98	OER01C2	Oeiras
51370284	SPP	CH	1415110	70500	11/01/2024 06:54	11/01/2024 11:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2660,61	568	2,03	2,47	0,2	4,7	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51372702	SRO	TF	1404759	72918	11/01/2024 06:59	11/01/2024 17:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	84,88	8	0,7	1,02	8,9	10,62	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51366877	CRO	CH	1054722	67093	11/01/2024 07:04	11/01/2024 12:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1165,17	200	2,62	2,22	1	5,83	CRO01L2	Curralinhos
51370718	SPM	CH	1334408	70934	11/01/2024 07:06	11/01/2024 10:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3392,28	887	3,2	0,02	0,62	3,83	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51370123	PTY	CR		70339	11/01/2024 07:08	11/01/2024 11:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	2,65	0,77	0,9	4,32	PTY01P2	Teresina
51370115	PTY	CR		70331	11/01/2024 07:09	11/01/2024 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,13	0,58	0,92	2,63	PTY01P4	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51373171	BIG	CH	1361374	73387	11/01/2024 07:10	11/01/2024 22:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	976,16	62	14,87	0,88	0	15,75	BIG01N2	Inhuma
51370649	BIG	TF	1360847	70865	11/01/2024 07:12	11/01/2024 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	207,08	23	7,88	0,27	0,87	9,02	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51368313	JAC	CH	1313374	68529	11/01/2024 07:12	11/01/2024 12:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	239,73	47	4,25	0,82	0,05	5,12	JAC09F5	Jaicós
51370652	BIG	CH	1286143	70868	11/01/2024 07:13	11/01/2024 17:51	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1943	183	8,52	0,95	1,17	10,63	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51374016	JAC	CH	1314401	74232	11/01/2024 07:15	11/01/2024 17:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	463,21	44	9,48	0,28	0,77	10,53	JAC09F5	Patos do Piauí
51371089	MBA	CH	1063501	71305	11/01/2024 07:15	11/01/2024 10:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	237,44	79	2,17	0,6	0,25	3,02	MBA01C4	José de Freitas
51371232	CRI	TF	1385674	71448	11/01/2024 07:15	11/01/2024 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			5,2	0,08	0,3	5,58	CRI01N2	Cristino Castro
51370179	JAC	TF	1313215	70395	11/01/2024 07:16	11/01/2024 09:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	337,39	169	0,72	1,15	0,13	2	JAC09F5	Jaicós
51370519	CER	TF	1264457	70735	11/01/2024 07:17	11/01/2024 12:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	157,08	29	1,6	2,95	0,87	5,42	CER01P2	Uruçuí
51370700	SJP	CH	1338597	70916	11/01/2024 07:21	11/01/2024 10:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	229,86	76	2,07	0,88	0,08	3,03	SJP01C2	São João do Piauí
51370246	BTV	TF	1288331	70462	11/01/2024 07:26	11/01/2024 17:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	121,13	12	8,73	0,83	0,53	10,1	BTV01C1	Francisco Santos
51370523	CRO	CH	1070464	70739	11/01/2024 07:28	11/01/2024 09:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	684,61	386	1,07	0,15	0,57	1,78	CRO01L1	Monsenhor Gil
51370256	BGR	CR		70472	11/01/2024 07:30	11/01/2024 15:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,78	0,55	0,1	8,43	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51370257	SRO	CR		70473	11/01/2024 07:30	11/01/2024 18:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,44	1	9,4	0,55	0,6	10,55	SRO01C2	Bonfim do Piauí
51370756	CRT	TF	1267411	70972	11/01/2024 07:34	11/01/2024 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	43,51	11	3,7	0,23	0,03	3,97	CRT01C3	Corrente
51370609	ATS	CH	1064804	70825	11/01/2024 07:35	11/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	457,97	139	1,27	1,78	0,25	3,3	ATS01C3	Campo Maior
51371090	BIG	CH	1286131	71306	11/01/2024 07:35	11/01/2024 13:04	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1177,6	215	2,97	2,2	0,32	5,48	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51370317	GBS	CR		70533	11/01/2024 07:37	11/01/2024 15:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,33	1	6,1	0,23	1,62	7,95	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51370311	JFR	CR		70527	11/01/2024 07:40	11/01/2024 16:07	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,35	1	7,67	0,32	0,47	8,45	JFR01C3	José de Freitas
51370362	IGA	CH	1363485	70578	11/01/2024 07:41	11/01/2024 08:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	404,43	330	0,22	1,02	0	1,23	IGA01Z5	Teresina
51370348	JFR	CR		70564	11/01/2024 07:45	11/01/2024 15:20	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,32	1	7,22	0,18	0,18	7,58	JFR01C3	José de Freitas
51370393	BAS	TF	1225787	70609	11/01/2024 07:48	12/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	31,53	1	0,03	0,67	30,83	31,53	BAS01C2	Barras
51370560	CRL	CH	1263061	70776	11/01/2024 07:48	11/01/2024 12:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	453,21	104	1,6	2,75	0,02	4,37	CRL01C1	Caracol
51370534	CRL	CH	1263183	70750	11/01/2024 07:49	11/01/2024 15:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	185,53	25	6,68	0,73	0,02	7,43	CRL01C2	Caracol
51370406	NZR	CH	1348608	70622	11/01/2024 07:52	11/01/2024 09:13	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1859,65	1373	0,37	0,38	0,6	1,35	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51370445	EBV	CR		70661	11/01/2024 07:56	11/01/2024 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,48	0,15	0,52	4,15	EBV01C1	Elesbão Veloso
51370458	EMT	CR		70674	11/01/2024 07:58	11/01/2024 15:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	7,03	0,02	0,05	7,1	EMT09L9	Eliseu Martins
51370453	PMR	CR		70669	11/01/2024 07:58	11/01/2024 15:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,31	1	7,38	0	0,15	7,53	PMR01P3	Palmeirais
51371014	ESP	TF	1378527	71230	11/01/2024 08:00	11/01/2024 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	88,08	33	1,57	1,12	0	2,68	ESP01M1	Teresina
51370496	SAT	CR		70712	11/01/2024 08:01	11/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,17	0,13	0,53	3,83	SAT01L3	Teresina
51372775	SJP	TF	1353322	72991	11/01/2024 08:07	11/01/2024 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			7,22	0,02	1,48	8,72	SJP09F4	São Francisco de Assis do Piauí
51370858	BOJ	CH	1382661	71074	11/01/2024 08:09	11/01/2024 11:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	316,22	89	1,33	0,5	1,73	3,57	BOJ01C3	Bom Jesus
51370564	MBA	TF	1057094	70780	11/01/2024 08:11	11/01/2024 10:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	82,98	30	1,13	1	0,63	2,77	MBA01C1	União
51370646	JAC	CH	1313305	70862	11/01/2024 08:11	11/01/2024 11:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	375,33	102	2,5	1,18	0	3,68	JAC09F5	Patos do Piauí
51370574	BGR	CR		70790	11/01/2024 08:13	11/01/2024 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,72	0,03	0,12	7,87	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51370816	MAV	CR		71032	11/01/2024 08:13	12/01/2024 12:04	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1,16	1	1,15	0,02	26,68	27,85	MAV01C3	Miguel Alves
51371320	PMR	TF	1062081	71536	11/01/2024 08:13	11/01/2024 15:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	100,13	14	7	0,13	0,03	7,17	PMR01P3	Palmeirais
51371754	BIG	CH	1361597	71970	11/01/2024 08:16	11/01/2024 14:27	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	185,4	30	3,48	0,13	2,57	6,18	BIG01N2	Inhuma
51370608	PID	CR		70824	11/01/2024 08:17	11/01/2024 10:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,2	0,37	0,92	2,48	PID01S7	Teresina
51370645	SAT	TF	1047872	70861	11/01/2024 08:25	11/01/2024 12:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1545,29	368	2,8	0,33	1,07	4,2	SAT01L3	Teresina
51370696	SAT	CR		70912	11/01/2024 08:29	11/01/2024 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,08	0,5	0,65	3,23	SAT01L3	Teresina
51370786	SPP	TF	1319593	71002	11/01/2024 08:30	11/01/2024 12:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	28,82	7	1,23	0,63	2,27	4,13	SPP01C1	Água Branca
51374817	BOJ	CH	1368872	75033	11/01/2024 08:32	11/01/2024 19:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	279,16	26	9,05	1,1	0,6	10,75	BOJ01C3	Bom Jesus
51371701	CRI	CH	1382852	71917	11/01/2024 08:36	11/01/2024 12:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	477,71	134	2,48	0,37	0,72	3,57	CRI01N2	Cristino Castro

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51370783	PID	CR		70999	11/01/2024 08:37	11/01/2024 10:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	1,42	0,5	0,33	2,25	PID01S6	Teresina
51370755	PID	AL	1382262	70971	11/01/2024 08:37	11/01/2024 13:13	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	8237,88	4632	0,42	2,12	2,07	4,6	PID01S6	Teresina
51370763	BAS	CR		70979	11/01/2024 08:38	11/01/2024 09:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,5	0,13	0,62	1,25	BAS01C2	Barras
51370808	CBT	CH	1438326	71024	11/01/2024 08:38	11/01/2024 20:24	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	71380,14	15433	8,07	0,48	3,22	11,77	CBT09W1	Pajeú do Piauí
51370766	JFR	CR		70982	11/01/2024 08:40	11/01/2024 14:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,45	0,08	0,48	6,02	JFR01C3	José de Freitas
51372516	CRO	TF	1379737	72732	11/01/2024 08:42	11/01/2024 12:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	30,31	8	3,43	0	0,37	3,8	CRO01L2	Curralinhos
51370995	MQP	CH	1385130	71211	11/01/2024 08:45	11/01/2024 11:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1661,28	577	0,53	0,03	2,32	2,88	MQP01N5	Teresina
51370832	PID	CR		71048	11/01/2024 08:45	11/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,17	0,03	0,52	8,72	PID01S5	Teresina
51371375	SPP	TF	1069207	71591	11/01/2024 08:49	11/01/2024 17:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	158,23	18	5,42	3,38	0	8,8	SPP01C2	Jardim do Mulato
51370904	SRO	TF	1285153	71120	11/01/2024 08:50	11/01/2024 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	8,48	3	2,72	0,08	0,03	2,83	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51372281	CRI	CH	1264644	72497	11/01/2024 08:52	11/01/2024 15:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	532,26	79	0,05	0,23	6,47	6,75	CRI01N2	Cristino Castro
51372144	CRI	TF	1264648	72360	11/01/2024 08:53	11/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	32,51	11	2,53	0,33	0,1	2,97	CRI01N2	Cristino Castro
51370900	RNA	CR		71116	11/01/2024 08:54	11/01/2024 09:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,62	0,3	0,15	1,07	RNA01C3	Teresina
51371710	ESP	CH	1043438	71926	11/01/2024 08:55	11/01/2024 16:57	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	6159,86	767	5,32	1,38	1,33	8,03	ESP01M1	Teresina
51370936	MQP	CR		71152	11/01/2024 08:58	11/01/2024 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,08	0,82	2,85	3,75	MQP01N1	Teresina
51370942	PID	CR		71158	11/01/2024 08:58	11/01/2024 12:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,68	1,97	0,83	3,48	PID01S5	Teresina
51372134	SPP	CH	1069485	72350	11/01/2024 08:59	11/01/2024 12:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	188,09	54	2,67	0,73	0,08	3,48	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51371156	FAO	CH	1324579	71372	11/01/2024 09:00	11/01/2024 11:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	160,71	59	0,52	0,48	1,73	2,73	FAO01C4	Floriano
51371291	CRO	TF	1054573	71507	11/01/2024 09:01	11/01/2024 10:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	240,67	152	0,85	0,73	0	1,58	CRO01L2	Curralinhos
51370999	RNA	CR		71215	11/01/2024 09:01	11/01/2024 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,15	0,65	0,27	3,07	RNA01C3	Teresina
51370988	VAL	CH	1292088	71204	11/01/2024 09:02	13/01/2024 19:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	175,92	3	57,97	0,33	0,35	58,65	VAL01C3	Valença do Piauí
51371045	TSA	TF	1044900	71261	11/01/2024 09:02	11/01/2024 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	505,21	171	0,57	0,28	2,12	2,97	TSA01Y3	Teresina
51371033	AME	CR		71249	11/01/2024 09:06	11/01/2024 11:03	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,08	1	1,42	0,32	0,22	1,95	AME01N2	Amarante
51371152	NZA	CH	1365560	71368	11/01/2024 09:06	11/01/2024 11:59	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1239,83	430	0,6	0,52	1,77	2,88	NZA01Z1	Teresina
51372094	BIG	CH	1286273	72310	11/01/2024 09:08	11/01/2024 14:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	261,11	47	1,55	1,02	3	5,57	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51371039	RNA	CH	1377106	71255	11/01/2024 09:10	11/01/2024 10:35	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO			0,58	0,75	0,08	1,42	RNA01C3	Teresina
51371079	BOJ	TF	1264810	71295	11/01/2024 09:12	11/01/2024 17:35	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	67	8	6,8	0,12	1,47	8,38	BOJ09F6	Bom Jesus
51371466	BGR	TF	1315616	71682	11/01/2024 09:12	11/01/2024 15:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	192,75	33	3,8	1,63	0,42	5,85	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51371083	BAS	CR		71299	11/01/2024 09:12	11/01/2024 16:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,82	0,27	0,78	6,87	BAS01C1	Barras
51371210	SPP	TF	1069289	71426	11/01/2024 09:16	11/01/2024 12:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO			3,22	0,02	0,12	3,35	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51371139	BOL	CR		71355	11/01/2024 09:18	11/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,32	1	6,27	1,15	0,23	7,65	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51371140	TSA	CR		71356	11/01/2024 09:18	11/01/2024 11:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,12	0,63	0,1	1,85	TSA01Y3	Teresina
51371384	CRO	CH	1054551	71600	11/01/2024 09:19	11/01/2024 11:54	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	361,32	140	0,02	1,67	0,9	2,58	CRO01L2	Curralinhos
51372782	AME	TF	1062682	72998	11/01/2024 09:21	11/01/2024 14:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	722,49	133	4,5	0,43	0,5	5,43	AME01N1	Amarante
51371192	AME	CR		71408	11/01/2024 09:23	11/01/2024 16:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,28	1	6,2	0,03	0,48	6,72	AME01N1	Palmeirais
51371193	CRT	CR		71409	11/01/2024 09:23	11/01/2024 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,63	0,55	0,32	7,5	CRT01C3	Corrente
51371230	JNP	TF	1352811	71446	11/01/2024 09:24	11/01/2024 12:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	59,74	17	1,78	1,53	0,2	3,52	JNP01C1	São João do Piauí
51371180	EBV	TF	1299520	71396	11/01/2024 09:24	11/01/2024 18:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	18,58	2	9,07	0,02	0,22	9,3	EBV01C2	Elesbão Veloso
51371216	VAL	CR		71432	11/01/2024 09:28	11/01/2024 20:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,33	0,33	0,6	11,27	VAL01C3	Valença do Piauí
51371233	DML	CR		71449	11/01/2024 09:29	11/01/2024 13:37	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	2,85	0,87	0,42	4,13	DML01W3	Lagoa do Piauí
51371222	CRO	TF	1054659	71438	11/01/2024 09:30	11/01/2024 15:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	247,65	45	4,65	0,02	0,85	5,52	CRO01L2	Curralinhos
51371273	JAC	CR		71489	11/01/2024 09:31	11/01/2024 19:02	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,4	1	9,15	0,02	0,35	9,52	JAC09F5	Patos do Piauí
51371274	RNA	CR		71490	11/01/2024 09:31	11/01/2024 18:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,98	0,65	0,22	8,85	RNA01C1	Teresina
51372980	TSA	CH	1043538	73196	11/01/2024 09:33	11/01/2024 14:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	248,89	53	3,78	0,58	0,33	4,7	TSA01Y5	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51371292	SRO	CR		71508	11/01/2024 09:34	12/01/2024 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,27	0,42	0,48	24,17	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51371272	BOJ	CR		71488	11/01/2024 09:37	11/01/2024 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	1,68	3,52	0,12	5,32	BOJ01C1	Bom Jesus
51372895	FAO	TF	1324147	73111	11/01/2024 09:37	11/01/2024 18:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	77,66	9	5,72	2,88	0,03	8,63	FAO01C6	Floriano
51372400	STL	TF	1427704	72616	11/01/2024 09:38	11/01/2024 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	267,83	41	4,87	0,8	0,87	6,53	STL01C2	Francisco Santos
51371601	MQP	TF	1053472	71817	11/01/2024 09:38	11/01/2024 14:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	428,44	88	3,4	0,4	1,08	4,88	MQP01N8	Teresina
51371392	RNA	CH	1377106	71608	11/01/2024 09:42	11/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			1,05	0,08	0,05	1,18	RNA01C3	Teresina
51371393	PID	CR		71609	11/01/2024 09:43	11/01/2024 14:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,67	0,25	0,68	4,6	PID01S8	Teresina
51371389	CPM	CR		71605	11/01/2024 09:43	11/01/2024 11:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,27	0,2	0,27	1,73	CPM01C3	Campo Maior
51371417	ESP	CH	1043767	71633	11/01/2024 09:48	11/01/2024 11:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	27,24	13	1,72	0,1	0,28	2,1	ESP01M1	Teresina
51371423	TSA	CR		71639	11/01/2024 09:48	11/01/2024 16:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	5,1	0,45	0,67	6,22	TSA01Y2	Teresina
51371463	IGA	CR		71679	11/01/2024 09:51	11/01/2024 18:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,88	0,37	0,08	8,33	IGA01Z4	Teresina
51373550	JER	CH	1322541	73766	11/01/2024 09:52	11/01/2024 16:44	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	198,77	29	5,67	0,3	0,9	6,87	JER01C2	Jerumenha
51371458	TBC	CH	1049166	71674	11/01/2024 09:54	11/01/2024 15:14	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	10,66	2	4,2	0,82	0,32	5,33	TBC01K1	Teresina
51371510	TSA	CR		71726	11/01/2024 09:58	11/01/2024 11:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	0,48	0,48	0,88	1,85	TSA01Y5	Teresina
51371503	PTY	CR		71719	11/01/2024 09:58	11/01/2024 10:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,37	0,22	0,35	0,93	PTY01P1	Teresina
51371538	FAO	CR		71754	11/01/2024 10:00	12/01/2024 11:37	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	25,3	0	0,32	25,62	FAO01C6	Amarante
51371540	RNA	CR		71756	11/01/2024 10:00	11/01/2024 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,23	0,38	0,57	1,18	RNA01C1	Teresina
51371707	JAC	CH	1404002	71923	11/01/2024 10:03	11/01/2024 17:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	170,33	24	6,12	0,9	0,07	7,08	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51371624	NVL	CR		71840	11/01/2024 10:06	11/01/2024 12:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,33	1,87	0,23	2,43	NVL01C1	União
51371619	BAS	CR		71835	11/01/2024 10:07	11/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,5	1,07	0,22	5,78	BAS01C3	Cabeceiras do Piauí
51373495	DML	CH	1070525	73711	11/01/2024 10:09	11/01/2024 15:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	636,01	110	4,48	0,98	0,32	5,78	DML01W3	Lagoa do Piauí
51371641	CRT	CR		71857	11/01/2024 10:10	12/01/2024 11:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	24,55	0,88	0,1	25,53	CRT01C2	Corrente
51371695	IGA	CR		71911	11/01/2024 10:13	11/01/2024 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,28	0,27	0,83	1,38	IGA01Z5	Teresina
51371711	RDG	CR		71927	11/01/2024 10:14	11/01/2024 18:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,17	0,02	0,9	8,08	RDG09F5	Parnaguá
51371704	IGA	CR		71920	11/01/2024 10:14	11/01/2024 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	0,42	0,32	1,75	2,48	IGA01Z5	Teresina
51373023	CRT	TF	1267397	73239	11/01/2024 10:16	11/01/2024 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	236,24	40	3,82	1,52	0,57	5,9	CRT01C1	Corrente
51371765	RNA	CR		71981	11/01/2024 10:18	11/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,72	0,23	0,1	6,05	RNA01C3	Teresina
51371846	NZA	TF	1062127	72062	11/01/2024 10:19	11/01/2024 21:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	43,26	4	8,3	0,22	2,3	10,82	NZA01Z4	Nazária
51371797	RNA	CR		72013	11/01/2024 10:23	11/01/2024 18:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,62	0,42	0,62	7,65	RNA01C7	Teresina
51372434	SPP	CH	1069036	72650	11/01/2024 10:24	11/01/2024 17:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	261,72	35	6,18	1,27	0,03	7,48	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51372820	PID	TF	1368482	73036	11/01/2024 10:24	11/01/2024 14:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	587,57	131	3,62	0,42	0,47	4,5	PID01S2	Teresina
51371852	PID	CR		72068	11/01/2024 10:27	11/01/2024 17:42	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,3	1	4,83	1,28	1,13	7,25	PID01S2	Teresina
51371860	BOJ	CR		72076	11/01/2024 10:29	12/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,22	1	28,13	0,55	0,53	29,22	BOJ09F6	Bom Jesus
51371906	BOJ	TF	1264958	72122	11/01/2024 10:29	11/01/2024 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			1,23	1,32	2,75	5,3	BOJ09F6	Bom Jesus
51372476	SJP	TF	1338608	72692	11/01/2024 10:35	11/01/2024 16:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	103,26	18	4,65	0,45	0,65	5,75	SJP01C2	São João do Piauí
51372071	ATS	CH	1064632	72287	11/01/2024 10:38	11/01/2024 13:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	74,97	24	2,08	0,7	0,35	3,13	ATS01C2	Altos
51372077	MCU	CR		72293	11/01/2024 10:39	11/01/2024 16:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	5,13	0,15	0,08	5,37	MCU01V5	Teresina
51372170	BIG	TF	1361373	72386	11/01/2024 10:41	12/01/2024 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	230,33	9	24,7	0,9	0	25,6	BIG01N2	Inhuma
51372541	PID	TF	1044115	72757	11/01/2024 10:42	11/01/2024 13:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	351,77	116	1,63	0,05	1,35	3,03	PID01S6	Teresina
51372196	IGA	TF	1047213	72412	11/01/2024 10:43	11/01/2024 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	531,59	132	1,18	0,42	2,43	4,03	IGA01Z5	Teresina
51374802	JAC	CH	1369072	75018	11/01/2024 10:43	12/01/2024 10:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			21,63	0,07	1,62	23,32	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51373465	CRL	TF	1263090	73681	11/01/2024 10:44	14/01/2024 17:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	628,34	8	76,63	1,12	0,8	78,55	CRL01C1	Caracol
51375255	OER	CH	1337020	75471	11/01/2024 10:44	12/01/2024 05:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3622,63	194	8,03	0,07	10,58	18,68	OER01C2	Oeiras
51372438	IGA	TF	1046998	72654	11/01/2024 10:46	11/01/2024 14:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	366,29	93	1,88	1,05	1,02	3,95	IGA01Z5	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51372194	IGA	TF	1047217	72410	11/01/2024 10:48	11/01/2024 15:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	457,29	108	1,82	2,32	0,1	4,23	IGA01Z5	Teresina
51372101	SPP	CR		72317	11/01/2024 10:49	11/01/2024 17:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,5	0,05	0,15	6,7	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51372109	FAO	CR		72325	11/01/2024 10:52	11/01/2024 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,12	0,82	0,43	5,37	FAO01C3	Floriano
51372113	JAC	CH	1313297	72329	11/01/2024 10:57	11/01/2024 18:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	162,41	22	6,78	0,57	0,03	7,38	JAC09F5	Patos do Piauí
51372785	BIG	CR		73001	11/01/2024 10:58	11/01/2024 14:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,37	0,02	0,08	3,47	BIG01N2	São João da Varjota
51372118	RNA	CR		72334	11/01/2024 10:59	11/01/2024 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,63	0,37	0,23	5,23	RNA01C5	Teresina
51372198	JFR	CR		72414	11/01/2024 11:01	11/01/2024 14:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,15	0,55	0,57	3,27	JFR01C4	José de Freitas
51372200	TSA	CR		72416	11/01/2024 11:02	11/01/2024 15:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	4	0,07	0,1	4,17	TSA01Y3	Teresina
51372122	PCS	CR		72338	11/01/2024 11:02	12/01/2024 17:10	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,26	1	27,38	0,33	2,42	30,13	PCS01C3	Picos
51374911	SJP	CR		75127	11/01/2024 11:05	12/01/2024 11:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	22,43	0,65	1,53	24,62	SJP09F4	São João do Piauí
51372142	VAL	CH	1393522	72358	11/01/2024 11:10	11/01/2024 17:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6,39	1	5,58	0,35	0,47	6,4	VAL01C3	Valença do Piauí
51373050	FAO	CH	1423578	73266	11/01/2024 11:11	11/01/2024 14:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2365,55	635	2,27	1,43	0,03	3,73	FAO01C4	Floriano
51372265	BAS	CR		72481	11/01/2024 11:14	11/01/2024 16:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,83	0,45	0,35	5,63	BAS01C1	Barras
51372272	MQP	CR		72488	11/01/2024 11:18	11/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,12	0,65	0,07	6,83	MQP01N4	Teresina
51374015	AME	CH	1055545	74231	11/01/2024 11:18	11/01/2024 16:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	455,86	87	4,97	0,03	0,25	5,25	AME01N2	Amarante
51372960	BIG	CH	1361387	73176	11/01/2024 11:20	11/01/2024 14:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	388,71	131	1,98	0,45	0,55	2,98	BIG01N2	São João da Varjota
51372869	SPP	CH	1319635	73085	11/01/2024 11:21	11/01/2024 16:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	191,04	40	3,47	0,82	0,5	4,78	SPP01C1	Água Branca
51372258	TSA	CR		72474	11/01/2024 11:21	12/01/2024 00:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,87	0,2	0,72	12,78	TSA01Y8	Teresina
51372279	CBC	CR		72495	11/01/2024 11:22	12/01/2024 09:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	20,4	1,5	0,37	22,27	CBC01C2	Boa Hora
51372312	PTY	CR		72528	11/01/2024 11:23	11/01/2024 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,98	0,07	0,32	6,37	PTY01P4	Teresina
51370312	BOJ	TF	1372687	70528	11/01/2024 11:30	11/01/2024 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	76,92	18	2,6	1,03	0,65	4,28	BOJ09F6	Bom Jesus
51373607	VAZ	SE		73823	11/01/2024 11:32	11/01/2024 14:16	VAZIO	DEFEITO EM ISOLADOR	5743,53	2106	0,22	0,02	2,5	2,73	VAZIO	Jerumenha
51372367	FAO	TF	1325097	72583	11/01/2024 11:34	12/01/2024 08:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	84,39	4	19,27	0,95	0,88	21,1	FAO01C6	Floriano
51372401	TSA	CR		72617	11/01/2024 11:36	11/01/2024 22:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,62	0,42	0,18	11,22	TSA01Y1	Teresina
51372432	UNO	CR		72648	11/01/2024 11:42	11/01/2024 17:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	4,58	0,1	1,57	6,25	UNO01C1	União
51373867	NZA	TF	1062160	74083	11/01/2024 11:42	11/01/2024 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,58	9	6,38	0,53	0,05	6,97	NZA01Z4	Nazária
51372954	BIG	TF	1361016	73170	11/01/2024 11:49	11/01/2024 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	75,27	14	4,02	0,92	0,45	5,38	BIG01N2	São João da Varjota
51372479	PTY	CR		72695	11/01/2024 11:49	11/01/2024 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,98	0,45	0,15	6,58	PTY01P1	Teresina
51372512	IGA	CR		72728	11/01/2024 11:53	11/01/2024 15:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,83	2,05	0,92	3,8	IGA01Z1	Teresina
51372547	RNA	TF	1043674	72763	11/01/2024 11:57	11/01/2024 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1060,98	186	0,38	0,35	4,98	5,72	RNA01C8	Teresina
51372616	SPP	CR		72832	11/01/2024 12:06	11/01/2024 16:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,88	0,17	0,45	4,5	SPP01C1	Água Branca
51372951	BIG	CH	1361376	73167	11/01/2024 12:06	11/01/2024 15:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	62,31	21	2,57	0,25	0,17	2,98	BIG01N2	São João da Varjota
51371768	NZA	CH	1146942	71984	11/01/2024 12:07	11/01/2024 13:15	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	700,94	620	0,02	0,12	1	1,13	NZA01Z2	Nazária
51372642	RNA	CR		72858	11/01/2024 12:12	11/01/2024 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,52	0,58	0,28	3,38	RNA01C2	Teresina
51372650	SRO	CR		72866	11/01/2024 12:13	12/01/2024 09:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,5	0,02	0,08	21,6	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51374281	NZA	TF	1069784	74497	11/01/2024 12:17	11/01/2024 17:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	592,16	106	3,85	0,85	0,9	5,6	NZA01Z2	Nazária
51372721	AME	TF	1055583	72937	11/01/2024 12:19	11/01/2024 16:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			2,27	0,78	0,7	3,75	AME01N2	Amarante
51372708	PID	CR		72924	11/01/2024 12:21	11/01/2024 14:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,93	0,2	0,48	2,62	PID01S2	Teresina
51374985	STL	TF	1297626	75201	11/01/2024 12:28	11/01/2024 19:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	222,08	30	7,15	0,27	0	7,42	STL01C2	Alagoinha do Piauí
51372810	SAT	CR		73026	11/01/2024 12:36	11/01/2024 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,72	0,6	0,78	4,1	SAT01L3	Teresina
51372956	BIG	TF	1360873	73172	11/01/2024 12:39	13/01/2024 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	498,89	10	4,45	0,23	45,22	49,9	BIG01N2	São João da Varjota
51372825	PTY	CR		73041	11/01/2024 12:41	11/01/2024 16:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,18	0,72	0,62	3,52	PTY01P8	Teresina
51372925	SPM	TF	1334603	73141	11/01/2024 12:45	11/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			2,35	0,23	0	2,58	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51372893	SJA	CH	1259803	73109	11/01/2024 12:46	11/01/2024 20:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	83,49	11	5,38	1,15	1,07	7,6	SJA01C1	Castelo do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51372901	JUN	CR		73117	11/01/2024 12:50	12/01/2024 19:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,28	1	29,22	0,8	0,73	30,75	JUN01M1	Itainópolis
51372937	JUN	CR		73153	11/01/2024 12:52	12/01/2024 01:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,83	0,75	0,25	12,83	JUN01M7	Picos
51373210	PMR	CH	1062005	73426	11/01/2024 12:53	11/01/2024 15:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1313,49	564	1,47	0,02	0,85	2,33	PMR01P1	Palmeirais
51373305	PID	TF	1043949	73521	11/01/2024 12:53	11/01/2024 15:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	348	132	1,3	0,87	0,48	2,65	PID01S3	Teresina
51372927	ESP	CR		73143	11/01/2024 12:54	11/01/2024 21:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,38	0,42	0,35	8,15	ESP01M3	Teresina
51372972	SRO	CR		73188	11/01/2024 12:56	12/01/2024 07:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,48	0,43	0,4	18,32	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51372986	SPP	TF	1069579	73202	11/01/2024 12:57	11/01/2024 16:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	34,45	10	2,38	0,63	0,43	3,45	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51373238	DML	TF	1070743	73454	11/01/2024 12:59	12/01/2024 13:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	246,27	10	21,63	0,48	2,52	24,63	DML01W3	Lagoa do Piauí
51373742	MCU	TF	1041182	73958	11/01/2024 13:12	11/01/2024 16:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	271,74	74	2,28	0,28	1,12	3,68	MCU01V5	Teresina
51373105	RNA	CR		73321	11/01/2024 13:16	11/01/2024 16:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,12	1	1,5	0,28	1,1	2,88	RNA01C4	Teresina
51373107	PID	CR		73323	11/01/2024 13:19	11/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,19	1	3,72	0,27	0,67	4,65	PID01S6	Teresina
51382311	CTO	TF	1312463	82527	11/01/2024 13:26	13/01/2024 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	44,8	1	44,43	0,25	0,13	44,82	CTO01C2	Castelo do Piauí
51373905	BOJ	TF	1382525	74121	11/01/2024 13:27	11/01/2024 17:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	48,55	13	2,68	0,4	0,65	3,73	BOJ01C3	Bom Jesus
51374199	OER	CH	1337386	74415	11/01/2024 13:28	11/01/2024 17:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	87,33	21	3,1	1,05	0,02	4,17	OER01C2	Oeiras
51373715	MCU	TF	1388439	73931	11/01/2024 13:32	11/01/2024 16:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	140,96	43	1,8	0,67	0,82	3,28	MCU01V5	Teresina
51373208	PTY	CR		73424	11/01/2024 13:33	11/01/2024 15:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,35	0,22	0,1	1,67	PTY01P5	Teresina
51373266	MTO	TF	1256943	73482	11/01/2024 13:34	11/01/2024 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,15	12	1,47	2,38	0,25	4,1	MTO01C3	Barras
51373206	EBV	CR		73422	11/01/2024 13:35	12/01/2024 15:35	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1,08	1	25,2	0,58	0,22	26	EBV01C1	Elesbão Veloso
51373430	BGR	CH	1315446	73646	11/01/2024 13:44	11/01/2024 17:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	335,19	93	1,47	1,08	1,05	3,6	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51373303	SJP	TF	1338347	73519	11/01/2024 13:47	11/01/2024 17:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	464,34	121	2,6	1,22	0,03	3,85	SJP01C1	São João do Piauí
51373284	SPM	CR		73500	11/01/2024 13:48	11/01/2024 14:39	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,03	1	0,52	0,22	0,12	0,85	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51373295	NZR	CR		73511	11/01/2024 13:49	11/01/2024 15:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,77	0,25	0,5	1,52	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51374759	ALG	CH	1142064	74975	11/01/2024 13:50	12/01/2024 08:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	188,96	10	18,52	0,32	0,07	18,9	ALG01N2	Alto Longá
51373520	PID	TF	1365598	73736	11/01/2024 14:01	11/01/2024 16:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	266,12	124	1,37	0,37	0,42	2,15	PID01S6	Teresina
51372903	JER	CR		73119	11/01/2024 14:04	11/01/2024 14:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,02	1	-1,13	0,9	0,63	0,4	JER01C2	Jerumenha
51373424	MAV	CR		73640	11/01/2024 14:07	11/01/2024 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	1,02	0,15	0,08	1,25	MAV01C1	Miguel Alves
51373428	PCS	CR		73644	11/01/2024 14:08	11/01/2024 18:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,58	0,13	0,33	4,05	PCS01C3	Picos
51373846	CRI	TF	1383166	74062	11/01/2024 14:09	11/01/2024 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	22,17	9	1,65	0,67	0,15	2,47	CRI01N2	Cristino Castro
51373484	AME	CR		73700	11/01/2024 14:16	11/01/2024 20:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	6,15	0,23	0,1	6,48	AME01N2	Amarante
51373589	VAL	TF	1300715	73805	11/01/2024 14:23	11/01/2024 23:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3210,8	373	4,57	0,77	3,28	8,62	VAL01C3	Valença do Piauí
51373519	PID	CR		73735	11/01/2024 14:23	12/01/2024 01:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	9,75	0,65	1,02	11,42	PID01S3	Teresina
51373524	CRI	CR		73740	11/01/2024 14:24	11/01/2024 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,68	0,08	0,05	1,82	CRI01N2	Cristino Castro
51373531	UNO	CR		73747	11/01/2024 14:25	11/01/2024 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,73	0,38	0,13	2,25	UNO01C4	Miguel Alves
51373615	SRO	CR		73831	11/01/2024 14:31	11/01/2024 17:23	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,12	1	2,8	0	0,07	2,87	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51374448	JER	CH	1322543	74664	11/01/2024 14:32	12/01/2024 12:05	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1055,77	49	17,65	2,4	1,5	21,55	JER01C2	Jerumenha
51373627	JAC	CH	1421612	73843	11/01/2024 14:34	12/01/2024 16:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	20,02	11	24,78	0,67	0,38	25,83	JAC01C2	Jaicós
51373875	ATS	TF	1065007	74091	11/01/2024 14:35	12/01/2024 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	440,48	17	0,03	0,38	25,5	25,92	ATS01C3	Altos
51373625	NZA	CR		73841	11/01/2024 14:35	11/01/2024 20:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,73	0,02	0,28	6,03	NZA01Z3	Nazária
51373777	CRT	TF	1267922	73993	11/01/2024 14:48	11/01/2024 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	886,63	246	1,5	2,1	0,02	3,62	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51373749	VAL	CR		73965	11/01/2024 14:53	11/01/2024 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,15	0,05	0,58	4,78	VAL01C3	Valença do Piauí
51373743	SPP	CR		73959	11/01/2024 14:53	11/01/2024 19:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,1	0,18	0,25	4,53	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51374284	FAO	CH	1324579	74500	11/01/2024 14:56	11/01/2024 17:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2678,4	1152	1,3	0,5	0,53	2,33	FAO01C4	Floriano
51375167	ALG	TF	1060231	75383	11/01/2024 14:57	11/01/2024 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	738,89	175	3,83	0,02	0,38	4,23	ALG01N2	Alto Longá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51373819	STL	CR		74035	11/01/2024 15:03	11/01/2024 19:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,38	0,15	0,42	3,95	STL01C2	Francisco Santos
51373874	URD	TF	1321269	74090	11/01/2024 15:03	11/01/2024 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	226,54	98	1,25	0,35	0,72	2,32	URD09W1	Uruçuí
51373816	RNA	CR		74032	11/01/2024 15:05	11/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,57	0,35	0,07	1,98	RNA01C5	Teresina
51381473	OER	CR		81689	11/01/2024 15:10	13/01/2024 00:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,38	1	32,8	0,02	0,22	33,03	OER01C2	Oeiras
51374180	CRT	TF	1267766	74396	11/01/2024 15:10	11/01/2024 18:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	74,93	23	0,8	2,12	0,35	3,27	CRT01C2	Corrente
51373870	PAL	CR		74086	11/01/2024 15:11	11/01/2024 18:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	3,2	0,05	0,53	3,78	PAL01C1	Paulistana
51374388	CBT	CH	1329771	74604	11/01/2024 15:12	11/01/2024 17:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	312,87	131	1,45	0,95	0	2,4	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51373946	BOJ	TF	1263849	74162	11/01/2024 15:14	11/01/2024 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	16,63	6	0,63	2,05	0,1	2,78	BOJ01C3	Bom Jesus
51373884	PMR	CR		74100	11/01/2024 15:15	12/01/2024 16:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,04	1	23,03	1,05	0,8	24,88	PMR01P2	Palmeirais
51373953	NZA	CR		74169	11/01/2024 15:22	11/01/2024 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,13	0,47	0,8	2,4	NZA01Z1	Teresina
51373957	JAC	CH	1443226	74173	11/01/2024 15:22	12/01/2024 07:48	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	49,26	3	15,28	0,9	0,25	16,43	JAC09F5	Paulistana
51374540	JER	CH	1322301	74756	11/01/2024 15:24	11/01/2024 22:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	562,62	83	5,9	0,88	0	6,78	JER01C2	Jerumenha
51373948	ATS	CR		74164	11/01/2024 15:24	12/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,85	1	18,87	1,13	0,45	20,45	ATS01C1	Altos
51374409	RDG	CH	1270859	74625	11/01/2024 15:25	11/01/2024 16:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	18,82	19	0,28	0,33	0,38	1	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51373982	JCK	CR		74198	11/01/2024 15:26	11/01/2024 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,15	0,47	0,12	2,73	JCK01X8	Teresina
51373984	RGN	CR		74200	11/01/2024 15:27	11/01/2024 17:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,57	0,23	0,23	2,03	RGN01C1	Jardim do Mulato
51374417	PMR	TF	1062189	74633	11/01/2024 15:29	11/01/2024 17:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	315,25	161	1,82	0,02	0,13	1,97	PMR01P1	Palmeirais
51373988	SAT	CR		74204	11/01/2024 15:30	11/01/2024 19:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,97	0,18	0,18	4,33	SAT01L5	Teresina
51373997	ESP	CR		74213	11/01/2024 15:30	11/01/2024 23:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,43	0,3	0,75	8,48	ESP01M3	Teresina
51374134	JFR	CH	1063595	74350	11/01/2024 15:31	11/01/2024 17:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	90,85	47	1,15	0,52	0,27	1,93	JFR01C3	José de Freitas
51374051	JCK	CR		74267	11/01/2024 15:38	11/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,88	0,32	0,88	2,08	JCK01X1	Teresina
51375346	JAC	CH	1314038	75562	11/01/2024 15:42	12/01/2024 18:14	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	53,06	2	22,68	3,77	0,08	26,53	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51374114	SAT	CR		74330	11/01/2024 15:45	11/01/2024 19:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,42	0,7	0,15	3,27	SAT01L7	Teresina
51375038	PCS	TF	1314725	75254	11/01/2024 15:49	12/01/2024 00:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	26,69	3	7,2	0,62	1,08	8,9	PCS01C4	Picos
51374502	GBS	TF	1390217	74718	11/01/2024 15:53	11/01/2024 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	30,83	8	2,52	1,28	0,07	3,87	GBS09F8	Corrente
51374482	NZR	CH	1349479	74698	11/01/2024 15:54	11/01/2024 18:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	316,77	108	1	1,87	0,07	2,93	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51374347	BOJ	TF	1263922	74563	11/01/2024 15:57	11/01/2024 22:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1565,42	255	3,33	0,37	2,45	6,15	BOJ01C3	Bom Jesus
51374227	PMR	CR		74443	11/01/2024 15:58	12/01/2024 11:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,63	0,02	0,07	19,72	PMR01P1	Palmeirais
51374630	JCK	TF	1045660	74846	11/01/2024 15:58	11/01/2024 17:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	178,68	103	1,1	0,32	0,33	1,75	JCK01X4	Teresina
51374277	NOT	CH	1394780	74493	11/01/2024 16:00	12/01/2024 12:37	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	700,7	34	16,83	1,07	2,72	20,62	NOT01C2	Aroazes
51374283	BOJ	TF	1382662	74499	11/01/2024 16:00	11/01/2024 17:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	99,98	89	0,53	0,25	0,35	1,13	BOJ01C3	Bom Jesus
51374266	MCU	CR		74482	11/01/2024 16:01	11/01/2024 19:36	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,15	1	2,92	0,03	0,63	3,58	MCU01V5	Teresina
51374282	PTY	CR		74498	11/01/2024 16:02	11/01/2024 18:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,28	0,23	0,73	2,25	PTY01P9	Teresina
51374846	GBS	CH	1437713	75062	11/01/2024 16:03	11/01/2024 23:15	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2880,12	1044	1,93	0,47	4,8	7,2	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51374274	PMR	CR		74490	11/01/2024 16:03	11/01/2024 17:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	1,4	0,03	0,08	1,52	PMR01P1	Palmeirais
51374313	GBS	CR		74529	11/01/2024 16:08	14/01/2024 18:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,08	1	73,1	0,02	0,87	73,98	GBS09F8	Corrente
51375380	CRO	CH	1054551	75596	11/01/2024 16:09	11/01/2024 23:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1042,87	148	5,22	1,63	0,2	7,05	CRO01L2	Curralinhos
51374351	PTY	CR		74567	11/01/2024 16:11	11/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,55	0,02	0,23	1,8	PTY01P2	Teresina
51374385	NZA	CR		74601	11/01/2024 16:17	12/01/2024 08:30	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,68	1	14,37	0,63	1,22	16,22	NZA01Z2	Nazária
51374408	TSA	CR		74624	11/01/2024 16:21	11/01/2024 19:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,78	0,28	0,58	2,65	TSA01Y3	Teresina
51374413	GBS	CR		74629	11/01/2024 16:22	12/01/2024 11:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,79	1	18,95	0,02	0,1	19,07	GBS09F9	Gilbués
51374414	MQP	CR		74630	11/01/2024 16:24	11/01/2024 21:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,05	0,25	1,15	5,45	MQP01N4	Teresina
51374419	ATS	CR		74635	11/01/2024 16:25	12/01/2024 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,67	0,38	0,62	17,67	ATS01C4	Altos
51375447	ABU	CR		75663	11/01/2024 16:27	15/01/2024 08:43	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	3,68	1	24,38	0,28	63,6	88,27	ABU01C1	Anísio de Abreu

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51374441	RNA	CR		74657	11/01/2024 16:28	11/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,35	0,55	0,43	1,33	RNA01C3	Teresina
51374455	ALG	CH	1061460	74671	11/01/2024 16:29	11/01/2024 21:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	860,91	182	3,75	0,98	0	4,73	ALG01N1	Benedictinos
51374915	JAC	CH	1409459	75131	11/01/2024 16:32	11/01/2024 19:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	650,55	202	1,53	1,68	0,02	3,23	JAC09F5	Patos do Piauí
51374474	BOJ	CR		74690	11/01/2024 16:32	12/01/2024 16:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	24,02	0,07	0,13	24,22	BOJ01C2	Bom Jesus
51374478	SJP	CR		74694	11/01/2024 16:33	11/01/2024 20:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,87	0,42	0,27	3,55	SJP01C1	São João do Piauí
51372406	FAO	CH	1324001	72622	11/01/2024 16:34	11/01/2024 22:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1274,9	232	-1,02	6,52	0	5,5	FAO01C3	Floriano
51374486	JCK	CR		74702	11/01/2024 16:34	11/01/2024 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,17	0,67	1,07	2,9	JCK01X7	Teresina
51371349	SJP	CH	1352708	71565	11/01/2024 16:34	11/01/2024 19:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	369,15	135	1,13	1,62	0	2,75	SJP09F4	São João do Piauí
51374512	GPE	TF	1322477	74728	11/01/2024 16:37	11/01/2024 19:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			2,1	0,7	0,05	2,85	GPE01C1	Jerumenha
51374507	CEN	CR		74723	11/01/2024 16:40	11/01/2024 22:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,18	0,2	0,53	5,92	CEN01U1	Teresina
51375838	DML	CH	1389052	76054	11/01/2024 16:42	12/01/2024 10:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1160,76	66	16,72	0,82	0,07	17,6	DML01W3	Lagoa do Piauí
51374566	CRO	TF	1320643	74782	11/01/2024 16:43	11/01/2024 21:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,58	18	0,97	2,97	0,5	4,43	CRO01L1	Monsenhor Gil
51374574	ABU	CR		74790	11/01/2024 16:49	11/01/2024 19:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,22	0,22	0,75	2,18	ABU01C1	Anísio de Abreu
51374575	ATS	CR		74791	11/01/2024 16:49	12/01/2024 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,67	0,23	0,37	16,27	ATS01C3	Altos
51374597	RDG	CR		74813	11/01/2024 16:52	12/01/2024 11:35	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,78	1	17,68	0,02	1,02	18,72	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51374596	TSA	CR		74812	11/01/2024 16:54	11/01/2024 19:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,93	0,15	0,23	2,32	TSA01Y5	Teresina
51374841	NOT	CH	1291366	75057	11/01/2024 17:00	11/01/2024 21:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	847,28	200	2,57	0,32	1,37	4,25	NOT01C2	Valença do Piauí
51374667	JFR	CR		74883	11/01/2024 17:04	12/01/2024 09:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,68	1	15,57	0,08	0,67	16,32	JFR01C2	Altos
51374672	JAC	TF	1313284	74888	11/01/2024 17:04	11/01/2024 19:40	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	2,59	1	1,97	0,38	0,25	2,6	JAC09F5	Patos do Piauí
51375062	CPM	TF	1261775	75278	11/01/2024 17:07	12/01/2024 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	178,26	7	0,03	0,85	24,58	25,47	CPM01C2	Campo Maior
51374687	MBA	TF	1056954	74903	11/01/2024 17:08	11/01/2024 17:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,49	1	0,03	0,17	0,28	0,48	MBA01C1	União
51375034	PID	TF	1365598	75250	11/01/2024 17:13	11/01/2024 21:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	561,07	124	2	0,02	2,52	4,53	PID01S6	Teresina
51374816	FAO	CH	1324126	75032	11/01/2024 17:16	11/01/2024 19:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	101,49	43	0,8	0,53	1,03	2,37	FAO01C4	Floriano
51374982	SPP	TF	1319694	75198	11/01/2024 17:25	11/01/2024 18:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	32,16	32	0,62	0,23	0,17	1,02	SPP01C1	Água Branca
51374809	JER	TF	1322393	75025	11/01/2024 17:26	12/01/2024 11:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	17,67	1	17,42	0,02	0,23	17,67	JER01C2	Jerumenha
51374874	MCU	CR		75090	11/01/2024 17:31	11/01/2024 22:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,3	0,37	0,45	5,12	MCU01V6	Teresina
51376074	OER	CH	1337462	76290	11/01/2024 17:33	12/01/2024 09:07	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1384,91	89	14,67	0,78	0,12	15,57	OER01C2	Oeiras
51374876	CRL	CR		75092	11/01/2024 17:34	12/01/2024 18:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	23,92	0,47	0,83	25,22	CRL01C1	Caracol
51374943	JFR	TF	1063542	75159	11/01/2024 17:36	11/01/2024 19:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	300,14	189	0,8	0,42	0,38	1,6	JFR01C3	José de Freitas
51375013	BIG	TF	1361024	75229	11/01/2024 17:38	11/01/2024 20:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	44,38	18	2,32	0,13	0,02	2,47	BIG01N2	São João da Varjota
51374923	BAS	CR		75139	11/01/2024 17:38	12/01/2024 07:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	13,03	0,02	0,45	13,5	BAS01C1	Barras
51375168	FAO	TF	1382947	75384	11/01/2024 17:51	12/01/2024 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			1,98	2,58	18,45	23,02	FAO01C4	Floriano
51375004	SRO	CR		75220	11/01/2024 17:51	12/01/2024 15:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,9	1	16,85	4,67	0,1	21,62	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51375009	MAV	CR		75225	11/01/2024 17:52	12/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,55	0,02	0,27	15,83	MAV01C1	Miguel Alves
51376399	JER	CH	1322541	76615	11/01/2024 17:54	12/01/2024 15:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	636,89	29	20,83	0,63	0,5	21,97	JER01C2	Jerumenha
51375057	CRI	CR		75273	11/01/2024 18:03	12/01/2024 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,8	0,33	0,27	15,4	CRI01N1	Cristino Castro
51375356	TSA	TF	1043591	75572	11/01/2024 18:05	11/01/2024 22:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	330,7	69	3,87	0,3	0,63	4,8	TSA01Y5	Teresina
51375119	NZR	CR		75335	11/01/2024 18:14	12/01/2024 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,82	0,33	0,7	14,85	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51375173	AME	CR		75389	11/01/2024 18:23	11/01/2024 19:33	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,05	1	0,4	0	0,77	1,17	AME01N1	Amarante
51375175	TSA	CR		75391	11/01/2024 18:24	12/01/2024 01:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,28	1	6,05	0,02	0,55	6,62	TSA01Y5	Teresina
51378671	JAC	CH	1313801	78887	11/01/2024 18:40	12/01/2024 11:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1665,72	100	16,2	0,23	0,23	16,67	JAC09F5	Jaicós
51375275	PTY	CR		75491	11/01/2024 18:46	11/01/2024 20:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,55	0,28	0,52	1,35	PTY01P8	Teresina
51375313	TBC	CR		75529	11/01/2024 18:49	11/01/2024 23:25	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	3,77	0,62	0,22	4,6	TBC01K1	Teresina
51375307	JAC	TF	1314072	75523	11/01/2024 18:49	12/01/2024 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	50,69	2	14,3	0,93	10,12	25,35	JAC09F5	Jacobina do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51375295	RGN	TF	1069260	75511	11/01/2024 18:49	12/01/2024 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	28,36	2	0,02	0,67	13,5	14,18	RGN01C1	Regeneração
51375310	QBO	CR		75526	11/01/2024 18:49	12/01/2024 09:13	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,6	1	13,5	0,17	0,73	14,4	QBO09S2	Bom Jesus
51375348	CRT	CR		75564	11/01/2024 18:51	12/01/2024 10:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,65	1	15,23	0,15	0,18	15,57	CRT01C3	Corrente
51375360	JER	CH	1322363	75576	11/01/2024 18:55	12/01/2024 12:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	449,41	26	17,03	0,02	0,25	17,3	JER01C2	Jerumenha
51375377	JER	CH	1322384	75593	11/01/2024 18:58	12/01/2024 10:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	173,48	11	14,18	1,2	0,42	15,8	JER01C2	Jerumenha
51375434	UNO	CR		75650	11/01/2024 19:08	11/01/2024 21:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,32	0,03	0,43	2,78	UNO01C1	União
51375456	CRT	CR		75672	11/01/2024 19:14	11/01/2024 20:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	0,45	1,15	0,08	1,68	CRT01C3	Corrente
51375550	JAC	TF	1401314	75766	11/01/2024 19:14	12/01/2024 18:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	228,21	10	22,62	0,22	0	22,83	JAC09F5	Patos do Piauí
51375529	RPI	TF	1328474	75745	11/01/2024 19:27	11/01/2024 20:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			0,28	0,07	0,78	1,13	RPI01C1	São José do Peixe
51375533	FAO	TF	1324304	75749	11/01/2024 19:27	12/01/2024 11:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			5,65	0,38	9,85	15,88	FAO01C4	Floriano
51375552	GBS	CH	1269771	75768	11/01/2024 19:28	12/01/2024 10:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	29,42	2	14,07	0,63	0,02	14,72	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51375530	AME	CR		75746	11/01/2024 19:29	12/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,58	1	12,75	0,72	0,38	13,85	AME01N1	Amarante
51375584	TSA	CR		75800	11/01/2024 19:39	12/01/2024 01:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,62	0,67	0,3	5,58	TSA01Y2	Teresina
51377855	JAC	CH	1312849	78071	11/01/2024 19:58	12/01/2024 08:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3791,47	313	11,68	0,33	0,1	12,12	JAC01C2	Jaicós
51375686	TSA	CR		75902	11/01/2024 20:05	12/01/2024 00:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,57	0,18	0,63	4,38	TSA01Y1	Teresina
51375704	CRO	CR		75920	11/01/2024 20:09	12/01/2024 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,57	0,4	0,92	15,88	CRO01L1	Monsenhor Gil
51375701	CRT	CR		75917	11/01/2024 20:10	12/01/2024 09:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,92	0,17	0,07	13,15	CRT01C3	Corrente
51375762	PTY	CR		75978	11/01/2024 20:20	11/01/2024 23:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,2	0,47	1,03	2,7	PTY01P6	Teresina
51375768	ALG	TF	1370446	75984	11/01/2024 20:22	12/01/2024 22:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	26,03	1	22,63	1,92	1,48	26,03	ALG01N1	Benedictinos
51375790	JAC	CR		76006	11/01/2024 20:23	12/01/2024 15:48	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,81	1	19,12	0,02	0,28	19,42	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51375791	TBC	CR		76007	11/01/2024 20:23	11/01/2024 22:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	0,92	0,98	0,3	2,2	TBC01K1	Teresina
51380384	JAC	TF	1362806	80600	11/01/2024 20:27	12/01/2024 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	168,96	8	20,48	0,58	0,07	21,13	JAC09F5	Patos do Piauí
51375836	FAO	CH	1383048	76052	11/01/2024 20:33	12/01/2024 04:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	710,06	93	6,65	0,5	0,5	7,65	FAO01C6	Floriano
51376135	JUN	CH	1298477	76351	11/01/2024 20:34	12/01/2024 11:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1890,15	127	14,05	0,72	0,12	14,88	JUN09F3	Francisco Santos
51375986	OER	CR		76202	11/01/2024 21:13	13/01/2024 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,74	1	37,98	2,85	1	41,83	OER01C2	Oeiras
51376003	JCK	CR		76219	11/01/2024 21:17	12/01/2024 00:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,33	0,4	0,4	3,13	JCK01X4	Teresina
51376022	STL	CR		76238	11/01/2024 21:22	12/01/2024 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,52	0,42	0,03	20,97	STL01C2	Francisco Santos
51376264	SPP	CH	1433021	76480	11/01/2024 21:27	11/01/2024 23:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1349,61	877	0,72	0,25	0,58	1,55	SPP01C1	Água Branca
51376231	SRO	CR		76447	11/01/2024 22:08	12/01/2024 18:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	16,97	2,32	0,62	19,9	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51376400	PID	CR		76616	11/01/2024 22:54	12/01/2024 07:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,63	0,27	0,35	8,25	PID01S5	Teresina
51376608	CEN	CR		76824	12/01/2024 00:06	12/01/2024 02:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,82	0,13	0	1,95	CEN01U5	Teresina
51378697	CMT	CH	1266912	78913	12/01/2024 00:41	12/01/2024 15:47	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	347,08	23	10,13	4,97	0	15,1	CMT01C5	Parnaguá
51376758	JCK	CR		76974	12/01/2024 00:45	12/01/2024 02:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,5	0,33	0,6	1,43	JCK01X3	Teresina
51376838	SPP	TF	1423035	77054	12/01/2024 00:48	12/01/2024 09:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	35,02	4	5,2	3	0,57	8,77	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51378941	ATS	TF	1434702	79157	12/01/2024 01:43	12/01/2024 11:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	171,38	17	9,35	0,6	0,13	10,08	ATS01C2	Altos
51377284	CPM	CH	1429975	77500	12/01/2024 03:30	12/01/2024 08:05	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	5241,2	3258	2,92	0,35	1,32	4,58	CPM01C2	Campo Maior
51378367	RPI	CH	1328575	78583	12/01/2024 04:49	12/01/2024 10:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	852,72	145	3,58	2,18	0,12	5,88	RPI01C1	Ribeira do Piauí
51377526	TSA	CR		77742	12/01/2024 04:53	12/01/2024 06:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,28	0,47	0,32	2,07	TSA01Y3	Teresina
51377656	JCK	CR		77872	12/01/2024 05:37	12/01/2024 06:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,6	0,15	0,6	1,35	JCK01X3	Teresina
51377784	PAL	TF	1303113	78000	12/01/2024 05:43	12/01/2024 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	62,99	5	5,18	0,3	7,12	12,6	PAL01C2	Jacobina do Piauí
51378095	JAC	CH	1314598	78311	12/01/2024 06:01	12/01/2024 10:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	485,85	121	1,78	1,97	0,27	4,02	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51377786	PID	CR		78002	12/01/2024 06:12	12/01/2024 07:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,73	0,15	0,25	1,13	PID01S1	Teresina
51378071	JAC	CH	1404000	78287	12/01/2024 06:13	12/01/2024 15:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	101,67	11	8,7	0,38	0,17	9,25	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51377836	UNO	CR		78052	12/01/2024 06:23	12/01/2024 08:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	2,1	0,02	0,05	2,17	UNO01C1	União
51379314	OER	CH	1337242	79530	12/01/2024 06:26	12/01/2024 12:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	356,81	62	4,53	0,88	0,35	5,77	OER01C2	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51377886	ESP	CR		78102	12/01/2024 06:34	12/01/2024 08:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,2	0,43	0,77	2,4	ESP01M1	Teresina
51377876	FAO	CH	1324023	78092	12/01/2024 06:35	12/01/2024 20:21	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	247,6	18	2,03	1,45	10,28	13,77	FAO01C3	Floriano
51377931	MAV	CH	1059032	78147	12/01/2024 06:43	12/01/2024 09:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	933,67	308	0,03	1,25	1,75	3,03	MAV01C1	Miguel Alves
51378977	PMR	TF	1373227	79193	12/01/2024 06:48	12/01/2024 11:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	257,51	55	4,32	0,03	0,33	4,68	PMR01P1	Palmeirais
51378578	SJP	TF	1353289	78794	12/01/2024 06:51	12/01/2024 11:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	20,91	5	3,95	0,18	0,05	4,18	SJP09F4	São João do Piauí
51378069	RNA	CR		78285	12/01/2024 07:08	12/01/2024 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,92	0,12	0,33	2,37	RNA01C2	Teresina
51381834	BOJ	CH	1369103	82050	12/01/2024 07:17	12/01/2024 17:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	349,22	35	9,88	0,02	0,08	9,98	BOJ01C3	Bom Jesus
51380635	CRO	TF	1054550	80851	12/01/2024 07:17	12/01/2024 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	474,12	43	8,65	2,28	0,1	11,03	CRO01L2	Curralinhos
51378592	RPI	CH	1390832	78808	12/01/2024 07:18	12/01/2024 11:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	201,76	51	3,37	0,4	0,2	3,97	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51378552	MBA	TF	1057102	78768	12/01/2024 07:21	12/01/2024 10:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,32	16	0,02	2,63	0,5	3,15	MBA01C1	União
51378152	FAO	CR		78368	12/01/2024 07:24	12/01/2024 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,48	0,65	1,02	8,15	FAO01C4	Floriano
51380420	CRO	CR		80636	12/01/2024 07:26	12/01/2024 23:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,47	0,02	0,47	15,95	CRO01L2	Curralinhos
51378180	QBO	CR		78396	12/01/2024 07:26	12/01/2024 11:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	4,17	0,03	0,07	4,27	QBO09S2	Bom Jesus
51378175	PID	CR		78391	12/01/2024 07:27	12/01/2024 09:25	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,08	1	1,13	0,28	0,55	1,97	PID01S1	Teresina
51378484	NOT	CH	1428248	78700	12/01/2024 07:27	12/01/2024 11:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1567,06	374	2,98	0,75	0,47	4,2	NOT01C1	Elesbão Veloso
51378439	PMR	TF	1062081	78655	12/01/2024 07:29	12/01/2024 10:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,35	14	2,45	0,02	0,13	2,6	PMR01P3	Palmeirais
51378185	MBA	CH	1056118	78401	12/01/2024 07:29	12/01/2024 09:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	357,43	164	0,48	1,7	0,02	2,2	MBA01C3	Teresina
51378213	MAD	CR		78429	12/01/2024 07:34	13/01/2024 19:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,48	1	35,05	0,02	0,4	35,47	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51378224	GPE	CH	1322620	78440	12/01/2024 07:35	12/01/2024 15:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	7,67	1	6,93	0,47	0,28	7,68	GPE01C1	Jerumenha
51378860	JER	CH	1322302	79076	12/01/2024 07:43	12/01/2024 13:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	65,85	11	5,58	0,42	0	6	JER01C2	Jerumenha
51380374	NZA	TF	1054617	80590	12/01/2024 07:44	12/01/2024 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	98,41	10	8,95	0,37	0,53	9,85	NZA01Z2	Nazária
51378302	QBO	CR		78518	12/01/2024 07:48	12/01/2024 11:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	3,72	0,02	0,07	3,8	QBO09S2	Bom Jesus
51378309	GPE	CH	1322473	78525	12/01/2024 07:48	12/01/2024 20:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	13,14	1	10,95	2,03	0,17	13,15	GPE01C1	Jerumenha
51378340	MQP	CR		78556	12/01/2024 07:51	12/01/2024 10:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,83	0,02	0,48	2,33	MQP01N4	Teresina
51379050	FAO	TF	1325227	79266	12/01/2024 08:01	12/01/2024 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	10,53	3	2,92	0,57	0,03	3,52	FAO01C6	Floriano
51378410	UNO	CR		78626	12/01/2024 08:04	12/01/2024 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,45	0,05	0,47	3,97	UNO01C2	União
51378417	CTO	CR		78633	12/01/2024 08:05	13/01/2024 09:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,07	1	25	0,52	0,15	25,67	CTO09F3	Castelo do Piauí
51378435	OER	CR		78651	12/01/2024 08:07	13/01/2024 10:22	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,09	1	24,25	1,37	0,63	26,25	OER01C2	Oeiras
51378437	JUN	CR		78653	12/01/2024 08:07	12/01/2024 13:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,07	0,57	0,68	5,32	JUN01M3	Picos
51378444	MQP	CR		78660	12/01/2024 08:09	12/01/2024 12:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,13	0,17	2,12	4,42	MQP01N4	Teresina
51378490	TSA	CH	1043169	78706	12/01/2024 08:13	12/01/2024 09:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2,93	2	0,83	0,28	0,35	1,47	TSA01Y5	Teresina
51378507	JCK	CR		78723	12/01/2024 08:16	12/01/2024 10:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,12	0,48	0,18	1,78	JCK01X1	Teresina
51378509	QBO	CR		78725	12/01/2024 08:16	12/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	3,12	0,05	0,08	3,25	QBO09S2	Bom Jesus
51378515	CRI	TF	1264573	78731	12/01/2024 08:20	13/01/2024 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,85	1	24,12	0,6	1,13	25,85	CRI01N2	Cristino Castro
51379364	BIG	CH	1361158	79580	12/01/2024 08:24	12/01/2024 16:49	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1957,46	233	7,08	1,25	0,08	8,42	BIG01N2	São João da Varjota
51378586	MAV	CR		78802	12/01/2024 08:26	12/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,28	1,03	0,77	3,08	MAV01C1	Miguel Alves
51378599	SMT	CH	1375216	78815	12/01/2024 08:26	12/01/2024 11:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	866,08	307	1,45	1,27	0,12	2,83	SMT01C2	Castelo do Piauí
51378704	PCS	TF	1293566	78920	12/01/2024 08:29	12/01/2024 12:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	844,06	219	0,45	1,22	2,2	3,87	PCS01C1	Picos
51378597	GBS	TF	1411237	78813	12/01/2024 08:30	12/01/2024 17:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	192,19	22	6,03	0,27	2,45	8,75	GBS09F8	Gilbués
51378969	BRG	CH	1405434	79185	12/01/2024 08:32	12/01/2024 10:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	444,38	187	1,33	1,05	0	2,38	BRG01C1	Amarante
51378637	JUN	CR		78853	12/01/2024 08:33	13/01/2024 08:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,75	0,13	0,42	24,3	JUN09F1	Jaicós
51378780	TSA	CH	1045076	78996	12/01/2024 08:35	12/01/2024 10:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	81,18	56	1,08	0,37	0	1,45	TSA01Y4	Teresina
51378628	JCK	CR		78844	12/01/2024 08:35	12/01/2024 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,47	0,3	0,47	2,23	JCK01X2	Teresina
51378666	PID	CR		78882	12/01/2024 08:38	12/01/2024 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,35	0,33	0,38	8,07	PID01S3	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51378866	ALG	CH	1142070	79082	12/01/2024 08:43	13/01/2024 11:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	679,14	25	26,97	0,05	0,15	27,17	ALG01N2	Alto Longá
51378752	NOT	CR		78968	12/01/2024 08:47	12/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,42	0,77	0,38	6,57	NOT01C2	Aroazes
51378753	UNO	CR		78969	12/01/2024 08:48	12/01/2024 13:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,58	0,38	1,03	5	UNO01C2	União
51378738	UNO	CR		78954	12/01/2024 08:48	12/01/2024 18:39	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,41	1	9,37	0,03	0,45	9,85	UNO01C1	União
51378754	SRO	CR		78970	12/01/2024 08:49	12/01/2024 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,65	0,2	0,13	6,98	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51378949	CPM	CH	1262436	79165	12/01/2024 08:49	12/01/2024 14:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	124,48	23	3,82	1,6	0	5,42	CPM09F2	Campo Maior
51379306	OER	CH	1337128	79522	12/01/2024 08:52	12/01/2024 15:04	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1119,43	181	4,2	1,38	0,62	6,2	OER01C2	Oeiras
51378834	JUN	CH	1289999	79050	12/01/2024 08:56	12/01/2024 12:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	217,54	71	0,83	2,15	0,08	3,07	JUN01M1	Patos do Piauí
51378988	OER	TF	1335808	79204	12/01/2024 09:00	12/01/2024 10:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	133,17	68	0,95	0,48	0,53	1,97	OER01C1	Oeiras
51378857	BRL	CR		79073	12/01/2024 09:01	12/01/2024 11:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,37	0,27	0,25	2,88	BRL01C1	Bertolândia
51378858	RNA	CR		79074	12/01/2024 09:03	12/01/2024 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,93	0,62	0,07	5,62	RNA01C4	Teresina
51378876	RDG	CR		79092	12/01/2024 09:03	12/01/2024 14:26	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,22	1	5,3	0,02	0,07	5,38	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51380372	NVL	CR		80588	12/01/2024 09:04	12/01/2024 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	5,62	0,93	1,22	7,77	NVL01C1	União
51380102	BIG	CH	1420006	80318	12/01/2024 09:06	12/01/2024 21:23	CHAVE FACA UNIPOLAR	ARVORE NA REDE	21684,99	1765	8,52	3,3	0,47	12,28	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51378903	BAS	CR		79119	12/01/2024 09:07	13/01/2024 09:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,88	0,02	0,57	24,47	BAS01C1	Barras
51378919	ATS	CR		79135	12/01/2024 09:10	12/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,23	0,58	0,08	1,9	ATS01C2	Altos
51376004	JUN	CH	1298548	76220	12/01/2024 09:13	12/01/2024 13:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1005,89	226	1,58	2,78	0,1	4,47	JUN09F3	Pio IX
51378976	GBS	CH	1411526	79192	12/01/2024 09:16	12/01/2024 16:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	904,48	131	5,25	1,52	0,15	6,92	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51378987	SRO	CR		79203	12/01/2024 09:17	12/01/2024 15:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	2,98	2,6	0,62	6,2	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51378982	GBS	CR		79198	12/01/2024 09:19	12/01/2024 16:04	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,28	1	6,5	0,02	0,23	6,75	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51378984	BAS	CR		79200	12/01/2024 09:19	13/01/2024 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,27	0,32	0,38	24,97	BAS01C1	Barras
51380660	JFR	CH	1063951	80876	12/01/2024 09:20	12/01/2024 18:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	228,73	25	7,92	0,83	0,4	9,15	JFR01C2	José de Freitas
51379016	MBA	CR		79232	12/01/2024 09:25	12/01/2024 12:10	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	2,47	0,02	0,27	2,75	MBA01C4	José de Freitas
51379053	GBS	CR		79269	12/01/2024 09:26	12/01/2024 10:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,88	0,02	0,23	1,13	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51379054	PCS	CR		79270	12/01/2024 09:26	12/01/2024 10:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,05	1	0,22	0,8	0,08	1,1	PCS01C6	Picos
51379439	RNA	CH	1049587	79655	12/01/2024 09:26	12/01/2024 12:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	491,08	184	1,83	0,35	0,5	2,68	RNA01C7	Teresina
51379115	MBA	TF	1063408	79331	12/01/2024 09:26	12/01/2024 12:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	11,01	4	1,03	0,82	0,92	2,77	MBA01C4	José de Freitas
51379056	PAL	TF	1303648	79272	12/01/2024 09:27	12/01/2024 18:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	26,67	3	7,85	0,97	0,08	8,9	PAL01C1	Paulistana
51379069	MAV	CR		79285	12/01/2024 09:28	12/01/2024 10:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,62	0,62	0,08	1,32	MAV01C3	Miguel Alves
51381124	BOJ	TF	1264783	81340	12/01/2024 09:31	12/01/2024 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	89,58	9	7,05	2,92	0	9,97	BOJ09F6	Bom Jesus
51379354	BIG	CR		79570	12/01/2024 09:33	12/01/2024 17:23	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,33	1	7,67	0,05	0,12	7,83	BIG01N2	São João da Varjota
51379121	JFR	CR		79337	12/01/2024 09:33	12/01/2024 15:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	4,08	1,55	0,35	5,98	JFR01C3	José de Freitas
51379116	TSA	CR		79332	12/01/2024 09:35	12/01/2024 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,77	0,02	0,47	1,25	TSA01Y4	Teresina
51379154	BAS	CR		79370	12/01/2024 09:36	12/01/2024 12:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,28	0,75	0,37	2,4	BAS01C4	Barras
51379167	CPM	CH	1429975	79383	12/01/2024 09:41	12/01/2024 12:08	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	1185,11	1642	0,12	0,28	2,05	2,45	CPM01C2	Campo Maior
51379234	URD	CH	1368807	79450	12/01/2024 09:43	12/01/2024 10:56	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	12,02	10	0,35	0,87	0	1,22	URD09W3	Uruçuí
51379953	NZA	CH	1389239	80169	12/01/2024 09:45	12/01/2024 16:27	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	3470,67	519	2,05	0,45	4,2	6,7	NZA01Z2	Nazária
51379229	GBS	CH	1440755	79445	12/01/2024 09:47	12/01/2024 10:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	89,11	76	0,78	0,32	0,08	1,18	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51379220	BIG	CR		79436	12/01/2024 09:48	14/01/2024 12:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,1	1	49,82	0,02	0,5	50,33	BIG01N2	Inhuma
51379333	OER	CH	1337073	79549	12/01/2024 09:49	12/01/2024 17:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	126,08	16	6,4	1,48	0	7,88	OER01C2	Oeiras
51379233	RDG	CR		79449	12/01/2024 09:49	12/01/2024 14:21	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,19	1	4,42	0,02	0,1	4,53	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51383469	OER	TF	1337074	83684	12/01/2024 09:50	13/01/2024 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	128,27	4	31,67	0,42	0	32,08	OER01C2	Oeiras
51379484	BIG	TF	1360973	79700	12/01/2024 09:52	12/01/2024 11:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	134,95	105	0,67	0,53	0,1	1,3	BIG01N2	Inhuma
51379273	RNA	CR		79489	12/01/2024 09:54	12/01/2024 12:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,22	0,33	0,42	2,97	RNA01C3	Teresina
51379324	VAL	CH	1301007	79540	12/01/2024 09:56	13/01/2024 21:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	35,61	1	35,38	0,02	0,22	35,62	VAL01C3	Valença do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51379323	URI	CR		79539	12/01/2024 10:00	12/01/2024 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,08	0,12	0,75	1,95	URI01C1	Uruçuí
51379358	OER	CR		79574	12/01/2024 10:01	13/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,3	1	30,4	0,12	0,73	31,25	OER01C2	Oeiras
51379361	ABU	CR		79577	12/01/2024 10:04	12/01/2024 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,83	0,05	0,28	6,17	ABU01C2	Anísio de Abreu
51379758	SJA	CH	1393731	79974	12/01/2024 10:04	12/01/2024 14:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	247,63	56	3,6	0,8	0,03	4,43	SJA01C1	Castelo do Piauí
51379410	OER	TF	1337001	79626	12/01/2024 10:06	13/01/2024 20:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	68,41	2	31,93	1	1,28	34,22	OER01C2	Oeiras
51379385	CRT	CR		79601	12/01/2024 10:06	12/01/2024 15:25	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,22	1	3,75	0,92	0,65	5,32	CRT01C3	Corrente
51379757	CRO	CH	1070479	79973	12/01/2024 10:07	12/01/2024 12:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	237	93	1,92	0,62	0,02	2,55	CRO01L1	Monsenhor Gil
51379418	PTY	CR		79634	12/01/2024 10:07	12/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,58	0,85	0,08	6,52	PTY01P9	Teresina
51379414	JAC	TF	1312656	79630	12/01/2024 10:10	12/01/2024 15:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	25,56	5	4,82	0,17	0,13	5,12	JAC01C2	Jaicós
51379545	ATS	CH	1064911	79761	12/01/2024 10:10	12/01/2024 12:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	26,53	14	0,75	1,1	0,05	1,9	ATS01C2	Altos
51379477	TBC	TF	1049129	79693	12/01/2024 10:17	12/01/2024 12:07	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	1,83	1	1,5	0,28	0,05	1,83	TBC01K1	Teresina
51379480	PMR	CR		79696	12/01/2024 10:18	14/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,97	1	47,13	0,12	0,15	47,4	PMR01P1	Palmeirais
51379521	ATS	CR		79737	12/01/2024 10:21	12/01/2024 14:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,48	0,28	0,35	4,12	ATS01C4	Altos
51379529	CEN	CR		79745	12/01/2024 10:22	12/01/2024 18:27	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,34	1	7,97	0,02	0,1	8,08	CEN01U2	Teresina
51379532	SRO	CR		79748	12/01/2024 10:23	12/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,26	1	5,38	0,72	0,15	6,25	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51379553	JUN	CR		79769	12/01/2024 10:30	12/01/2024 14:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,5	0,9	0,07	4,47	JUN01M5	Picos
51379802	URI	CR		80018	12/01/2024 10:32	12/01/2024 13:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,52	0,13	0,28	2,93	URI01C2	Uruçuí
51379805	SJP	TF	1352758	80021	12/01/2024 10:34	13/01/2024 18:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	94,65	3	28,22	1,92	1,43	31,57	SJP09F4	São João do Piauí
51379945	SPP	TF	1320525	80161	12/01/2024 10:36	13/01/2024 12:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	629,04	24	22,87	0,97	2,38	26,22	SPP01C4	Monsenhor Gil
51380100	CTO	CH	1389020	80316	12/01/2024 10:36	12/01/2024 15:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	62,56	14	4,15	0,28	0,05	4,48	CTO09F1	Castelo do Piauí
51379811	SJP	CR		80027	12/01/2024 10:37	12/01/2024 14:10	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,15	1	3,12	0,17	0,27	3,55	SJP09F1	São João do Piauí
51381482	FAO	CH	1325109	81698	12/01/2024 10:42	12/01/2024 16:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1342,21	218	5,07	0,23	0,87	6,17	FAO01C4	Floriano
51379824	CRI	CR		80040	12/01/2024 10:43	12/01/2024 17:56	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,3	1	6,78	0,17	0,27	7,22	CRI01N1	Cristino Castro
51379828	PMR	CR		80044	12/01/2024 10:44	12/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,12	0,05	0,45	4,62	PMR01P3	Palmeirais
51379872	SAT	CH	1047855	80088	12/01/2024 10:47	12/01/2024 12:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	76,3	36	1,23	0,9	0	2,13	SAT01L3	Teresina
51379838	JCK	CR		80054	12/01/2024 10:49	12/01/2024 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,37	0,15	0,68	5,2	JCK01X6	Teresina
51383700	OER	CH	1335408	83915	12/01/2024 10:54	12/01/2024 23:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1158,09	89	10,67	1,9	0,45	13,02	OER01C3	Colônia do Piauí
51379870	ATS	CH	1065180	80086	12/01/2024 11:02	12/01/2024 15:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4,49	1	3,43	0,8	0,27	4,5	ATS01C3	Altos
51379878	CPM	CR		80094	12/01/2024 11:09	12/01/2024 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,47	0,92	0,62	7	CPM01C2	Campo Maior
51379879	JFR	CR		80095	12/01/2024 11:10	13/01/2024 13:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,22	0,55	0,22	25,98	JFR01C2	José de Freitas
51380585	ATS	CH	1401443	80801	12/01/2024 11:14	12/01/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1809,12	332	3,13	1,63	0,68	5,45	ATS01C2	Altos
51380446	CRI	TF	1385674	80662	12/01/2024 11:17	12/01/2024 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	60,1	14	3,15	0,88	0,27	4,3	CRI01N2	Cristino Castro
51380407	CTO	CH	1366733	80623	12/01/2024 11:17	12/01/2024 17:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	74,78	13	5,22	0,38	0,17	5,77	CTO09F1	Castelo do Piauí
51380673	PTY	CH	1412565	80889	12/01/2024 11:20	12/01/2024 17:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2578,43	399	0,02	1,45	5	6,47	PTY01P2	Teresina
51379903	RNA	CR		80119	12/01/2024 11:22	12/01/2024 14:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,52	0,22	0,3	3,03	RNA01C6	Teresina
51379905	ALG	CH	1060104	80121	12/01/2024 11:23	12/01/2024 17:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	500,16	89	4,58	0,5	0,55	5,63	ALG01N2	Alto Longá
51379907	PTY	CR		80123	12/01/2024 11:24	12/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,62	0,32	0,62	5,55	PTY01P1	Teresina
51379908	GBS	CH	1269582	80124	12/01/2024 11:24	12/01/2024 14:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	300,87	92	2,5	0,57	0,22	3,28	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51379921	MAD	CR		80137	12/01/2024 11:27	13/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,5	0,07	0,5	24,07	MAD01C4	Pio IX
51373167	CTO	CH	1312473	73383	12/01/2024 11:29	12/01/2024 17:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	148,94	25	5,57	0,4	0	5,97	CTO01C2	Castelo do Piauí
51380010	SAT	CR		80226	12/01/2024 11:43	12/01/2024 14:33	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,12	1	1,22	0,3	1,32	2,83	SAT01L3	Teresina
51380209	JUN	CH	1368736	80425	12/01/2024 11:48	12/01/2024 14:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	98,37	36	1,92	0,53	0,28	2,73	JUN01M1	Itainópolis
51380045	PCS	CR		80261	12/01/2024 11:51	13/01/2024 09:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,9	1	20,32	1,07	0,32	21,7	PCS01C4	Picos
51381074	SRO	TF	1397076	81290	12/01/2024 11:51	12/01/2024 14:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	261,95	88	2,67	0,27	0,05	2,98	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51380079	BOJ	CR		80295	12/01/2024 11:54	12/01/2024 17:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,45	0,25	0,28	5,98	BOJ01C3	Bom Jesus

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51382073	SJA	TF	1259609	82289	12/01/2024 12:02	12/01/2024 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	57,66	8	6,58	0,6	0,03	7,22	SJA01C1	Castelo do Piauí
51380137	JAC	CR		80353	12/01/2024 12:03	13/01/2024 09:21	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,89	1	19,85	1,15	0,3	21,3	JAC09F5	Patos do Piauí
51380146	RNA	CR		80362	12/01/2024 12:03	12/01/2024 18:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,97	0,57	0,68	6,22	RNA01C2	Teresina
51382151	ATS	CH	1382263	82367	12/01/2024 12:06	12/01/2024 18:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1109,44	174	5,2	0,68	0,5	6,38	ATS01C1	Altos
51380172	BGR	CH	1429240	80388	12/01/2024 12:07	12/01/2024 15:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	597,11	188	2,32	0,83	0,03	3,18	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51380201	BRL	CR		80417	12/01/2024 12:12	12/01/2024 17:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	3,9	0,83	0,27	5	BRL09F4	Uruçuí
51380289	PTY	TF	1046938	80505	12/01/2024 12:14	12/01/2024 17:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	70,1	14	3,25	0,73	1,03	5,02	PTY01P2	Teresina
51380211	CMT	CR		80427	12/01/2024 12:15	12/01/2024 17:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,2	0,27	0,13	5,6	CMT01C5	Parnaguá
51380640	ESP	CH	1043726	80856	12/01/2024 12:17	12/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	205,54	63	2,08	1,18	0	3,27	ESP01M1	Teresina
51380256	PTY	CR		80472	12/01/2024 12:19	12/01/2024 16:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,42	0,15	0,98	4,55	PTY01P3	Teresina
51381076	CTO	CH	1075905	81292	12/01/2024 12:20	12/01/2024 15:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	116,65	32	2,77	0,85	0,03	3,65	CTO01C2	Castelo do Piauí
51380286	MCU	CR		80502	12/01/2024 12:21	12/01/2024 16:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,18	0,1	1,12	4,4	MCU01V4	Teresina
51380296	RPI	CH	1328771	80512	12/01/2024 12:23	13/01/2024 00:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5334,46	425	2,07	0,35	10,15	12,57	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51380292	SAT	CR		80508	12/01/2024 12:25	12/01/2024 18:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,25	1	5,95	0,08	0,07	6,1	SAT01L4	Teresina
51380336	RNA	CR		80552	12/01/2024 12:26	12/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,63	0,17	0,35	5,15	RNA01C7	Teresina
51380380	PTY	CR		80596	12/01/2024 12:32	12/01/2024 17:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,58	0,27	0,53	5,38	PTY01P6	Teresina
51380370	PMR	CR		80586	12/01/2024 12:34	14/01/2024 11:22	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1,95	1	0,02	0,92	45,87	46,8	PMR01P2	Palmeirais
51380633	BOJ	CR		80849	12/01/2024 12:36	12/01/2024 16:34	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	1,88	2,08	0	3,97	BOJ01C1	Bom Jesus
51381119	CRO	CH	1054722	81335	12/01/2024 12:50	12/01/2024 22:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1856,91	198	7,33	1,83	0,22	9,38	CRO01L2	Curralinhos
51381232	JFR	CH	1063842	81448	12/01/2024 12:50	12/01/2024 16:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	163,69	43	2,7	1,12	0	3,82	JFR01C3	José de Freitas
51383609	CRO	CH	1413974	83824	12/01/2024 12:50	12/01/2024 21:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6123	675	7,5	1,33	0,25	9,08	CRO01L1	Monsenhor Gil
51374275	ALG	TF	1060660	74491	12/01/2024 12:51	12/01/2024 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	423,26	69	-2,57	5,55	3,17	6,15	ALG01N1	Alto Longá
51380557	PTY	CR		80773	12/01/2024 12:57	12/01/2024 16:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,35	0,37	0,38	3,1	PTY01P2	Teresina
51381737	ATS	TF	1061742	81953	12/01/2024 13:03	13/01/2024 10:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	323,33	15	20,05	0,57	0,95	21,57	ATS01C1	Altos
51380578	ATS	CR		80794	12/01/2024 13:03	12/01/2024 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,48	0,48	0,22	3,18	ATS01C2	Altos
51383053	SRO	TF	1285715	83268	12/01/2024 13:16	12/01/2024 19:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	42,67	7	5,15	0,87	0,08	6,1	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51381729	CRO	CH	1070584	81945	12/01/2024 13:17	13/01/2024 07:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3906,35	2154	6,27	5,78	6,5	18,55	CRO01L1	Monsenhor Gil
51382018	RPI	CH	1432670	82234	12/01/2024 13:20	12/01/2024 17:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1288,78	334	2,98	0,68	0,2	3,87	RPI01C2	Pajeú do Piauí
51388529	CRI	TF	1264642	88744	12/01/2024 13:22	14/01/2024 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	45,56	1	42,38	3,18	0	45,57	CRI01N2	Cristino Castro
51380700	AME	CR		80916	12/01/2024 13:23	12/01/2024 15:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,11	1	0,65	0,43	1,52	2,6	AME01N2	Amarante
51380699	PTY	CR		80915	12/01/2024 13:23	12/01/2024 19:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,83	0,47	0,58	5,88	PTY01P9	Teresina
51380703	PTY	CR		80919	12/01/2024 13:24	12/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,5	0,08	0,42	4	PTY01P4	Teresina
51380447	AME	TF	1062661	80663	12/01/2024 13:27	12/01/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2202,56	439	1,05	0,38	3,6	5,03	AME01N1	Amarante
51380836	NZR	CH	1348447	81052	12/01/2024 13:30	13/01/2024 16:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1041,51	38	25,78	1,42	0,22	27,42	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51380792	NZA	CH	1426713	81008	12/01/2024 13:35	12/01/2024 17:33	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2554,97	902	0,23	0,22	3,52	3,97	NZA01Z2	Nazária
51381592	SPP	TF	1319854	81808	12/01/2024 13:35	12/01/2024 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	848,6	297	2,07	0,27	0,53	2,87	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51380806	SPP	TF	1319576	81022	12/01/2024 13:36	12/01/2024 17:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	239,43	65	1,65	0,52	1,53	3,7	SPP01C1	Água Branca
51380847	PTY	TF	1047319	81063	12/01/2024 13:38	12/01/2024 17:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	98,97	28	2,38	1	0,17	3,55	PTY01P2	Teresina
51387619	JER	CH	1322349	87834	12/01/2024 13:42	13/01/2024 13:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	333,24	14	23,47	0,02	0,33	23,82	JER01C2	Jerumenha
51380832	IGA	CR		81048	12/01/2024 13:42	12/01/2024 20:40	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,29	1	5,22	0,23	1,52	6,97	IGA01Z2	Teresina
51381008	SJP	TF	1398604	81224	12/01/2024 13:43	12/01/2024 15:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	483,81	338	0,72	0,65	0,07	1,43	SJP01C1	São João do Piauí
51380846	PTY	CR		81062	12/01/2024 13:43	12/01/2024 15:46	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,08	1	1,85	0,03	0,17	2,05	PTY01P3	Teresina
51382002	ALG	CH	1061360	82218	12/01/2024 13:45	12/01/2024 18:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4738,6	1102	3,43	0,67	0,2	4,3	ALG01N1	Beneditinos
51383871	NZR	CH	1349200	84086	12/01/2024 13:48	13/01/2024 12:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2001,39	88	20,17	2,03	0,55	22,75	NZR01C2	São Francisco do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51380874	RNA	CR		81090	12/01/2024 13:49	12/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,85	0,28	0,52	3,65	RNA01C3	Teresina
51380904	AME	CR		81120	12/01/2024 13:51	12/01/2024 15:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,75	0,13	1,15	2,03	AME01N1	Amarante
51380908	SAT	CR		81124	12/01/2024 13:51	12/01/2024 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	0,8	0,07	2,43	3,3	SAT01L9	Teresina
51380907	PTY	CR		81123	12/01/2024 13:54	12/01/2024 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,88	0,17	0,55	2,6	PTY01P6	Teresina
51380956	BAS	AL	1421532	81172	12/01/2024 13:56	12/01/2024 14:25	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	594,67	1250	0,37	0,08	0,03	0,48	BAS01C4	Barras
51380942	FAO	TF	1378584	81158	12/01/2024 13:58	12/01/2024 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			2,32	0,35	0,15	2,82	FAO01C4	Floriano
51380954	TSA	CR		81170	12/01/2024 13:58	12/01/2024 17:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,08	0,68	0,65	3,42	TSA01Y3	Teresina
51380951	SPP	CR		81167	12/01/2024 13:58	12/01/2024 18:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	3,67	0,02	0,38	4,07	SPP01C2	Jardim do Mulato
51383511	CTO	TF	1312476	83726	12/01/2024 14:06	13/01/2024 16:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	52,66	2	21,45	0,17	4,7	26,32	CTO01C2	Castelo do Piauí
51381559	CRO	TF	1070773	81775	12/01/2024 14:07	12/01/2024 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	672,94	137	3,63	1,27	0,02	4,92	CRO01L1	Monsenhor Gil
51381015	JAC	TF	1313581	81231	12/01/2024 14:07	12/01/2024 17:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	9,33	3	2,82	0,02	0,28	3,12	JAC09F5	Jaicós
51370615	DML	CH	1070227	70831	12/01/2024 14:09	13/01/2024 09:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	791	41	18,88	0,42	0	19,3	DML01W3	Lagoa do Piauí
51381045	SAT	CR		81261	12/01/2024 14:11	12/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,13	1	2,77	0,18	0,13	3,08	SAT01L3	Teresina
51381041	IGA	CR		81257	12/01/2024 14:12	12/01/2024 15:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,67	0,32	0,38	1,37	IGA01Z1	Teresina
51381042	RNA	CR		81258	12/01/2024 14:13	12/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,03	0,2	0,45	3,68	RNA01C6	Teresina
51381039	RGN	CH	1431844	81255	12/01/2024 14:14	14/01/2024 11:01	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	6361,39	1593	41,98	0,57	2,23	44,78	RGN01C1	Regeneração
51381089	MQP	CR		81305	12/01/2024 14:17	12/01/2024 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,47	0,2	0,47	3,13	MQP01W1	Teresina
51382622	RDG	TF	1270934	82838	12/01/2024 14:17	13/01/2024 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	203,83	7	24,93	4,13	0,07	29,13	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51381082	MAV	CR		81298	12/01/2024 14:18	12/01/2024 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,77	0,32	0,2	2,28	MAV01C1	Miguel Alves
51381083	NVL	CR		81299	12/01/2024 14:20	12/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1	1,18	0,1	2,28	NVL01C2	União
51381084	JCK	CR		81300	12/01/2024 14:20	12/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,2	0,33	0,75	2,28	JCK01X7	Teresina
51381167	JUN	TF	1298482	81383	12/01/2024 14:23	15/01/2024 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1274,66	17	2,07	0,83	72,08	74,98	JUN09F3	Francisco Santos
51381472	NZR	CH	1348864	81688	12/01/2024 14:26	12/01/2024 17:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	515,36	156	0,88	2,4	0,03	3,32	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51381165	TSA	CR		81381	12/01/2024 14:26	12/01/2024 18:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	0,9	0,37	3,27	4,53	TSA01Y1	Teresina
51382333	ALG	CH	1405768	82549	12/01/2024 14:30	13/01/2024 10:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,37	4	17,7	2,15	0	19,85	ALG01N2	Alto Longá
51381200	MQP	CR		81416	12/01/2024 14:31	12/01/2024 17:03	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,1	1	1,92	0,08	0,53	2,53	MQP01N6	Teresina
51382030	NOT	TF	1291872	82246	12/01/2024 14:40	12/01/2024 21:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	20,94	3	4,63	2,02	0,33	6,98	NOT01C2	Aroazes
51382101	PMR	TF	1062189	82317	12/01/2024 14:40	12/01/2024 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	451,65	161	2,57	0,03	0,22	2,82	PMR01P1	Palmeirais
51381268	CRT	CR		81484	12/01/2024 14:42	12/01/2024 18:05	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,14	1	2,58	0,58	0,22	3,38	CRT01C3	Corrente
51382795	JAC	TF	1313206	83010	12/01/2024 14:43	13/01/2024 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	128,25	7	17,2	0,83	0,3	18,33	JAC09F5	Jaicós
51381273	PCS	CR		81489	12/01/2024 14:43	12/01/2024 18:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,27	0,18	0,58	4,03	PCS01C3	Picos
51381259	ABU	CR		81475	12/01/2024 14:46	13/01/2024 11:23	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,86	1	19,58	0,5	0,53	20,62	ABU01C1	Anísio de Abreu
51381315	SPP	CH	1068948	81531	12/01/2024 14:46	12/01/2024 16:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	578,04	353	0,45	0,6	0,6	1,65	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51383407	SPP	CH	1069659	83622	12/01/2024 14:46	12/01/2024 21:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	155,26	23	5,52	0,37	0,88	6,77	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51381597	SPP	CH	1319842	81813	12/01/2024 14:50	12/01/2024 17:34	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	87,26	32	0,88	1,45	0,4	2,73	SPP01C1	Água Branca
51381301	SPP	CR		81517	12/01/2024 14:50	12/01/2024 23:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,35	1	6,92	0,43	0,98	8,33	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51387696	SPP	CR		87911	12/01/2024 14:52	14/01/2024 10:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,82	1	42	1	0,7	43,7	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51381363	ALG	CH	1060361	81579	12/01/2024 14:52	13/01/2024 11:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1958,38	97	20,08	0,12	0	20,2	ALG01N2	Alto Longá
51381350	JAC	CR		81566	12/01/2024 14:54	13/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,78	1	17,95	0,18	0,48	18,62	JAC01C2	Jaicós
51381391	PMR	CH	1062200	81607	12/01/2024 14:57	12/01/2024 16:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	472,08	337	0,03	0,58	0,78	1,4	PMR01P2	Palmeirais
51381540	BGR	CH	1409197	81756	12/01/2024 15:00	12/01/2024 18:22	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	2184,97	649	0,75	0,25	2,37	3,37	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51380558	NOT	CH	1291332	80774	12/01/2024 15:00	12/01/2024 19:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	830,08	205	3,5	0,55	0	4,05	NOT01C2	Aroazes
51382551	JER	CH	1322326	82767	12/01/2024 15:01	15/01/2024 13:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	140,16	2	4,48	0,77	64,83	70,08	JER01C2	Jerumenha
51381434	SPP	CR		81650	12/01/2024 15:01	14/01/2024 08:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,74	1	41,33	0,43	0,1	41,87	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51381447	SPP	CR		81663	12/01/2024 15:04	12/01/2024 18:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,15	1	1,78	1,37	0,37	3,52	SPP01C1	Água Branca

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51382166	EBV	TF	1292949	82382	12/01/2024 15:11	12/01/2024 18:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	41,18	12	2,3	0,88	0,25	3,43	EBV01C1	Elesbão Veloso
51381567	BGR	CH	1421788	81783	12/01/2024 15:12	12/01/2024 18:01	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	642,2	228	0,02	0,78	2,02	2,82	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51381690	NVL	CH	1072286	81906	12/01/2024 15:13	13/01/2024 08:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	958,66	56	15,27	1,87	0	17,13	NVL01C2	União
51381616	SPP	TF	1069658	81832	12/01/2024 15:16	13/01/2024 12:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	293,43	14	0,53	2,67	17,75	20,95	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51381551	PRI	CR		81767	12/01/2024 15:17	12/01/2024 17:00	CONSUMIDOR	QBJETO NA REDE	0,07	1	1,48	0,02	0,22	1,72	PRI01Y2	Barras
51381615	PTY	CR		81831	12/01/2024 15:25	12/01/2024 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,53	0,4	0,48	2,42	PTY01P5	Teresina
51382626	SPP	TF	1319714	82842	12/01/2024 15:26	12/01/2024 20:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	208,24	43	2,57	1,08	1,2	4,85	SPP01C1	Água Branca
51381656	PCS	CR		81872	12/01/2024 15:27	12/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	1,32	0,73	0,08	2,13	PCS01C1	Picos
51383821	ATS	TF	1437731	84036	12/01/2024 15:28	13/01/2024 08:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	594,81	34	16,82	0,18	0,5	17,5	ATS01C2	Altos
51381651	SPP	CR		81867	12/01/2024 15:31	14/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,78	1	41,82	0,43	0,38	42,63	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51381652	MCU	CR		81868	12/01/2024 15:31	12/01/2024 21:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,33	0,37	0,38	6,08	MCU01V1	Teresina
51383219	JAC	CH	1313072	83434	12/01/2024 15:36	12/01/2024 20:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	108,39	24	3,38	0,65	0,48	4,52	JAC01C2	Jaicós
51383278	VAL	CH	1301308	83493	12/01/2024 15:38	12/01/2024 19:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	84,68	20	3,68	0,17	0,4	4,25	VAL01C1	Valença do Piauí
51381735	TBC	TF	1048530	81951	12/01/2024 15:39	12/01/2024 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	20,68	5	2,32	1,57	0,27	4,15	TBC01K1	Teresina
51381728	SPP	CR		81944	12/01/2024 15:40	13/01/2024 01:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,4	1	9,22	0,17	0,12	9,5	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51381759	NZA	CH	1141989	81975	12/01/2024 15:41	12/01/2024 21:30	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	81,25	14	0,82	2	3	5,82	NZA01Z2	Nazária
51381767	TSA	TF	1044815	81983	12/01/2024 15:45	12/01/2024 19:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	337,33	94	1,9	1,5	0,2	3,6	TSA01Y3	Teresina
51381796	NZR	CR		82012	12/01/2024 15:49	13/01/2024 14:58	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,96	1	19,23	3,82	0,1	23,15	NZR01C2	Oeiras
51382305	FAO	TF	1324263	82521	12/01/2024 15:49	13/01/2024 10:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	74,63	4	0,67	0	18	18,67	FAO01C6	Floriano
51382124	PMR	TF	1062186	82340	12/01/2024 15:51	12/01/2024 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	103,45	42	2,3	0,02	0,15	2,47	PMR01P1	Palmeirais
51381842	EBV	CR		82058	12/01/2024 15:52	13/01/2024 11:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,82	1	19,07	0,03	0,48	19,58	EBV01C2	Elesbão Veloso
51381844	MAV	TF	1054961	82060	12/01/2024 15:52	12/01/2024 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	48,21	26	0,72	0,93	0,22	1,87	MAV01C3	Miguel Alves
51381860	DML	CR		82076	12/01/2024 15:53	13/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,05	1	23,42	0,97	0,72	25,1	DML01W3	Lagoa do Piauí
51381836	BOJ	CR		82052	12/01/2024 15:54	12/01/2024 21:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,3	1,08	0,6	5,98	BOJ01C3	Bom Jesus
51383416	FAO	CH	1325133	83631	12/01/2024 15:54	13/01/2024 06:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	239,81	16	14,03	0,97	0	15	FAO01C6	Floriano
51381865	PTY	CR		82081	12/01/2024 15:55	12/01/2024 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,27	0,43	0,05	1,75	PTY01P2	Teresina
51381851	FAO	CR		82067	12/01/2024 15:55	12/01/2024 19:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,17	1	3,43	0,57	0,02	4,02	FAO01C4	Floriano
51381884	RNA	CR		82100	12/01/2024 15:57	12/01/2024 17:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,37	0,62	0,17	1,15	RNA01C7	Teresina
51382346	SPP	CH	1069027	82562	12/01/2024 15:57	13/01/2024 00:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	628,12	74	7,57	0,93	0	8,5	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51383919	BAS	TF	1074952	84134	12/01/2024 15:57	13/01/2024 13:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1682,44	78	21,1	0,48	0	21,58	BAS01C4	Barras
51382545	FAO	TF	1325058	82761	12/01/2024 15:58	12/01/2024 19:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	68,73	22	1,7	1,43	0	3,13	FAO01C4	Floriano
51381926	MAD	CR		82142	12/01/2024 16:03	13/01/2024 16:17	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,01	1	22,55	1,13	0,55	24,23	MAD01C4	Pio IX
51382023	RNA	CH	1382130	82239	12/01/2024 16:03	12/01/2024 17:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	482,34	502	0,33	0,3	0,33	0,97	RNA01C7	Teresina
51382638	NZA	TF	1062556	82854	12/01/2024 16:07	12/01/2024 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	48,63	10	4,35	0,52	0	4,87	NZA01Z4	Nazária
51382010	EMT	AL	1268842	82226	12/01/2024 16:10	12/01/2024 19:57	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	31037,94	9016	0	0	3,78	3,78	EMT09L9	Eliseu Martins
51382026	FAO	CR		82242	12/01/2024 16:12	13/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,78	1	17,37	1,2	0,25	18,82	FAO01C3	Floriano
51383276	RGN	TF	1068617	83491	12/01/2024 16:13	13/01/2024 10:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	626,9	35	16,97	0,73	0,22	17,92	RGN01C1	Regeneração
51382035	CRL	CR		82251	12/01/2024 16:14	14/01/2024 12:43	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,85	1	41,12	0,47	2,9	44,48	CRL01C1	Caracol
51386170	MAV	TF	1056472	86385	12/01/2024 16:20	13/01/2024 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	994,79	47	18,65	2,52	0	21,17	MAV01C3	Miguel Alves
51382435	BRG	CH	1405429	82651	12/01/2024 16:20	12/01/2024 21:45	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	757,71	140	2,2	3,22	0	5,42	BRG01C1	Amarante
51382098	BAS	CR		82314	12/01/2024 16:21	13/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,06	1	25,03	0,22	0,12	25,37	BAS01C2	Barras
51382621	MAV	TF	1056509	82837	12/01/2024 16:23	12/01/2024 23:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1333,8	194	5,85	0,77	0,27	6,88	MAV01C1	Miguel Alves
51382126	ABU	CR		82342	12/01/2024 16:24	13/01/2024 09:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,52	0,57	0,53	16,62	ABU01C1	Anísio de Abreu
51382664	FAO	CH	1325092	82880	12/01/2024 16:31	12/01/2024 22:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	122,54	19	6,38	0,05	0,02	6,45	FAO01C6	Floriano

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51382191	OER	CR		82407	12/01/2024 16:32	13/01/2024 09:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,71	1	16,87	0,17	0,05	17,08	OER01C3	Oeiras
51382205	TSA	CR		82421	12/01/2024 16:33	12/01/2024 19:06	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	0,93	0,85	0,77	2,55	TSA01Y3	Teresina
51382192	URI	CR		82408	12/01/2024 16:33	12/01/2024 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,23	0,08	0,22	1,53	URI01C2	Uruçuí
51382208	TBC	CR		82424	12/01/2024 16:35	12/01/2024 18:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,43	0,83	0,93	2,2	TBC01K1	Teresina
51382270	PMR	CR		82486	12/01/2024 16:41	13/01/2024 12:29	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,82	1	19,63	0,02	0,15	19,8	PMR01P1	Palmeirais
51382264	JAC	CR		82480	12/01/2024 16:43	13/01/2024 12:16	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,81	1	18,8	0,53	0,22	19,55	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51382261	PAL	CH	1303760	82477	12/01/2024 16:44	12/01/2024 19:47	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	85,29	28	2,32	0,67	0,07	3,05	PAL01C1	Paulistana
51382266	FAO	CR		82482	12/01/2024 16:44	12/01/2024 19:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	2,37	0,02	0,05	2,43	FAO01C4	Floriano
51382952	SJP	TF	1352697	83167	12/01/2024 16:45	12/01/2024 18:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	14,97	7	1,6	0,53	0,02	2,15	SJP09F4	São João do Piauí
51382298	MQP	CR		82514	12/01/2024 16:49	12/01/2024 17:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,22	0,75	0,08	1,05	MQP01N7	Teresina
51382444	NZA	CR		82660	12/01/2024 16:52	13/01/2024 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,77	0,07	0,88	18,72	NZA01Z2	Nazária
51382334	FAO	CH	1324105	82550	12/01/2024 16:53	13/01/2024 22:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	29,36	1	28,48	0,07	0,82	29,37	FAO01C3	Floriano
51382454	MAV	TF	1054939	82670	12/01/2024 16:55	12/01/2024 18:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	72,21	42	0,85	0,78	0,1	1,73	MAV01C3	Miguel Alves
51382395	PAL	CR		82611	12/01/2024 16:59	12/01/2024 19:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	1,37	0,37	0,33	2,07	PAL01C2	Paulistana
51382537	CPM	CH	1260535	82753	12/01/2024 17:00	13/01/2024 08:50	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1882,38	119	15,22	0,53	0,08	15,83	CPM01C1	Campo Maior
51382422	BOJ	CR		82638	12/01/2024 17:05	13/01/2024 18:06	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,04	1	22,23	0,33	2,45	25,02	BOJ01C1	Bom Jesus
51382455	TBC	CH	1050322	82671	12/01/2024 17:06	12/01/2024 20:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	31,04	8	2,77	0,78	0,33	3,88	TBC01K1	Teresina
51382550	RGN	CH	1069606	82766	12/01/2024 17:07	13/01/2024 11:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	12545,39	685	15,08	0,68	2,55	18,32	RGN01C1	Regeneração
51382473	BOJ	CR		82689	12/01/2024 17:09	13/01/2024 08:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,1	0,4	0,3	15,8	BOJ01C3	Bom Jesus
51382931	CRO	TF	1389133	83146	12/01/2024 17:11	12/01/2024 20:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	18,42	6	2,18	0,9	0	3,08	CRO01L2	Curralinhos
51382501	JAC	CR		82717	12/01/2024 17:13	12/01/2024 21:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,43	0,42	0,15	4	JAC09F5	Paulistana
51382513	PMR	CR		82729	12/01/2024 17:15	13/01/2024 12:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,82	0,12	0,13	19,07	PMR01P1	Palmeirais
51382503	RNA	CR		82719	12/01/2024 17:15	12/01/2024 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,85	0,02	0,33	1,2	RNA01C7	Teresina
51382588	CTO	CH	1361878	82804	12/01/2024 17:21	13/01/2024 10:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	809,08	46	17,48	0,02	0,1	17,6	CTO09F1	Castelo do Piauí
51382669	SRO	TF	1279804	82885	12/01/2024 17:29	12/01/2024 18:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	10,89	8	0,28	0,92	0,17	1,37	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51382648	EBV	TF	1289277	82864	12/01/2024 17:33	13/01/2024 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	68,61	3	0,9	0,82	21,17	22,88	EBV01C1	Elesbão Veloso
51382674	NZA	CR		82890	12/01/2024 17:35	13/01/2024 19:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,09	1	24,72	1,1	0,43	26,25	NZA01Z4	Nazária
51382680	CRO	CR		82896	12/01/2024 17:36	12/01/2024 22:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,42	0,03	0,07	4,52	CRO01L2	Curralinhos
51383303	CRT	CR		83518	12/01/2024 17:38	12/01/2024 21:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,08	0,48	0,25	3,82	CRT01C2	Corrente
51384214	SPM	CH	1334652	84429	12/01/2024 17:41	12/01/2024 21:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	6651,8	1799	2,95	0,37	0,38	3,7	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51382765	SPP	CH	1069197	82981	12/01/2024 17:43	13/01/2024 11:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	11444,88	650	16,15	0,47	1	17,62	SPP01C2	Jardim do Mulato
51384452	JER	CR		84667	12/01/2024 17:45	13/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,95	1	20,93	0,62	1,17	22,72	JER01C2	Jerumenha
51383192	CRT	TF	1267424	83407	12/01/2024 17:47	13/01/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	113,55	7	14,93	0,7	0,58	16,22	CRT01C1	Corrente
51382891	PMR	CR		83106	12/01/2024 18:01	14/01/2024 17:57	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	2	1	47,47	0,02	0,45	47,93	PMR01P1	Palmeirais
51383139	PCS	TF	1431125	83354	12/01/2024 18:01	12/01/2024 21:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	85,1	28	2,53	0,52	0	3,05	PCS01C3	Picos
51383191	DML	CH	1070134	83406	12/01/2024 18:04	13/01/2024 09:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1451,23	97	13,83	1,1	0,03	14,97	DML01W3	Lagoa do Piauí
51383950	BAS	TF	1225700	84165	12/01/2024 18:04	12/01/2024 21:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	101,5	27	3,1	0,5	0,17	3,77	BAS01C2	Barras
51382921	TSA	CH	1045076	83136	12/01/2024 18:05	12/01/2024 20:54	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	156,91	56	1,35	0,87	0,6	2,82	TSA01Y4	Teresina
51383005	BAS	CR		83220	12/01/2024 18:10	13/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,42	0,02	0,37	21,8	BAS01C2	Barras
51383052	MCU	CR		83267	12/01/2024 18:15	12/01/2024 20:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,95	0,03	0,4	2,38	MCU01V2	Teresina
51383078	GBS	TF	1270292	83293	12/01/2024 18:17	12/01/2024 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	383,17	264	0,3	0,18	0,98	1,47	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51383081	ABU	CR		83296	12/01/2024 18:18	14/01/2024 10:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,66	1	38,62	0,68	0,53	39,83	ABU01C1	Anísio de Abreu
51383089	TBC	CR		83304	12/01/2024 18:19	12/01/2024 22:25	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,17	1	3,2	0,78	0,12	4,1	TBC01K1	Teresina
51383088	TSA	CR		83303	12/01/2024 18:19	13/01/2024 07:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,95	0,7	0,18	12,83	TSA01Y5	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51383075	TBC	CR		83290	12/01/2024 18:20	12/01/2024 20:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,02	0,55	0,57	2,13	TBC01K1	Teresina
51383085	UNO	CR		83300	12/01/2024 18:20	12/01/2024 19:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,53	0,08	0,18	0,8	UNO01C1	União
51383214	JER	TF	1404232	83429	12/01/2024 18:22	12/01/2024 20:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	92,02	40	1,9	0,15	0,27	2,32	JER01C2	Jerumenha
51383234	ALG	CH	1061376	83449	12/01/2024 18:25	13/01/2024 20:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	386,66	15	24,12	1,67	0	25,78	ALG01N1	Beneditinos
51383169	PRI	CR		83384	12/01/2024 18:26	13/01/2024 17:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	21,53	1,33	0,08	22,95	PRI01Y2	Barras
51383181	PID	CR		83396	12/01/2024 18:29	13/01/2024 02:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	5,88	0,8	1,2	7,88	PID01S6	Teresina
51383290	JCK	CH	1049122	83505	12/01/2024 18:35	12/01/2024 20:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	126,09	81	0,3	1,27	0	1,57	JCK01X1	Teresina
51383265	PID	CR		83480	12/01/2024 18:36	12/01/2024 22:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,53	0,03	0,42	3,98	PID01S5	Teresina
51383291	OER	CH	1336021	83506	12/01/2024 18:36	13/01/2024 11:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	713,21	43	16,15	0,02	0,43	16,6	OER01C3	Colônia do Piauí
51383448	GBS	TF	1270347	83663	12/01/2024 18:37	12/01/2024 21:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	841,75	281	1,13	0,02	1,85	3	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51383294	ATS	CR		83509	12/01/2024 18:38	13/01/2024 09:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	14,35	0,02	0,12	14,48	ATS01C2	Altos
51387523	JER	CH	1322632	87738	12/01/2024 18:39	13/01/2024 12:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	91,2	5	17,52	0,32	0,42	18,25	JER01C2	Jerumenha
51383409	CPM	CH	1429975	83624	12/01/2024 18:45	13/01/2024 00:26	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	687,68	121	0,23	0,08	5,37	5,68	CPM01C2	Campo Maior
51382296	FAO	CH	1324208	82512	12/01/2024 18:48	12/01/2024 22:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	365,86	99	0,68	1,02	2	3,7	FAO01C6	Amarante
51383421	BGR	CH	1315627	83636	12/01/2024 18:49	12/01/2024 20:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,57	3	1,38	0,1	0,05	1,53	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51383847	CRT	CH	1267481	84062	12/01/2024 18:54	13/01/2024 12:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2381,66	136	16,38	0,02	1,12	17,52	CRT01C3	Corrente
51383460	BRL	CR		83675	12/01/2024 18:55	13/01/2024 11:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,45	0,65	0,25	16,35	BRL01C1	Bertolínia
51383461	AME	CR		83676	12/01/2024 18:55	13/01/2024 11:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,23	0,15	0,4	16,78	AME01N2	Amarante
51384622	NVL	CH	1072084	84837	12/01/2024 19:00	13/01/2024 08:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	7255,79	525	13,35	0,48	0	13,83	NVL01C2	União
51383735	MAV	CH	1056553	83950	12/01/2024 19:01	13/01/2024 11:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2526,5	154	14,87	0,02	1,53	16,42	MAV01C3	Miguel Alves
51387207	FAO	TF	1325065	87422	12/01/2024 19:06	19/01/2024 13:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	486,68	3	15,78	3,3	143,2	162,23	FAO01C4	Floriano
51383652	GBS	CH	1269486	83867	12/01/2024 19:06	12/01/2024 23:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1951,64	464	3,48	0,2	0,53	4,22	GBS01C1	Gilbués
51383598	FAO	CR		83813	12/01/2024 19:10	16/01/2024 07:07	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	3,5	1	82,82	0,6	0,53	83,95	FAO01C4	Floriano
51383649	JER	TF	1361900	83864	12/01/2024 19:15	13/01/2024 18:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	23,64	1	23,28	0,13	0,23	23,65	JER01C1	Jerumenha
51383704	OER	CH	1335311	83919	12/01/2024 19:22	13/01/2024 10:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1096,22	72	14,03	0,82	0,38	15,23	OER01C3	Colônia do Piauí
51386907	MAV	CR		87122	12/01/2024 19:23	13/01/2024 09:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,77	0,67	0	14,43	MAV01C1	Miguel Alves
51383724	PTY	CR		83939	12/01/2024 19:26	12/01/2024 21:28	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,08	1	0,57	1,05	0,42	2,03	PTY01P3	Teresina
51383738	ATS	CR		83953	12/01/2024 19:27	13/01/2024 14:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,98	0,45	0,62	19,05	ATS01C2	Altos
51383766	GBS	CH	1269487	83981	12/01/2024 19:27	12/01/2024 22:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3515,34	1064	2,23	0,83	0,25	3,32	GBS01C1	Gilbués
51383879	GBS	TF	1393853	84094	12/01/2024 19:30	12/01/2024 23:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	613,29	150	3,27	0,12	0,72	4,1	GBS01C1	Gilbués
51383825	GBS	CR		84040	12/01/2024 19:36	13/01/2024 14:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,6	0,57	0	19,17	GBS09F8	Gilbués
51383844	GBS	TF	1270390	84059	12/01/2024 19:37	12/01/2024 23:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	187,2	44	3,98	0,13	0,15	4,27	GBS09F8	Gilbués
51384528	JER	CH	1322284	84743	12/01/2024 19:41	13/01/2024 22:41	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2995,64	111	23,52	0,15	3,33	27	JER01C2	Jerumenha
51383872	JAC	CR		84087	12/01/2024 19:47	13/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,45	0,23	0,45	15,13	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51384009	PTY	CR		84224	12/01/2024 20:08	12/01/2024 22:58	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,12	1	2,2	0,23	0,4	2,83	PTY01P7	Teresina
51384018	UNO	CH	1434783	84233	12/01/2024 20:10	12/01/2024 23:02	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	819,69	285	1,27	-0,45	2,05	2,87	UNO01C3	União
51384053	TBC	CR		84268	12/01/2024 20:16	12/01/2024 21:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,18	1,15	0,18	1,52	TBC01K1	Teresina
51384159	IGA	TF	1367155	84374	12/01/2024 20:20	12/01/2024 21:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	79,75	59	0,73	0,25	0,38	1,37	IGA01Z1	Teresina
51384111	PID	TF	1365478	84326	12/01/2024 20:22	12/01/2024 22:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	136,5	71	0,53	0,43	0,97	1,93	PID01S2	Teresina
51387533	JER	CH	1322541	87748	12/01/2024 20:24	13/01/2024 11:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	437,57	29	14,52	0,58	0	15,1	JER01C2	Jerumenha
51384139	PID	CR		84354	12/01/2024 20:33	13/01/2024 00:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,25	0,37	0,2	3,82	PID01S1	Teresina
51384140	CRT	TF	1269926	84355	12/01/2024 20:33	13/01/2024 11:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	324,61	22	11,92	1,17	1,68	14,77	CRT09S1	Corrente
51384156	IGA	CR		84371	12/01/2024 20:36	12/01/2024 22:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,47	0,22	0,58	2,27	IGA01Z5	Teresina
51384189	DML	TF	1070069	84404	12/01/2024 20:36	13/01/2024 00:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	947,44	278	2,13	0,78	0,5	3,42	DML01W3	Lagoa do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51384190	SRO	CR		84405	12/01/2024 20:45	13/01/2024 07:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,15	0,37	0,57	11,08	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51384217	CTO	CH	1366735	84432	12/01/2024 20:48	13/01/2024 10:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	125,16	9	12,95	0,85	0,12	13,92	CTO09F1	Castelo do Piauí
51384234	DML	CR		84449	12/01/2024 20:52	13/01/2024 01:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,52	0,02	0,3	4,83	DML01W3	Lagoa do Piauí
51384241	ABU	CR		84456	12/01/2024 20:53	13/01/2024 09:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,13	0,1	0,7	12,93	ABU01C1	Anísio de Abreu
51384269	SPM	CR		84484	12/01/2024 20:56	13/01/2024 15:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	18,25	0,03	0,03	18,32	SPM01C3	Conceição do Canindé
51384328	SAT	CR		84543	12/01/2024 21:07	12/01/2024 23:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,27	0,18	0,2	2,65	SAT01L9	Teresina
51384305	IGA	CR		84520	12/01/2024 21:08	12/01/2024 22:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,58	0,32	0,85	1,75	IGA01Z5	Teresina
51384411	TSA	CR		84626	12/01/2024 21:26	12/01/2024 22:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,35	0,77	0,18	1,3	TSA01Y2	Teresina
51384465	SRO	CR		84680	12/01/2024 21:38	13/01/2024 06:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,53	0,27	0,47	9,27	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51384565	CEN	CR		84780	12/01/2024 22:01	13/01/2024 00:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,95	0,45	0,05	2,45	CEN01U1	Teresina
51384606	MCU	CR		84821	12/01/2024 22:14	13/01/2024 01:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	1,85	0,25	0,67	2,77	MCU01V6	Teresina
51384720	GBS	CR		84935	12/01/2024 22:41	13/01/2024 20:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,91	1	21,4	0	0,37	21,77	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51384760	BOJ	CR		84975	12/01/2024 22:52	13/01/2024 07:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,28	0,68	0,52	8,48	BOJ01C1	Bom Jesus
51384759	ATS	CR		84974	12/01/2024 22:53	13/01/2024 09:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	10,35	0,02	0,33	10,7	ATS01C2	Altos
51384881	ATS	TF	1383923	85096	12/01/2024 23:00	13/01/2024 00:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	557,1	291	1,42	0,23	0,27	1,92	ATS01C4	Altos
51384797	ATS	CR		85012	12/01/2024 23:02	13/01/2024 07:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,35	1	7	1,17	0,28	8,45	ATS01C2	Altos
51380810	BIG	CH	1361208	81026	12/01/2024 23:09	12/01/2024 23:58	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	837,26	1039	0,02	0,03	0,77	0,82	BIG01N2	São João da Varjota
51384832	JAC	CR		85047	12/01/2024 23:12	13/01/2024 09:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,32	0,12	0,25	10,68	JAC01C2	Jaicós
51384850	MQP	CR		85065	12/01/2024 23:16	13/01/2024 00:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,25	0,22	0,23	1,7	MQP01N6	Teresina
51385069	MQP	CR		85284	13/01/2024 00:26	13/01/2024 02:07	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,07	1	0,53	0,95	0,2	1,68	MQP01N8	Teresina
51386327	JFR	TF	1062781	86542	13/01/2024 04:20	13/01/2024 08:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21,37	5	3,53	0,4	0,35	4,28	JFR01C1	José de Freitas
51386108	SPP	CH	1432758	86323	13/01/2024 05:01	13/01/2024 10:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	509,02	91	5,13	0,27	0,2	5,6	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51386253	CTO	TF	1375377	86468	13/01/2024 05:13	13/01/2024 08:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,95	4	2,7	0,32	0,23	3,25	CTO01C2	Castelo do Piauí
51389106	BOL	CH	1406102	89321	13/01/2024 05:58	13/01/2024 18:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	727,45	60	9,17	2,25	0,7	12,12	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51386880	UNO	CH	1058330	87095	13/01/2024 06:00	13/01/2024 12:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	126,92	21	3,33	1,18	1,53	6,05	UNO01C2	União
51388521	ALG	CH	1060232	88736	13/01/2024 06:02	13/01/2024 15:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	907,08	100	8,58	0,27	0,23	9,08	ALG01N2	Alto Longá
51387213	BIG	CH	1360983	87428	13/01/2024 06:04	13/01/2024 12:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	997,33	150	6,05	0,6	0	6,65	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51386942	VAL	CH	1301312	87157	13/01/2024 06:19	13/01/2024 14:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	148,99	18	3,13	3,37	1,77	8,27	VAL01C1	Valença do Piauí
51386225	SPP	CH	1068948	86440	13/01/2024 06:24	13/01/2024 09:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	920,55	353	1,35	0,83	0,43	2,62	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51386169	GBS	CR		86384	13/01/2024 06:31	13/01/2024 14:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,37	0,02	0,3	7,68	GBS01C1	Gilbués
51387168	FAO	CH	1324088	87383	13/01/2024 06:31	13/01/2024 16:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	662,55	65	8,18	1,63	0,38	10,2	FAO01C3	Floriano
51387783	GBS	CH	1270313	87998	13/01/2024 06:38	13/01/2024 16:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1453,08	141	8,8	0,83	0,68	10,32	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51386215	GBS	CR		86430	13/01/2024 06:40	16/01/2024 12:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,25	1	76,72	0,47	0,83	78,02	GBS01C1	Gilbués
51386233	SPP	CR		86448	13/01/2024 06:42	14/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,11	1	26,3	0,13	0,2	26,63	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51386237	PID	CR		86452	13/01/2024 06:43	13/01/2024 10:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,7	0,42	0,27	3,38	PID01S8	Teresina
51386235	JAC	CH	1314126	86450	13/01/2024 06:44	14/01/2024 10:44	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL PARTIDO	307,96	11	26,9	0,02	1,08	28	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51364473	ALG	CH	1060897	64689	13/01/2024 06:47	13/01/2024 12:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	494,35	92	4,4	0,72	0,27	5,38	ALG01N2	Alto Longá
51387098	GBS	TF	1270371	87313	13/01/2024 06:49	13/01/2024 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	96,17	10	8,03	0,17	1,42	9,62	GBS09F8	Gilbués
51387920	GBS	TF	1270509	88135	13/01/2024 06:51	14/01/2024 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	249,89	7	79,37	-66	22,37	35,7	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51386276	CTO	TF	1312466	86491	13/01/2024 06:54	13/01/2024 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	19,06	2	4,88	0,05	4,6	9,53	CTO01C2	Castelo do Piauí
51389165	CRT	CH	1267596	89380	13/01/2024 06:57	13/01/2024 20:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3000,49	220	11,45	2,2	0	13,65	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51386306	CRT	CR		86521	13/01/2024 06:58	13/01/2024 09:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,5	0,02	0,08	2,6	CRT01C1	Corrente
51386385	VAL	TF	1301131	86600	13/01/2024 07:00	13/01/2024 14:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	70,51	10	6,17	0	0,9	7,07	VAL01C1	Valença do Piauí
51387063	CRO	CH	1320700	87278	13/01/2024 07:01	13/01/2024 13:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	976,86	147	6,48	0,17	0	6,65	CRO01L1	Monsenhor Gil
51386758	CPM	CH	1260435	86973	13/01/2024 07:07	13/01/2024 12:59	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	40,99	7	4,78	0,63	0,45	5,87	CPM01C1	Campo Maior

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51386349	CRT	CH	1394131	86564	13/01/2024 07:10	13/01/2024 08:13	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	452,52	432	0,03	0,37	0,65	1,05	CRT01C1	Corrente
51386363	RNA	CR		86578	13/01/2024 07:10	13/01/2024 08:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,03	0,4	0,25	1,68	RNA01C2	Teresina
51387627	CRT	TF	1267987	87842	13/01/2024 07:11	13/01/2024 14:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			3,5	1,53	2,73	7,77	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51387963	BIG	TF	1360819	88178	13/01/2024 07:16	13/01/2024 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	80,07	11	7	0,1	0,18	7,28	BIG01N2	São João da Varjota
51388594	UNO	CH	1056817	88809	13/01/2024 07:16	13/01/2024 17:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1407,83	135	7,8	1,22	1,42	10,43	UNO01C3	União
51386897	FAO	TF	1382947	87112	13/01/2024 07:18	13/01/2024 10:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	26,45	8	1,92	0,25	1,15	3,32	FAO01C4	Floriano
51387669	MBA	CH	1057047	87884	13/01/2024 07:23	14/01/2024 00:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	821,78	49	16,72	0,07	0	16,78	MBA01C1	União
51384237	PMR	CH	1062200	84452	13/01/2024 07:27	13/01/2024 12:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1554,97	337	2,5	0,73	1,38	4,62	PMR01P2	Palmeirais
51386481	QBO	TF	1372768	86696	13/01/2024 07:27	14/01/2024 11:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	28,13	1	27,42	0,67	0,05	28,13	QBO09S2	Bom Jesus
51386809	PMR	TF	1062383	87024	13/01/2024 07:29	13/01/2024 09:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	218,83	90	0,97	0,03	1,43	2,43	PMR01P1	Palmeirais
51386482	JUN	CR		86697	13/01/2024 07:29	13/01/2024 21:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	12,68	0,62	0,92	14,22	JUN01M5	Picos
51386484	UNO	CR		86699	13/01/2024 07:30	13/01/2024 13:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,78	0,3	1,1	6,18	UNO01C1	União
51386613	PTY	TF	1056239	86828	13/01/2024 07:30	13/01/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	37,28	15	0	0,5	2	2,5	PTY01P5	Teresina
51386509	JUN	CR		86724	13/01/2024 07:33	14/01/2024 01:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,9	0,38	0,4	17,68	JUN01M2	Picos
51386966	BIG	TF	1361085	87181	13/01/2024 07:34	13/01/2024 12:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	58,84	12	3,88	0,37	0,65	4,9	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51386511	ABU	CR		86726	13/01/2024 07:35	13/01/2024 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,85	0,12	0,38	7,35	ABU01C1	Anísio de Abreu
51389096	SJP	TF	1355259	89311	13/01/2024 07:42	14/01/2024 15:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	63,37	2	29,43	0,55	1,7	31,68	SJP09F4	Queimada Nova
51381882	AME	CH	1391939	82098	13/01/2024 07:43	13/01/2024 10:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3098,38	1279	0,63	1	0,8	2,43	AME01N2	Amarante
51386588	BIG	TF	1361237	86803	13/01/2024 07:44	13/01/2024 16:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	72,88	8	8,73	0,22	0,17	9,12	BIG01N2	São João da Varjota
51386589	JAC	CR		86804	13/01/2024 07:45	13/01/2024 11:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,15	1	3,17	0,33	0,22	3,72	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51387091	TBC	TF	1048561	87306	13/01/2024 07:47	13/01/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	30,84	14	2,08	-1,45	1,58	2,22	TBC01K1	Teresina
51387857	SPP	TF	1068648	88072	13/01/2024 07:48	13/01/2024 18:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	64,98	6	9,6	1,18	0,05	10,83	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51386647	AME	CR		86862	13/01/2024 07:51	13/01/2024 19:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	10,77	0,32	0,12	11,2	AME01N2	Amarante
51386645	ATS	CH	1388078	86860	13/01/2024 07:51	13/01/2024 09:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	88,07	69	0,17	0,67	0,45	1,28	ATS01C4	Altos
51386649	CMT	TF	1266689	86864	13/01/2024 07:53	13/01/2024 20:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1152,78	94	8,37	3,8	0,1	12,27	CMT01C5	Parnaguá
51386658	GBS	TF	1269740	86873	13/01/2024 07:55	14/01/2024 08:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	100,08	4	23,93	0,7	0,4	25,03	GBS09F7	Gilbués
51387735	RDG	CH	1270885	87950	13/01/2024 07:56	13/01/2024 15:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	189	24	0,05	0,37	7,47	7,88	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51387671	VAL	TF	1293088	87886	13/01/2024 07:57	13/01/2024 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	120,99	12	7,57	1,72	0,8	10,08	VAL01C3	Valença do Piauí
51386697	RGN	CR		86912	13/01/2024 07:59	13/01/2024 15:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,27	0,43	0,2	7,9	RGN01C1	Regeneração
51386973	UNO	TF	1057054	87188	13/01/2024 08:00	13/01/2024 12:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	31	7	2,33	1,23	0,87	4,43	UNO01C3	José de Freitas
51387028	CTO	CH	1074089	87243	13/01/2024 08:01	13/01/2024 09:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	257,95	138	0,98	0,57	0,33	1,88	CTO01C1	Castelo do Piauí
51388209	FAO	TF	1324498	88424	13/01/2024 08:03	14/01/2024 03:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	118,19	6	17,75	0,73	1,22	19,7	FAO01C4	Floriano
51386781	BTV	TF	1288426	86996	13/01/2024 08:06	13/01/2024 10:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	28,99	11	1,3	0,58	0,77	2,65	BTV01C1	Francisco Santos
51386752	RNA	CR		86967	13/01/2024 08:08	13/01/2024 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,85	0,32	0,35	2,52	RNA01C5	Teresina
51389201	PCS	CR		89416	13/01/2024 08:09	13/01/2024 16:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,22	0,47	0,57	8,25	PCS01C3	Picos
51382933	NZR	CH	1348552	83148	13/01/2024 08:10	13/01/2024 14:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1976,8	315	2,55	1,47	2,27	6,28	NZR01C1	São José do Peixe
51386776	BOJ	CR		86991	13/01/2024 08:11	13/01/2024 09:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,06	1	0,95	0,32	0,23	1,5	BOJ01C1	Bom Jesus
51386777	BOJ	CR		86992	13/01/2024 08:11	13/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	1,5	0,45	0,33	2,28	BOJ01C3	Bom Jesus
51391638	GBS	CR		91851	13/01/2024 08:17	14/01/2024 08:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,58	0,2	0,05	23,83	GBS09F8	Gilbués
51386801	OER	CR		87016	13/01/2024 08:17	13/01/2024 15:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,8	0,43	0,55	6,78	OER01C1	Oeiras
51388152	EBV	CH	1292645	88367	13/01/2024 08:18	13/01/2024 16:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	211,48	25	8,13	0,33	0	8,47	EBV01C1	Elesbão Veloso
51386802	SRO	CR		87017	13/01/2024 08:20	14/01/2024 07:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,48	0,3	0,6	23,38	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51386803	BRG	CH	1405429	87018	13/01/2024 08:20	13/01/2024 13:55	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	781,39	140	2,98	1,98	0,62	5,58	BRG01C1	Amarante

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51386840	RDG	CR		87055	13/01/2024 08:24	13/01/2024 19:47	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	11,3	0,02	0,07	11,38	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51386906	RNA	CR		87121	13/01/2024 08:35	13/01/2024 09:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,9	0,02	0,38	1,3	RNA01C2	Teresina
51386932	JUN	TF	1369005	87147	13/01/2024 08:37	13/01/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	24,22	3	6,6	0,58	0,9	8,08	JUN01M1	Itainópolis
51386935	GBS	CH	1374326	87150	13/01/2024 08:38	14/01/2024 11:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	320,92	12	25,9	0,77	0,08	26,75	GBS09F7	Gilbués
51386963	IGA	TF	1425955	87178	13/01/2024 08:41	13/01/2024 10:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	39,86	28	0,52	0,92	0	1,43	IGA01Z3	Teresina
51387601	FAO	CH	1324631	87816	13/01/2024 08:47	13/01/2024 17:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	256,85	29	7,65	0,92	0,3	8,87	FAO01C4	Floriano
51387064	OER	CR		87279	13/01/2024 08:57	14/01/2024 12:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	26,07	1,07	0,7	27,83	OER01C3	Oeiras
51387066	CRT	CR		87281	13/01/2024 08:59	14/01/2024 08:26	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,98	1	23,05	0,02	0,38	23,45	CRT01C3	Corrente
51392304	EBV	CH	1293115	92514	13/01/2024 08:59	14/01/2024 11:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3728,74	140	25,52	0,72	0,42	26,65	EBV01C1	Regeneração
51387122	PTY	TF	1047142	87337	13/01/2024 09:00	13/01/2024 12:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	40,69	12	0,78	1,07	1,55	3,4	PTY01P2	Teresina
51387314	CRO	TF	1070308	87529	13/01/2024 09:02	13/01/2024 16:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	150,34	20	6,22	0,08	1,22	7,52	CRO01L1	Monsenhor Gil
51388802	SPP	CH	1425913	89017	13/01/2024 09:06	13/01/2024 18:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4356,98	453	5,97	1,28	2,38	9,63	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51387527	JER	CR		87742	13/01/2024 09:08	13/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,43	0,02	0,5	7,95	JER01C2	Jerumenha
51387130	SRO	CR		87345	13/01/2024 09:08	13/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,63	0,55	0,37	7,55	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51389791	CRT	CH	1267807	90006	13/01/2024 09:09	13/01/2024 20:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	319,15	28	1,4	6,73	3,27	11,4	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51387139	QBO	CR		87354	13/01/2024 09:09	13/01/2024 19:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,45	1	10,63	0,02	0,12	10,77	QBO09S2	Bom Jesus
51388251	JER	TF	1322529	88466	13/01/2024 09:14	13/01/2024 23:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	735,36	50	4,28	0,68	9,73	14,7	JER01C2	Jerumenha
51387215	NOT	CH	1291871	87430	13/01/2024 09:15	13/01/2024 18:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,04	3	8,93	0,33	0,08	9,35	NOT01C2	Aroazes
51387697	CRT	TF	1269996	87912	13/01/2024 09:15	13/01/2024 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	162,36	19	6,1	0,88	1,57	8,55	CRT09S1	Corrente
51387457	BAS	TF	1225700	87672	13/01/2024 09:15	13/01/2024 14:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	149,06	27	1,03	1,7	2,78	5,52	BAS01C2	Barras
51387214	CTO	CR		87429	13/01/2024 09:17	14/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,33	1	30,92	0,02	1,05	31,98	CTO01C2	Castelo do Piauí
51387200	PTY	CR		87415	13/01/2024 09:17	13/01/2024 12:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,52	0,03	0,78	3,33	PTY01P6	Teresina
51389421	FAO	TF	1325065	89636	13/01/2024 09:19	19/01/2024 13:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			28,98	0,67	118,4	148,02	FAO01C4	Floriano
51388476	BIG	CH	1360876	88691	13/01/2024 09:20	13/01/2024 16:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	917,07	131	6,5	0,52	0	7,02	BIG01N2	São João da Varjota
51387487	IGA	TF	1046350	87702	13/01/2024 09:23	13/01/2024 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	38,42	24	1,07	0,28	0,27	1,62	IGA01Z2	Teresina
51388222	RPI	TF	1328625	88437	13/01/2024 09:25	13/01/2024 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	32,33	4	0,7	1,35	6,03	8,08	RPI01C1	São José do Peixe
51388852	CRT	TF	1410492	89067	13/01/2024 09:31	14/01/2024 10:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	101,27	4	25,07	0,27	0	25,33	CRT09S1	Corrente
51387632	CRT	TF	1267781	87847	13/01/2024 09:36	13/01/2024 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			3,42	0,53	1	4,95	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51387945	BAS	TF	1225573	88160	13/01/2024 09:40	13/01/2024 15:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	335,94	57	5,15	0,35	0,4	5,9	BAS01C2	Barras
51387448	NOT	TF	1291868	87663	13/01/2024 09:41	13/01/2024 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	110,42	13	7,37	0,02	1,12	8,5	NOT01C2	Aroazes
51387426	NZA	TF	1054617	87641	13/01/2024 09:45	13/01/2024 12:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	27,92	10	2	0,42	0,38	2,8	NZA01Z2	Nazária
51387631	CRT	TF	1267766	87846	13/01/2024 09:45	14/01/2024 09:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	549,34	23	23,48	0,02	0,4	23,9	CRT01C2	Corrente
51387414	SJP	CR		87629	13/01/2024 09:51	13/01/2024 11:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,2	0,07	0,73	2	SJP01C1	São João do Piauí
51387424	IGA	CR		87639	13/01/2024 09:52	13/01/2024 12:26	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,11	1	1,13	0,1	1,33	2,57	IGA01Z2	Teresina
51387428	RNA	CR		87643	13/01/2024 09:55	13/01/2024 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,07	1,05	1,15	6,27	RNA01C3	Teresina
51388181	PRI	TF	1255134	88396	13/01/2024 09:55	13/01/2024 17:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	43,5	6	5,12	1,38	0,77	7,27	PRI01Y2	Barras
51387454	BOJ	CH	1368895	87669	13/01/2024 10:00	14/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	24,87	1	23,92	0,25	0,72	24,88	BOJ01C3	Bom Jesus
51387462	IGA	CR		87677	13/01/2024 10:01	13/01/2024 13:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,42	0,5	0,28	3,2	IGA01Z4	Teresina
51387498	NZR	CR		87713	13/01/2024 10:11	13/01/2024 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,35	1,07	0,28	4,7	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51386421	ESP	TF	1043710	86636	13/01/2024 10:12	13/01/2024 10:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,1	36	-2,35	1,22	1,62	0,48	ESP01M1	Teresina
51387551	NZR	CH	1348416	87766	13/01/2024 10:12	13/01/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1640,84	853	0,25	1,68	0	1,93	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51388301	CRT	CH	1412523	88516	13/01/2024 10:28	13/01/2024 13:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2119,22	612	2,18	1,28	0	3,47	CRT01C2	Corrente
51387664	FAO	CR		87879	13/01/2024 10:31	13/01/2024 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,73	0,88	0,15	4,77	FAO01C4	Floriano

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51389654	ALG	TF	1060369	89869	13/01/2024 10:33	13/01/2024 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO		7,65	0,02	0,3	7,97	ALG01N1	Benedictinos	
51387675	SJP	CR		87890	13/01/2024 10:33	16/01/2024 17:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	3,31	1	77,95	0,63	0,82	79,4	SJP01C1	São João do Piauí
51388270	FAO	TF	1325227	88485	13/01/2024 10:35	13/01/2024 14:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	11,27	3	2,85	0,45	0,47	3,77	FAO01C6	Floriano
51388104	CRT	TF	1390373	88319	13/01/2024 10:42	13/01/2024 17:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2492,77	366	2,85	0,8	3,17	6,82	CRT01C1	Corrente
51388593	CRO	TF	1070461	88808	13/01/2024 10:56	13/01/2024 20:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	94,42	10	8,38	1,07	0	9,45	CRO01L1	Monsenhor Gil
51387828	GBS	TF	1417673	88043	13/01/2024 10:56	14/01/2024 12:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,41	2	24,6	0,25	0,37	25,22	GBS01C1	Gilbués
51387834	PTY	CR		88049	13/01/2024 10:58	13/01/2024 13:07	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	1,93	0,07	0,15	2,15	PTY01P6	Teresina
51387854	PCS	CR		88069	13/01/2024 11:01	13/01/2024 12:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1	0,63	0,12	1,75	PCS01C3	Picos
51387886	RNA	CR		88101	13/01/2024 11:10	13/01/2024 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,68	0,17	0,6	6,45	RNA01C4	Teresina
51387887	URD	CR		88102	13/01/2024 11:10	14/01/2024 20:46	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,4	1	31,82	1,33	0,45	33,6	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51388951	CRO	TF	1070304	89166	13/01/2024 11:13	13/01/2024 20:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	97,37	10	9,27	0	0,48	9,75	CRO01L1	Monsenhor Gil
51387972	BIG	CR		88187	13/01/2024 11:25	14/01/2024 19:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,33	1	31,47	0,32	0,2	31,98	BIG01N2	São João da Varjota
51389277	STL	CH	1298191	89492	13/01/2024 11:29	13/01/2024 18:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	834,93	126	5,7	0,6	0,33	6,63	STL01C2	Alagoinha do Piauí
51389419	TBC	TF	1048530	89634	13/01/2024 11:32	13/01/2024 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	36,46	5	7,17	0,12	0,02	7,3	TBC01K1	Teresina
51380694	CRI	CH	1264595	80910	13/01/2024 11:33	13/01/2024 12:27	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	215,33	240	-1,37	0,75	1,52	0,9	CRI01N2	Cristino Castro
51388032	JUN	CH	1298601	88247	13/01/2024 11:35	14/01/2024 09:21	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	3350,53	154	20,18	0,55	1,03	21,77	JUN09F3	Francisco Santos
51388055	SFA	CR		88270	13/01/2024 11:37	13/01/2024 17:01	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,22	1	4,48	0,03	0,88	5,4	SFA01C1	São Francisco de Assis do Piauí
51388056	ESP	TF	1043710	88271	13/01/2024 11:37	13/01/2024 19:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	276,25	36	5,6	0,02	2,07	7,68	ESP01M1	Teresina
51388077	MAV	CR		88292	13/01/2024 11:42	13/01/2024 15:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,14	1	2,47	0,72	0,12	3,3	MAV01C1	Miguel Alves
51388105	IGA	CR		88320	13/01/2024 11:50	13/01/2024 16:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,22	0,28	0,78	4,28	IGA01Z5	Teresina
51388121	JAC	CR		88336	13/01/2024 11:51	13/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,22	1	3,95	0,88	0,38	5,22	JAC01C2	Jaicós
51388150	RNA	CR		88365	13/01/2024 11:56	13/01/2024 18:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,3	0,37	0,35	7,02	RNA01C6	Teresina
51388149	MQP	CR		88364	13/01/2024 11:59	13/01/2024 13:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,4	0,02	0,43	1,85	MQP01N6	Teresina
51388164	TSA	CR		88379	13/01/2024 12:00	13/01/2024 19:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,95	0,43	0,32	7,7	TSA01Y5	Teresina
51388871	JER	CH	1368581	89086	13/01/2024 12:06	14/01/2024 15:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	81,36	3	26,73	0,02	0,38	27,13	JER01C2	Jerumenha
51388210	PMR	CR		88425	13/01/2024 12:07	13/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	242,73	-239	0,67	4,4	PMR01P2	Palmeirais
51388248	SRO	CH	1285151	88463	13/01/2024 12:09	13/01/2024 15:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	449,37	155	1,87	0,82	0,22	2,9	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51388214	MAV	CR		88429	13/01/2024 12:09	13/01/2024 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,87	0,02	0,12	3	MAV01C1	Miguel Alves
51388400	RNA	TF	1418852	88615	13/01/2024 12:11	13/01/2024 16:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	406,58	105	3,38	0,23	0,27	3,88	RNA01C1	Teresina
51388307	URI	CR		88522	13/01/2024 12:24	13/01/2024 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,05	0,68	0,88	3,62	URI01C2	Uruçuí
51388329	PMR	TF	1061989	88544	13/01/2024 12:29	14/01/2024 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	481,46	23	20,27	0,03	0,63	20,93	PMR01P1	Palmeirais
51388350	VAL	CR		88565	13/01/2024 12:32	13/01/2024 14:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,9	0,03	0,17	2,1	VAL01C3	Valença do Piauí
51388377	PMR	CR		88592	13/01/2024 12:38	13/01/2024 14:41	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,08	1	1,85	0,03	0,17	2,05	PMR01P1	Palmeirais
51388416	BOL	CR		88631	13/01/2024 12:46	13/01/2024 20:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	7,18	0,02	0,1	7,3	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51388421	PAL	TF	1302830	88636	13/01/2024 12:48	13/01/2024 19:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	13,31	2	4,83	0,6	1,23	6,67	PAL01C2	Paulistana
51389380	BGR	TF	1400545	89595	13/01/2024 12:51	13/01/2024 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,31	17	4,68	0,1	0,77	5,55	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51389511	BIG	CH	1361158	89726	13/01/2024 12:56	13/01/2024 17:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	885,65	179	4,05	0,82	0,08	4,95	BIG01N2	São João da Varjota
51388493	BOL	CH	1437056	88708	13/01/2024 12:58	13/01/2024 18:57	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	3318,86	556	1,8	2,37	1,82	5,98	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51388473	BOJ	CR		88688	13/01/2024 12:59	14/01/2024 07:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,07	0,83	0,4	18,3	BOJ01C3	Bom Jesus
51388474	GBS	CR		88689	13/01/2024 13:00	14/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,47	0,17	0,28	21,92	GBS09F9	Gilbués
51388545	TSA	CR		88760	13/01/2024 13:12	13/01/2024 16:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,15	1	1,78	1,02	0,9	3,7	TSA01Y3	Teresina
51388554	PTY	CR		88769	13/01/2024 13:13	13/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,75	0,35	0,28	4,38	PTY01P6	Teresina
51388603	BIG	TF	1360875	88818	13/01/2024 13:22	13/01/2024 20:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	6,83	1	6,4	0,02	0,42	6,83	BIG01N2	São João da Varjota
51388591	DML	CR		88806	13/01/2024 13:22	14/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	24,77	1,22	0,32	26,3	DML01W3	Lagoa do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51388732	TSA	TF	1044746	88947	13/01/2024 13:24	13/01/2024 15:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	91,5	46	1,42	0,22	0,37	2	TSA01Y3	Teresina
51388653	TSA	CR		88868	13/01/2024 13:36	13/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,68	0,2	0,3	4,18	TSA01Y3	Teresina
51391525	NOT	TF	1291677	91738	13/01/2024 13:37	15/01/2024 17:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	618,76	12	20,25	0,8	30,52	51,57	NOT01C2	Aroazes
51388679	TBC	CR		88894	13/01/2024 13:37	13/01/2024 16:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,28	0,42	0,07	2,77	TBC01K1	Teresina
51388684	TSA	CR		88899	13/01/2024 13:40	13/01/2024 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,23	0,18	0,2	3,62	TSA01Y3	Teresina
51388768	TBC	AL	1380117	88983	13/01/2024 13:45	13/01/2024 16:01	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	2772,95	1723	0,52	0,28	1,47	2,27	TBC01K1	Teresina
51392483	TBC	CR		92693	13/01/2024 13:48	14/01/2024 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	20,03	0,13	0,1	20,27	TBC01K1	Teresina
51389193	JUN	CH	1289999	89408	13/01/2024 13:53	13/01/2024 15:10	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	90,47	71	0,55	0,23	0,5	1,28	JUN01M1	Itainópolis
51388829	SAT	CR		89044	13/01/2024 14:01	13/01/2024 19:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,52	0,23	0,75	5,5	SAT01L4	Teresina
51389168	SPP	TF	1068640	89383	13/01/2024 14:01	13/01/2024 18:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	65,57	14	1,63	2,03	1,03	4,7	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51389529	AME	CH	1055551	89744	13/01/2024 14:04	13/01/2024 17:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	510,45	174	2,5	0,2	0,25	2,95	AME01N2	Amarante
51389276	SJP	CH	1338331	89491	13/01/2024 14:07	13/01/2024 18:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	78,71	17	4,52	0,05	0,07	4,63	SJP01C1	São João do Piauí
51388848	IGA	CR		89063	13/01/2024 14:08	13/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,73	0,15	0,45	2,33	IGA01Z3	Teresina
51388847	RNA	CR		89062	13/01/2024 14:11	13/01/2024 21:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,28	0,28	0,42	6,98	RNA01C7	Teresina
51388888	OER	CR		89103	13/01/2024 14:12	13/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	0,8	1,6	0,22	2,62	OER01C3	Colônia do Piauí
51389389	CRI	TF	1385674	89604	13/01/2024 14:14	14/01/2024 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	299,66	14	20,7	0,4	0,32	21,42	CRI01N2	Cristino Castro
51389330	CRI	TF	1382785	89545	13/01/2024 14:16	13/01/2024 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			3,83	0,95	0,37	5,15	CRI01N1	Cristino Castro
51390394	SJP	TF	1338333	90609	13/01/2024 14:18	13/01/2024 18:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	185,81	43	3,88	0,33	0,12	4,33	SJP01C1	São João do Piauí
51388956	CRT	CR		89171	13/01/2024 14:25	14/01/2024 14:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	22,55	1,12	0,1	23,77	CRT01C3	Corrente
51368512	ABU	TF	1263461	68728	13/01/2024 14:26	13/01/2024 15:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	156,32	118	0,5	0,57	0,27	1,33	ABU01C1	Anísio de Abreu
51392072	BIG	CH	1361087	92282	13/01/2024 14:26	14/01/2024 16:00	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1022,03	40	17,77	6,8	1	25,57	BIG01N2	São João da Varjota
51389388	BRL	TF	1330412	89603	13/01/2024 14:27	13/01/2024 17:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			1,98	0,73	0,07	2,78	BRL01C1	Bertolândia
51388985	CRO	CH	1444784	89200	13/01/2024 14:31	13/01/2024 18:57	JUMPER	ARVORE NA REDE	44,17	10	1,85	2,58	0	4,43	CRO01L1	Monsenhor Gil
51389047	OER	TF	1337072	89262	13/01/2024 14:37	13/01/2024 21:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,22	1	6,3	0,88	0,05	7,23	OER01C2	Oeiras
51390622	NZR	CH	1348530	90837	13/01/2024 14:43	13/01/2024 20:06	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	2571,56	479	3,1	0,4	1,88	5,38	NZR01C1	São José do Peixe
51389928	CRT	TF	1267434	90143	13/01/2024 14:47	13/01/2024 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	990,05	274	3,02	0,6	0	3,62	CRT01C3	Corrente
51389097	FAO	TF	1325097	89312	13/01/2024 14:47	15/01/2024 11:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	178,82	4	44,05	0,17	0,5	44,72	FAO01C6	Floriano
51389099	SMO	CR		89314	13/01/2024 14:47	13/01/2024 18:34	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,98	0,1	0,7	3,78	SMO09F4	Jaicós
51390573	GBS	CH	1413439	90788	13/01/2024 14:57	13/01/2024 19:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	222,89	45	3,6	1,37	0	4,97	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51389173	SPP	CR		89388	13/01/2024 14:59	13/01/2024 20:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,22	0,57	0,03	5,82	SPP01C1	Água Branca
51389229	CMT	CR		89444	13/01/2024 15:07	14/01/2024 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,67	0,03	0,03	19,73	CMT01C5	Parnaguá
51389230	CMT	CR		89445	13/01/2024 15:08	13/01/2024 21:33	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,27	1	6,13	0,02	0,27	6,42	CMT01C5	Parnaguá
51387892	SPP	TF	1069102	88107	13/01/2024 15:14	13/01/2024 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,75	0,78	0	1,53	SPP01C2	Jardim do Mulato
51389283	RNA	CR		89498	13/01/2024 15:18	14/01/2024 09:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,83	0,25	0,45	18,53	RNA01C3	Teresina
51389281	TSA	CR		89496	13/01/2024 15:21	13/01/2024 20:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,47	0,25	0,25	4,97	TSA01Y2	Teresina
51389406	JUN	CH	1290811	89621	13/01/2024 15:25	13/01/2024 17:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	460,66	279	1,35	0,23	0,08	1,67	JUN09F1	Jaicós
51389321	PID	CR		89536	13/01/2024 15:26	14/01/2024 05:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	10,98	2,08	0,93	14	PID01S6	Teresina
51389323	SPP	CR		89538	13/01/2024 15:28	13/01/2024 23:20	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,33	1	10,92	-3,7	0,65	7,87	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51389358	CRL	CR		89573	13/01/2024 15:34	15/01/2024 18:24	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	2,12	1	49,73	0,55	0,55	50,83	CRL01C2	Caracol
51389994	VAL	CH	1301308	90209	13/01/2024 15:37	13/01/2024 18:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	62,89	20	2	0,37	0,78	3,15	VAL01C1	Valença do Piauí
51389382	JCK	CR		89597	13/01/2024 15:38	14/01/2024 09:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,37	0,3	0,83	17,5	JCK01X4	Teresina
51389385	PID	CR		89600	13/01/2024 15:41	15/01/2024 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,77	1	41,7	0,42	0,43	42,55	PID01S1	Teresina
51389409	BAS	CR		89624	13/01/2024 15:42	15/01/2024 08:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,71	1	40,7	0,12	0,28	41,1	BAS01C2	Barras
51389414	PMR	CR		89629	13/01/2024 15:43	14/01/2024 11:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,58	0,03	0,15	19,77	PMR01P1	Palmeirais

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51389449	JER	TF	1322488	89664	13/01/2024 15:46	14/01/2024 16:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	24,32	1	24,07	0,02	0,25	24,33	JER01C2	Jerumenha
51389436	SRO	CR		89651	13/01/2024 15:47	14/01/2024 08:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,71	1	16,32	0,57	0,25	17,13	SRO09F2	Anísio de Abreu
51389443	JUN	CH	1289988	89658	13/01/2024 15:48	13/01/2024 18:30	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	385,27	143	1,87	0,02	0,82	2,7	JUN01M1	Itainópolis
51389508	PID	TF	1042867	89723	13/01/2024 15:49	13/01/2024 18:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	272,29	107	1,18	0,33	1,03	2,55	PID01S2	Teresina
51389481	SJP	CR		89696	13/01/2024 15:52	14/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,83	1	18,2	0,3	1,4	19,9	SJP09F4	Queimada Nova
51389479	JUN	CH	1422822	89694	13/01/2024 15:52	13/01/2024 18:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	906,04	316	2,47	0,18	0,23	2,88	JUN01M1	Patos do Piauí
51389581	CTO	TF	1075854	89796	13/01/2024 15:57	13/01/2024 17:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	98,79	54	0,8	0,33	0,7	1,83	CTO01C2	Castelo do Piauí
51389531	RGN	CR		89746	13/01/2024 16:03	14/01/2024 13:15	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,88	1	19,35	1,52	0,33	21,2	RGN01C1	Jardim do Mulato
51389536	IGA	CR		89751	13/01/2024 16:05	13/01/2024 18:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,73	0,38	0,82	1,93	IGA01Z3	Teresina
51389553	FAO	CR		89768	13/01/2024 16:08	15/01/2024 13:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,91	1	44,6	0,47	0,73	45,8	FAO01C4	Floriano
51389579	TBC	CR		89794	13/01/2024 16:11	13/01/2024 18:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,6	0,58	0,27	2,45	TBC01K1	Teresina
51389633	JER	CH	1322610	89848	13/01/2024 16:13	14/01/2024 09:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	87,26	5	16,37	1,1	0	17,47	JER01C2	Jerumenha
51389576	PTY	TF	1412027	89791	13/01/2024 16:13	13/01/2024 17:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	231,29	132	0,38	0,42	0,97	1,77	PTY01P1	Teresina
51389668	NVL	TF	1054830	89883	13/01/2024 16:15	14/01/2024 08:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2320,03	139	16,2	0,12	0,38	16,7	NVL01C1	União
51389587	CRI	TF	1264573	89802	13/01/2024 16:17	14/01/2024 10:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	18,41	1	16,98	0,43	1	18,42	CRI01N2	Cristino Castro
51389723	ALG	TF	1061042	89938	13/01/2024 16:17	14/01/2024 15:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	185,34	8	22,47	0,17	0,55	23,18	ALG01N1	Beneditinos
51389719	CTO	TF	1410565	89934	13/01/2024 16:21	13/01/2024 17:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	283,45	229	0,4	0,12	0,73	1,25	CTO09F3	Castelo do Piauí
51389620	UNO	CH	1428189	89835	13/01/2024 16:24	14/01/2024 19:14	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	13238,22	608	7,82	2	17,02	26,83	UNO01C3	União
51394448	JUN	CH	1404541	94658	13/01/2024 16:28	14/01/2024 15:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	182,83	8	22,75	0,02	0,1	22,87	JUN01M1	Itainópolis
51391609	BRL	CH	1330544	91822	13/01/2024 16:29	13/01/2024 20:26	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	931,78	235	0,03	0,52	3,4	3,95	BRL01C1	Bertolína
51389717	CRT	TF	1267714	89932	13/01/2024 16:40	14/01/2024 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			18,68	0,02	0,62	19,32	CRT01C2	Corrente
51389721	JUN	CH	1370730	89936	13/01/2024 16:41	14/01/2024 14:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	22,25	1	21,47	0,53	0,25	22,25	JUN01M1	Itainópolis
51389760	CMT	TF	1266876	89975	13/01/2024 16:41	13/01/2024 22:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	69,28	11	0,03	0,82	5,45	6,3	CMT01C5	Parnaguá
51389759	CRI	TF	1264574	89974	13/01/2024 16:42	14/01/2024 14:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	88,72	4	21,43	0,62	0,13	22,18	CRI01N2	Cristino Castro
51389781	CRT	CR		89996	13/01/2024 16:46	14/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,62	0	0,17	23,78	CRT01C3	Corrente
51389813	JCK	CR		90028	13/01/2024 16:52	13/01/2024 19:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,77	0,35	0,28	2,4	JCK01X3	Teresina
51392513	TBC	CH	1049327	92723	13/01/2024 16:53	14/01/2024 16:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1205,16	52	22,33	0,85	0,05	23,23	TBC01K1	Altos
51389836	TBC	CR		90051	13/01/2024 16:56	16/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,79	1	63,75	1,12	1,98	66,85	TBC01K1	Teresina
51390319	JCK	TF	1045925	90534	13/01/2024 16:59	13/01/2024 18:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	120,23	66	0,93	0,43	0,47	1,83	JCK01X3	Teresina
51389881	EBV	AL	1363426	90096	13/01/2024 17:01	13/01/2024 18:56	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	4842,42	2521	0,65	0,32	0,95	1,92	EBV01C3	Elesbão Veloso
51390018	BIG	CH	1361023	90233	13/01/2024 17:02	13/01/2024 21:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	82,45	18	2,1	0,75	1,73	4,58	BIG01N2	São João da Varjota
51390588	EBV	CH	1299316	90803	13/01/2024 17:05	13/01/2024 20:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	693,76	206	2,42	0,7	0,27	3,38	EBV01C2	Elesbão Veloso
51389959	FAO	CH	1324972	90174	13/01/2024 17:11	13/01/2024 19:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	51,92	21	1,22	1,1	0,17	2,48	FAO01C6	Floriano
51390633	JCK	CR		90848	13/01/2024 17:13	13/01/2024 20:18	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,13	1	1,6	0,17	1,32	3,08	JCK01X3	Teresina
51389917	SRO	TF	1273929	90132	13/01/2024 17:14	13/01/2024 21:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	295,56	72	2,28	0,92	0,92	4,12	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51389920	CPM	CR		90135	13/01/2024 17:14	15/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	2,01	1	47,25	0,9	0,15	48,3	CPM01C4	Campo Maior
51389930	PID	CR		90145	13/01/2024 17:15	15/01/2024 09:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,67	1	39,92	0,17	0,1	40,18	PID01S2	Teresina
51389926	MQP	CR		90141	13/01/2024 17:16	13/01/2024 18:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,47	0,15	0,33	0,95	MQP01N6	Teresina
51389974	FAO	TF	1325070	90189	13/01/2024 17:17	15/01/2024 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	197,05	4	48,55	0,17	0,55	49,27	FAO01C6	Floriano
51389953	RGN	CR		90168	13/01/2024 17:18	13/01/2024 18:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,25	0,27	0,15	1,67	RGN01C1	Regeneração
51394802	SPP	CR		95012	13/01/2024 17:23	14/01/2024 15:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	20,57	1,82	0,07	22,45	SPP01C2	Jardim do Mulato
51388632	CRO	CR		88847	13/01/2024 17:26	13/01/2024 18:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,02	0,55	0,88	1,45	CRO01L2	Curralinhos
51390307	CBC	CH	1075690	90522	13/01/2024 17:28	13/01/2024 21:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5039,13	1365	1,43	2,03	0,23	3,7	CBC01C2	Boa Hora
51390178	SPM	CR		90393	13/01/2024 17:32	20/01/2024 15:10	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	6,9	1	163,58	0,65	1,4	165,63	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51390692	CRI	CH	1264436	90907	13/01/2024 17:32	13/01/2024 21:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	6039,35	1548	1,92	1,55	0,45	3,92	CRI01N1	Cristino Castro
51390589	ESP	TF	1042885	90804	13/01/2024 17:34	13/01/2024 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	381,67	239	1,13	0,1	0,37	1,6	ESP01M2	Teresina
51390245	GBS	CR		90460	13/01/2024 17:34	14/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	21,07	1,6	0,07	22,73	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51405120	CRT	TF	1267972	105327	13/01/2024 17:38	15/01/2024 21:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1253,5	24	51,72	0,45	0,07	52,23	CRT01C2	Corrente
51390561	VAL	TF	1301261	90776	13/01/2024 17:51	14/01/2024 07:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2400,89	171	13,27	0,37	0,42	14,05	VAL01C1	Valença do Piauí
51390575	RNA	CR		90790	13/01/2024 17:55	13/01/2024 20:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,78	0,43	0,33	2,55	RNA01C4	Teresina
51390425	CPM	CH	1439303	90640	13/01/2024 17:55	14/01/2024 09:50	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1773,54	436	12,48	0,6	2,83	15,92	CPM01C2	Campo Maior
51390580	SAT	CR		90795	13/01/2024 17:56	14/01/2024 15:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,53	0,43	0,58	21,55	SAT01L3	Teresina
51390600	JAC	CR		90815	13/01/2024 18:02	14/01/2024 09:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	13,47	1,78	0,4	15,65	JAC09F5	Patos do Piauí
51392174	EMT	CH	1397558	92384	13/01/2024 18:04	14/01/2024 11:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	521,94	30	16,72	0,62	0,07	17,4	EMT01C1	Bertolínia
51390606	PTY	CR		90821	13/01/2024 18:05	13/01/2024 19:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,33	0,48	0,75	1,57	PTY01P4	Teresina
51390823	BIG	CH	1361043	91038	13/01/2024 18:13	14/01/2024 17:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	394,55	17	22,55	0,4	0,27	23,22	BIG01N2	São João da Varjota
51390664	EBV	TF	1292949	90879	13/01/2024 18:14	14/01/2024 11:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	208,83	12	15,08	0,87	1,45	17,4	EBV01C1	Elesbão Veloso
51390663	ATS	TF	1064230	90878	13/01/2024 18:17	13/01/2024 22:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	92,21	21	3,75	0,53	0,12	4,4	ATS01C3	Altos
51390666	MAD	CR		90881	13/01/2024 18:20	15/01/2024 18:32	CONSUMIDOR	INCENDIO	2,01	1	46,9	0,58	0,72	48,2	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51391277	NVL	CH	1054800	91492	13/01/2024 18:24	14/01/2024 08:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2429,98	173	13,53	0,37	0,15	14,05	NVL01C1	União
51390926	SPP	TF	1319569	91141	13/01/2024 18:27	14/01/2024 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	788,93	34	0,02	0,53	22,67	23,22	SPP01C3	São Pedro do Piauí
51390709	LGA	CH	1437619	90924	13/01/2024 18:28	14/01/2024 04:00	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	7596,9	1624	1,23	1	7,3	9,53	LGA01C1	Jatobá do Piauí
51390786	MQP	CR		91001	13/01/2024 18:32	14/01/2024 21:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,73	0,22	0,33	27,28	MQP01N6	Teresina
51391248	NVL	TF	1054823	91463	13/01/2024 18:55	14/01/2024 18:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	260,25	11	23,48	0,02	0,27	23,77	NVL01C1	União
51390919	CEN	CR		91134	13/01/2024 18:59	14/01/2024 07:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	10,85	0,62	1,02	12,48	CEN01U3	Teresina
51391000	CRT	CR		91215	13/01/2024 19:07	14/01/2024 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,28	0,08	0,25	19,62	CRT01C3	Corrente
51391011	SPP	CR		91226	13/01/2024 19:08	14/01/2024 09:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,37	0,03	0,68	14,08	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51391032	CPM	CR		91247	13/01/2024 19:11	16/01/2024 09:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,61	1	61,12	1,37	0,05	62,53	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51391039	IGA	CR		91254	13/01/2024 19:14	14/01/2024 12:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,72	1	15,65	1,1	0,45	17,2	IGA01Z3	Teresina
51391030	ATS	CH	1061645	91245	13/01/2024 19:15	14/01/2024 12:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	667,33	39	16,53	0,23	0,35	17,12	ATS01C3	Alto Longá
51391521	CRO	TF	1070285	91734	13/01/2024 19:20	13/01/2024 21:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	345,19	135	1,75	0	0,82	2,57	CRO01L1	Monsenhor Gil
51391173	ESP	CR		91388	13/01/2024 19:24	14/01/2024 02:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	4,28	0,6	2,67	7,55	ESP01M1	Teresina
51391217	CRO	CR		91432	13/01/2024 19:26	16/01/2024 16:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,87	1	68,55	0,18	0,2	68,93	CRO01L1	Monsenhor Gil
51391269	CPM	CH	1081666	91484	13/01/2024 19:30	14/01/2024 11:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	556,18	35	15,3	0,6	0	15,9	CPM09F1	Campo Maior
51391250	PTY	CR		91465	13/01/2024 19:34	14/01/2024 07:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,55	0,33	0,62	11,5	PTY01P4	Teresina
51391431	BGR	TF	1400550	91644	13/01/2024 19:36	13/01/2024 21:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	376,62	233	1,15	0,4	0,07	1,62	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51391278	MQP	CR		91493	13/01/2024 19:40	14/01/2024 06:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,68	0,17	0,23	11,08	MQP01N5	Teresina
51391578	ATS	CH	1388142	91791	13/01/2024 19:45	14/01/2024 15:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2749,08	142	18,5	0,57	0,3	19,37	ATS01C2	Altos
51391405	JFR	CH	1064041	91620	13/01/2024 19:46	13/01/2024 22:45	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5162,31	2015	1,4	0,47	1,12	2,98	JFR01C1	José de Freitas
51392345	CBC	TF	1075683	92555	13/01/2024 19:48	14/01/2024 08:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	410,85	32	11,77	0,58	0,5	12,85	CBC01C2	Boa Hora
51391841	ATS	CH	1378927	92054	13/01/2024 19:48	14/01/2024 07:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	472,41	41	10,15	1,37	0,02	11,53	ATS01C2	Altos
51391392	ATS	CH	1197767	91607	13/01/2024 19:51	13/01/2024 21:35	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	999,56	815	0,15	0,37	1,22	1,73	ATS01C3	Altos
51392103	PTY	TF	1047140	92313	13/01/2024 19:58	14/01/2024 01:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	756,93	140	2,95	2,47	0	5,42	PTY01P2	Teresina
51391456	ESP	TF	1368112	91669	13/01/2024 20:01	14/01/2024 10:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	256,25	18	13,25	0,28	0,72	14,25	ESP01M1	Teresina
51395511	ATS	CH	1378377	95719	13/01/2024 20:06	14/01/2024 12:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2429,87	148	15,3	1,02	0,12	16,43	ATS01C2	Altos
51391486	MQP	CR		91699	13/01/2024 20:07	14/01/2024 20:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,25	0,1	1	24,35	MQP01N3	Teresina
51392024	MBA	TF	1056291	92234	13/01/2024 20:08	14/01/2024 05:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	452,8	51	4,12	4,77	0	8,88	MBA01C3	Teresina
51393892	TBC	CH	1048991	94102	13/01/2024 20:10	14/01/2024 09:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	655,93	48	13,57	0,1	0	13,67	TBC01K1	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51391495	PAL	CR		91708	13/01/2024 20:10	14/01/2024 08:08	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,5	1	11,4	0,2	0,37	11,97	PAL01C1	Paulistana
51392196	RNA	TF	1048871	92406	13/01/2024 20:13	14/01/2024 07:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	437,96	38	10,45	0,7	0,38	11,53	RNA01C7	Teresina
51391527	TBC	CH	1197877	91740	13/01/2024 20:16	14/01/2024 09:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1431,71	110	11,67	1,35	0	13,02	TBC01K1	Teresina
51391874	PTY	CH	1047149	92087	13/01/2024 20:16	14/01/2024 00:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1145,9	252	3,57	0,72	0,27	4,55	PTY01P2	Teresina
51391721	TBC	TF	1048738	91934	13/01/2024 20:20	13/01/2024 23:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			1,3	0,02	1,7	3,02	TBC01K1	Teresina
51392405	TBC	TF	1049765	92615	13/01/2024 20:25	14/01/2024 04:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	826,4	104	6,22	1,55	0,18	7,95	TBC01K1	Teresina
51391688	PTY	TF	1047060	91901	13/01/2024 20:26	14/01/2024 05:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1648,3	185	7,82	0,42	0,68	8,92	PTY01P1	Teresina
51391778	ATS	CH	1064068	91991	13/01/2024 20:26	14/01/2024 09:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	508,13	40	11,2	0,97	0,55	12,72	ATS01C2	Altos
51394076	ALG	CH	1374768	94286	13/01/2024 20:27	14/01/2024 11:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1194,57	78	14,47	0,85	0	15,32	ALG01N2	Alto Longá
51391718	IGA	TF	1052513	91931	13/01/2024 20:28	14/01/2024 01:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	248,88	51	3,55	0,22	1,12	4,88	IGA01Z5	Teresina
51391689	BIG	CR		91902	13/01/2024 20:30	15/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,61	1	38,27	0,02	0,33	38,62	BIG01N2	Inhuma
51391724	RNA	CH	1048642	91937	13/01/2024 20:33	13/01/2024 22:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	140,93	73	0,62	0,02	1,3	1,93	RNA01C7	Teresina
51395561	CPM	CH	1262519	95769	13/01/2024 20:34	14/01/2024 18:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1021,24	46	21,45	0,55	0,22	22,22	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51391754	ATS	CR		91967	13/01/2024 20:36	15/01/2024 15:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,77	1	42,02	0,32	0,17	42,5	ATS01C4	Altos
51391773	SAT	CR		91986	13/01/2024 20:36	15/01/2024 06:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,39	1	32,3	0,22	0,88	33,4	SAT01L3	Teresina
51391784	MBA	AL	1422966	91997	13/01/2024 20:37	14/01/2024 04:20	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	3393,05	2179	5,55	0,85	1,32	7,72	MBA01C3	Teresina
51391787	SAT	CR		92000	13/01/2024 20:38	14/01/2024 16:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,25	0,02	0,67	19,93	SAT01L3	Teresina
51395168	CRO	CH	1054722	95376	13/01/2024 20:38	14/01/2024 16:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2856,96	142	0,03	19,33	0,77	20,13	CRO01L2	Curralinhos
51391873	JFR	TF	1063570	92086	13/01/2024 20:38	13/01/2024 23:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	831,21	261	2,58	0,35	0,27	3,2	JFR01C2	José de Freitas
51391929	MQP	TF	1391314	92140	13/01/2024 20:45	14/01/2024 02:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1272,08	215	4,55	0,32	1,05	5,92	MQP01N4	Teresina
51393088	PTY	TF	1051038	93298	13/01/2024 20:49	14/01/2024 04:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1113,83	150	5,72	0,53	1,18	7,43	PTY01P8	Teresina
51392441	CPM	CH	1262355	92651	13/01/2024 20:49	14/01/2024 02:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	838,04	144	4,2	1,63	0	5,83	CPM01C3	Campo Maior
51391966	PID	TF	1368482	92177	13/01/2024 20:50	14/01/2024 00:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	471,64	131	0,45	0,17	3	3,62	PID01S2	Teresina
51392643	RNA	TF	1048795	92853	13/01/2024 20:51	14/01/2024 08:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	103,69	9	10,9	0,63	0	11,53	RNA01C7	Teresina
51391900	PID	TF	1044039	92112	13/01/2024 20:52	14/01/2024 01:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	656,93	158	2,45	0,88	0,83	4,17	PID01S5	Teresina
51391877	BOL	CR		92090	13/01/2024 20:55	14/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,81	1	17,97	1,02	0,4	19,38	BOL01C2	Cristino Castro
51391977	JFR	CH	1443637	92188	13/01/2024 21:00	14/01/2024 04:00	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	6913,07	1137	1,75	1,42	3,83	7	JFR01C2	José de Freitas
51392403	TBC	CH	1049019	92613	13/01/2024 21:04	14/01/2024 10:56	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	41,56	3	13,48	0,32	0,07	13,87	TBC01K1	Teresina
51391975	PTY	CH	1049388	92186	13/01/2024 21:05	14/01/2024 02:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	291,37	53	4,3	0,15	1,05	5,5	PTY01P2	Teresina
51392861	PTY	TF	1046641	93071	13/01/2024 21:05	14/01/2024 06:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1481,38	161	8,27	0,42	0,53	9,22	PTY01P2	Teresina
51391972	PTY	CR		92183	13/01/2024 21:10	14/01/2024 04:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	3,93	0,65	2,55	7,13	PTY01P8	Teresina
51392028	RNA	TF	1045164	92238	13/01/2024 21:11	13/01/2024 22:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	250,47	171	1,23	0,02	0,22	1,47	RNA01C1	Teresina
51392612	TSA	CR		92822	13/01/2024 21:11	14/01/2024 13:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	8,55	0,52	7,12	16,18	TSA01Y5	Teresina
51392535	JCK	TF	1045896	92745	13/01/2024 21:13	14/01/2024 05:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	517,95	63	7,8	0,13	0,3	8,23	JCK01X6	Teresina
51392017	CMT	CR		92227	13/01/2024 21:17	14/01/2024 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,57	0,3	0,03	13,9	CMT01C5	Parnaguá
51392022	JER	TF	1368560	92232	13/01/2024 21:19	14/01/2024 14:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	17,29	1	16,73	0,4	0,17	17,3	JER01C2	Jerumenha
51392052	PTY	TF	1047155	92262	13/01/2024 21:23	14/01/2024 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	3236,29	204	11,12	1,22	3,53	15,87	PTY01P1	Teresina
51394209	JFR	TF	1062860	94419	13/01/2024 21:27	14/01/2024 14:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	207,96	12	0,05	16,5	0,78	17,33	JFR01C2	José de Freitas
51394385	CRO	CH	1320700	94595	13/01/2024 21:44	14/01/2024 11:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	942,7	71	12,68	0,08	0,52	13,28	CRO01L1	Monsenhor Gil
51392149	MAV	CH	1055077	92359	13/01/2024 21:45	14/01/2024 15:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2720,03	154	14,9	2,77	0	17,67	MAV01C1	Miguel Alves
51392570	TSA	TF	1380491	92780	13/01/2024 21:49	14/01/2024 04:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	421,39	61	4,73	1,65	0,53	6,92	TSA01Y5	Teresina
51392197	RNA	CR		92407	13/01/2024 21:54	14/01/2024 09:15	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,47	1	10,92	0,28	0,15	11,35	RNA01C2	Teresina
51392237	ATS	CR		92447	13/01/2024 22:02	15/01/2024 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,76	1	41,15	0,7	0,3	42,15	ATS01C4	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51392235	PTY	CR		92445	13/01/2024 22:02	14/01/2024 07:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,05	0,28	0,3	9,63	PTY01P6	Teresina
51392236	SPP	TF	1319854	92446	13/01/2024 22:02	14/01/2024 00:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	689,78	297	1,87	0,1	0,37	2,33	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51392239	TSA	CR		92449	13/01/2024 22:05	14/01/2024 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,35	0,6	0,45	11,4	TSA01Y8	Teresina
51392289	JCK	CH	1046455	92499	13/01/2024 22:06	13/01/2024 23:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	161,89	100	0,77	0,33	0,53	1,63	JCK01X8	Teresina
51392260	TSA	CR		92470	13/01/2024 22:07	15/01/2024 10:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,51	1	35,6	0,18	0,55	36,33	TSA01Y4	Teresina
51392422	PTY	CH	1046787	92632	13/01/2024 22:10	14/01/2024 02:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	355,38	92	2,17	1,3	0,4	3,87	PTY01P2	Teresina
51392291	SAT	CR		92501	13/01/2024 22:13	14/01/2024 12:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,57	1	12,65	0,17	0,98	13,8	SAT01L4	Teresina
51392290	JCK	CR		92500	13/01/2024 22:21	14/01/2024 00:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,38	0,12	0,17	1,67	JCK01X8	Teresina
51392361	IGA	CR		92571	13/01/2024 22:26	14/01/2024 20:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,91	1	21,35	0,2	0,35	21,9	IGA01Z1	Teresina
51392366	PID	TF	1418808	92576	13/01/2024 22:26	14/01/2024 02:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	306,29	77	2,62	0,95	0,42	3,98	PID01S4	Teresina
51392367	IGA	CR		92577	13/01/2024 22:30	14/01/2024 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,35	0,28	0,52	19,15	IGA01Z3	Teresina
51392406	SJM	CR		92616	13/01/2024 22:40	14/01/2024 17:38	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,79	1	18,35	0,02	0,6	18,97	SJM01C1	Campo Maior
51392442	SAT	CR		92652	13/01/2024 22:49	14/01/2024 12:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,57	1	13,35	0,03	0,37	13,75	SAT01L4	Teresina
51392492	RNA	CR		92702	13/01/2024 23:02	14/01/2024 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,82	0,12	0,12	16,05	RNA01C6	Teresina
51394272	PTY	TF	1046842	94482	13/01/2024 23:06	14/01/2024 12:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	471,18	34	12,42	0,23	1,22	13,87	PTY01P2	Teresina
51392512	SPP	CR		92722	13/01/2024 23:09	14/01/2024 03:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,1	0,08	0,4	4,58	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51392748	RNA	TF	1045164	92958	13/01/2024 23:13	14/01/2024 05:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1112,55	171	6,23	0,17	0,12	6,52	RNA01C1	Teresina
51392522	TSA	CR		92732	13/01/2024 23:13	15/01/2024 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,41	1	32,97	0,3	0,68	33,95	TSA01Y8	Teresina
51392591	BIG	CR		92801	13/01/2024 23:26	14/01/2024 11:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	9,43	1,67	0,47	11,57	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51392590	RNA	CR		92800	13/01/2024 23:28	14/01/2024 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	8,9	0,8	0,13	9,83	RNA01C8	Teresina
51392665	TSA	CR		92875	13/01/2024 23:52	14/01/2024 22:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,62	0,08	0,77	22,47	TSA01Y7	Teresina
51394078	ATS	CH	1401443	94288	14/01/2024 00:05	14/01/2024 10:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2057,29	205	9,05	0,2	0,8	10,05	ATS01C2	Altos
51392764	JCK	CR		92974	14/01/2024 00:17	14/01/2024 10:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,03	0,17	0,38	10,58	JCK01X8	Teresina
51392788	SJP	CR		92998	14/01/2024 00:29	14/01/2024 18:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,4	0,03	0,07	18,5	SJP01C1	São João do Piauí
51392846	SAT	CR		93056	14/01/2024 00:45	14/01/2024 12:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,47	1	11,27	0,03	0,08	11,38	SAT01L4	Teresina
51392923	SAT	CR		93133	14/01/2024 01:10	14/01/2024 15:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,32	0,07	0,33	14,72	SAT01L3	Teresina
51392988	JFR	TF	1063766	93198	14/01/2024 01:22	14/01/2024 11:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1850,23	183	7,65	1,17	1,3	10,12	JFR01C3	José de Freitas
51393017	BOJ	CR		93227	14/01/2024 01:37	14/01/2024 07:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,67	0,37	0,32	6,35	BOJ01C3	Bom Jesus
51393073	TSA	CR		93283	14/01/2024 01:55	15/01/2024 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,35	1	32,02	0,18	0,12	32,32	TSA01Y3	Teresina
51393266	BGR	CH	1376653	93476	14/01/2024 02:48	14/01/2024 14:45	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	918,29	79	1,05	3,3	7,6	11,95	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51394380	RNA	CH	1048960	94590	14/01/2024 03:13	14/01/2024 10:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	209,39	27	7,08	0,37	0,32	7,77	RNA01C7	Teresina
51393439	CEN	CR		93649	14/01/2024 03:51	14/01/2024 10:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	4,73	0,87	1,43	7,03	CEN01U3	Teresina
51393597	ESP	CH	1418278	93807	14/01/2024 04:46	14/01/2024 09:00	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2120,14	1345	2,1	0,35	1,78	4,23	ESP01M1	Teresina
51394424	CPM	CH	1262355	94634	14/01/2024 04:52	14/01/2024 11:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1005,48	144	3,82	2,32	0,85	6,98	CPM01C3	Campo Maior
51393784	ATS	CH	1061634	93994	14/01/2024 05:03	14/01/2024 09:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	812,9	198	3,3	0,82	0	4,12	ATS01C3	Alto Longá
51396745	JFR	TF	1063624	96953	14/01/2024 05:18	15/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	61,08	2	29,47	0	1,08	30,55	JFR01C3	José de Freitas
51395172	CPM	CH	1260535	95380	14/01/2024 05:32	14/01/2024 11:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	625,54	98	5,23	1,15	0	6,38	CPM01C1	Campo Maior
51393737	PID	CR		93947	14/01/2024 05:33	15/01/2024 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,19	1	27,33	0,7	0,5	28,53	PID01S6	Teresina
51393819	ATS	TF	1064845	94029	14/01/2024 05:40	14/01/2024 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	346,81	27	0,33	11,18	1,33	12,85	ATS01C2	Altos
51395096	TBC	TF	1048563	95304	14/01/2024 05:54	14/01/2024 19:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	79,96	6	12,85	0,02	0,47	13,33	TBC01K1	Teresina
51393955	RNA	TF	1045164	94165	14/01/2024 05:57	14/01/2024 08:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	417,95	171	1,32	0,2	0,93	2,45	RNA01C1	Teresina
51394473	ALG	TF	1389627	94683	14/01/2024 06:03	14/01/2024 15:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	45,47	5	8,18	0,65	0,27	9,1	ALG01N2	Alto Longá
51394838	TSA	TF	1044256	95048	14/01/2024 06:07	14/01/2024 11:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	362,42	64	5,12	0,02	0,53	5,67	TSA01Y2	Teresina
51389329	ALG	CH	1060713	89544	14/01/2024 06:10	14/01/2024 10:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1615,32	354	1,98	2,17	0,42	4,57	ALG01N1	Monsenhor Gil

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51394379	PTY	CH	1056021	94589	14/01/2024 06:10	14/01/2024 10:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	618,97	139	2,9	0,92	0,65	4,47	PTY01P5	Teresina
51393895	TSA	CR		94105	14/01/2024 06:20	15/01/2024 16:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,44	1	33,5	0,7	0,37	34,57	TSA01Y5	Teresina
51397117	PTY	CH	1047149	97325	14/01/2024 06:20	14/01/2024 16:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1862,67	182	0,03	1,3	8,92	10,25	PTY01P2	José de Freitas
51393937	TBC	CH	1049128	94147	14/01/2024 06:28	14/01/2024 09:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	81,81	24	2,17	0,62	0,63	3,42	TBC01K1	Teresina
51399968	UNO	TF	1058750	100176	14/01/2024 06:34	15/01/2024 10:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	471,09	17	27,15	0,47	0,1	27,72	UNO01C2	União
51394984	MBA	CH	1370921	95194	14/01/2024 06:36	14/01/2024 11:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	521,78	100	4,62	0,62	0	5,23	MBA01C3	Teresina
51394148	MAV	TF	1056472	94358	14/01/2024 06:39	14/01/2024 10:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	194,71	47	3,17	0,03	0,95	4,15	MAV01C3	Miguel Alves
51394216	NZA	TF	1069813	94426	14/01/2024 06:41	14/01/2024 08:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	217,81	112	1,22	0,63	0,08	1,93	NZA01Z2	Nazária
51394890	SAT	TF	1048103	95100	14/01/2024 06:45	14/01/2024 20:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	332,37	25	11,73	1	0,57	13,3	SAT01L7	Teresina
51394000	IGA	CH	1047315	94210	14/01/2024 06:45	14/01/2024 12:25	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	11,32	2	0,93	0,5	4,23	5,67	IGA01Z5	Teresina
51396747	ALG	TF	1061575	96955	14/01/2024 06:48	14/01/2024 21:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	530,3	36	10,92	2,17	1,65	14,73	ALG01N2	Alto Longá
51392828	RNA	TF	1045145	93038	14/01/2024 06:48	14/01/2024 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	908,94	190	3,23	0,73	0,88	4,85	RNA01C1	Teresina
51394524	GBS	CH	1397378	94734	14/01/2024 06:52	14/01/2024 15:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	97,94	12	7,03	1,13	0	8,17	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51395205	CRT	CH	1269989	95413	14/01/2024 06:52	14/01/2024 16:15	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	774,78	84	8,28	0,95	0,15	9,38	CRT09S1	Corrente
51394054	CRO	TF	1070461	94264	14/01/2024 06:52	14/01/2024 12:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	59,67	10	0,05	3,08	2,85	5,98	CRO01L1	Monsenhor Gil
51394075	SAT	CR		94285	14/01/2024 06:59	15/01/2024 09:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	26,8	0,05	0,13	26,98	SAT01L3	Teresina
51396022	VAL	CH	1300996	96230	14/01/2024 07:01	14/01/2024 18:21	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	79,33	7	10,88	0,45	0	11,33	VAL01C3	Valença do Piauí
51394312	ALG	TF	1061408	94522	14/01/2024 07:04	14/01/2024 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	673,1	176	2,12	1	0,72	3,83	ALG01N2	Alto Longá
51392171	PTY	CH	1386767	92381	14/01/2024 07:05	14/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	160,58	19	7,05	1,42	0	8,47	PTY01P2	Teresina
51394732	MQP	TF	1365783	94942	14/01/2024 07:17	14/01/2024 18:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1320,61	121	10,82	0,02	0,08	10,92	MQP01W1	Teresina
51397727	JFR	TF	1063239	97935	14/01/2024 07:17	14/01/2024 20:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	386,05	30	10,32	1,23	1,32	12,87	JFR01C1	José de Freitas
51395452	ATS	CH	1064940	95660	14/01/2024 07:17	14/01/2024 12:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE			4,12	0,53	0,45	5,1	ATS01C2	Altos
51391621	ATS	CH	1064131	91834	14/01/2024 07:18	14/01/2024 09:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	754,54	405	0,73	0,75	0,38	1,87	ATS01C4	Altos
51394605	TSA	TF	1043679	94815	14/01/2024 07:19	14/01/2024 13:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	25,49	4	4,32	0,08	1,98	6,38	TSA01Y5	Teresina
51395641	ATS	TF	1064380	95849	14/01/2024 07:21	15/01/2024 09:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	104,15	4	24,28	1,18	0,58	26,05	ATS01C3	Altos
51394218	JCK	CH	1045114	94428	14/01/2024 07:23	14/01/2024 18:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	11,43	1	10,63	0,17	0,63	11,43	JCK01X1	Teresina
51397691	JCK	CR		97899	14/01/2024 07:23	15/01/2024 08:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	25,25	0,17	0,17	25,58	JCK01X1	Teresina
51394795	PTY	CH	1047268	95005	14/01/2024 07:23	14/01/2024 17:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1261,39	124	9,77	0,18	0,23	10,18	PTY01P2	Teresina
51395530	ATS	CH	1064340	95738	14/01/2024 07:25	14/01/2024 14:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1265,59	181	5,03	0,7	1,27	7	ATS01C2	Altos
51396620	ATS	TF	1064341	96828	14/01/2024 07:25	14/01/2024 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			0,02	1,23	11,42	12,67	ATS01C2	Altos
51394211	MAV	CR		94421	14/01/2024 07:25	14/01/2024 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,75	0,45	0,33	4,53	MAV01C3	Miguel Alves
51394853	TSA	CH	1043222	95063	14/01/2024 07:29	14/01/2024 11:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	322,64	78	2,45	0,72	0,98	4,15	TSA01Y5	Teresina
51397247	GBS	CH	1270313	97455	14/01/2024 07:30	14/01/2024 17:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1255,82	128	8,8	0,63	0,38	9,82	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51394507	JFR	TF	1058695	94717	14/01/2024 07:30	14/01/2024 16:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	66,07	7	0,5	8	0,95	9,45	JFR01C1	José de Freitas
51394271	TBC	CR		94481	14/01/2024 07:35	14/01/2024 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,12	0,35	0,12	2,58	TBC01K1	Teresina
51394275	PTY	CR		94485	14/01/2024 07:35	15/01/2024 09:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	25,47	0,2	0,13	25,8	PTY01P7	Teresina
51394308	IGA	CR		94518	14/01/2024 07:37	15/01/2024 18:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,45	1	34,3	0,25	0,37	34,92	IGA01Z5	Teresina
51394309	MBA	TF	1056105	94519	14/01/2024 07:39	14/01/2024 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	235,27	61	3,55	0,02	0,3	3,87	MBA01C3	Teresina
51394343	EBV	CH	1299525	94553	14/01/2024 07:39	14/01/2024 16:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	412,51	45	8,03	1,05	0,1	9,18	EBV01C2	Elesbão Veloso
51394852	MBA	CH	1063211	95062	14/01/2024 07:40	14/01/2024 13:59	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	208,26	33	0,03	5,97	0,32	6,32	MBA01C4	José de Freitas
51396042	ATS	CR		96250	14/01/2024 07:40	17/01/2024 13:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	3,25	1	76,83	0,17	0,97	77,97	ATS01C3	Altos
51396179	BRL	CH	1330544	96387	14/01/2024 07:41	14/01/2024 17:19	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2261,88	235	6,85	1,08	1,7	9,63	BRL01C1	Bertolínia
51395390	PTY	TF	1384112	95598	14/01/2024 07:45	14/01/2024 16:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	137,85	15	8,57	0,02	0,62	9,2	PTY01P1	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51394382	BIG	CR		94592	14/01/2024 07:47	14/01/2024 20:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,88	0,02	0,43	12,33	BIG01N2	Inhuma
51395049	JUN	TF	1289428	95259	14/01/2024 07:47	14/01/2024 18:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	250,06	24	8,58	1,15	0,7	10,43	JUN01M7	Picos
51394397	PTY	CR		94607	14/01/2024 07:50	14/01/2024 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,12	0,02	0,73	9,87	PTY01P2	Teresina
51394386	CPM	CR		94596	14/01/2024 07:50	15/01/2024 14:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	29,72	0,55	0,48	30,75	CPM01C2	Campo Maior
51394687	PID	TF	1043980	94897	14/01/2024 07:51	14/01/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	392,97	37	9,23	0,65	0,75	10,63	PID01S6	Teresina
51394632	ATS	TF	1064230	94842	14/01/2024 07:51	14/01/2024 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	71,06	21	2,28	0,8	0,32	3,4	ATS01C3	Altos
51394419	UNO	CR		94629	14/01/2024 07:54	14/01/2024 17:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	58,4	-49,5	0,35	9,22	UNO01C2	União
51394415	NZA	CR		94625	14/01/2024 07:54	14/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,88	0,15	0,4	1,43	NZA01Z2	Nazária
51397249	GBS	CR		97457	14/01/2024 07:56	14/01/2024 17:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,38	0,05	0,13	9,57	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51395182	ESP	CH	1368110	95390	14/01/2024 07:57	14/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	970,45	332	2,33	0,32	0,28	2,93	ESP01M1	Teresina
51394509	CBC	TF	1075439	94719	14/01/2024 07:58	14/01/2024 09:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	68,72	48	0,68	0,1	0,65	1,43	CBC01C2	Boa Hora
51395014	CBC	CH	1075380	95224	14/01/2024 08:00	14/01/2024 12:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	245,53	60	1,4	2,67	0,03	4,1	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51394622	CPM	TF	1262379	94832	14/01/2024 08:02	14/01/2024 12:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	294,68	74	0,77	0,72	2,5	3,98	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51394488	BIG	CH	1361318	94698	14/01/2024 08:03	14/01/2024 18:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	226,08	22	10,17	0,02	0,1	10,28	BIG01N2	Inhuma
51394508	PTY	CR		94718	14/01/2024 08:06	15/01/2024 08:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,7	0,37	0,73	24,8	PTY01P6	Teresina
51395533	FAO	CR		95741	14/01/2024 08:08	14/01/2024 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	8,78	0,22	1,07	10,07	FAO01C2	Floriano
51395206	MBA	TF	1056395	95414	14/01/2024 08:10	14/01/2024 12:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	289,7	67	2,63	1,2	0,5	4,33	MBA01C3	Teresina
51394557	FAO	CR		94767	14/01/2024 08:11	15/01/2024 23:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,63	1	38,2	0,28	0,65	39,13	FAO01C3	Floriano
51396054	PTY	CH	1046865	96262	14/01/2024 08:13	14/01/2024 17:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2524,82	280	7,33	1,2	0,5	9,03	PTY01P2	Teresina
51394598	JAC	CR		94808	14/01/2024 08:16	14/01/2024 15:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,75	0,5	0,13	7,38	JAC09F5	Jaicós
51394601	EMT	CR		94811	14/01/2024 08:19	15/01/2024 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,55	0,68	0,15	24,38	EMT01C1	Eliseu Martins
51394603	CRI	CR		94813	14/01/2024 08:19	14/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,35	0,33	0,95	8,63	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51394626	MQP	CR		94836	14/01/2024 08:23	14/01/2024 22:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	103,8	-90,3	0,68	14,22	MQP01W1	Teresina
51394631	MQP	CR		94841	14/01/2024 08:25	15/01/2024 16:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,32	1	29,47	0,48	1,75	31,7	MQP01N8	Teresina
51393137	TBC	CH	1416997	93347	14/01/2024 08:26	14/01/2024 16:25	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5141,06	745	5,62	1,03	1,33	7,98	TBC01K1	Teresina
51397923	ATS	TF	1064687	98131	14/01/2024 08:28	15/01/2024 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	514,38	16	30,12	2,03	0	32,15	ATS01C2	Altos
51394656	BGR	CR		94866	14/01/2024 08:29	14/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,33	1	7,37	0,22	0,23	7,82	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51394697	ATS	CH	1064787	94907	14/01/2024 08:33	14/01/2024 17:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	281,44	30	8,48	0,02	0,88	9,38	ATS01C2	Altos
51394689	FAO	CR		94899	14/01/2024 08:35	15/01/2024 20:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,49	1	34,67	0,87	0,23	35,77	FAO01C6	Floriano
51394695	NZA	CR		94905	14/01/2024 08:35	14/01/2024 13:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	4,2	0,45	0,17	4,82	NZA01Z4	Nazária
51394720	CPM	CR		94930	14/01/2024 08:36	14/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,32	1	6,67	0,72	0,37	7,75	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51387937	NVL	CH	1072084	88152	14/01/2024 08:39	14/01/2024 10:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	701,77	526	0,02	0,58	0,75	1,35	NVL01C2	União
51394840	MBA	CH	1056432	95050	14/01/2024 08:40	14/01/2024 13:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1006,18	202	2,27	1,65	1,07	4,98	MBA01C3	Teresina
51394765	JFR	CR		94975	14/01/2024 08:43	15/01/2024 11:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,12	1	25,88	0,13	0,77	26,78	JFR01C2	José de Freitas
51394777	PID	CR		94987	14/01/2024 08:43	15/01/2024 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,52	0,15	0,38	25,05	PID01S9	Teresina
51394806	JER	TF	1322530	95016	14/01/2024 08:44	14/01/2024 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	115,57	39	2,08	0,88	0	2,97	JER01C2	Jerumenha
51395097	NZA	TF	1054094	95305	14/01/2024 08:45	14/01/2024 12:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	237,18	59	2,75	1,28	0	4,03	NZA01Z1	Teresina
51397730	CBC	TF	1075800	97938	14/01/2024 08:48	14/01/2024 17:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,16	7	0,2	6	2,68	8,88	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51394842	BIG	CH	1361023	95052	14/01/2024 08:49	14/01/2024 18:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	171,8	18	8,75	0,8	0	9,55	BIG01N2	São João da Varjota
51395008	ESP	TF	1044140	95218	14/01/2024 08:49	14/01/2024 10:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	58,05	39	0,88	0,28	0,33	1,5	ESP01M1	Teresina
51397078	BAS	CH	1074557	97286	14/01/2024 08:53	14/01/2024 20:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2606,5	234	9,67	1,3	0,18	11,15	BAS01C4	Barras
51397728	CBC	CH	1421653	97936	14/01/2024 08:54	14/01/2024 18:25	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1807,06	190	0,03	8,07	1,42	9,52	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51395284	MQP	TF	1365787	95492	14/01/2024 08:55	14/01/2024 21:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	982,67	77	11,22	0,15	1,4	12,77	MQP01W1	Teresina
51394854	ESP	CR		95064	14/01/2024 08:55	15/01/2024 08:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,4	0,18	0,73	23,32	ESP01M2	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51396045	ATS	CH	1389471	96253	14/01/2024 08:57	15/01/2024 08:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	167,27	7	23,52	0,25	0,13	23,9	ATS01C3	Altos
51394946	MBA	TF	1055947	95156	14/01/2024 08:58	14/01/2024 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	154,83	20	5	2,75	0	7,75	MBA01C3	Teresina
51394877	BAS	CR		95087	14/01/2024 08:59	15/01/2024 07:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,93	1	21,95	0,2	0,18	22,33	BAS01C2	Barras
51394917	CEN	CR		95127	14/01/2024 09:02	14/01/2024 20:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,49	1	10,77	0,4	0,63	11,8	CEN01U1	Teresina
51395217	SAT	TF	1045862	95425	14/01/2024 09:03	14/01/2024 15:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	693,27	107	5,75	0,32	0,42	6,48	SAT01L4	Teresina
51394976	JUN	TF	1289951	95186	14/01/2024 09:12	15/01/2024 08:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	189,9	8	23,55	0,02	0,18	23,75	JUN01M1	Itainópolis
51395505	ESP	TF	1043711	95713	14/01/2024 09:13	14/01/2024 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	98,43	43	1,42	0,28	0,6	2,3	ESP01M1	Teresina
51395004	PID	CR		95214	14/01/2024 09:17	15/01/2024 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,83	0,02	0,13	24,98	PID01S6	Teresina
51395013	JER	CR		95223	14/01/2024 09:17	15/01/2024 20:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,47	1	35,03	0,02	0,15	35,2	JER01C2	Jerumenha
51396610	MBA	TF	1055904	96818	14/01/2024 09:19	14/01/2024 16:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	515,32	77	6,07	0,47	0,17	6,7	MBA01C3	Teresina
51395099	PRI	TF	1255228	95307	14/01/2024 09:26	14/01/2024 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	91,09	10	0,03	7,03	2,05	9,12	PRI01Y2	Barras
51396329	CPM	TF	1261063	96537	14/01/2024 09:27	15/01/2024 11:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	231,03	9	24,67	0,05	0,97	25,68	CPM01C2	Jatobá do Piauí
51396748	MBA	TF	1055889	96956	14/01/2024 09:28	14/01/2024 20:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	113,37	10	10,58	0,02	0,75	11,35	MBA01C3	Teresina
51395909	TSA	TF	1367082	96117	14/01/2024 09:30	14/01/2024 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	453,11	58	5,83	0,15	1,83	7,82	TSA01Y1	Teresina
51395114	CBC	CR		95322	14/01/2024 09:31	14/01/2024 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	2,5	2,73	0,52	5,75	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51395160	BOL	TF	1265242	95368	14/01/2024 09:33	14/01/2024 14:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	133,85	29	2,47	1,93	0,22	4,62	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51395130	SJP	CR		95338	14/01/2024 09:35	16/01/2024 19:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,4	1	56,38	1,23	0,08	57,7	SJP09F4	São João do Piauí
51395116	MQP	CR		95324	14/01/2024 09:36	14/01/2024 23:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,07	0,43	0,65	14,15	MQP01N7	Teresina
51395422	SJP	CH	1352696	95630	14/01/2024 09:37	14/01/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	91,76	13	4,38	2,68	0	7,07	SJP09F4	São João do Piauí
51395176	PMR	CR		95384	14/01/2024 09:39	15/01/2024 08:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,4	0,17	0,5	23,07	PMR01P1	Palmeirais
51395212	CBC	CH	1075774	95420	14/01/2024 09:42	15/01/2024 09:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1553,93	65	23,3	0,42	0,2	23,92	CBC01C2	Boa Hora
51395204	RNA	CR		95412	14/01/2024 09:45	14/01/2024 20:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	6,72	0,17	3,48	10,37	RNA01C2	Teresina
51395711	ALG	CH	1381050	95919	14/01/2024 09:48	15/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	125,4	5	22,13	2,1	0,85	25,08	ALG01N2	Alto Longá
51395293	SAT	CR		95501	14/01/2024 09:53	15/01/2024 13:17	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,14	1	27,07	0,02	0,32	27,4	SAT01L7	Teresina
51395394	TBC	TF	1048493	95602	14/01/2024 09:57	14/01/2024 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	250,06	76	0,82	0,72	1,77	3,3	TBC01K1	Teresina
51395351	CVA	CH	1301875	95559	14/01/2024 09:58	14/01/2024 15:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1059,53	206	0,43	4,63	0,08	5,15	CVA01C1	Pio IX
51395250	ESP	CR		95458	14/01/2024 09:59	14/01/2024 10:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,33	0,2	0,12	0,65	ESP01M1	Teresina
51395379	SPP	CH	1069134	95587	14/01/2024 09:59	14/01/2024 17:07	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	355,85	50	0,03	5,98	1,12	7,13	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51395328	RNA	CR		95536	14/01/2024 10:00	14/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	6,02	0,12	0,33	6,47	RNA01C2	Teresina
51395354	SRO	CR		95562	14/01/2024 10:02	14/01/2024 19:13	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,38	1	7,85	0,83	0,5	9,18	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51395573	CPM	TF	1081621	95781	14/01/2024 10:06	14/01/2024 13:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	166,78	44	3,35	0,02	0,45	3,82	CPM09F1	Campo Maior
51390619	URD	CH	1371030	90834	14/01/2024 10:17	14/01/2024 15:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2126,03	405	4,07	0,62	0,57	5,25	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51395476	TSA	CR		95684	14/01/2024 10:19	15/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,02	1	24,23	0,02	0,35	24,6	TSA01Y3	Teresina
51395869	ATS	TF	1064183	96077	14/01/2024 10:20	14/01/2024 17:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	121,56	16	0,02	1,15	6,43	7,6	ATS01C4	Altos
51395498	SPM	TF	1334657	95706	14/01/2024 10:21	14/01/2024 14:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,14	1	3,27	0,67	0,22	4,15	SPM01C3	Conceição do Canindé
51395494	PTY	CR		95702	14/01/2024 10:21	14/01/2024 22:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,37	0,32	0,75	12,43	PTY01P3	Teresina
51395563	PTY	TF	1365134	95771	14/01/2024 10:23	14/01/2024 17:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	808,83	115	4,75	0,18	2,1	7,03	PTY01P4	Teresina
51395934	OER	CH	1335509	96142	14/01/2024 10:24	14/01/2024 16:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	375,08	66	3,37	2,23	0,08	5,68	OER01C3	Colônia do Piauí
51395575	NZR	CR		95783	14/01/2024 10:32	15/01/2024 12:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,07	1	25,5	0,02	0,22	25,73	NZR01C2	Regeneração
51395566	OER	CR		95774	14/01/2024 10:33	14/01/2024 18:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7	0,18	0,3	7,48	OER01C1	Oeiras
51395601	RNA	CR		95809	14/01/2024 10:37	14/01/2024 14:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,93	0,13	0,17	4,23	RNA01C4	Teresina
51395594	RNA	CR		95802	14/01/2024 10:37	14/01/2024 23:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,67	0,17	0,38	13,22	RNA01C3	Teresina
51396898	BAS	TF	1225466	97106	14/01/2024 10:39	14/01/2024 21:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	53,81	5	9,78	0,75	0,23	10,77	BAS01C2	Barras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51396003	PTY	CH	1362127	96211	14/01/2024 10:42	14/01/2024 15:49	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	4877,93	955	3,98	0,1	1,03	5,12	PTY01P5	Teresina
51395650	JCK	CR		95858	14/01/2024 10:44	15/01/2024 11:35	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,04	1	24,53	0,23	0,08	24,85	JCK01X2	Teresina
51396262	ATS	TF	1384257	96470	14/01/2024 10:47	14/01/2024 15:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	160,33	31	0,03	3,18	1,97	5,18	ATS01C3	Altos
51395667	CRI	CR		95875	14/01/2024 10:47	14/01/2024 18:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,62	0,07	0,35	8,03	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51395671	CRL	CR		95879	14/01/2024 10:48	14/01/2024 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,73	0,02	0,65	7,4	CRL01C1	Caracol
51396243	ESP	CH	1044002	96451	14/01/2024 10:50	14/01/2024 18:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	274,3	34	4,6	3,48	0	8,08	ESP01M1	Teresina
51395727	CRT	CH	1378479	95935	14/01/2024 10:58	14/01/2024 15:59	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2090,19	1712	0,35	0,35	4,32	5,02	CRT01C2	Corrente
51395633	JFR	CH	1443637	95841	14/01/2024 11:04	15/01/2024 01:40	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	6857,12	1157	0,02	1,25	13,33	14,6	JFR01C2	José de Freitas
51396599	JCK	TF	1046164	96807	14/01/2024 11:05	14/01/2024 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	198,66	23	7,77	0,22	0,67	8,65	JCK01X7	Teresina
51396237	NZR	TF	1328439	96445	14/01/2024 11:06	16/01/2024 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	4639,36	91	4,7	1,47	44,82	50,98	NZR01C2	São José do Peixe
51406122	NZR	TF	1328439	106329	14/01/2024 11:06	16/01/2024 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			49,23	0,5	1,25	50,98	NZR01C2	São José do Peixe
51395901	MAV	TF	1056627	96109	14/01/2024 11:09	14/01/2024 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	40,06	6	0,03	4,82	1,83	6,68	MAV01C3	Miguel Alves
51395840	PTY	CR		96048	14/01/2024 11:12	15/01/2024 08:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,17	0,25	0,55	20,97	PTY01P5	Teresina
51395842	PID	CR		96050	14/01/2024 11:15	15/01/2024 17:50	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,27	1	30,18	0,25	0,15	30,58	PID01S2	Teresina
51395843	JCK	CR		96051	14/01/2024 11:15	14/01/2024 17:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,57	0,93	0,25	5,75	JCK01X3	Teresina
51398405	JFR	TF	1063694	98613	14/01/2024 11:16	15/01/2024 09:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	631,56	29	20,7	0,3	0,78	21,78	JFR01C3	José de Freitas
51395946	MBA	TF	1055971	96154	14/01/2024 11:19	14/01/2024 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	414,15	69	4,03	0,4	1,58	6,02	MBA01C3	Teresina
51396897	RNA	CH	1048960	97105	14/01/2024 11:21	14/01/2024 17:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	155	27	3,8	0,78	1,17	5,75	RNA01C7	Teresina
51396928	NVL	AL	1419333	97136	14/01/2024 11:23	14/01/2024 17:12	DISJUNTOR	FALHA DE CONEXÃO	15890	2739	4,32	0,8	0,7	5,82	NVL01C2	União
51395899	TBC	CR		96107	14/01/2024 11:24	15/01/2024 10:48	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,97	1	22,5	0,37	0,53	23,4	TBC01K1	Teresina
51396263	PTY	TF	1046740	96471	14/01/2024 11:26	14/01/2024 15:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	554,73	123	3,08	0,58	0,85	4,52	PTY01P1	Teresina
51395951	SJP	CR		96159	14/01/2024 11:30	14/01/2024 18:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,63	0,48	0,27	7,38	SJP01C1	São João do Piauí
51395948	TSA	CR		96156	14/01/2024 11:30	15/01/2024 07:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,97	0,27	0,53	19,77	TSA01Y1	Teresina
51395925	SPP	CR		96133	14/01/2024 11:30	14/01/2024 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,02	0,08	0,35	0,45	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51395974	BAS	CR		96182	14/01/2024 11:33	14/01/2024 22:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,25	0,62	0,23	11,1	BAS01C1	Barras
51396024	PTY	CR		96232	14/01/2024 11:43	15/01/2024 10:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	20,73	0,23	1,87	22,83	PTY01P6	Teresina
51396235	BIG	CH	1360816	96443	14/01/2024 11:49	14/01/2024 15:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	333,84	87	2,92	0,83	0,1	3,85	BIG01N2	São João da Varjota
51396617	IGA	TF	1046674	96825	14/01/2024 11:52	14/01/2024 16:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	722,31	161	3,67	0,6	0,23	4,5	IGA01Z5	Teresina
51396531	PTY	TF	1050923	96739	14/01/2024 11:59	14/01/2024 16:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	590,69	146	0,87	3,02	0,17	4,05	PTY01P8	Teresina
51397547	ALG	TF	1164010	97755	14/01/2024 12:01	15/01/2024 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	209,43	9	20,57	2,72	0	23,28	ALG01N1	Monsenhor Gil
51396587	NOT	TF	1291872	96795	14/01/2024 12:04	15/01/2024 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	81,05	3	21,7	5,25	0,07	27,02	NOT01C2	Aroazes
51396328	VAL	TF	1300676	96536	14/01/2024 12:07	14/01/2024 13:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	99,68	88	0,03	0,85	0,25	1,13	VAL01C3	Valença do Piauí
51396208	RNA	CR		96416	14/01/2024 12:08	15/01/2024 15:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	26	0,43	0,47	26,9	RNA01C3	Teresina
51396218	CRT	CR		96426	14/01/2024 12:11	14/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,24	1	3,12	1,08	1,52	5,72	CRT01C2	Corrente
51396515	SPP	TF	1068648	96723	14/01/2024 12:12	14/01/2024 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	40,3	6	1,02	1,28	4,42	6,72	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51403654	JFR	CH	1063121	103862	14/01/2024 12:12	15/01/2024 14:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	263,99	10	25,58	0,82	0	26,4	JFR01C4	José de Freitas
51396261	CRT	CR		96469	14/01/2024 12:20	14/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	4,15	0,02	0,32	4,48	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51396655	CPM	CH	1389530	96863	14/01/2024 12:21	15/01/2024 10:06	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1521,35	70	18,98	1,82	0,95	21,75	CPM01C1	Campo Maior
51396297	BOJ	CR		96505	14/01/2024 12:22	14/01/2024 13:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,63	0,3	0,57	1,5	BOJ01C3	Bom Jesus
51396317	ESP	CR		96525	14/01/2024 12:26	15/01/2024 10:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,94	1	21,97	0,28	0,25	22,5	ESP01M1	Teresina
51396546	MQP	TF	1053286	96754	14/01/2024 12:36	14/01/2024 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	594,94	93	4,65	1,4	0,35	6,4	MQP01N7	Teresina
51396529	RNA	CR		96737	14/01/2024 12:37	14/01/2024 22:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,1	0,57	0,45	10,12	RNA01C3	Teresina
51396616	JCK	TF	1045675	96824	14/01/2024 12:38	14/01/2024 17:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	206,02	46	3,45	0,52	0,52	4,48	JCK01X4	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51396537	MQP	CR		96745	14/01/2024 12:41	15/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	27,1	0,28	0,57	27,95	MQP01N7	Teresina
51396541	MQP	CR		96749	14/01/2024 12:43	15/01/2024 10:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	20,37	0,65	0,98	22	MQP01N7	Teresina
51396542	SJP	CR		96750	14/01/2024 12:43	14/01/2024 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,32	0,03	0,1	3,45	SJP09F4	Queimada Nova
51396544	CEN	CR		96752	14/01/2024 12:44	14/01/2024 17:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	3,73	0,3	0,37	4,4	CEN01U5	Teresina
51396551	MCU	CR		96759	14/01/2024 12:45	14/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,03	0,1	0,58	3,72	MCU01V5	Teresina
51396553	MCU	CR		96761	14/01/2024 12:46	16/01/2024 07:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,79	1	42,25	0,1	0,63	42,98	MCU01V7	Teresina
51396570	MQP	CR		96778	14/01/2024 12:52	15/01/2024 08:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,6	0,07	0,32	19,98	MQP01N8	Teresina
51397034	GBS	TF	1269501	97242	14/01/2024 12:59	14/01/2024 23:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1181,51	117	8,3	0,77	1,03	10,1	GBS01C1	Gilbués
51396580	JCK	CR		96788	14/01/2024 13:00	14/01/2024 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,57	0,22	0,78	4,57	JCK01X4	Teresina
51397010	JCK	TF	1046393	97218	14/01/2024 13:23	14/01/2024 16:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	170,12	64	1,53	0,1	1,03	2,67	JCK01X8	Teresina
51396657	RNA	CR		96865	14/01/2024 13:35	15/01/2024 12:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22	0,3	0,23	22,53	RNA01C7	Teresina
51396720	ATS	CR		96928	14/01/2024 13:38	15/01/2024 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,87	0,1	0,42	27,38	ATS01C4	Altos
51401615	ALG	CH	1409192	101823	14/01/2024 13:48	15/01/2024 11:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	456,72	21	20,92	0,83	0	21,75	ALG01N1	Beneditinos
51396789	PAL	CR		96997	14/01/2024 13:52	14/01/2024 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,15	1,32	0,4	2,87	PAL01C1	Paulistana
51396849	PTY	CR		97057	14/01/2024 13:58	15/01/2024 10:12	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,84	1	19,68	0,18	0,37	20,23	PTY01P1	Teresina
51396956	VAL	TF	1300656	97164	14/01/2024 14:02	14/01/2024 16:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	186,48	90	0,7	0,1	1,28	2,08	VAL01C3	Valença do Piauí
51397502	PTY	TF	1050928	97710	14/01/2024 14:07	14/01/2024 21:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	467,98	62	6,35	0,17	1,03	7,55	PTY01P8	Teresina
51397231	BIG	TF	1361394	97439	14/01/2024 14:08	14/01/2024 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	158,56	45	2,7	0,83	0	3,53	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51397082	CEN	TF	1040811	97290	14/01/2024 14:12	14/01/2024 17:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	352,7	97	3,17	0,17	0,32	3,65	CEN01U1	Teresina
51396959	PID	CR		97167	14/01/2024 14:12	15/01/2024 06:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,05	0,42	1,12	16,58	PID01S1	Teresina
51398656	SJP	TF	1338203	98864	14/01/2024 14:13	15/01/2024 09:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1147,78	60	17,9	0,78	0,45	19,13	SJP01C1	São João do Piauí
51398143	MAV	CH	1055085	98351	14/01/2024 14:17	15/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	556,16	27	18,48	0,32	1,8	20,6	MAV01C1	Miguel Alves
51396983	JFR	CR		97191	14/01/2024 14:19	15/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,07	1	24,62	0,3	0,68	25,6	JFR01C1	José de Freitas
51397011	JAC	CR		97219	14/01/2024 14:24	14/01/2024 18:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,55	0,65	0,37	4,57	JAC09F5	Patos do Piauí
51397829	ESP	TF	1418041	98037	14/01/2024 14:33	14/01/2024 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	34,44	7	4,73	0,02	0,18	4,93	ESP01M1	Teresina
51397778	RNA	TF	1045145	97986	14/01/2024 14:46	14/01/2024 20:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1009,11	190	3,25	1,02	1,03	5,3	RNA01C1	Teresina
51397208	VAL	TF	1301131	97416	14/01/2024 14:49	14/01/2024 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	24,94	10	1,65	0,43	0,42	2,5	VAL01C1	Valença do Piauí
51397168	BIG	TF	1361382	97376	14/01/2024 14:50	14/01/2024 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,82	29	1,07	0,12	0,82	2	BIG01N2	São João da Varjota
51397136	NVL	TF	1072373	97344	14/01/2024 14:52	14/01/2024 19:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			2,67	1,38	0,17	4,22	NVL01C2	União
51397167	STL	CH	1298191	97375	14/01/2024 14:55	15/01/2024 13:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2811,52	126	22,17	0,08	0,07	22,32	STL01C2	Alagoinha do Piauí
51397201	ATS	CR		97409	14/01/2024 14:58	15/01/2024 17:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	24,77	0,23	1,33	26,33	ATS01C4	Altos
51397204	PMR	CR		97412	14/01/2024 14:59	15/01/2024 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,18	0,52	0,35	21,05	PMR01P2	Palmeirais
51397257	TSA	CR		97465	14/01/2024 15:06	15/01/2024 08:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,12	0,53	0,12	17,77	TSA01Y1	Teresina
51397279	SAT	CR		97487	14/01/2024 15:12	15/01/2024 10:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,65	0,85	0,3	18,8	SAT01L3	Teresina
51398001	VAL	CH	1301320	98209	14/01/2024 15:12	14/01/2024 19:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	272,96	72	3,15	0,02	0,63	3,8	VAL01C1	Valença do Piauí
51397361	CRT	CH	1390284	97569	14/01/2024 15:17	14/01/2024 16:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	214,04	189	0,77	0,23	0,13	1,13	CRT01C3	Corrente
51397310	CRI	CR		97518	14/01/2024 15:19	14/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,63	0,25	0,87	2,75	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51397331	AAD	CH	1427880	97539	14/01/2024 15:25	14/01/2024 21:00	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	317,92	57	4,37	0,98	0,23	5,58	AAD01C1	Uruçuí
51397387	IGA	CR		97595	14/01/2024 15:33	15/01/2024 04:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,02	0,25	0,78	13,05	IGA01Z5	Teresina
51397385	MBA	CR		97593	14/01/2024 15:36	15/01/2024 12:20	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,86	1	18,08	2,32	0,33	20,73	MBA01C3	Teresina
51397909	CEN	TF	1040922	98117	14/01/2024 15:50	14/01/2024 19:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	359,83	91	2,17	1,15	0,65	3,97	CEN01U1	Teresina
51397452	CPM	CR		97660	14/01/2024 15:50	15/01/2024 07:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,28	0,17	0,87	15,32	CPM01C3	Campo Maior
51397535	RGN	CH	1401455	97743	14/01/2024 15:58	14/01/2024 18:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1672,17	600	0,03	2,05	0,72	2,8	RGN01C1	Regeneração
51398390	BIG	TF	1361133	98598	14/01/2024 16:03	14/01/2024 21:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	68,87	12	3,9	1,77	0,08	5,75	BIG01N2	São João da Varjota

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51397756	OER	TF	1335624	97964	14/01/2024 16:07	16/01/2024 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	215,85	5	41,42	1,32	0,45	43,18	OER01C3	Colônia do Piauí
51397599	CMT	CR		97807	14/01/2024 16:13	15/01/2024 12:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20,3	0,02	0,17	20,48	CMT01C5	Parnaguá
51397881	SPP	TF	1319828	98089	14/01/2024 16:26	14/01/2024 20:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	76,13	19	2,98	0,97	0,1	4,05	SPP01C3	Água Branca
51397702	CMT	CH	1438660	97910	14/01/2024 16:28	14/01/2024 21:40	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	3428,58	1039	1,65	3,05	0,5	5,2	CMT01C5	Parnaguá
51398113	PAL	CH	1302593	98321	14/01/2024 16:28	14/01/2024 20:51	CHAVE FUSÍVEL	QBJETO NA REDE	332,73	76	2,82	1,43	0,13	4,38	PAL01C2	Jacobina do Piauí
51397698	CMT	CR		97906	14/01/2024 16:31	15/01/2024 13:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,22	0,02	0,7	20,93	CMT01C5	Parnaguá
51397699	GBS	CR		97907	14/01/2024 16:32	16/01/2024 17:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	2,03	1	47,78	0,17	0,72	48,67	GBS01C1	Gilbués
51397721	VAL	CR		97929	14/01/2024 16:39	15/01/2024 18:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,12	0,62	0,37	26,1	VAL01C1	Valença do Piauí
51397752	BAS	TF	1225389	97960	14/01/2024 16:42	16/01/2024 12:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	832,74	19	43,2	0,57	0,07	43,83	BAS01C2	Barras
51397782	AME	CR		97990	14/01/2024 16:48	15/01/2024 17:56	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,05	1	24,85	0,05	0,23	25,13	AME01N2	Amarante
51398359	PTY	TF	1050923	98567	14/01/2024 16:51	14/01/2024 20:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	491,29	146	1,88	0,9	0,58	3,37	PTY01P8	Teresina
51397887	FAO	TF	1323424	98095	14/01/2024 16:52	14/01/2024 19:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	565,95	231	1,33	0,18	0,93	2,45	FAO01C2	Floriano
51397808	RGN	CR		98016	14/01/2024 16:53	14/01/2024 20:05	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,13	1	2,87	0,02	0,32	3,2	RGN01C1	Regeneração
51398388	CRT	CH	1267433	98596	14/01/2024 16:56	14/01/2024 22:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10154,88	1770	5,22	0,27	0,25	5,73	CRT01C3	Corrente
51397835	NOT	CR		98043	14/01/2024 16:58	14/01/2024 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,55	0,93	0,83	6,32	NOT01C2	Valença do Piauí
51397828	SAT	CR		98036	14/01/2024 16:59	15/01/2024 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,28	0,75	0,08	25,12	SAT01L5	Teresina
51397889	PRI	CR		98097	14/01/2024 17:07	15/01/2024 08:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,2	0,48	0,85	15,53	PRI01Y2	Barras
51397884	TSA	CR		98092	14/01/2024 17:09	14/01/2024 23:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,95	0,32	0,35	6,62	TSA01Y2	Teresina
51398242	CRT	CH	1412523	98450	14/01/2024 17:11	14/01/2024 21:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2619,29	583	1,38	2,43	0,68	4,5	CRT01C2	Corrente
51397941	SAT	TF	1364927	98149	14/01/2024 17:16	15/01/2024 02:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	996,3	105	8,75	0,02	0,73	9,5	SAT01L5	Teresina
51398053	ATS	CH	1064940	98261	14/01/2024 17:19	14/01/2024 19:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE			0,93	0,73	0,53	2,2	ATS01C2	José de Freitas
51401451	SPP	TF	1069102	101659	14/01/2024 17:20	15/01/2024 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	717,91	42	15,92	1,18	0	17,1	SPP01C2	Jardim do Mulato
51397967	RDG	CR		98175	14/01/2024 17:23	15/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,9	0,25	0,38	17,53	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51397970	PCS	CR		98178	14/01/2024 17:24	15/01/2024 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,77	0,62	0,27	21,65	PCS01C4	Picos
51397997	EBV	CH	1299525	98205	14/01/2024 17:26	14/01/2024 18:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	45,45	45	0,83	0,18	0	1,02	EBV01C2	Elesbão Veloso
51398026	SJP	CR		98234	14/01/2024 17:33	16/01/2024 11:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,77	1	41,17	0,23	1,02	42,42	SJP01C1	São João do Piauí
51398018	ALG	TF	1060909	98226	14/01/2024 17:34	16/01/2024 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	238	5	0,03	45,4	2,17	47,6	ALG01N1	Beneditinos
51399676	CRT	TF	1267491	99884	14/01/2024 17:39	15/01/2024 00:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1131,05	174	5	0,68	0,83	6,52	CRT01C1	Corrente
51398101	PID	CR		98309	14/01/2024 17:46	15/01/2024 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,83	0,12	0,45	16,4	PID01S9	Teresina
51401188	SPP	CH	1069529	101396	14/01/2024 17:46	15/01/2024 12:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1245,89	68	16,73	0,48	1,12	18,33	SPP01C2	Jardim do Mulato
51398105	ESP	CR		98313	14/01/2024 17:49	15/01/2024 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,65	0,17	0,35	19,17	ESP01M1	Teresina
51398141	PAL	CH	1304195	98349	14/01/2024 17:53	15/01/2024 09:39	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	47,29	3	14,15	1,18	0,43	15,77	PAL01C1	Paulistana
51398633	FAO	CH	1324671	98841	14/01/2024 17:59	15/01/2024 09:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	304,9	20	14,18	1,07	0	15,25	FAO01C6	Floriano
51398263	SRO	TF	1284303	98471	14/01/2024 18:02	14/01/2024 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	211,13	61	2,55	0,8	0,12	3,47	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51398201	PTY	CR		98409	14/01/2024 18:06	15/01/2024 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,12	0,22	0,32	16,65	PTY01P1	Teresina
51398748	CRT	TF	1270378	98956	14/01/2024 18:06	14/01/2024 23:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1338,6	242	4,55	0,57	0,42	5,53	CRT01C2	Corrente
51398442	RNA	TF	1382121	98650	14/01/2024 18:09	14/01/2024 21:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	405,49	123	2,9	0,03	0,37	3,3	RNA01C6	Teresina
51398241	EBV	CR		98449	14/01/2024 18:10	15/01/2024 08:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,6	1	14,22	0,02	0,12	14,35	EBV01C1	Elesbão Veloso
51399073	MQP	TF	1365783	99281	14/01/2024 18:12	14/01/2024 22:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	510,89	121	3,15	1,08	0	4,23	MQP01W1	Teresina
51398309	BTV	CR		98517	14/01/2024 18:21	15/01/2024 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,85	0,17	0,1	15,12	BTV01C1	Francisco Santos
51398304	PTY	CR		98512	14/01/2024 18:22	15/01/2024 10:05	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,65	1	15,03	0,45	0,23	15,72	PTY01P8	Teresina
51398307	SAT	CR		98515	14/01/2024 18:24	16/01/2024 18:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,02	1	46,82	0,75	0,9	48,47	SAT01L7	Teresina
51398570	CRL	TF	1263266	98778	14/01/2024 18:26	15/01/2024 11:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	464,72	27	16,55	0,35	0,32	17,22	CRL01C1	Caracol
51398342	GBS	CH	1270065	98550	14/01/2024 18:28	15/01/2024 10:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1440,68	88	16,2	0,15	0,03	16,38	GBS09F9	Gilbués

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51398338	TSA	CR		98546	14/01/2024 18:30	15/01/2024 06:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,48	1	9,1	1,97	0,48	11,55	TSA01Y1	Teresina
51398400	CRL	CH	1262815	98608	14/01/2024 18:33	14/01/2024 19:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	157,48	113	0,22	0,77	0,42	1,4	CRL01C1	Caracol
51398592	CMT	CH	1266991	98800	14/01/2024 18:36	15/01/2024 11:52	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	448,6	26	13,35	3,23	0,68	17,27	CMT01C5	Parnaguá
51398525	CRT	TF	1390373	98733	14/01/2024 18:37	14/01/2024 23:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1877,48	366	4	0,65	0,48	5,13	CRT01C1	Corrente
51398384	PID	CR		98592	14/01/2024 18:38	15/01/2024 05:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,27	0,1	0,25	10,62	PID01S1	Teresina
51398407	TBC	CR		98615	14/01/2024 18:41	15/01/2024 21:30	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,12	1	22,55	0,88	3,38	26,82	TBC01K1	Teresina
51398444	JER	TF	1368583	98652	14/01/2024 18:50	15/01/2024 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	21,31	1	20,9	0,02	0,4	21,32	JER01C2	Jerumenha
51398636	EBV	CR		98844	14/01/2024 19:28	15/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22	0,15	0,37	22,52	EBV01C1	Elesbão Veloso
51398635	VAL	CR		98843	14/01/2024 19:30	15/01/2024 22:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,1	0,7	0,3	27,1	VAL01C3	Valença do Piauí
51398653	PID	CR		98861	14/01/2024 19:33	15/01/2024 09:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,6	0,17	0,28	14,05	PID01S9	Teresina
51398673	BTV	CR		98881	14/01/2024 19:38	15/01/2024 09:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,56	1	12,12	0,15	1,28	13,55	BTV01C1	Francisco Santos
51398749	SAT	CR		98957	14/01/2024 19:52	15/01/2024 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	14,45	4,85	0,42	19,72	SAT01L3	Teresina
51398103	CRT	TF	1390369	98311	14/01/2024 20:12	15/01/2024 00:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1079,11	273	2,55	0,85	0,57	3,97	CRT01C3	Corrente
51398855	PID	CR		99063	14/01/2024 20:17	15/01/2024 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,7	0,4	0,35	20,45	PID01S1	Teresina
51398889	PID	CR		99097	14/01/2024 20:25	15/01/2024 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,58	0,13	1,1	21,82	PID01S1	Teresina
51398905	JCK	CR		99113	14/01/2024 20:26	15/01/2024 10:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	12,52	0,15	1,62	14,28	JCK01X3	Teresina
51398908	CEN	CR		99116	14/01/2024 20:29	15/01/2024 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	12,37	0,47	1,38	14,22	CEN01U4	Teresina
51398911	PTY	CR		99119	14/01/2024 20:30	15/01/2024 05:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,08	1	0,17	9,25	PTY01P5	Teresina
51399293	ESP	CH	1043744	99501	14/01/2024 20:40	14/01/2024 23:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	837,11	323	1,25	1,35	0	2,6	ESP01M1	Teresina
51398988	RNA	CR		99196	14/01/2024 20:44	15/01/2024 12:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,64	1	14,17	0,22	0,98	15,37	RNA01C5	Teresina
51399066	MCU	CR		99274	14/01/2024 20:56	15/01/2024 12:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	13,93	0,72	0,73	15,38	MCU01V5	Teresina
51399107	FAO	TF	1385177	99315	14/01/2024 20:56	15/01/2024 07:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	53,44	5	10,5	0,02	0,18	10,7	FAO01C6	Floriano
51399071	SAT	CR		99279	14/01/2024 21:01	15/01/2024 09:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,75	0,48	0,43	12,67	SAT01L7	Teresina
51399106	GBS	CR		99314	14/01/2024 21:05	15/01/2024 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,33	0,28	0,32	18,93	GBS01C1	Gilbués
51399126	MAV	CR		99334	14/01/2024 21:07	15/01/2024 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,77	0,27	0,4	14,43	MAV01C1	Miguel Alves
51400160	TSA	CH	1415657	100368	14/01/2024 21:08	15/01/2024 02:56	CHAVE FACA UNIPOLAR	DEFEITO EM ISOLADOR	2088,47	420	0,03	0,67	5,1	5,8	TSA01Y5	Teresina
51399150	CRT	CH	1394131	99358	14/01/2024 21:13	15/01/2024 16:20	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	8515,54	472	9,9	0,67	8,55	19,12	CRT01C1	Corrente
51399184	SJP	CH	1412710	99392	14/01/2024 21:14	15/01/2024 20:07	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	13084,18	2435	11,38	11,5	0	22,88	SJP09F4	Queimada Nova
51399223	ATS	CR		99431	14/01/2024 21:24	15/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,33	1,07	0,55	18,95	ATS01C4	Altos
51399242	JCK	CR		99450	14/01/2024 21:27	15/01/2024 10:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,08	0,43	0,3	12,82	JCK01X3	Teresina
51399484	TSA	CR		99692	14/01/2024 22:02	15/01/2024 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,28	0,53	0,52	11,33	TSA01Y7	Teresina
51401272	TBC	TF	1049897	101480	14/01/2024 22:08	15/01/2024 09:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	152,11	14	10,73	0,02	0,12	10,87	TBC01K1	Teresina
51399843	MBA	TF	1055971	100051	14/01/2024 22:20	15/01/2024 01:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	187,07	69	1,7	0,7	0,32	2,72	MBA01C3	Teresina
51399564	RDG	TF	1369907	99772	14/01/2024 22:23	15/01/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	238,09	13	16,15	0,45	1,72	18,32	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51399934	VAL	TF	1300667	100142	14/01/2024 22:28	15/01/2024 02:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	339,97	96	0,6	0,88	2,07	3,55	VAL01C3	Valença do Piauí
51399590	PID	CR		99798	14/01/2024 22:28	15/01/2024 09:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,7	0,55	0,52	10,77	PID01S8	Teresina
51399608	PTY	CR		99816	14/01/2024 22:34	15/01/2024 07:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,72	0,22	0,78	8,72	PTY01P3	Teresina
51399658	ALG	AL	1374754	99866	14/01/2024 22:50	15/01/2024 02:01	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	19311,81	6319	0,13	0,62	2,43	3,18	ALG01N1	Alto Longá
51399698	CRT	CR		99906	14/01/2024 22:53	14/01/2024 23:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,08	0,47	0,48	1,03	CRT01C3	Corrente
51401726	CRT	CR		101934	14/01/2024 23:12	15/01/2024 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	12,17	3,87	1,25	17,28	CRT01C2	Corrente
51399842	MQP	CR		100050	14/01/2024 23:35	15/01/2024 07:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,63	0,22	0,37	8,22	MQP01W1	Teresina
51399884	RNA	CR		100092	14/01/2024 23:40	15/01/2024 12:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,45	0,23	0,28	12,97	RNA01C6	Teresina
51399738	TSA	CR		99946	15/01/2024 00:29	15/01/2024 01:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	-0,72	1,42	0,27	0,97	TSA01Y5	Teresina
51400161	BOJ	CH	1371708	100369	15/01/2024 01:00	15/01/2024 09:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	481,02	56	6,27	1,87	0,47	8,6	BOJ01C3	Bom Jesus
51400407	NZA	CR		100615	15/01/2024 02:15	15/01/2024 07:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,87	1,12	0,2	5,18	NZA01Z4	Nazária

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51401278	GBS	TF	1269589	101486	15/01/2024 02:51	15/01/2024 09:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	342,01	55	5,08	1,12	0,03	6,23	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51401442	OER	TF	1336159	101650	15/01/2024 03:09	15/01/2024 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	246	25	7,1	2,47	0,28	9,85	OER01C3	Oeiras
51401727	TBC	TF	1049786	101935	15/01/2024 05:03	15/01/2024 09:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	187,57	42	3,25	0,78	0,43	4,47	TBC01K1	Teresina
51400965	PID	CR		101173	15/01/2024 05:04	15/01/2024 11:36	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,27	1	5,38	0,03	1,12	6,53	PID01S5	Teresina
51401255	JAC	TF	1369660	101463	15/01/2024 05:51	17/01/2024 16:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	116,73	2	56,45	1,08	0,83	58,37	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51401125	ATS	CR		101333	15/01/2024 06:00	15/01/2024 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	10,13	0,7	0,08	10,92	ATS01C1	Altos
51399282	CRT	CH	1267812	99490	15/01/2024 06:11	15/01/2024 12:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2037,7	329	4,82	0,33	1,05	6,2	CRT01C2	Corrente
51401231	SAT	TF	1365616	101439	15/01/2024 06:25	15/01/2024 08:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	118,98	71	0,43	0,47	0,78	1,68	SAT01L3	Teresina
51401235	NVL	CH	1072371	101443	15/01/2024 06:25	15/01/2024 12:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	92,34	16	4,37	0,15	1,27	5,78	NVL01C2	União
51402336	DML	TF	1070069	102544	15/01/2024 06:38	15/01/2024 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1308,84	278	3,5	0,47	0,75	4,72	DML01W3	Lagoa do Piauí
51401280	URD	CR		101488	15/01/2024 06:40	15/01/2024 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	8,87	0,92	1	10,78	URD09W3	Uruçuí
51401470	UNO	TF	1115468	101678	15/01/2024 06:46	15/01/2024 09:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	32,23	11	1,63	1,15	0,15	2,93	UNO01C2	União
51401361	JFR	TF	1050031	101569	15/01/2024 06:51	15/01/2024 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			2,55	0,75	4,83	8,13	JFR01C2	Altos
51401363	EBV	CH	1293115	101571	15/01/2024 06:56	15/01/2024 11:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	656,58	158	1,2	2,97	0	4,17	EBV01C1	Elesbão Veloso
51401364	SRO	CH	1285151	101572	15/01/2024 06:57	15/01/2024 14:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1097,14	155	6,37	0,65	0,07	7,08	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51401619	NZR	TF	1348472	101827	15/01/2024 06:57	15/01/2024 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	154,64	35	0,88	0,17	3,38	4,43	NZR01C1	Floriano
51402957	NZR	CH	1348530	103165	15/01/2024 06:57	15/01/2024 11:23	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1961,74	444	4,05	0,22	0,17	4,43	NZR01C1	São José do Peixe
51401840	SPP	TF	1069658	102048	15/01/2024 07:02	15/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	67,43	14	4,48	0,13	0,2	4,82	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51403642	CMT	CH	1267103	103850	15/01/2024 07:06	15/01/2024 18:19	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	302,85	27	6,37	2,3	2,55	11,22	CMT01C5	Parnaguá
51402083	FAO	CH	1324561	102291	15/01/2024 07:08	15/01/2024 10:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1245,45	430	2,22	0,63	0,05	2,9	FAO01C4	Floriano
51401450	VAL	CR		101658	15/01/2024 07:15	15/01/2024 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	9,3	0,83	0,38	10,52	VAL01C3	Valença do Piauí
51401466	OER	CR		101674	15/01/2024 07:17	15/01/2024 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,32	0,95	0,68	3,95	OER01C3	Oeiras
51402466	TBC	TF	1048554	102674	15/01/2024 07:17	15/01/2024 21:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	427,55	30	10,75	1,48	2,03	14,27	TBC01K1	Teresina
51404713	CPM	CR		104921	15/01/2024 07:22	15/01/2024 22:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,52	0,77	0,67	14,95	CPM01C3	Campo Maior
51401869	TBC	TF	1050131	102077	15/01/2024 07:22	15/01/2024 17:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	301,55	31	6,55	2,37	0,82	9,73	TBC01K1	Altos
51401558	NZR	CH	1363561	101766	15/01/2024 07:32	15/01/2024 18:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	21,65	2	10,7	0,02	0,12	10,83	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51402267	CRL	CH	1263183	102475	15/01/2024 07:40	15/01/2024 12:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	111,82	25	4,02	0,08	0,38	4,48	CRL01C2	Caracol
51401669	GBS	TF	1269591	101877	15/01/2024 07:40	15/01/2024 09:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	266,46	152	1,38	0,38	0	1,77	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51401590	PID	CR		101798	15/01/2024 07:40	15/01/2024 11:06	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,14	1	1,95	0,47	1,02	3,43	PID01S4	Teresina
51401613	RNA	CR		101821	15/01/2024 07:43	15/01/2024 09:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,62	0,25	0,13	2	RNA01C6	Teresina
51402193	EBV	CH	1299525	102401	15/01/2024 07:49	15/01/2024 14:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	288,75	45	3,07	0,12	3,23	6,42	EBV01C2	Elesbão Veloso
51402016	MAD	CH	1318570	102224	15/01/2024 07:49	15/01/2024 12:03	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	738,35	175	1,03	3,18	0,02	4,23	MAD01C4	Pio IX
51401906	JCK	TF	1046591	102114	15/01/2024 07:54	15/01/2024 19:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	489,78	41	2,3	0,45	9,18	11,93	JCK01X8	Teresina
51401666	JCK	CR		101874	15/01/2024 07:56	15/01/2024 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,7	0,77	0,27	1,73	JCK01X4	Teresina
51402194	CBC	TF	1075332	102402	15/01/2024 07:58	15/01/2024 22:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	113,23	8	12,85	1,32	0	14,17	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51401704	SJP	TF	1427516	101912	15/01/2024 07:59	17/01/2024 14:29	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	FALHA DE CONEXÃO	54,5	1	53,73	0,58	0,18	54,5	SJP09F4	Queimada Nova
51401724	SPP	CR		101932	15/01/2024 08:04	16/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,4	0,33	0,53	25,27	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51401743	MAD	CH	1420857	101951	15/01/2024 08:05	17/01/2024 11:24	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	51,31	1	48,67	0,78	1,87	51,32	MAD01C4	Pio IX
51401730	MAD	TF	1297813	101938	15/01/2024 08:05	18/01/2024 18:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	82,87	1	80,57	1,15	1,17	82,88	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51401732	JFR	CH	1058802	101940	15/01/2024 08:05	15/01/2024 17:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	853,04	89	0,02	0,07	9,52	9,6	JFR01C1	José de Freitas
51403084	CRT	CH	1267514	103292	15/01/2024 08:08	15/01/2024 15:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	99,01	13	6,98	0,57	0,07	7,62	CRT01C1	Corrente
51401774	PAL	CR		101982	15/01/2024 08:08	15/01/2024 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	7,83	0,97	0	8,8	PAL01C2	Paulistana
51401799	URI	CR		102007	15/01/2024 08:11	15/01/2024 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,98	0,42	0,65	3,05	URI01C1	Uruçuí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51401801	CRO	CR		102009	15/01/2024 08:14	16/01/2024 15:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,32	1	30,65	0,67	0,38	31,7	CRO01L1	Monsenhor Gil
51401843	EBV	CR		102051	15/01/2024 08:17	15/01/2024 15:17	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,29	1	6,75	0,02	0,23	7	EBV01C1	Regeneração
51401879	PTY	CR		102087	15/01/2024 08:23	15/01/2024 11:50	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,14	1	2,4	0,3	0,75	3,45	PTY01P6	Teresina
51401862	ABU	TF	1263411	102070	15/01/2024 08:24	17/01/2024 18:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	2386,04	41	10,45	0,78	46,97	58,2	ABU01C1	Anísio de Abreu
51401867	CRL	CR		102075	15/01/2024 08:24	15/01/2024 17:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,03	0,42	0,32	8,77	CRL01C1	Caracol
51401898	PCS	CR		102106	15/01/2024 08:26	15/01/2024 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,07	0,27	0,9	11,23	PCS01C2	Picos
51401964	TBC	TF	1050132	102172	15/01/2024 08:28	15/01/2024 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	278,18	32	8,22	0,08	0,4	8,7	TBC01K1	Altos
51402374	BOJ	TF	1264902	102582	15/01/2024 08:36	15/01/2024 13:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	32,03	7	2,52	2,07	0	4,58	BOJ09F6	Bom Jesus
51406351	CRT	CH	1406796	106558	15/01/2024 08:37	15/01/2024 23:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1125,4	74	14,4	0,48	0,33	15,22	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51394311	CPM	CH	1431358	94521	15/01/2024 08:42	15/01/2024 10:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	182,52	107	0,12	0,7	0,9	1,72	CPM01C2	Campo Maior
51402003	AME	CR		102211	15/01/2024 08:43	15/01/2024 10:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,58	1,13	0,25	1,97	AME01N2	Amarante
51402138	JER	TF	1322662	102346	15/01/2024 08:44	15/01/2024 14:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	16,91	3	4,42	1,23	0	5,65	JER01C2	Jerumenha
51402050	RNA	CR		102258	15/01/2024 08:47	15/01/2024 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,68	0,58	0,23	8,5	RNA01C8	Teresina
51402051	RGN	CR		102259	15/01/2024 08:48	15/01/2024 12:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,14	1	2,87	0,2	0,35	3,42	RGN01C1	Regeneração
51398795	ALG	CH	1060891	99003	15/01/2024 08:48	15/01/2024 18:57	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	294,26	29	0,03	8,83	1,28	10,15	ALG01N2	Alto Longá
51402054	JFR	CR		102262	15/01/2024 08:48	15/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,97	0,22	0,32	7,5	JFR01C1	José de Freitas
51402057	SAT	CR		102265	15/01/2024 08:50	15/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,73	0,03	0,52	2,28	SAT01L3	Teresina
51402088	EMT	CR		102296	15/01/2024 08:53	15/01/2024 13:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,18	0,63	1,42	4,23	EMT01C1	Bertolínia
51402089	TBC	CR		102297	15/01/2024 08:54	15/01/2024 15:57	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,29	1	4,8	0,65	1,6	7,05	TBC01K1	Altos
51402361	CRT	TF	1267437	102569	15/01/2024 08:54	15/01/2024 14:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2285,78	406	0,93	1,7	3	5,63	CRT01C3	Corrente
51402086	GBS	CH	1437074	102294	15/01/2024 08:54	15/01/2024 17:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	8,13	1	1,62	1,3	5,2	8,12	GBS09F7	Bom Jesus
51402504	JAC	TF	1314288	102712	15/01/2024 08:56	15/01/2024 14:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	21,43	4	1,82	1,67	1,88	5,37	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51402130	SRO	CR		102338	15/01/2024 08:57	15/01/2024 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,13	0,93	0,17	2,23	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51402135	MAD	CR		102343	15/01/2024 08:57	16/01/2024 20:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,48	1	34,92	0,07	0,58	35,57	MAD01C4	Pio IX
51402123	RNA	CR		102331	15/01/2024 08:58	15/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,07	0,32	0,25	8,63	RNA01C8	Teresina
51402158	JAC	TF	1362798	102366	15/01/2024 09:02	15/01/2024 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	2186,17	256	1,3	2,77	4,48	8,55	JAC01C2	Jaicós
51402196	BIG	TF	1361455	102404	15/01/2024 09:03	15/01/2024 14:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	10,07	2	3,5	0,52	1,02	5,03	BIG01N2	Inhuma
51403952	MBA	CH	1370921	104160	15/01/2024 09:05	15/01/2024 15:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	590,69	100	4,92	0,82	0,18	5,92	MBA01C3	Teresina
51402199	ATS	CH	1064589	102407	15/01/2024 09:11	16/01/2024 08:24	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	255,34	11	21,67	0,83	0,72	23,22	ATS01C2	Altos
51402231	RNA	CR		102439	15/01/2024 09:12	15/01/2024 14:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,82	0,12	0,3	5,23	RNA01C8	Teresina
51404325	TBC	CH	1049452	104533	15/01/2024 09:12	15/01/2024 17:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	183,52	21	6,42	2,33	0	8,75	TBC01K1	Teresina
51402500	NVL	CH	1072225	102708	15/01/2024 09:13	15/01/2024 13:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	162,5	35	3,07	0,97	0,62	4,65	NVL01C2	União
51402229	SRO	CR		102437	15/01/2024 09:14	17/01/2024 09:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2	1	46,83	0,97	0,22	48,02	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51403893	BOL	TF	1265242	104101	15/01/2024 09:17	15/01/2024 17:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	238,45	29	5,2	1,98	1,05	8,23	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51402276	CRT	CR		102484	15/01/2024 09:17	16/01/2024 08:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,73	0,63	0	23,37	CRT09S1	Corrente
51402261	URI	CR		102469	15/01/2024 09:18	15/01/2024 11:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,95	0,22	0,43	2,6	URI01C2	Uruçuí
51402531	CPM	TF	1261737	102739	15/01/2024 09:18	15/01/2024 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	568,01	86	2,4	0,73	3,48	6,62	CPM01C2	Campo Maior
51402274	PCS	CR		102482	15/01/2024 09:19	15/01/2024 12:13	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,12	1	2,37	0,02	0,52	2,9	PCS01C4	Picos
51402300	RNA	CR		102508	15/01/2024 09:21	15/01/2024 12:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2	0,95	0,43	3,38	RNA01C7	Teresina
51402331	RNA	CR		102539	15/01/2024 09:26	15/01/2024 13:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,52	0,3	0,23	4,05	RNA01C8	Teresina
51401300	MAV	CH	1056647	101508	15/01/2024 09:29	15/01/2024 15:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1060,01	173	2,07	4,07	0	6,13	MAV01C3	Miguel Alves
51404095	CBC	TF	1075658	104303	15/01/2024 09:31	15/01/2024 17:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	174,29	21	7,23	0,9	0,27	8,4	CBC01C2	Boa Hora
51402359	ALG	CR		102567	15/01/2024 09:31	15/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,7	0,2	0,72	8,62	ALG01N1	Beneditinos
51402369	RNA	CR		102577	15/01/2024 09:33	15/01/2024 18:11	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,36	1	6,93	0,47	1,23	8,63	RNA01C3	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51402365	MQP	CR		102573	15/01/2024 09:34	16/01/2024 08:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,25	0,27	0,52	23,03	MQP01N1	Teresina
51402408	TSA	CR		102616	15/01/2024 09:38	15/01/2024 14:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,68	0,43	1,38	4,5	TSA01Y5	Teresina
51402409	GBS	CR		102617	15/01/2024 09:41	16/01/2024 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,24	1	29,47	0,3	0,07	29,83	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51403115	NZA	TF	1054374	103323	15/01/2024 09:42	15/01/2024 13:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	102,64	26	1,95	1,68	0,32	3,95	NZA01Z2	Nazária
51405897	CRT	CR		106104	15/01/2024 09:43	16/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,29	1	29,73	1,03	0,13	30,9	CRT01C2	Corrente
51402432	PTY	CR		102640	15/01/2024 09:44	15/01/2024 11:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,52	0,12	1,02	1,65	PTY01P4	Teresina
51402442	SJP	CR		102650	15/01/2024 09:44	16/01/2024 18:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,36	1	53,88	-22,1	0,88	32,68	SJP01C1	São João do Piauí
51402433	UNO	CR		102641	15/01/2024 09:45	16/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,48	0,13	0,15	23,77	UNO01C1	União
51402506	ALG	CR		102714	15/01/2024 09:53	15/01/2024 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,43	0,43	0,35	6,22	ALG01N1	Beneditinos
51402507	CEN	CR		102715	15/01/2024 09:54	15/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,05	1	0,48	0,47	0,22	1,17	CEN01U5	Teresina
51402539	JUN	CR		102747	15/01/2024 09:57	16/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,33	0,25	0,38	24,97	JUN09F1	Jaicós
51403518	SJP	TF	1353561	103726	15/01/2024 09:57	16/01/2024 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	174,71	6	26,32	2,82	0	29,13	SJP09F4	São João do Piauí
51404394	CRT	CH	1267735	104602	15/01/2024 09:58	15/01/2024 17:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	770,3	102	7,23	0,17	0,17	7,57	CRT01C2	Corrente
51402542	PID	CR		102750	15/01/2024 10:01	15/01/2024 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,8	0,32	0,7	6,82	PID01S8	Teresina
51402560	PID	CR		102768	15/01/2024 10:01	15/01/2024 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,82	0,2	0,67	7,68	PID01S7	Teresina
51402633	CMT	CR		102841	15/01/2024 10:08	16/01/2024 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,47	0,1	1,05	24,62	CMT01C5	Parnaguá
51403779	CRT	CH	1406806	103987	15/01/2024 10:08	15/01/2024 14:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1590,96	336	4,2	0,38	0,17	4,75	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51402616	FAO	CR		102824	15/01/2024 10:09	15/01/2024 19:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,39	1	9,02	0,27	0,15	9,43	FAO01C6	Floriano
51402657	MQP	TF	1051527	102865	15/01/2024 10:14	15/01/2024 17:42	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	7,47	1	5,42	0,35	1,7	7,47	MQP01N6	Teresina
51402682	ATS	CH	1064570	102890	15/01/2024 10:17	15/01/2024 11:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	59,28	38	0,62	0,1	0,85	1,57	ATS01C3	Campo Maior
51402678	PCS	CR		102886	15/01/2024 10:19	15/01/2024 15:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,28	0,23	1,88	5,4	PCS01C4	Picos
51402737	PID	CR		102945	15/01/2024 10:26	15/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	6,4	0,58	0,05	7,03	PID01S2	Teresina
51402804	CRT	CH	1269957	103012	15/01/2024 10:26	15/01/2024 20:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2602,97	247	9,47	0,95	0,13	10,55	CRT09S1	Corrente
51402736	VAL	CR		102944	15/01/2024 10:29	15/01/2024 21:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	9,98	0,77	0,3	11,05	VAL01C3	Valença do Piauí
51402755	JER	TF	1370559	102963	15/01/2024 10:34	15/01/2024 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	9,44	2	0,77	2,07	1,9	4,73	JER01C2	Jerumenha
51402768	VAZ	CR		102976	15/01/2024 10:35	15/01/2024 12:43	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	0,75	0,12	1,27	2,13	VAZIO	Campo Maior
51402821	PTY	CR		103029	15/01/2024 10:41	15/01/2024 15:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,67	0,45	0,62	4,73	PTY01P6	Teresina
51402823	MQP	CR		103031	15/01/2024 10:42	15/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,72	0,27	0,62	5,6	MQP01N5	Teresina
51403050	BBM	TF	1259913	103258	15/01/2024 10:43	15/01/2024 16:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	214,83	38	0,03	4,8	0,83	5,67	BBM01C1	Campo Maior
51403870	ATS	CR		104078	15/01/2024 10:44	15/01/2024 17:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,18	0,57	0,08	6,83	ATS01C2	Altos
51403261	SAT	TF	1048208	103469	15/01/2024 10:45	15/01/2024 13:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	474,47	167	2,35	0,25	0,25	2,85	SAT01L5	Teresina
51402841	CVA	CR		103049	15/01/2024 10:46	16/01/2024 10:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	22,12	1,45	0,38	23,95	CVA01C1	Pio IX
51403334	GBS	TF	1270337	103542	15/01/2024 10:47	15/01/2024 23:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	98,95	8	12,03	0,12	0,23	12,38	GBS09F8	Corrente
51402870	CEN	CR		103078	15/01/2024 10:48	15/01/2024 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	3,22	1,95	0,83	6	CEN01U3	Teresina
51402871	CBC	TF	1075384	103079	15/01/2024 10:48	17/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	945,42	18	0,02	0,22	52,3	52,53	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51402875	JER	CR		103083	15/01/2024 10:49	15/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,38	0,02	0,13	5,53	JER01C2	Jerumenha
51403210	GBS	TF	1270420	103418	15/01/2024 10:51	15/01/2024 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	287,22	24	11,02	0,63	0,33	11,98	GBS09F8	Corrente
51402894	PAL	CR		103102	15/01/2024 10:52	15/01/2024 14:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,53	0,77	0,28	3,58	PAL01C1	Paulistana
51403994	OER	CR		104202	15/01/2024 10:54	15/01/2024 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,68	1,43	0	6,12	OER01C3	São Francisco do Piauí
51402937	RNA	CR		103145	15/01/2024 10:59	15/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,87	0,3	0,3	5,47	RNA01C3	Teresina
51402995	PAL	TF	1303262	103203	15/01/2024 11:00	15/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	316,47	379	0,27	0,27	0,32	0,85	PAL01C1	Paulistana
51398233	SRO	CH	1397576	98441	15/01/2024 11:01	15/01/2024 12:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	697,9	393	0,62	0,33	0,83	1,78	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51403129	RDG	TF	1270933	103337	15/01/2024 11:02	15/01/2024 12:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	22,05	18	0,72	0,5	0,02	1,23	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51402965	OER	CR		103173	15/01/2024 11:05	18/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,25	1	76,42	1,33	0,15	77,9	OER01C2	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51402992	JCK	CR		103200	15/01/2024 11:06	15/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,2	1	3,93	0,33	0,48	4,75	JCK01X8	Teresina
51403025	OER	CR		103233	15/01/2024 11:14	17/01/2024 17:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,27	1	53,5	0,32	0,58	54,4	OER01C2	Oeiras
51403680	ATS	CH	1064940	103888	15/01/2024 11:15	15/01/2024 14:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4120,68	1104	2,15	1,42	0,17	3,73	ATS01C2	José de Freitas
51403021	PCS	CR		103229	15/01/2024 11:16	15/01/2024 13:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,78	0,58	0,37	1,73	PCS01C3	Picos
51403030	TSA	CR		103238	15/01/2024 11:18	15/01/2024 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,2	0,3	0,75	1,25	TSA01Y7	Teresina
51403422	CRT	CH	1267596	103630	15/01/2024 11:19	15/01/2024 12:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	257,83	189	1,13	0,23	0	1,37	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51403046	PTY	CR		103254	15/01/2024 11:19	16/01/2024 16:43	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,22	1	27,68	0,32	1,4	29,4	PTY01P2	Teresina
51403047	SAT	CR		103255	15/01/2024 11:19	15/01/2024 16:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,07	0,15	0,37	5,58	SAT01L3	Teresina
51403056	CRT	CR		103264	15/01/2024 11:20	15/01/2024 18:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,22	0,02	0,13	7,37	CRT01C2	Corrente
51403086	SAT	CR		103294	15/01/2024 11:22	15/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,53	0,42	0,58	6,53	SAT01L8	Teresina
51403081	RGN	CR		103289	15/01/2024 11:24	16/01/2024 12:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,03	1	24,12	0,23	0,32	24,67	RGN01C1	Jardim do Mulato
51404491	BIG	CR		104699	15/01/2024 11:24	15/01/2024 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,23	0,32	0	4,55	BIG01N2	Inhuma
51403154	SAT	CR		103362	15/01/2024 11:32	15/01/2024 18:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,9	0,02	0,05	6,97	SAT01L9	Teresina
51403153	MQP	CR		103361	15/01/2024 11:35	16/01/2024 02:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,43	0,15	0,12	14,7	MQP01N4	Teresina
51403185	SPP	CR		103393	15/01/2024 11:38	15/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,82	0,38	0,88	6,08	SPP01C2	São Pedro do Piauí
51404131	CRT	TF	1267747	104339	15/01/2024 11:40	15/01/2024 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	56,75	16	3,22	0,1	0,23	3,55	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51403199	JFR	CR		103407	15/01/2024 11:46	15/01/2024 12:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,02	1	0,23	0,08	0,1	0,42	JFR01C2	José de Freitas
51403233	CEN	CR		103441	15/01/2024 11:50	15/01/2024 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	2,63	0,37	2,08	5,08	CEN01U5	Teresina
51403457	MQP	TF	1053346	103665	15/01/2024 11:56	15/01/2024 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	613,4	151	1,05	1,83	1,18	4,07	MQP01N7	Teresina
51403320	TSA	CR		103528	15/01/2024 11:58	15/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,83	0,15	0,67	4,65	TSA01Y8	Teresina
51403421	MBA	TF	1056291	103629	15/01/2024 12:00	15/01/2024 13:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	85,86	51	0,53	0,8	0,35	1,68	MBA01C3	Teresina
51403327	FAO	CR		103535	15/01/2024 12:00	15/01/2024 17:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	4,53	0,33	0,45	5,32	FAO01C4	Floriano
51403341	IGA	CR		103549	15/01/2024 12:01	15/01/2024 16:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,53	0,03	0,13	4,7	IGA01Z5	Teresina
51403757	RPI	TF	1328499	103965	15/01/2024 12:03	15/01/2024 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	621,64	183	1,62	0,05	1,73	3,4	RPI01C1	São José do Peixe
51403725	CMT	TF	1267070	103933	15/01/2024 12:04	15/01/2024 19:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,25	7	6,35	0,02	0,68	7,05	CMT01C5	Parnaguá
51403370	BOJ	CR		103578	15/01/2024 12:05	15/01/2024 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,65	0,13	0,35	4,13	BOJ01C1	Bom Jesus
51403423	GBS	CR		103631	15/01/2024 12:09	16/01/2024 15:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	27,37	0,25	0,05	27,67	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51403453	TSA	CR		103661	15/01/2024 12:11	15/01/2024 15:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,78	0,42	0,25	3,45	TSA01Y5	Teresina
51403522	CRT	TF	1390369	103730	15/01/2024 12:19	15/01/2024 15:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	763,64	273	0,75	0,02	2,03	2,8	CRT01C3	Corrente
51404041	MQP	TF	1053080	104249	15/01/2024 12:21	15/01/2024 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			1,78	0,55	0,28	2,62	MQP01N3	Teresina
51404458	MQP	TF	1053080	104666	15/01/2024 12:21	15/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			2,83	0,02	0,13	2,98	MQP01N3	Teresina
51403551	PID	CR		103759	15/01/2024 12:22	15/01/2024 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	4,87	1,75	0,52	7,13	PID01S3	Teresina
51404175	SPP	CH	1069214	104383	15/01/2024 12:22	15/01/2024 18:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	994,66	169	2,93	2,67	0,3	5,9	SPP01C2	Jardim do Mulato
51403641	SPP	TF	1420046	103849	15/01/2024 12:25	15/01/2024 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	497,56	178	1,65	0,7	0,45	2,8	SPP01C1	Água Branca
51403982	CRI	TF	1264548	104190	15/01/2024 12:27	15/01/2024 14:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	422,15	187	1,95	0,15	0,17	2,27	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51394831	CRO	CR		95041	15/01/2024 12:32	17/01/2024 07:49	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,8	1	26,9	0,25	16,13	43,28	CRO01L2	Curralinhos
51405699	SOL	CR		105906	15/01/2024 12:32	16/01/2024 12:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	21,65	1,92	0,07	23,63	SOL01C1	Corrente
51403679	CRT	CR		103887	15/01/2024 12:39	16/01/2024 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,23	1	27,85	0,9	0,68	29,43	CRT01C3	Corrente
51403700	CPM	CR		103908	15/01/2024 12:43	15/01/2024 16:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,65	1,52	0,23	3,4	CPM01C2	Campo Maior
51403840	URI	TF	1320959	104048	15/01/2024 12:49	15/01/2024 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	393,78	164	0,88	1,03	0,48	2,4	URI01C1	Uruçuí
51403785	VAL	CR		103993	15/01/2024 12:59	16/01/2024 08:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,8	1	18,33	0,2	0,75	19,28	VAL01C3	Valença do Piauí
51404036	SJP	TF	1338286	104244	15/01/2024 13:01	15/01/2024 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			1,75	0,47	3,5	5,72	SJP01C1	São João do Piauí
51403807	PCS	CR		104015	15/01/2024 13:03	15/01/2024 23:23	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,43	1	9,57	0,35	0,42	10,33	PCS01C1	Picos
51403814	CEN	CR		104022	15/01/2024 13:06	15/01/2024 21:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	52,73	-45	0,42	8,12	CEN01U4	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51405113	JUN	CH	1422822	105320	15/01/2024 13:06	15/01/2024 17:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2115,86	459	3,77	0,25	0,6	4,62	JUN01M1	Itainópolis
51403867	JCK	CR		104075	15/01/2024 13:17	15/01/2024 23:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	58,17	-47,9	0,23	10,55	JCK01X2	Teresina
51403987	JAC	CH	1313730	104195	15/01/2024 13:19	15/01/2024 16:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	24,97	9	2,3	0,38	0,1	2,78	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51404065	RNA	TF	1363763	104273	15/01/2024 13:20	15/01/2024 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	701,51	264	0,8	0,95	0,92	2,67	RNA01C6	Teresina
51403914	JCK	CR		104122	15/01/2024 13:21	16/01/2024 13:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,43	0,4	0,15	23,98	JCK01X8	Teresina
51404202	IGA	CH	1046704	104410	15/01/2024 13:25	15/01/2024 18:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	599,44	127	2,58	0,03	2,1	4,72	IGA01Z5	Teresina
51403986	PTY	TF	1056239	104194	15/01/2024 13:31	15/01/2024 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	119,63	15	5,8	0,58	1,6	7,98	PTY01P5	Teresina
51404012	CMT	CR		104220	15/01/2024 13:38	16/01/2024 09:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,37	1,1	0,05	19,52	CMT01C5	Parnaguá
51404779	MCU	CR		104987	15/01/2024 13:38	16/01/2024 09:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,81	1	18,98	0,25	0,25	19,48	MCU01V5	Teresina
51405908	CRT	CR		106115	15/01/2024 13:42	16/01/2024 11:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,25	0,18	0,05	21,48	CRT01C2	Corrente
51404072	PTY	CR		104280	15/01/2024 13:48	16/01/2024 06:46	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,71	1	16,2	0,55	0,22	16,97	PTY01P6	Teresina
51404411	NVL	TF	1072373	104619	15/01/2024 14:00	15/01/2024 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	31,76	7	2,27	2,28	0	4,55	NVL01C2	União
51404155	IGA	CR		104363	15/01/2024 14:02	16/01/2024 13:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,96	1	21,07	0,68	1,27	23,02	IGA01Z5	Teresina
51405358	SJP	CH	1414001	105565	15/01/2024 14:03	15/01/2024 19:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	504,31	88	1,53	2	2,2	5,73	SJP09F4	São João do Piauí
51404159	JER	CR		104367	15/01/2024 14:04	16/01/2024 17:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	377,93	-351	0,18	27,18	JER01C2	Jerumenha
51404148	RNA	CR		104356	15/01/2024 14:05	16/01/2024 15:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,75	0,07	0,23	25,05	RNA01C2	Teresina
51405784	BIG	CH	1361597	105991	15/01/2024 14:06	15/01/2024 18:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	116,84	30	3,4	0,25	0,25	3,9	BIG01N2	Inhuma
51404176	TSA	CR		104384	15/01/2024 14:06	15/01/2024 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,52	0,23	0,2	0,95	TSA01Y3	Teresina
51404208	SPP	TF	1319612	104416	15/01/2024 14:07	15/01/2024 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	143,65	85	1	0,53	0,17	1,7	SPP01C1	Água Branca
51405118	CRT	TF	1391093	105325	15/01/2024 14:10	15/01/2024 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			2,7	0,42	0,05	3,17	CRT01C2	Corrente
51404553	OER	TF	1336310	104761	15/01/2024 14:11	18/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	292,56	4	70,98	0,25	1,92	73,15	OER01C3	Colônia do Piauí
51407081	BAS	CR		107288	15/01/2024 14:17	16/01/2024 10:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	15,85	1,25	2,83	19,93	BAS01C4	Barras
51404237	PID	CR		104445	15/01/2024 14:17	16/01/2024 11:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,23	0,25	0,85	21,33	PID01S1	Teresina
51404389	CMT	CR		104597	15/01/2024 14:38	15/01/2024 20:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,2	0,02	1,05	6,27	CMT01C5	Parnaguá
51405532	CRT	CH	1267481	105739	15/01/2024 14:40	15/01/2024 18:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	483,97	119	3,68	0,3	0,1	4,08	CRT01C3	Corrente
51404414	PID	CR		104622	15/01/2024 14:45	15/01/2024 20:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,62	0,03	0,95	5,6	PID01S5	Teresina
51406042	CRT	CH	1412523	106249	15/01/2024 14:46	15/01/2024 19:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2783,82	570	3,98	0,02	0,9	4,9	CRT01C2	Corrente
51404400	ATS	CR		104608	15/01/2024 14:51	15/01/2024 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,85	0,75	0,1	3,7	ATS01C3	Altos
51404580	RGN	TF	1068871	104788	15/01/2024 14:51	15/01/2024 16:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	317,79	157	1,38	0,57	0,08	2,03	RGN01C1	Regeneração
51405912	CRT	CH	1267596	106119	15/01/2024 14:55	15/01/2024 20:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	482,44	95	4,03	1,05	0	5,08	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51404459	CRT	CR		104667	15/01/2024 14:57	16/01/2024 09:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,92	0,05	0,28	18,25	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51404950	SPM	CH	1400588	105158	15/01/2024 14:58	15/01/2024 16:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	107,88	64	1,03	0,33	0,33	1,7	SPM01C2	Campinas do Piauí
51404454	RGN	CR		104662	15/01/2024 15:00	17/01/2024 12:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,89	1	44,78	0,07	0,42	45,27	RGN01C1	Regeneração
51404477	EBV	CR		104685	15/01/2024 15:01	15/01/2024 16:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	1,57	0,03	0,25	1,85	EBV01C2	Elesbão Veloso
51404482	TSA	CR		104690	15/01/2024 15:02	15/01/2024 15:47	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,03	1	0,23	0,35	0,17	0,75	TSA01Y7	Teresina
51405080	RNA	TF	1040049	105287	15/01/2024 15:03	15/01/2024 17:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	613,99	217	2,23	0,03	0,57	2,83	RNA01C6	Teresina
51404481	UNO	CR		104689	15/01/2024 15:05	16/01/2024 10:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,68	0,23	0,48	19,4	UNO01C1	União
51404545	CRT	CH	1267986	104753	15/01/2024 15:06	15/01/2024 15:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,17	94	0,15	0,08	0,07	0,3	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51404586	CRT	TF	1267524	104794	15/01/2024 15:07	15/01/2024 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			1,3	0,17	0,17	1,63	CRT01C3	Corrente
51404520	SPM	CR		104728	15/01/2024 15:09	15/01/2024 18:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,2	0,35	0,13	3,68	SPM01C2	Campinas do Piauí
51404514	NZA	CR		104722	15/01/2024 15:10	15/01/2024 16:26	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	0,05	1	0,05	0,75	0,47	1,27	NZA01Z2	Nazária
51407000	BOJ	TF	1382525	107207	15/01/2024 15:13	16/01/2024 09:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	232,64	13	16,43	1,1	0,37	17,9	BOJ01C3	Bom Jesus
51404552	UNO	CR		104760	15/01/2024 15:16	15/01/2024 22:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,1	0,58	0,82	7,5	UNO01C1	União
51404572	TSA	CR		104780	15/01/2024 15:16	16/01/2024 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	19,55	0,2	1,02	20,77	TSA01Y2	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51404587	PID	CR		104795	15/01/2024 15:18	16/01/2024 22:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,29	1	30,38	0,35	0,27	31	PID01S9	Teresina
51405939	PTY	TF	1047223	106146	15/01/2024 15:19	15/01/2024 22:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	72,13	10	5,57	1,28	0,37	7,22	PTY01P2	Teresina
51404579	CPM	CR		104787	15/01/2024 15:20	16/01/2024 09:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,93	0,38	0,48	17,8	CPM01C1	Campo Maior
51404589	UNO	CR		104797	15/01/2024 15:20	16/01/2024 09:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,75	1	17,08	0,47	0,35	17,9	UNO01C1	União
51404683	MBA	TF	1375410	104891	15/01/2024 15:20	15/01/2024 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	64,62	21	2,1	0,58	0,4	3,08	MBA01C3	Teresina
51404590	BOJ	CR		104798	15/01/2024 15:21	15/01/2024 20:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	1,5	3,02	0,53	5,05	BOJ09F6	Bom Jesus
51404591	JAC	CR		104799	15/01/2024 15:21	16/01/2024 10:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,79	1	18,6	0,1	0,22	18,92	JAC01C2	Jaicós
51404615	MQP	CR		104823	15/01/2024 15:26	16/01/2024 02:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,85	0,1	0,13	11,08	MQP01N1	Teresina
51404647	CRO	CR		104855	15/01/2024 15:27	16/01/2024 12:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,13	1,13	0,23	21,5	CRO01L1	Monsenhor Gil
51405644	RDG	TF	1270568	105851	15/01/2024 15:29	16/01/2024 10:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	189,06	10	17,02	1,67	0,23	18,92	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51404670	RNA	CR		104878	15/01/2024 15:31	16/01/2024 16:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,25	0,07	0,28	24,6	RNA01C3	Teresina
51405564	SAT	TF	1423325	105771	15/01/2024 15:33	15/01/2024 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	399,37	62	4,73	0,13	1,58	6,45	SAT01L5	Teresina
51404706	CEN	TF	1042079	104914	15/01/2024 15:38	15/01/2024 18:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	158,44	53	2,1	0,1	0,8	3	CEN01U4	Teresina
51406365	RDG	CH	1401752	106572	15/01/2024 15:39	15/01/2024 17:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	46,94	35	0,1	0,58	0,67	1,35	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51404725	SJP	CH	1378392	104933	15/01/2024 15:40	15/01/2024 20:53	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	8810,62	1692	1,77	0,5	2,95	5,22	SJP01C1	São João do Piauí
51404738	VAL	CH	1301426	104946	15/01/2024 15:41	17/01/2024 11:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	88,19	2	43,53	0,12	0,45	44,1	VAL01C1	Valença do Piauí
51404742	PID	CR		104950	15/01/2024 15:42	16/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,25	0,03	0,17	18,45	PID01S4	Teresina
51405692	SAT	TF	1423344	105899	15/01/2024 15:45	15/01/2024 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	100,19	28	0,62	1,43	1,53	3,58	SAT01L5	Teresina
51405393	SAT	TF	1048103	105600	15/01/2024 15:45	15/01/2024 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	64,24	25	0	0,07	2,52	2,58	SAT01L7	Teresina
51405497	SJP	CH	1338597	105704	15/01/2024 15:46	16/01/2024 10:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1415,82	76	17,53	0,55	0,55	18,63	SJP01C2	São João do Piauí
51404775	JAC	CR		104983	15/01/2024 15:46	15/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,17	0,05	1,28	1,5	JAC01C2	Jaicós
51404920	RGN	TF	1068865	105128	15/01/2024 15:47	15/01/2024 18:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	654,58	227	2,52	0,15	0,23	2,9	RGN01C1	Regeneração
51405072	SJP	TF	1338139	105279	15/01/2024 15:52	15/01/2024 21:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1635,52	304	2,87	0,47	2,05	5,38	SJP01C1	São João do Piauí
51405039	SJP	TF	1338128	105247	15/01/2024 15:52	16/01/2024 01:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5021,1	504	7,52	0,25	2,2	9,97	SJP01C1	São João do Piauí
51404916	SJP	TF	1338075	105124	15/01/2024 15:54	15/01/2024 21:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1915,93	323	4,35	1,17	0,42	5,93	SJP01C1	São João do Piauí
51404813	UNO	CR		105021	15/01/2024 15:55	16/01/2024 09:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,6	0,1	0,15	17,85	UNO01C1	União
51404822	SJP	CH	1378393	105030	15/01/2024 15:57	16/01/2024 03:24	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	3450,86	334	6,03	1,97	3,45	11,45	SJP01C1	São João do Piauí
51405022	SJP	TF	1338583	105230	15/01/2024 15:58	16/01/2024 04:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	843,13	66	12,42	0,05	0,32	12,78	SJP01C2	São João do Piauí
51404840	CPM	CR		105048	15/01/2024 16:00	16/01/2024 11:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,98	0,13	0,55	19,67	CPM01C2	Campo Maior
51404874	TBC	CR		105082	15/01/2024 16:01	15/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,35	0,77	0,65	1,77	TBC01K1	Teresina
51404985	FAO	TF	1325137	105193	15/01/2024 16:01	15/01/2024 16:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	3,13	6	0,2	0,17	0,17	0,53	FAO01C6	Floriano
51404890	SJP	TF	1338126	105098	15/01/2024 16:02	16/01/2024 04:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2180,57	179	10,85	0,3	1,03	12,18	SJP01C1	São João do Piauí
51405109	SJP	TF	1338129	105316	15/01/2024 16:04	16/01/2024 06:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1818,74	126	13,3	0,15	1	14,45	SJP01C1	São João do Piauí
51404919	CTO	CR		105127	15/01/2024 16:08	15/01/2024 17:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,48	0,47	0,25	1,2	CTO09F1	Castelo do Piauí
51404921	CRL	CR		105129	15/01/2024 16:09	16/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,03	0,5	0,13	24,67	CRL01C1	Caracol
51404982	UNO	TF	1072198	105190	15/01/2024 16:10	15/01/2024 19:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,63	7	3,4	0,17	0,25	3,82	UNO01C2	União
51405409	SPP	TF	1319547	105616	15/01/2024 16:13	15/01/2024 18:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	595,48	267	1,67	0,27	0,3	2,23	SPP01C1	Água Branca
51405330	SJP	TF	1337973	105537	15/01/2024 16:16	16/01/2024 03:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	4043,62	353	11,28	0,07	0,12	11,47	SJP01C1	São João do Piauí
51406086	RGN	CH	1401455	106293	15/01/2024 16:24	15/01/2024 23:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4123,67	600	3,3	1,92	1,67	6,88	RGN01C1	Regeneração
51405525	SJP	TF	1337963	105732	15/01/2024 16:24	15/01/2024 21:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	825,34	166	4,85	0,08	0,05	4,98	SJP01C1	São João do Piauí
51405419	SJP	CH	1337913	105626	15/01/2024 16:24	16/01/2024 06:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3400,23	242	12,62	0,18	1,27	14,07	SJP01C1	São João do Piauí
51405539	SJP	CR		105746	15/01/2024 16:26	15/01/2024 20:29	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,17	1	2,28	1,28	0,48	4,05	SJP01C1	São João do Piauí
51405075	IGA	CR		105282	15/01/2024 16:28	16/01/2024 03:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,45	1	9,27	1,37	0,08	10,72	IGA01Z5	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51405105	QBO	CR		105312	15/01/2024 16:32	16/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,25	0,02	0,27	18,53	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51406270	SJP	CR		106477	15/01/2024 16:35	15/01/2024 21:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,22	1	2,68	0,05	2,67	5,4	SJP01C1	São João do Piauí
51405110	BIG	CR		105317	15/01/2024 16:35	16/01/2024 00:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,18	0,32	0,25	7,75	BIG01N2	Inhuma
51406361	JFR	CH	1063719	106568	15/01/2024 16:36	15/01/2024 21:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	303,78	59	0,08	3,1	1,97	5,15	JFR01C2	José de Freitas
51405565	SJP	CH	1383703	105772	15/01/2024 16:38	16/01/2024 02:21	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2302,85	237	9,2	0,25	0,27	9,72	SJP01C1	São João do Piauí
51405336	ESP	CR		105543	15/01/2024 16:46	15/01/2024 19:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,12	0,18	0,32	2,62	ESP01M4	Teresina
51407676	SJP	TF	1337924	107883	15/01/2024 16:47	16/01/2024 04:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	1502,33	134	8,45	0,17	2,6	11,22	SJP01C1	São João do Piauí
51405589	PCS	CH	1294899	105796	15/01/2024 16:50	15/01/2024 18:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	539,51	303	1	0,17	0,62	1,78	PCS01C3	Itainópolis
51405501	ABU	TF	1263439	105708	15/01/2024 16:50	17/01/2024 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	167,29	4	40,82	0,35	0,67	41,83	ABU01C1	Anísio de Abreu
51405686	RNA	TF	1048587	105893	15/01/2024 17:00	16/01/2024 01:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	450,36	52	8,07	0,32	0,28	8,67	RNA01C7	Teresina
51405734	SJP	TF	1337905	105941	15/01/2024 17:04	15/01/2024 22:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	922,64	171	4,32	0,82	0,27	5,4	SJP01C1	São João do Piauí
51405510	JAC	TF	1373120	105717	15/01/2024 17:05	16/01/2024 19:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	52,18	2	23,35	0,97	1,78	26,1	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51405386	MAD	CR		105593	15/01/2024 17:07	16/01/2024 08:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,66	1	15,02	0,45	0,28	15,75	MAD01C4	Pio IX
51405537	JUN	CH	1368738	105744	15/01/2024 17:10	15/01/2024 20:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	356,69	117	2,43	0,35	0,27	3,05	JUN01M1	Itainópolis
51406941	PTY	CR		107148	15/01/2024 17:11	16/01/2024 17:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,6	0,02	0,52	24,13	PTY01P2	Teresina
51406595	BOJ	TF	1264132	106802	15/01/2024 17:13	16/01/2024 06:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	107,36	8	12,85	0,3	0,28	13,43	BOJ01C3	Bom Jesus
51405410	GBS	CR		105617	15/01/2024 17:18	16/01/2024 16:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,52	0,23	0,22	22,97	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51405521	NZR	CR		105728	15/01/2024 17:19	16/01/2024 11:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,23	0,03	0,15	18,42	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51405413	PID	CR		105620	15/01/2024 17:21	15/01/2024 22:59	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,23	1	5,18	0,17	0,28	5,63	PID01S5	Teresina
51405417	JAC	CR		105624	15/01/2024 17:24	16/01/2024 19:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,78	0,2	0,27	26,25	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51405418	AME	CR		105625	15/01/2024 17:24	16/01/2024 09:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,1	0,18	0,68	15,97	AME01N1	Amarante
51405531	SRO	CR		105738	15/01/2024 17:27	16/01/2024 22:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	28,35	0,38	0,22	28,95	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51405454	RNA	CR		105661	15/01/2024 17:30	16/01/2024 22:26	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,21	1	28,78	0,08	0,07	28,93	RNA01C7	Teresina
51405549	UNO	TF	1057173	105756	15/01/2024 17:31	16/01/2024 10:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,78	3	16,63	0,02	0,28	16,93	UNO01C3	União
51406887	BIG	TF	1361298	107094	15/01/2024 17:34	16/01/2024 07:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2170,9	155	13,43	0,42	0,17	14,02	BIG01N2	Inhuma
51405622	SAT	CH	1377652	105829	15/01/2024 17:37	15/01/2024 20:10	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	5217,26	2452	0,85	1,03	0,67	2,55	SAT01L4	Teresina
51405682	RNA	TF	1040077	105889	15/01/2024 17:37	15/01/2024 19:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	393,13	225	1,15	0,3	0,3	1,75	RNA01C5	Teresina
51406553	SJP	TF	1338613	106760	15/01/2024 17:38	16/01/2024 11:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	475,48	26	18,07	0,13	0,1	18,3	SJP01C2	São João do Piauí
51407010	CRT	CR		107217	15/01/2024 17:41	16/01/2024 21:33	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,16	1	21,75	4,72	1,4	27,87	CRT01C1	Corrente
51405625	SRO	CR		105832	15/01/2024 17:42	15/01/2024 18:36	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,04	1	0,22	0,15	0,53	0,9	SRO09F2	Anísio de Abreu
51407013	CRT	CR		107220	15/01/2024 17:43	16/01/2024 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	17,47	0,02	0,12	17,6	CRT01C1	Corrente
51405809	RNA	TF	1374129	106016	15/01/2024 17:44	15/01/2024 20:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	264,52	85	1,18	0,55	1,38	3,12	RNA01C4	Teresina
51405878	RDG	CH	1270723	106085	15/01/2024 17:46	16/01/2024 15:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1895,54	86	14,35	0,73	6,97	22,05	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51405728	SAT	TF	1047847	105935	15/01/2024 17:48	16/01/2024 06:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2478,23	190	12,12	0,2	0,72	13,03	SAT01L3	Teresina
51405783	TSA	TF	1043727	105990	15/01/2024 17:48	16/01/2024 04:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	159,9	15	9,43	0,5	0,73	10,67	TSA01Y5	Teresina
51405716	MCU	CR		105923	15/01/2024 17:51	16/01/2024 09:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,7	0,3	0,18	15,18	MCU01V8	Teresina
51406316	GBS	TF	1269798	106523	15/01/2024 17:51	15/01/2024 20:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	67,49	29	1,07	0,55	0,72	2,33	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51406198	TBC	TF	1049746	106405	15/01/2024 17:52	15/01/2024 23:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	51,86	10	3,63	1,57	0	5,2	TBC01K1	Teresina
51406590	SAT	TF	1045834	106797	15/01/2024 17:54	15/01/2024 22:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	156,02	35	3,15	0,05	1,27	4,47	SAT01L2	Teresina
51405892	PCS	TF	1294900	106099	15/01/2024 17:55	16/01/2024 08:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	192,9	13	14,22	0,53	0,1	14,85	PCS01C3	Itainópolis
51405782	PTY	CR		105989	15/01/2024 17:56	16/01/2024 18:14	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,01	1	23,38	0,35	0,57	24,3	PTY01P2	Teresina
51405775	JUN	CH	1289971	105982	15/01/2024 17:57	16/01/2024 11:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1684,16	97	17,27	0,02	0,08	17,37	JUN01M1	Itainópolis
51405808	SPP	CR		106015	15/01/2024 18:03	15/01/2024 21:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,02	0,42	0,22	3,65	SPP01C1	Água Branca

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51405857	RNA	TF	1049064	106064	15/01/2024 18:03	16/01/2024 00:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1648,83	260	4,55	0,88	0,92	6,35	RNA01C7	Teresina
51405844	MQP	CR		106051	15/01/2024 18:08	16/01/2024 10:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,5	0,27	1,13	15,9	MQP01N8	Teresina
51405851	BTV	CR		106058	15/01/2024 18:08	16/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	23,12	0,02	0,32	23,45	BTV01C1	Francisco Santos
51407027	SAT	TF	1047858	107234	15/01/2024 18:12	16/01/2024 00:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1771,39	292	3,52	1,03	1,52	6,07	SAT01L3	Teresina
51405879	RNA	CH	1049231	106086	15/01/2024 18:15	16/01/2024 00:06	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	58,35	10	4,83	0,58	0,43	5,85	RNA01C7	Teresina
51405932	SJP	CR		106139	15/01/2024 18:16	16/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,75	0,28	0,05	21,08	SJP01C1	São João do Piauí
51406246	JCK	TF	1046394	106453	15/01/2024 18:23	15/01/2024 21:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	196,67	59	1,42	0,15	1,77	3,33	JCK01X6	Teresina
51405966	RNA	CR		106173	15/01/2024 18:25	16/01/2024 13:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,5	0,85	0,43	18,78	RNA01C4	Teresina
51406006	CRO	TF	1054714	106213	15/01/2024 18:27	16/01/2024 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	169,49	7	22,72	0,67	0,83	24,22	CRO01L2	Monsenhor Gil
51406662	TSA	CR		106869	15/01/2024 18:29	16/01/2024 10:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,68	0,13	0,1	15,92	TSA01Y5	Teresina
51406023	RDG	TF	1270641	106230	15/01/2024 18:30	16/01/2024 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	128,26	7	17,67	0,5	0,17	18,33	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51406043	IGA	CR		106250	15/01/2024 18:31	16/01/2024 13:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,82	0,22	0,3	19,33	IGA01Z5	Teresina
51406123	SPP	TF	1069533	106330	15/01/2024 18:37	16/01/2024 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	46,87	3	14,57	1	0,07	15,63	SPP01C2	Jardim do Mulato
51406088	SRO	TF	1396880	106295	15/01/2024 18:38	16/01/2024 12:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	104,51	6	16,23	0,2	1	17,43	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51406288	SAT	TF	1405230	106495	15/01/2024 18:41	15/01/2024 20:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	179,22	87	1,15	0,17	0,75	2,07	SAT01L9	Teresina
51406124	CPM	CR		106331	15/01/2024 18:44	15/01/2024 20:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,25	0,93	0,3	1,48	CPM01C3	Campo Maior
51406210	SJP	TF	1338106	106417	15/01/2024 18:48	16/01/2024 05:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	2140,83	205	9,98	0,08	0,38	10,45	SJP01C1	São João do Piauí
51406554	RNA	TF	1049264	106761	15/01/2024 18:59	15/01/2024 23:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	32,26	8	2,23	1,38	0,42	4,03	RNA01C7	Teresina
51406205	CRI	CR		106412	15/01/2024 19:00	16/01/2024 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,28	0,17	0,57	17,02	CRI01N1	Cristino Castro
51406711	SJP	TF	1337906	106918	15/01/2024 19:01	16/01/2024 00:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1424,7	251	4,95	0,62	0,12	5,68	SJP01C1	São João do Piauí
51406238	RDG	CR		106445	15/01/2024 19:01	16/01/2024 12:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	17,07	0,02	0,07	17,15	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51406474	JFR	TF	1380459	106681	15/01/2024 19:04	15/01/2024 23:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	363,88	79	2,95	0,47	1,2	4,62	JFR01C1	José de Freitas
51406233	SAT	CR		106440	15/01/2024 19:05	16/01/2024 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,17	0,27	0,07	21,5	SAT01L3	Teresina
51406289	PID	CR		106496	15/01/2024 19:13	16/01/2024 01:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,6	0,02	0,27	5,88	PID01S6	Teresina
51406311	OER	CR		106518	15/01/2024 19:20	16/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,95	0,2	0,48	22,63	OER01C1	Oeiras
51406340	TSA	CR		106547	15/01/2024 19:23	16/01/2024 09:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,52	0,02	0,47	14	TSA01Y1	Teresina
51406333	JCK	CR		106540	15/01/2024 19:24	16/01/2024 05:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,07	0,02	0,52	9,6	JCK01X4	Teresina
51407012	RNA	TF	1040077	107219	15/01/2024 19:31	16/01/2024 01:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1264,13	225	4,83	0,03	0,77	5,63	RNA01C5	Teresina
51406391	SJP	CR		106598	15/01/2024 19:33	16/01/2024 15:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,82	1	19,05	0,38	0,13	19,57	SJP01C1	São João do Piauí
51407053	SJP	TF	1398604	107260	15/01/2024 19:35	15/01/2024 21:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	700,68	337	1,17	0,5	0,42	2,08	SJP01C1	São João do Piauí
51406507	SJP	TF	1337952	106714	15/01/2024 19:36	15/01/2024 23:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	614,56	141	2,38	0,07	1,92	4,37	SJP01C1	São João do Piauí
51406421	SAT	TF	1050224	106628	15/01/2024 19:36	15/01/2024 22:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	881,35	284	1,15	0,25	1,72	3,12	SAT01L6	Teresina
51406450	JUN	CH	1289999	106657	15/01/2024 19:38	15/01/2024 21:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	114,98	71	0,58	1,05	0	1,63	JUN01M1	Itainópolis
51406417	IGA	CR		106624	15/01/2024 19:39	16/01/2024 02:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,95	0,13	0,23	7,32	IGA01Z3	Teresina
51406422	PID	CR		106629	15/01/2024 19:40	15/01/2024 22:32	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,12	1	1,57	0,2	1,1	2,87	PID01S7	Teresina
51407026	TBC	CH	1049966	107233	15/01/2024 19:45	16/01/2024 00:35	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1388,48	288	3,28	1,55	0	4,83	TBC01K1	Teresina
51406479	ALG	CR		106686	15/01/2024 19:48	16/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	14,78	0,83	0,35	15,97	ALG01N2	Alto Longá
51406589	SPP	CR		106796	15/01/2024 19:49	16/01/2024 11:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,63	1	14,92	0,02	0,28	15,22	SPP01C2	Jardim do Mulato
51406506	CPM	CR		106713	15/01/2024 19:54	16/01/2024 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	12,33	0,85	0,42	13,6	CPM01C2	Campo Maior
51406524	SJP	CR		106731	15/01/2024 19:59	16/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,77	0,1	0,07	19,93	SJP01C1	São João do Piauí
51409414	CRT	CH	1267529	109621	15/01/2024 20:00	16/01/2024 09:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE			12,62	1,33	0	13,95	CRT01C1	Corrente
51406525	NZA	CR		106732	15/01/2024 20:00	16/01/2024 07:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,78	0,08	0,58	11,45	NZA01Z1	Teresina
51406585	SAT	TF	1047878	106792	15/01/2024 20:01	15/01/2024 22:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	252,62	98	0,55	0,15	1,88	2,58	SAT01L3	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51406591	CRT	TF	1267637	106798	15/01/2024 20:01	16/01/2024 01:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	60,15	11	4,2	1,08	0,2	5,48	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51406594	BIG	TF	1361018	106801	15/01/2024 20:03	16/01/2024 13:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	102,75	6	16,9	0,23	0	17,13	BIG01N2	São João da Varjota
51406586	TBC	CR		106793	15/01/2024 20:09	17/01/2024 01:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,23	1	28,5	0,72	0,4	29,62	TBC01K1	Teresina
51406638	BIG	CH	1361151	106845	15/01/2024 20:11	15/01/2024 23:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1624,48	479	2,18	0,97	0,25	3,4	BIG01N2	São João da Varjota
51406614	CRT	CH	1267963	106821	15/01/2024 20:14	16/01/2024 18:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	220,85	10	20,45	0,82	0,83	22,1	CRT01C2	Corrente
51406636	ATS	TF	1418201	106843	15/01/2024 20:17	15/01/2024 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	129,32	106	0,05	0,53	0,63	1,22	ATS01C2	Altos
51406635	SAT	CR		106842	15/01/2024 20:19	17/01/2024 00:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	27,3	0,7	0,1	28,1	SAT01L3	Teresina
51406702	JUN	CH	1397045	106909	15/01/2024 20:28	16/01/2024 10:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	123,83	9	12,62	0,78	0,37	13,77	JUN01M1	Itainópolis
51406725	RNA	CR		106932	15/01/2024 20:33	17/01/2024 07:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,45	1	34,2	0,03	0,68	34,92	RNA01C2	Teresina
51406726	CPM	CR		106933	15/01/2024 20:35	16/01/2024 09:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	12,55	0,32	0,53	13,4	CPM01C3	Campo Maior
51406764	PTY	CR		106971	15/01/2024 20:41	16/01/2024 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,38	0,3	0,85	20,53	PTY01P4	Teresina
51406823	NZR	TF	1389464	107030	15/01/2024 20:45	15/01/2024 22:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	588,47	446	0,93	0,05	0,35	1,33	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51406799	CPM	CR		107006	15/01/2024 20:46	16/01/2024 09:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,07	0,28	0,75	13,1	CPM01C2	Campo Maior
51407079	JAC	TF	1314040	107286	15/01/2024 20:50	16/01/2024 10:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	27,95	2	13,1	0,68	0,2	13,98	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51406824	CRT	CR		107031	15/01/2024 20:56	16/01/2024 11:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	14,38	0,43	0,05	14,87	CRT01C2	Corrente
51407455	SJP	TF	1338326	107662	15/01/2024 20:58	16/01/2024 15:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			17,43	0,47	0,2	18,1	SJP01C1	São João do Piauí
51406883	IGA	TF	1047769	107090	15/01/2024 21:01	15/01/2024 23:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	81,29	36	1,07	0,53	0,67	2,27	IGA01Z5	Teresina
51406866	BOJ	CR		107073	15/01/2024 21:03	16/01/2024 01:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	3,4	0,6	0,27	4,27	BOJ09F6	Bom Jesus
51406929	RNA	TF	1374129	107136	15/01/2024 21:10	16/01/2024 01:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	363,54	85	3,98	0,02	0,28	4,28	RNA01C4	Teresina
51406996	SJP	CR		107203	15/01/2024 21:28	16/01/2024 16:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,85	0,07	0,75	18,67	SJP01C1	São João do Piauí
51407055	TSA	CR		107262	15/01/2024 21:39	16/01/2024 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,47	0,25	0,55	14,27	TSA01Y3	Teresina
51407052	BOL	TF	1385773	107259	15/01/2024 21:40	16/01/2024 11:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	28,08	2	13,63	0,25	0,17	14,05	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51407159	BOJ	TF	1263885	107366	15/01/2024 22:05	15/01/2024 23:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	89,77	82	0,05	0,23	0,82	1,1	BOJ01C1	Bom Jesus
51407163	PID	CR		107370	15/01/2024 22:05	16/01/2024 10:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,98	0	0,62	12,6	PID01S9	Teresina
51407187	RNA	CR		107394	15/01/2024 22:09	16/01/2024 08:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,05	0,5	0,48	10,03	RNA01C7	Teresina
51407205	SJP	CR		107412	15/01/2024 22:12	16/01/2024 09:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,48	1	11,23	0,12	0,1	11,45	SJP01C1	São João do Piauí
51407238	RDG	CR		107445	15/01/2024 22:22	16/01/2024 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	14,57	3,15	1,07	18,78	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51407519	SAT	TF	1197599	107726	15/01/2024 22:28	16/01/2024 03:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	100,04	21	3,67	0,4	0,7	4,77	SAT01L6	Teresina
51408892	JUN	CH	1289999	109099	15/01/2024 22:34	16/01/2024 10:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	858,84	71	10,32	1,78	0	12,1	JUN01M1	Patos do Piauí
51407472	PAL	CR		107679	15/01/2024 23:30	16/01/2024 08:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,75	0,67	0,1	8,52	PAL01C1	Paulistana
51407518	SAT	TF	1047878	107725	15/01/2024 23:42	16/01/2024 04:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	448,43	98	3,85	0,33	0,4	4,58	SAT01L3	Teresina
51407520	MQP	CR		107727	15/01/2024 23:42	16/01/2024 13:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,72	0,08	0,18	13,98	MQP01N8	Teresina
51407537	TSA	CR		107744	15/01/2024 23:49	16/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	9,95	0,52	0,83	11,3	TSA01Y3	Teresina
51407648	PAL	TF	1303282	107855	16/01/2024 00:07	16/01/2024 01:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	293,31	172	1,37	0,05	0,3	1,72	PAL01C1	Paulistana
51407597	NZA	CR		107804	16/01/2024 00:08	16/01/2024 19:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	17,33	1,5	0,35	19,18	NZA01Z1	Teresina
51407601	PTY	TF	1047764	107808	16/01/2024 00:09	16/01/2024 01:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	190,92	154	0,3	0,37	0,58	1,25	PTY01P5	Teresina
51407731	MQP	TF	1385748	107938	16/01/2024 00:14	16/01/2024 03:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	329,79	110	1,43	0,05	1,52	3	MQP01N8	Teresina
51407827	RNA	CR		108034	16/01/2024 00:24	16/01/2024 02:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,03	0,02	0,68	1,73	RNA01C3	Teresina
51407651	RNA	TF	1365610	107858	16/01/2024 00:25	16/01/2024 01:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	102,29	101	0,43	0,22	0,37	1,02	RNA01C3	Teresina
51407773	FAO	TF	1324014	107980	16/01/2024 00:53	16/01/2024 02:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	366,96	279	0,32	0,17	0,83	1,32	FAO01C3	Floriano
51408370	TSA	TF	1376548	108577	16/01/2024 03:53	16/01/2024 07:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	411,23	120	2,67	0,02	0,75	3,43	TSA01Y7	Teresina
51406693	JAC	CH	1314378	106900	16/01/2024 05:26	16/01/2024 08:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	429,61	137	1,83	1,32	0	3,15	JAC09F5	Patos do Piauí
51408716	OER	CH	1337462	108923	16/01/2024 05:35	16/01/2024 09:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	318,77	89	0,72	1,07	1,8	3,58	OER01C2	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51409368	SJP	TF	1338126	109575	16/01/2024 05:39	16/01/2024 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	937,51	179	4,85	0,03	0,37	5,25	SJP01C1	São João do Piauí
51409575	CRO	CR		109782	16/01/2024 05:46	16/01/2024 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,3	0,9	0,12	9,32	CRO01L2	Curralinhos
51409065	SJP	CR		109272	16/01/2024 05:57	16/01/2024 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	2,45	2,85	0,5	5,8	SJP01C1	São João do Piauí
51408660	NVL	CH	1072264	108867	16/01/2024 05:57	16/01/2024 18:11	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	48,92	4	11,22	0,02	1	12,23	NVL01C2	União
51409408	SPM	CH	1334367	109615	16/01/2024 05:58	17/01/2024 10:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	901,06	97	4,63	4,37	19,6	28,6	SPM01C3	Conceição do Canindé
51408967	SJP	TF	1338071	109174	16/01/2024 06:03	16/01/2024 10:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1126,51	275	2,57	1,4	0,13	4,1	SJP01C1	São João do Piauí
51408679	SPM	CR		108886	16/01/2024 06:05	16/01/2024 14:33	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,35	1	5,35	0,57	2,55	8,47	SPM01C3	Conceição do Canindé
51408700	TBC	CH	1428155	108907	16/01/2024 06:08	16/01/2024 09:50	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1115,97	302	0,3	1,82	1,58	3,7	TBC01K1	Teresina
51409524	JAC	CH	1404002	109731	16/01/2024 06:11	16/01/2024 12:50	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	232,66	35	5,27	0,13	1,25	6,65	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51408719	JER	CH	1322326	108926	16/01/2024 06:14	16/01/2024 18:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	24,26	2	11,73	0,17	0,23	12,13	JER01C2	Jerumenha
51408741	RNA	CR		108948	16/01/2024 06:19	16/01/2024 18:26	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,5	1	11,25	0,72	0,15	12,12	RNA01C7	Teresina
51410256	CRT	TF	1407792	110463	16/01/2024 06:30	16/01/2024 10:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	15,43	4	3,33	0,37	0,17	3,87	CRT09S1	Corrente
51409493	PAL	TF	1302869	109700	16/01/2024 06:33	16/01/2024 13:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR			5,78	0,5	0,68	6,97	PAL01C2	Paulistana
51411106	PAL	CH	1405102	111313	16/01/2024 06:33	16/01/2024 12:51	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	811,37	129	5,52	0,67	0,12	6,3	PAL01C2	Jacobina do Piauí
51406024	JAC	CH	1314686	106231	16/01/2024 06:35	16/01/2024 08:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	563,02	245	0,05	1,25	1	2,3	JAC09F5	Patos do Piauí
51408818	PRI	CR		109025	16/01/2024 06:38	16/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,43	1	8,25	1,18	1	10,43	PRI01Y2	Barras
51409181	CRT	CH	1438467	109388	16/01/2024 06:44	16/01/2024 10:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	28,22	7	3,33	0,7	0	4,03	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51409893	SJP	TF	1338333	110100	16/01/2024 06:49	16/01/2024 14:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	317,67	43	5,1	0,13	2,15	7,38	SJP01C1	São João do Piauí
51409249	RNA	TF	1374129	109456	16/01/2024 06:51	16/01/2024 09:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	197,39	85	0,48	1,42	0,43	2,33	RNA01C4	Teresina
51408929	SPP	CH	1069657	109136	16/01/2024 06:58	16/01/2024 07:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	13,32	14	0,43	0,28	0,25	0,97	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51408933	SPM	TF	1413570	109140	16/01/2024 06:59	16/01/2024 14:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR			2,85	1,53	3,1	7,48	SPM01C3	Paulistana
51410838	SPM	CH	1334408	111045	16/01/2024 07:01	16/01/2024 14:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6783,91	911	6,9	0,37	0,18	7,45	SPM01C3	Conceição do Canindé
51410253	BIG	TF	1361199	110460	16/01/2024 07:04	17/01/2024 12:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	437,19	15	4,23	0,3	24,62	29,15	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51409323	BOL	CH	1265188	109530	16/01/2024 07:06	16/01/2024 09:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	206,94	75	1,33	1,43	0	2,77	BOL01C2	Cristino Castro
51408959	JUN	CR		109166	16/01/2024 07:06	16/01/2024 11:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,82	0,07	0,37	4,25	JUN09F1	Jaicós
51408994	NVL	TF	1072373	109201	16/01/2024 07:08	16/01/2024 08:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	12,98	7	0,05	0,92	0,88	1,85	NVL01C2	União
51408996	SPP	CR		109203	16/01/2024 07:12	16/01/2024 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	9,07	0,03	0,2	9,3	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51408995	BIG	CH	1361353	109202	16/01/2024 07:15	17/01/2024 18:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	35,44	1	34,72	0,38	0,35	35,45	BIG01N2	Inhuma
51412427	BIG	TF	1361355	112630	16/01/2024 07:15	17/01/2024 18:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			35,58	0,02	0,1	35,7	BIG01N2	Inhuma
51409021	SPP	CR		109228	16/01/2024 07:16	16/01/2024 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,3	0,05	0,22	9,57	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51409969	SJP	CH	1338193	110176	16/01/2024 07:20	16/01/2024 15:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1030,65	134	6,15	0,55	1	7,7	SJP01C1	São João do Piauí
51409939	GBS	CR		110146	16/01/2024 07:23	16/01/2024 18:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	11,1	0,05	0,23	11,38	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51409052	SJP	TF	1338279	109259	16/01/2024 07:26	16/01/2024 15:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	86,66	11	7,32	0,57	0	7,88	SJP01C1	São João do Piauí
51409495	CRT	CH	1267481	109702	16/01/2024 07:26	16/01/2024 08:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	145,89	101	1,28	0,12	0,05	1,45	CRT01C3	Corrente
51409182	GBS	TF	1270307	109389	16/01/2024 07:28	16/01/2024 12:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	122,92	25	0,73	1,65	2,53	4,92	GBS09F8	Corrente
51410569	SJP	CH	1414063	110776	16/01/2024 07:28	16/01/2024 13:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1138,39	179	4,13	2,12	0,12	6,37	SJP01C1	São João do Piauí
51409231	NZR	CH	1348621	109438	16/01/2024 07:34	16/01/2024 09:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	50,6	27	1,43	0,28	0,17	1,88	NZR01C1	Floriano
51409624	SJP	CH	1338794	109831	16/01/2024 07:34	16/01/2024 11:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	259,8	59	3,87	0,17	0,38	4,42	SJP01C2	São João do Piauí
51409142	AME	TF	1055638	109349	16/01/2024 07:38	16/01/2024 10:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,56	9	0,05	0,67	2,23	2,95	AME01N2	Amarante
51410689	SAT	TF	1048103	110896	16/01/2024 07:39	16/01/2024 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	183,5	25	0,1	0,58	6,67	7,35	SAT01L7	Teresina
51406482	MAV	TF	1055032	106689	16/01/2024 07:41	16/01/2024 08:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	77,76	71	0,02	0,72	0,37	1,1	MAV01C1	Miguel Alves
51409175	MAV	CH	1371318	109382	16/01/2024 07:41	16/01/2024 13:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	127,05	22	2,63	0,57	2,58	5,78	MAV01C3	Miguel Alves
51409334	ESP	TF	1043198	109541	16/01/2024 07:57	16/01/2024 09:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	27,77	16	0,42	0,5	0,83	1,75	ESP01M1	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51409669	RGN	TF	1069416	109876	16/01/2024 07:58	16/01/2024 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	195,61	26	6,47	0,8	0,27	7,53	RGN01C1	Regeneração
51409304	MAV	CR		109511	16/01/2024 08:04	16/01/2024 09:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,72	0,45	0,58	1,75	MAV01C3	Miguel Alves
51409284	PTY	CR		109491	16/01/2024 08:04	16/01/2024 09:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,85	0,43	0,23	1,52	PTY01P3	Teresina
51409324	SPP	CR		109531	16/01/2024 08:06	17/01/2024 07:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,73	0,42	0,08	23,23	SPP01C1	Água Branca
51409580	SPP	TF	1319630	109787	16/01/2024 08:07	16/01/2024 09:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	649,5	403	0,77	0,63	0,22	1,62	SPP01C1	Água Branca
51409329	CRT	CR		109536	16/01/2024 08:10	16/01/2024 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,6	0,4	0,55	3,55	CRT01C2	Corrente
51409362	BAS	CR		109569	16/01/2024 08:13	16/01/2024 21:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,3	0,3	0,27	12,87	BAS01C1	Barras
51409456	SJP	TF	1337906	109663	16/01/2024 08:19	16/01/2024 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1299,83	251	0,3	1,08	3,8	5,18	SJP01C1	São João do Piauí
51410685	OER	TF	1335442	110892	16/01/2024 08:19	16/01/2024 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	87,1	14	5,73	0,33	0,17	6,23	OER01C3	Colônia do Piauí
51409406	CEN	CR		109613	16/01/2024 08:20	16/01/2024 11:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,63	0,63	0,87	3,13	CEN01U1	Teresina
51410687	SJP	CH	1353824	110894	16/01/2024 08:21	16/01/2024 14:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1106,38	173	5,15	0,25	1	6,4	SJP09F4	Queimada Nova
51409459	TSA	CR		109666	16/01/2024 08:21	16/01/2024 14:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	3,62	2,4	0,27	6,28	TSA01Y1	Teresina
51409464	MQP	CR		109671	16/01/2024 08:21	16/01/2024 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,25	0,55	0,67	3,47	MQP01N8	Teresina
51409970	GBS	CH	1269588	110177	16/01/2024 08:21	16/01/2024 13:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1418,59	280	1,53	0,17	3,37	5,07	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51411368	SJP	TF	1444225	111575	16/01/2024 08:22	16/01/2024 16:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	301,76	39	6,98	0,53	0,23	7,75	SJP01C1	São João do Piauí
51409473	CRT	CH	1267529	109680	16/01/2024 08:22	16/01/2024 19:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE			2,92	4,53	3,35	10,8	CRT01C1	Corrente
51410623	ATS	CH	1371888	110830	16/01/2024 08:28	16/01/2024 14:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	99,56	18	3,87	1,58	0,08	5,53	ATS01C4	Altos
51409579	FAO	CH	1382945	109786	16/01/2024 08:32	16/01/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	28,76	8	3,07	0,53	0	3,6	FAO01C4	Floriano
51409540	RNA	CR		109747	16/01/2024 08:32	16/01/2024 11:48	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,14	1	2,32	0,32	0,63	3,27	RNA01C7	Teresina
51409535	MAV	CR		109742	16/01/2024 08:33	16/01/2024 17:14	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,36	1	5,07	2,28	1,33	8,68	MAV01C1	Miguel Alves
51412087	CER	CH	1406543	112294	16/01/2024 08:36	16/01/2024 18:25	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	29,41	3	9,5	0,03	0,28	9,82	CER01P1	Uruçuí
51409562	TSA	CR		109769	16/01/2024 08:37	16/01/2024 16:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,32	1	6,8	0,35	0,45	7,6	TSA01Y8	Teresina
51416307	CRO	CR		116508	16/01/2024 08:37	17/01/2024 11:19	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,11	1	26	0,13	0,57	26,7	CRO01L2	Curralinhos
51409831	PID	TF	1044110	110038	16/01/2024 08:38	16/01/2024 12:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	443,98	128	0,02	2,3	1,17	3,48	PID01S6	Teresina
51409568	PCS	CR		109775	16/01/2024 08:39	16/01/2024 13:44	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,21	1	4,53	0,33	0,22	5,08	PCS01C1	Picos
51410892	JER	CH	1322277	111099	16/01/2024 08:39	16/01/2024 16:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	263,36	33	4,8	1,98	1,2	7,98	JER01C2	Jerumenha
51409598	ATS	CR		109805	16/01/2024 08:42	16/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,1	1	1,63	0,37	0,42	2,42	ATS01C4	Altos
51409634	CRI	CR		109841	16/01/2024 08:49	16/01/2024 15:50	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,29	1	6,02	0,37	0,63	7,02	CRI01N1	Cristino Castro
51409635	DML	CR		109842	16/01/2024 08:49	16/01/2024 12:02	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,13	1	2,48	0,1	0,63	3,22	DML01W3	Lagoa do Piauí
51410628	OER	TF	1337787	110835	16/01/2024 08:53	16/01/2024 21:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	97,54	8	9,58	2,28	0,33	12,2	OER01C2	Oeiras
51409667	PTY	CR		109874	16/01/2024 08:54	16/01/2024 18:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,75	0,02	0,25	10,02	PTY01P2	Teresina
51411863	BOJ	CR		112070	16/01/2024 08:55	16/01/2024 16:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,17	0,88	0	8,05	BOJ01C3	Bom Jesus
51409721	RGN	CH	1069404	109928	16/01/2024 09:01	17/01/2024 14:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	29,82	1	29,55	0,02	0,27	29,83	RGN01C1	Regeneração
51409723	SJP	CR		109930	16/01/2024 09:02	17/01/2024 10:45	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,07	1	25	0,23	0,48	25,72	SJP01C1	São João do Piauí
51409783	AME	CR		109990	16/01/2024 09:12	16/01/2024 14:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,93	0,23	0,33	5,5	AME01N1	Amarante
51409790	PMR	CR		109997	16/01/2024 09:13	16/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	4,75	2,12	0,38	7,25	PMR01P2	Palmeirais
51409776	URI	TF	1320896	109983	16/01/2024 09:13	16/01/2024 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	777,55	221	0,3	1,07	2,17	3,53	URI01C2	Uruçuí
51409780	TSA	CR		109987	16/01/2024 09:14	16/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,31	1	6,98	0,42	0,05	7,45	TSA01Y2	Teresina
51412721	MBA	TF	1056013	112924	16/01/2024 09:15	16/01/2024 19:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	117,73	12	9,42	0,25	0,15	9,82	MBA01C3	Teresina
51409834	CBC	CR		110041	16/01/2024 09:18	16/01/2024 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,8	0,45	0,1	8,35	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51409820	PCS	CR		110027	16/01/2024 09:18	16/01/2024 10:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,67	0,35	0,67	1,68	PCS01C1	Picos
51410141	SPM	CR		110348	16/01/2024 09:18	16/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,88	1,17	0,17	7,22	SPM01C3	Conceição do Canindé
51409830	CRL	CR		110037	16/01/2024 09:20	16/01/2024 18:56	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,4	1	8,05	0,87	0,68	9,6	CRL01C2	Caracol
51409864	OER	CR		110071	16/01/2024 09:25	16/01/2024 18:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,55	0,18	0,28	9,02	OER01C1	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51409868	CPM	CH	1260682	110075	16/01/2024 09:26	16/01/2024 16:34	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	7,13	1	5,75	0,65	0,73	7,13	CPM01C2	Campo Maior
51409899	JFR	TF	1063608	110106	16/01/2024 09:32	16/01/2024 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	10,46	1	0,13	0,17	10,17	10,47	JFR01C2	José de Freitas
51409936	OER	CR		110143	16/01/2024 09:33	16/01/2024 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,8	0,02	0,07	5,88	OER01C3	Colônia do Piauí
51409945	PID	CR		110152	16/01/2024 09:36	16/01/2024 11:45	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	0,67	0,28	1,2	2,15	PID01S2	Teresina
51409962	PTY	CR		110169	16/01/2024 09:36	16/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,87	0,18	0,27	1,32	PTY01P6	Teresina
51410803	RNA	CR		111010	16/01/2024 09:44	16/01/2024 13:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,47	0,38	0,3	4,15	RNA01C4	Teresina
51409999	JUN	CR		110206	16/01/2024 09:44	19/01/2024 18:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,36	1	80,23	0,18	0,12	80,53	JUN09F3	Francisco Santos
51410040	CRT	CR		110247	16/01/2024 09:46	16/01/2024 13:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,62	0,02	0,22	3,85	CRT09S1	Corrente
51410977	SJP	TF	1412381	111184	16/01/2024 09:52	16/01/2024 15:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			3,97	1,23	0	5,2	SJP09F4	Paulistana
51410075	SJP	TF	1338075	110282	16/01/2024 09:53	16/01/2024 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	482,8	323	0,18	0,27	1,05	1,5	SJP01C1	São João do Piauí
51410074	NZA	CR		110281	16/01/2024 09:55	16/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,08	1	1,03	0,42	0,4	1,85	NZA01Z2	Nazária
51410143	GBS	CR		110350	16/01/2024 10:04	16/01/2024 17:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,83	0,05	0,05	6,93	GBS09F7	Gilbués
51410132	MCU	CR		110339	16/01/2024 10:05	16/01/2024 12:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,88	0,6	0,65	2,13	MCU01V8	Teresina
51411818	BOJ	CR		112025	16/01/2024 10:07	16/01/2024 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,6	0,37	0	5,97	BOJ01C3	Bom Jesus
51410175	FAO	CR		110382	16/01/2024 10:07	16/01/2024 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,52	0,02	0,45	7,98	FAO01C6	Floriano
51410168	MAV	TF	1388206	110375	16/01/2024 10:07	17/01/2024 10:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	71,7	3	22,88	0,05	0,98	23,92	MAV01C3	Miguel Alves
51411271	CRL	TF	1262816	111478	16/01/2024 10:08	16/01/2024 14:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	104,23	27	0,02	1,27	2,58	3,87	CRL01C1	Caracol
51410166	CRT	TF	1267505	110373	16/01/2024 10:08	16/01/2024 12:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	433,14	158	1,37	0,27	1,12	2,75	CRT01C3	Corrente
51410177	TSA	CR		110384	16/01/2024 10:08	16/01/2024 10:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,15	0,23	0,12	0,5	TSA01Y2	Teresina
51410162	JCK	CR		110369	16/01/2024 10:09	16/01/2024 11:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,9	0,23	0,68	1,82	JCK01X2	Teresina
51406918	SJP	CR		107125	16/01/2024 10:20	20/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	3,97	1	94,85	0,02	0,32	95,18	SJP09F4	Queimada Nova
51410223	PTY	CR		110430	16/01/2024 10:20	16/01/2024 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,27	0,4	0,28	0,95	PTY01P3	Teresina
51410295	RNA	CR		110502	16/01/2024 10:26	16/01/2024 22:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,49	1	11,3	0,25	0,17	11,72	RNA01C7	Teresina
51411034	MQP	TF	1388903	111241	16/01/2024 10:33	16/01/2024 14:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	272,09	68	0,82	3,03	0,17	4,02	MQP01N6	Teresina
51410368	GBS	TF	1269724	110575	16/01/2024 10:35	16/01/2024 11:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2,38	3	0,57	0,23	0	0,8	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51410353	JCK	CR		110560	16/01/2024 10:36	16/01/2024 16:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,1	0,25	0,33	5,68	JCK01X1	Teresina
51410550	SJP	CR		110757	16/01/2024 10:36	16/01/2024 17:40	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,29	1	5,85	0,57	0,65	7,07	SJP01C1	São João do Piauí
51411030	SJP	CH	1353824	111237	16/01/2024 10:36	16/01/2024 14:45	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1141,11	276	3,4	0,42	0,33	4,15	SJP09F4	Queimada Nova
51410572	MQP	CH	1051571	110779	16/01/2024 10:37	16/01/2024 14:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	811,24	228	2,67	0,07	0,82	3,55	MQP01N6	Teresina
51410362	JFR	CR		110569	16/01/2024 10:37	16/01/2024 18:09	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,31	1	6,17	0,47	0,9	7,53	JFR01C1	José de Freitas
51410367	SAT	CR		110574	16/01/2024 10:38	16/01/2024 14:34	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	3,55	0,32	0,07	3,93	SAT01L4	Teresina
51410358	MQP	CR		110565	16/01/2024 10:40	16/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,17	0,68	0,43	6,28	MQP01W1	Teresina
51410450	RNA	TF	1048818	110657	16/01/2024 10:42	16/01/2024 12:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	386,89	177	1,27	0,57	0,37	2,2	RNA01C7	Teresina
51410387	IGA	CR		110594	16/01/2024 10:45	16/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,67	0,27	0,28	7,22	IGA01Z3	Teresina
51410423	CRT	CR		110630	16/01/2024 10:47	16/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,29	1	6,05	0,7	0,15	6,9	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51410418	JCK	CR		110625	16/01/2024 10:50	17/01/2024 22:16	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,48	1	32,58	1,07	1,78	35,43	JCK01X2	Teresina
51410455	PMR	CR		110662	16/01/2024 10:56	16/01/2024 17:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	6,22	0,02	0,33	6,57	PMR01P1	Palmeirais
51405370	OER	CH	1337569	105577	16/01/2024 10:59	16/01/2024 15:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2124	447	3,02	1	0,75	4,77	OER01C2	Oeiras
51410480	NZA	CR		110687	16/01/2024 11:00	16/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,57	0,13	0,25	5,95	NZA01Z2	Nazária
51411607	NOT	TF	1291677	111814	16/01/2024 11:01	17/01/2024 11:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	290,33	12	22,68	1,32	0,2	24,2	NOT01C2	Aroazes
51411552	JAC	CH	1314401	111759	16/01/2024 11:01	16/01/2024 16:26	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	237,78	44	3,7	0,47	1,25	5,42	JAC09F5	Patos do Piauí
51410542	AME	CR		110749	16/01/2024 11:02	16/01/2024 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,62	0,27	0	0,88	AME01N1	Palmeirais
51410498	SJP	CR		110705	16/01/2024 11:03	16/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,65	1,18	0,2	6,03	SJP09F4	São João do Piauí
51410499	NZR	CR		110706	16/01/2024 11:03	16/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,85	0,5	0,13	6,48	NZR01C2	São Francisco do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51410513	SJP	CR		110720	16/01/2024 11:05	17/01/2024 12:53	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,07	1	23,95	0,82	1,03	25,8	SJP01C1	São João do Piauí
51410691	ATS	TF	1378438	110898	16/01/2024 11:06	16/01/2024 14:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	126,31	37	2,82	0,3	0,3	3,42	ATS01C2	Altos
51410537	SPM	CR		110744	16/01/2024 11:06	16/01/2024 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,58	0,77	0,17	6,52	SPM01C2	Campinas do Piauí
51411556	PAL	CR		111763	16/01/2024 11:23	17/01/2024 22:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,46	1	35,02	0	0	35,02	PAL01C2	Paulistana
51410626	MAD	CR		110833	16/01/2024 11:25	16/01/2024 19:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,12	0,67	0,6	8,38	MAD01C4	Pio IX
51410899	TBC	TF	1048908	111106	16/01/2024 11:31	16/01/2024 14:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	139,05	46	1,53	0,98	0,52	3,03	TBC01K1	Teresina
51410261	CER	CH	1383486	110468	16/01/2024 11:32	16/01/2024 18:06	CHAVE FACA UNIPOLAR	OBJETO NA REDE	1483,25	226	2,53	2,03	2	6,57	CER01P1	Palmeira do Piauí
51410654	SJP	TF	1338103	110861	16/01/2024 11:33	16/01/2024 12:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	26,04	33	0,03	0,12	0,65	0,8	SJP01C1	São João do Piauí
51411181	CTO	CH	1197981	111388	16/01/2024 11:33	16/01/2024 18:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	35,77	5	5,57	1,2	0,4	7,17	CTO09F3	Castelo do Piauí
51410822	JUN	CR		111029	16/01/2024 11:39	16/01/2024 17:32	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,25	1	4,95	0,35	0,58	5,88	JUN01M7	Itainópolis
51411871	RNA	CR		112078	16/01/2024 11:44	16/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,73	0,25	0,68	5,67	RNA01C4	Teresina
51412073	SJP	CR		112280	16/01/2024 11:47	17/01/2024 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	22,6	0,13	1,23	23,97	SJP01C1	São João do Piauí
51411701	SJP	CH	1337962	111908	16/01/2024 11:47	16/01/2024 16:12	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	730,86	166	3,25	0,32	0,85	4,42	SJP01C1	São João do Piauí
51410853	OER	CR		111060	16/01/2024 11:53	17/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,25	1	29,45	0,33	0,3	30,08	OER01C1	Oeiras
51410860	OER	CR		111067	16/01/2024 11:57	16/01/2024 16:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,37	0,63	0,37	4,37	OER01C2	Teresina
51411028	IGA	TF	1047199	111235	16/01/2024 12:07	16/01/2024 15:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	115,16	40	2,13	0,48	0,27	2,88	IGA01Z5	Teresina
51410922	JCK	CR		111129	16/01/2024 12:12	16/01/2024 14:20	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,09	1	1,6	0,32	0,22	2,13	JCK01X1	Teresina
51411009	CBC	TF	1075439	111216	16/01/2024 12:12	16/01/2024 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	137,91	48	1,87	0,85	0,17	2,88	CBC01C2	Boa Hora
51410958	AME	CR		111165	16/01/2024 12:18	16/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,4	0,4	0,25	3,05	AME01N2	Amarante
51411127	JFR	TF	1050276	111334	16/01/2024 12:19	16/01/2024 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	328,59	48	5,62	0,72	0,52	6,85	JFR01C2	Altos
51411008	CRT	TF	1269982	111215	16/01/2024 12:25	16/01/2024 16:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	14,56	4	1,73	0,92	0,98	3,63	CRT09S1	Corrente
51411157	JUN	TF	1290015	111364	16/01/2024 12:26	16/01/2024 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	33,37	10	2,35	0,65	0,35	3,35	JUN01M1	Itainópolis
51411435	SPP	TF	1319512	111642	16/01/2024 12:34	16/01/2024 18:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	65,31	11	2,47	0,22	3,27	5,95	SPP01C1	Água Branca
51411060	JCK	CR		111267	16/01/2024 12:40	17/01/2024 14:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,45	0,28	0,2	25,93	JCK01X1	Teresina
51411079	SJP	CR		111286	16/01/2024 12:42	17/01/2024 14:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	23,13	2,42	0,22	25,77	SJP01C1	São João do Piauí
51412782	SJP	TF	1338583	112985	16/01/2024 12:42	16/01/2024 20:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	501,97	66	6,33	0,07	1,22	7,62	SJP01C2	São João do Piauí
51411130	PID	CR		111337	16/01/2024 12:51	16/01/2024 20:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,07	0,37	0,07	7,5	PID01S8	Teresina
51411108	PTY	CR		111315	16/01/2024 12:53	16/01/2024 13:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,02	0,03	0,42	0,47	PTY01P8	Teresina
51411154	PID	CR		111361	16/01/2024 12:58	16/01/2024 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	0,68	3,62	0,88	5,18	PID01S8	Teresina
51411557	PAL	TF	1411667	111764	16/01/2024 13:01	16/01/2024 17:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	30,46	7	2,27	1,77	0,32	4,35	PAL01C2	Paulistana
51411200	PTY	CR		111407	16/01/2024 13:09	16/01/2024 16:23	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	1,4	0,7	1,13	3,23	PTY01P8	Teresina
51411201	NZA	CR		111408	16/01/2024 13:10	16/01/2024 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	1,9	3,07	0,02	4,98	NZA01Z1	Teresina
51411226	MQP	CR		111433	16/01/2024 13:12	16/01/2024 17:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,25	0,33	1,47	4,05	MQP01N8	Teresina
51411269	SPP	CR		111476	16/01/2024 13:22	16/01/2024 21:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,34	1	7,85	0,03	0,17	8,05	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51411311	RNA	CR		111518	16/01/2024 13:31	16/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,37	0,23	0,55	2,15	RNA01C3	Teresina
51411315	PID	CR		111522	16/01/2024 13:31	16/01/2024 21:26	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,33	1	7,17	0,33	0,42	7,92	PID01S4	Teresina
51411329	PAL	CR		111536	16/01/2024 13:33	16/01/2024 18:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	5,12	0,03	0,1	5,25	PAL01C1	Paulistana
51411351	SAT	CR		111558	16/01/2024 13:36	16/01/2024 20:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,48	0,77	0,13	7,38	SAT01L7	Teresina
51411400	SAT	CR		111607	16/01/2024 13:50	16/01/2024 16:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,7	0,23	0,8	2,73	SAT01L8	Teresina
51412341	JFR	TF	1050328	112544	16/01/2024 13:50	16/01/2024 20:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	58,52	9	5,33	0,63	0,55	6,52	JFR01C2	Altos
51411532	RNA	CR		111739	16/01/2024 13:58	16/01/2024 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	1,08	0,07	0,17	1,32	RNA01C4	Teresina
51411582	MBA	TF	1056291	111789	16/01/2024 14:00	16/01/2024 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	193,53	51	1,38	0,97	1,45	3,8	MBA01C3	Teresina
51411581	PAL	TF	1370391	111788	16/01/2024 14:09	19/01/2024 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	137,01	2	17,4	0,85	50,27	68,52	PAL01C2	Paulistana
51411516	URI	CR		111723	16/01/2024 14:09	17/01/2024 10:52	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,86	1	19,78	0,28	0,65	20,72	URI01C1	Uruçuí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51411672	RNA	TF	1040035	111879	16/01/2024 14:15	16/01/2024 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	947,49	198	2,53	0,3	1,95	4,78	RNA01C5	Teresina
51411829	SAT	TF	1045834	112036	16/01/2024 14:16	16/01/2024 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	148,01	35	1,45	0,2	2,58	4,23	SAT01L2	Teresina
51411577	RGN	TF	1395854	111784	16/01/2024 14:17	18/01/2024 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	106,75	2	0,02	0,62	52,75	53,38	RGN01C1	Regeneração
51411977	JCK	TF	1046394	112184	16/01/2024 14:18	16/01/2024 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	65,85	59	0	0,12	1	1,12	JCK01X6	Teresina
51411602	SJP	CR		111809	16/01/2024 14:22	17/01/2024 09:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	18,15	0,22	0,3	18,67	SJP01C1	São João do Piauí
51411603	PAL	CR		111810	16/01/2024 14:23	17/01/2024 14:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,01	1	23,73	0,27	0,23	24,23	PAL01C1	Paulistana
51412606	VAL	CH	1301761	112809	16/01/2024 14:24	16/01/2024 19:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	710,42	132	3,83	0,82	0,73	5,38	VAL01C1	Valença do Piauí
51411630	PAL	TF	1404034	111837	16/01/2024 14:27	17/01/2024 11:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL PARTIDO	146,03	7	19,58	0,62	0,67	20,87	PAL01C1	Paulistana
51411645	SAT	CR		111852	16/01/2024 14:30	16/01/2024 16:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,47	0,2	0,08	1,75	SAT01L5	Teresina
51411625	PID	CR		111832	16/01/2024 14:30	16/01/2024 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,7	0,5	0,52	2,72	PID01S6	Teresina
51411933	NVL	CH	1072371	112140	16/01/2024 14:31	16/01/2024 16:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	36,81	16	1	1,32	0	2,32	NVL01C2	União
51412055	JAC	TF	1404015	112262	16/01/2024 14:32	16/01/2024 15:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6,02	6	0,47	0,38	0,17	1,02	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51411703	MAV	TF	1058501	111910	16/01/2024 14:35	16/01/2024 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	61,78	18	2,65	0,77	0,02	3,43	MAV01C3	Miguel Alves
51411707	RNA	CR		111914	16/01/2024 14:37	17/01/2024 09:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,78	1	18,32	0,18	0,33	18,83	RNA01C6	Teresina
51411700	SJP	CR		111907	16/01/2024 14:38	18/01/2024 12:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,9	1	44,7	0,15	0,82	45,67	SJP01C1	São João do Piauí
51411970	JFR	TF	1063547	112177	16/01/2024 14:39	16/01/2024 16:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	28,57	13	1,2	0,72	0,28	2,2	JFR01C2	José de Freitas
51411729	ALG	CR		111936	16/01/2024 14:41	17/01/2024 10:43	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,83	1	18,77	0,67	0,6	20,03	ALG01N2	Alto Longá
51411736	SJP	CR		111943	16/01/2024 14:47	16/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,8	0	0	2,8	SJP01C1	São João do Piauí
51412089	CRT	CH	1267415	112296	16/01/2024 14:49	16/01/2024 19:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	454,83	90	0,4	2,32	2,33	5,05	CRT01C1	Corrente
51410717	EBV	CH	1292637	110924	16/01/2024 14:49	16/01/2024 17:15	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	227,53	94	0,65	0,67	1,12	2,43	EBV01C1	Regeneração
51411764	MAD	TF	1318574	111971	16/01/2024 14:52	16/01/2024 16:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,36	1	0,2	0,02	1,15	1,37	MAD01C4	Pio IX
51411789	MQP	CR		111996	16/01/2024 14:54	16/01/2024 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,92	0,3	0,12	1,33	MQP01N4	Teresina
51411830	MBA	CR		112037	16/01/2024 14:59	16/01/2024 20:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	4,27	0,55	0,22	5,03	MBA01C3	Teresina
51411819	SJP	CR		112026	16/01/2024 15:00	17/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	23,47	0,97	0,47	24,9	SJP01C1	São João do Piauí
51412506	SJP	TF	1339163	112709	16/01/2024 15:06	16/01/2024 18:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	37,65	10	1,85	1,62	0,3	3,77	SJP01C2	São João do Piauí
51411906	MAD	CR		112113	16/01/2024 15:10	16/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	1,08	0,08	0,12	1,28	MAD01C4	Pio IX
51411941	MCU	CR		112148	16/01/2024 15:12	16/01/2024 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,38	0,37	0,72	2,47	MCU01V3	Teresina
51411975	CRO	CR		112182	16/01/2024 15:17	16/01/2024 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,08	0,02	0,35	1,45	CRO01L1	Monsenhor Gil
51414011	BGR	TF	1315499	114212	16/01/2024 15:20	16/01/2024 15:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	74,92	494	0,08	0,02	0,07	0,17	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51412006	SJP	CR		112213	16/01/2024 15:22	16/01/2024 17:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,57	0,17	0	1,73	SJP09F4	Queimada Nova
51412028	SJP	TF	1338088	112235	16/01/2024 15:28	17/01/2024 09:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	55,16	3	17,78	0,27	0,35	18,4	SJP01C1	São João do Piauí
51412032	RDG	CR		112239	16/01/2024 15:29	17/01/2024 13:00	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,9	1	18,93	1,57	1,02	21,52	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51412063	FAO	TF	1324206	112270	16/01/2024 15:30	16/01/2024 17:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	8,82	5	0,72	1,02	0,03	1,77	FAO01C6	Amarante
51413121	JAC	TF	1313709	113324	16/01/2024 15:30	16/01/2024 20:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	21,29	4	4,73	0,38	0,22	5,33	JAC09F5	Patos do Piauí
51413581	VAL	TF	1300816	113782	16/01/2024 15:35	18/01/2024 17:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			49,83	0,18	0,12	50,13	VAL01C3	Valença do Piauí
51412082	BIG	TF	1425807	112289	16/01/2024 15:36	16/01/2024 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2,77	2	0,38	0,48	0,53	1,4	BIG01N2	São João da Varjota
51412086	SAT	CR		112293	16/01/2024 15:38	16/01/2024 21:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,22	0,43	0,57	6,22	SAT01L4	Teresina
51412097	SPP	CR		112304	16/01/2024 15:38	17/01/2024 11:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,84	1	19,27	0,92	0,07	20,25	SPP01C5	São Pedro do Piauí
51412453	VAL	CH	1300817	112656	16/01/2024 15:39	16/01/2024 19:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	183,63	51	2,92	0,57	0,13	3,62	VAL01C3	Valença do Piauí
51412095	PTY	CR		112302	16/01/2024 15:40	16/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,68	0,37	0,18	2,23	PTY01P9	Teresina
51412339	VAL	CH	1300968	112542	16/01/2024 15:43	16/01/2024 17:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	791,03	505	1,15	0,42	0	1,57	VAL01C3	Valença do Piauí
51412201	ESP	CH	1043744	112405	16/01/2024 15:43	16/01/2024 17:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	576,31	330	0,93	0,3	0,52	1,75	ESP01M1	Teresina
51412306	VAL	CH	1301128	112509	16/01/2024 15:46	17/01/2024 11:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	233,67	12	18,1	1,35	0,03	19,48	VAL01C1	Valença do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51412884	VAL	TF	1394305	113087	16/01/2024 15:48	16/01/2024 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	283,28	110	2,17	0,17	0,25	2,58	VAL01C3	Valença do Piauí
51412175	ATS	CR		112379	16/01/2024 15:50	17/01/2024 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,25	0,32	0,97	20,53	ATS01C3	Altos
51412842	VAL	CH	1300967	113045	16/01/2024 15:51	16/01/2024 18:31	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	412,04	155	2,08	0,58	0	2,67	VAL01C3	Valença do Piauí
51412202	PID	CR		112406	16/01/2024 15:54	17/01/2024 00:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,27	0,58	0,1	8,95	PID01S2	Teresina
51412348	VAL	TF	1300993	112551	16/01/2024 15:54	16/01/2024 18:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	373,21	161	1,37	0,62	0,35	2,33	VAL01C3	Valença do Piauí
51412232	CMT	CR		112436	16/01/2024 15:57	17/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,43	0,02	0,38	19,83	CMT01C5	Parnaguá
51412237	BOJ	CR		112440	16/01/2024 15:57	16/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	0,57	0,53	0,63	1,73	BOJ01C3	Bom Jesus
51412208	RNA	CR		112412	16/01/2024 15:58	16/01/2024 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,1	0,08	0,08	0,27	RNA01C3	Teresina
51412216	SJP	TF	1338128	112420	16/01/2024 15:59	16/01/2024 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	442,96	504	0,03	0,03	0,82	0,88	SJP01C1	São João do Piauí
51412229	CRT	CH	1269954	112433	16/01/2024 16:00	17/01/2024 11:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	271,81	14	16,95	0,72	1,75	19,42	CRT09S1	Corrente
51412272	ATS	CR		112475	16/01/2024 16:02	16/01/2024 21:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,77	0,33	0,48	5,58	ATS01C1	Altos
51412281	GBS	CR		112484	16/01/2024 16:05	16/01/2024 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,12	0,33	0,67	2,12	GBS01C1	Gilbués
51412345	JFR	CH	1063405	112548	16/01/2024 16:10	16/01/2024 18:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21,95	9	0,33	0,92	1,2	2,45	JFR01C4	José de Freitas
51412315	RNA	CR		112518	16/01/2024 16:11	16/01/2024 18:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,63	0,38	0,15	2,17	RNA01C3	Teresina
51412365	GBS	CR		112568	16/01/2024 16:19	16/01/2024 19:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,5	0,02	0,53	3,05	GBS09F7	Gilbués
51412372	RNA	CR		112575	16/01/2024 16:19	16/01/2024 20:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,02	0,42	0,12	4,55	RNA01C1	Teresina
51412396	VAL	TF	1301260	112599	16/01/2024 16:21	16/01/2024 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	102,19	28	2,17	1,25	0,23	3,65	VAL01C3	Valença do Piauí
51412392	SAT	CR		112595	16/01/2024 16:21	17/01/2024 08:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,08	0,67	0,2	15,95	SAT01L3	Teresina
51412395	FAO	CR		112598	16/01/2024 16:24	16/01/2024 21:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,12	0,2	0,35	4,67	FAO01C2	Floriano
51412571	RNA	TF	1404389	112774	16/01/2024 16:26	16/01/2024 17:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	247,8	204	0,88	0,22	0,12	1,22	RNA01C3	Teresina
51412425	PTY	CR		112628	16/01/2024 16:28	16/01/2024 21:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,57	0,02	0,45	5,03	PTY01P4	Teresina
51412607	VAL	CH	1300668	112810	16/01/2024 16:33	16/01/2024 18:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	217,57	96	1,77	0,25	0,25	2,27	VAL01C3	Valença do Piauí
51412576	GBS	TF	1269614	112779	16/01/2024 16:42	16/01/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			0,47	1,25	0,07	1,78	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51413177	GBS	TF	1269614	113380	16/01/2024 16:42	19/01/2024 09:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			38,57	1,07	25,17	64,8	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51412507	BAS	CR		112710	16/01/2024 16:43	16/01/2024 22:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,22	1	4,37	0,28	0,68	5,33	BAS01C1	Barras
51412697	SAT	TF	1045844	112900	16/01/2024 16:53	16/01/2024 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	57,34	52	0	0,28	0,83	1,12	SAT01L2	Teresina
51412564	DML	CR		112767	16/01/2024 16:55	17/01/2024 08:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,88	0,58	0,37	15,83	DML01W1	Teresina
51412689	MQP	TF	1391314	112892	16/01/2024 17:04	16/01/2024 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	485,66	215	0,77	0,53	0,97	2,27	MQP01N4	Teresina
51412659	SRO	CR		112862	16/01/2024 17:07	16/01/2024 21:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,78	0,25	0,3	4,33	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51413189	BIG	TF	1361168	113392	16/01/2024 17:13	16/01/2024 20:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	359,58	109	2,83	0,02	0,45	3,3	BIG01N2	Inhuma
51412722	SJP	TF	1338795	112925	16/01/2024 17:16	16/01/2024 19:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5,19	3	0,17	0,82	0,75	1,73	SJP01C2	São João do Piauí
51413125	VAL	TF	1301288	113328	16/01/2024 17:19	17/01/2024 00:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	520,82	77	5,47	1,05	0,25	6,77	VAL01C3	Valença do Piauí
51412732	JAC	CR		112935	16/01/2024 17:20	18/01/2024 18:20	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	2,04	1	48,02	0,23	0,75	49	JAC01C1	Jaicós
51412762	OER	CR		112965	16/01/2024 17:24	18/01/2024 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,01	1	48,03	0,02	0,2	48,25	OER01C2	Oeiras
51412915	SPP	TF	1319546	113118	16/01/2024 17:32	16/01/2024 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	364,14	252	0,75	0,3	0,4	1,45	SPP01C1	Água Branca
51412798	ESP	CH	1418278	113001	16/01/2024 17:33	16/01/2024 20:31	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2356,23	1210	0,4	0,6	1,97	2,97	ESP01M1	Teresina
51412939	BIG	TF	1360973	113142	16/01/2024 17:35	16/01/2024 20:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	353,79	105	1,23	1,97	0,17	3,37	BIG01N2	Inhuma
51412883	BIG	TF	1361707	113086	16/01/2024 17:39	16/01/2024 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1640,53	700	1,32	0,22	0,82	2,35	BIG01N2	Inhuma
51412893	BOJ	AL	1264903	113096	16/01/2024 17:39	17/01/2024 11:59	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	2812,3	1573	8,58	-7,78	17,53	18,33	BOJ09F6	Bom Jesus
51412829	SAT	CR		113032	16/01/2024 17:41	17/01/2024 06:34	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,54	1	11,83	0,98	0,07	12,88	SAT01L3	Teresina
51412877	FAO	CR		113080	16/01/2024 17:41	17/01/2024 03:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,52	0,17	0,17	9,85	FAO01C6	Floriano
51412849	VAL	CR		113052	16/01/2024 17:42	17/01/2024 13:02	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,81	1	18,3	0,52	0,52	19,33	VAL01C3	Valença do Piauí
51413238	BIG	CH	1361209	113441	16/01/2024 17:44	16/01/2024 20:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5059,54	1588	0,78	1,27	1,13	3,18	BIG01N2	Inhuma
51412880	MQP	CR		113083	16/01/2024 17:47	17/01/2024 01:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,73	0,22	0,45	7,4	MQP01N5	Teresina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51412950	SAT	CR		113153	16/01/2024 17:52	16/01/2024 19:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,06	1	0,6	0,33	0,5	1,43	SAT01L7	Teresina
51412941	JCK	CR		113144	16/01/2024 17:54	17/01/2024 11:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,58	0,15	0,37	17,1	JCK01X1	Teresina
51413591	RNA	TF	1404389	113792	16/01/2024 17:56	16/01/2024 22:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	915,17	204	2,23	2,27	0	4,5	RNA01C3	Teresina
51413156	VAL	CR		113359	16/01/2024 17:56	16/01/2024 19:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,75	0,37	0	1,12	VAL01C3	Valença do Piauí
51412965	BOJ	AL	1388088	113168	16/01/2024 17:57	16/01/2024 23:20	DISJUNTOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	26296,88	10368	0,37	1,38	3,63	5,38	BOJ01C3	Bom Jesus
51413181	BIG	TF	1361003	113384	16/01/2024 18:02	16/01/2024 21:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	314,45	86	1,78	0,32	1,55	3,65	BIG01N2	Inhuma
51413122	SPP	CR		113325	16/01/2024 18:02	16/01/2024 22:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,75	0,35	0,72	4,82	SPP01C4	São Pedro do Piauí
51413144	RNA	TF	1040009	113347	16/01/2024 18:03	16/01/2024 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	378,9	166	1,13	0,2	0,95	2,28	RNA01C8	Teresina
51412755	SJP	CR		112958	16/01/2024 18:06	16/01/2024 19:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	4	-3	0,02	1,02	SJP01C2	São João do Piauí
51413166	PMR	CR		113369	16/01/2024 18:07	17/01/2024 11:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,73	0,02	0,13	16,88	PMR01P2	Palmeirais
51419460	QBO	CR		119661	16/01/2024 18:08	18/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,68	1	40,28	0,02	0,03	40,33	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51413168	NVL	CR		113371	16/01/2024 18:09	17/01/2024 11:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,72	1	15,62	1,22	0,43	17,27	NVL01C2	União
51414042	CRI	CH	1431508	114243	16/01/2024 18:09	16/01/2024 22:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2301,52	521	3,58	0,52	0,33	4,43	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51413000	RNA	CR		113203	16/01/2024 18:11	17/01/2024 08:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,61	1	13,7	0,18	0,83	14,72	RNA01C6	Teresina
51415108	RDG	CR		115309	16/01/2024 18:12	17/01/2024 09:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	15,07	0,02	0,33	15,42	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51413123	BIG	TF	1360872	113326	16/01/2024 18:17	16/01/2024 22:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1824,61	398	3,93	0,03	0,63	4,6	BIG01N2	Inhuma
51413179	BRL	CR		113382	16/01/2024 18:19	17/01/2024 21:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	24,93	1,98	0,15	27,07	BRL01C1	Bertolândia
51413182	BRL	CR		113385	16/01/2024 18:20	17/01/2024 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,38	0,85	0,5	15,73	BRL01C1	Bertolândia
51415111	RDG	CH	1401752	115312	16/01/2024 18:21	17/01/2024 09:56	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	545,37	35	15,28	0,02	0,28	15,58	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51413187	BAS	CR		113390	16/01/2024 18:23	17/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,72	1	16,63	0,37	0,4	17,4	BAS01C2	Barras
51413192	QBO	CR		113395	16/01/2024 18:25	17/01/2024 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23	0,02	1,08	24,1	QBO09S2	Bom Jesus
51413996	CBC	TF	1075807	114197	16/01/2024 18:26	16/01/2024 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	10,21	4	0,05	0,5	2	2,55	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51413197	ESP	CR		113400	16/01/2024 18:27	17/01/2024 09:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,33	0,58	0,18	15,1	ESP01M1	Teresina
51416719	RDG	CH	1270859	116920	16/01/2024 18:28	17/01/2024 10:25	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	303,04	19	15,47	0,48	0	15,95	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51413199	BAS	TF	1225318	113402	16/01/2024 18:28	16/01/2024 20:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	448,71	219	0,95	0,05	1,05	2,05	BAS01C1	Barras
51413089	CMT	CR		113292	16/01/2024 18:29	18/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,96	1	45,52	0,6	0,98	47,1	CMT01C5	Parnaguá
51413220	RNA	CR		113423	16/01/2024 18:32	17/01/2024 00:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,88	0,17	0,68	5,73	RNA01C2	Teresina
51417571	CRT	CH	1270007	117772	16/01/2024 18:36	18/01/2024 10:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	281,76	7	39,4	0,8	0,07	40,27	CRT09S1	Corrente
51413630	BOJ	CH	1382292	113831	16/01/2024 18:38	17/01/2024 05:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1154,86	103	7,52	0,15	3,55	11,22	BOJ01C2	Bom Jesus
51413256	RGN	TF	1437726	113459	16/01/2024 18:40	17/01/2024 11:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,61	3	15,95	0,6	0,33	16,88	RGN01C1	Regeneração
51414060	BOJ	TF	1263890	114261	16/01/2024 18:44	17/01/2024 02:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	814,98	110	6	0,42	1	7,42	BOJ01C1	Bom Jesus
51413958	IGA	TF	1382645	114159	16/01/2024 18:44	16/01/2024 22:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	85,75	24	2,2	0,93	0,45	3,58	IGA01Z2	Teresina
51413293	PAL	TF	1302905	113496	16/01/2024 18:45	17/01/2024 15:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	104,18	5	19,35	1,42	0,08	20,85	PAL01C2	Paulistana
51413327	BRL	CR		113530	16/01/2024 18:47	17/01/2024 22:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	26,6	0,02	1,15	27,77	BRL01C1	Bertolândia
51413328	RNA	CR		113531	16/01/2024 18:48	17/01/2024 03:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,37	1	6,53	0,3	2,15	8,98	RNA01C7	Teresina
51413302	BIG	CR		113505	16/01/2024 18:50	18/01/2024 14:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,8	1	42,57	0,57	0,17	43,3	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51413392	JER	CR		113595	16/01/2024 18:57	17/01/2024 21:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	24,88	0,63	0,9	26,42	JER01C2	Jerumenha
51413449	PCS	TF	1382106	113650	16/01/2024 18:57	16/01/2024 23:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	345,72	70	4,78	0,02	0,15	4,95	PCS01C4	Picos
51413397	SJP	CR		113599	16/01/2024 19:00	17/01/2024 14:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,93	0,33	0,2	19,47	SJP01C1	São João do Piauí
51413448	GBS	CR		113649	16/01/2024 19:07	17/01/2024 11:23	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,68	1	13,73	2,43	0,1	16,27	GBS09F9	Gilbués
51417255	CRI	TF	1264747	117456	16/01/2024 19:11	17/01/2024 12:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	137,36	8	0,82	1,28	15,08	17,18	CRI01N2	Cristino Castro
51413491	ESP	CR		113692	16/01/2024 19:13	17/01/2024 09:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,47	0,03	0,13	14,63	ESP01M1	Teresina
51413692	BOJ	CH	1264029	113893	16/01/2024 19:32	16/01/2024 21:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1197,45	686	1,05	0,35	0,35	1,75	BOJ01C3	Bom Jesus
51413596	SPM	CR		113797	16/01/2024 19:33	17/01/2024 16:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,93	0,28	0,15	21,37	SPM01C4	Campinas do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51414736	BOJ	CR		114937	16/01/2024 19:33	17/01/2024 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,48	0,02	0,12	14,62	BOJ01C2	Bom Jesus
51413620	SJP	CR		113821	16/01/2024 19:39	17/01/2024 10:01	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,6	1	14,22	0,03	0,12	14,37	SJP01C1	São João do Piauí
51413627	EBV	CH	1299521	113828	16/01/2024 19:39	17/01/2024 10:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14,95	1	14,68	0,02	0,27	14,97	EBV01C2	Elesbão Veloso
51413652	PCS	CR		113853	16/01/2024 19:41	17/01/2024 12:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,75	0,2	0,37	16,32	PCS01C3	Picos
51413647	GBS	CR		113848	16/01/2024 19:42	17/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,92	1	21,6	0,38	0,12	22,1	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51413697	FAO	CR		113898	16/01/2024 19:48	19/01/2024 08:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,53	1	58,18	1,58	0,87	60,63	FAO01C6	Floriano
51413683	CRI	CR		113884	16/01/2024 19:48	18/01/2024 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,93	1	45,98	0,22	0,08	46,28	CRI01N1	Cristino Castro
51413689	VAL	TF	1433510	113890	16/01/2024 19:50	18/01/2024 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	138,59	3	45,88	0,07	0,25	46,2	VAL01C3	Valença do Piauí
51413701	JAC	CR		113902	16/01/2024 19:50	18/01/2024 12:19	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,69	1	40,25	0,02	0,22	40,48	JAC09F5	Patos do Piauí
51414693	CEN	TF	1040828	114894	16/01/2024 20:04	17/01/2024 00:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	260,79	56	4,22	0,3	0,15	4,67	CEN01U1	Teresina
51413831	TSA	CR		114032	16/01/2024 20:19	17/01/2024 09:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	11,95	0,85	0,2	13	TSA01Y3	Teresina
51413886	UNO	CR		114087	16/01/2024 20:27	17/01/2024 13:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,27	0,02	0,27	16,55	UNO01C1	União
51414022	NZR	TF	1370504	114223	16/01/2024 20:28	17/01/2024 09:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	90,72	7	12,67	0,03	0,27	12,97	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51411547	ALG	CR		111754	16/01/2024 20:51	17/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	12,07	2,15	0	14,22	ALG01N1	Monsenhor Gil
51413994	BOJ	CR		114195	16/01/2024 20:52	18/01/2024 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,62	1	38,53	0,23	0,08	38,85	BOJ01C3	Bom Jesus
51413995	RGN	CR		114196	16/01/2024 20:55	17/01/2024 10:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	12,7	0,17	0,72	13,58	RGN01C1	Regeneração
51411401	PAL	CH	1381846	111608	16/01/2024 21:04	17/01/2024 11:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	913,6	62	14,55	0,02	0,18	14,75	PAL01C1	Paulistana
51414059	MCU	CR		114260	16/01/2024 21:07	17/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	13,18	0,22	0,6	14	MCU01V5	Teresina
51414080	JUN	CR		114281	16/01/2024 21:11	17/01/2024 14:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,37	1,2	0,17	17,73	JUN01M1	Itainópolis
51414257	BGR	TF	1398399	114458	16/01/2024 21:12	17/01/2024 01:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	582,36	144	1,33	2,27	0,45	4,05	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51414102	SJP	CR		114303	16/01/2024 21:20	17/01/2024 12:19	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,62	1	14,73	0,2	0,05	14,98	SJP01C1	São João do Piauí
51414169	GBS	CH	1269487	114370	16/01/2024 21:30	17/01/2024 02:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5253,5	1064	0,55	0,82	3,58	4,95	GBS01C1	Gilbués
51414172	FAO	TF	1374871	114373	16/01/2024 21:34	17/01/2024 02:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	771,54	154	4,48	0,28	0,25	5,02	FAO01C4	Floriano
51414219	FAO	TF	1323096	114420	16/01/2024 21:43	17/01/2024 00:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1042,74	347	0,5	0,18	2,33	3,02	FAO01C6	Floriano
51414218	PID	CR		114419	16/01/2024 21:44	17/01/2024 07:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,68	0,53	0,07	9,28	PID01S8	Teresina
51414298	JFR	CR		114499	16/01/2024 22:02	17/01/2024 11:22	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,56	1	12,32	0,03	0,98	13,33	JFR01C1	José de Freitas
51414317	ESP	CR		114518	16/01/2024 22:07	17/01/2024 07:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,9	0,5	0,28	9,68	ESP01M2	Teresina
51414347	SJP	TF	1442126	114548	16/01/2024 22:10	16/01/2024 22:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	43,94	59	0,28	0,03	0,43	0,75	SJP01C1	São João do Piauí
51414408	PAL	TF	1303282	114609	16/01/2024 22:23	16/01/2024 23:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	161,39	172	0,47	0,37	0,12	0,95	PAL01C1	Paulistana
51414537	OER	TF	1420405	114738	16/01/2024 22:35	17/01/2024 00:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	413,03	245	0,77	0,67	0,27	1,7	OER01C1	Oeiras
51414492	OER	TF	1335763	114693	16/01/2024 22:37	17/01/2024 02:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	402,88	104	2,47	0,93	0,48	3,88	OER01C3	Oeiras
51414534	OER	TF	1335765	114735	16/01/2024 22:39	17/01/2024 01:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	495,69	164	1,68	0,92	0,43	3,03	OER01C3	Oeiras
51414519	OER	TF	1335788	114720	16/01/2024 22:41	17/01/2024 04:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1948,01	356	4,33	1,05	0,1	5,48	OER01C1	Oeiras
51414557	JCK	CR		114758	16/01/2024 22:58	17/01/2024 09:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,43	1	9,18	0,45	0,6	10,23	JCK01X1	Teresina

Anexo V – Figuras ampliadas

