

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

04.2024 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de janeiro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 23 de janeiro de 2024 às 00h00min até 28 de janeiro de 2024 às 23h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de janeiro de 2024, a área de concessão da Equatorial Piauí, em municípios das regionais Norte, Centro-sul e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

REGIONAL	MUNICÍPIO	REGIONAL	MUNICÍPIO
CENTRO-SUL	Acauã	NORTE	Lagoa de São Francisco
CENTRO-SUL	Alagoinha do Piauí	SUL	Lagoa do Barro do Piauí
CENTRO-SUL	Alegrete do Piauí	CENTRO-SUL	Lagoa do Sítio
SUL	Alvorada do Gurguéia	SUL	Landri Sales
SUL	Anísio de Abreu	NORTE	Luís Correia
SUL	Antônio Almeida	NORTE	Luzilândia
CENTRO-SUL	Aroazes	NORTE	Madeiro
CENTRO-SUL	Aroeiras do Itaim	SUL	Manoel Emídio

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

SUL	Arraial	CENTRO-SUL	Marcolândia
SUL	Avelino Lopes	SUL	Marcos Parente
SUL	Baixa Grande do Ribeiro	CENTRO-SUL	Massapê do Piauí
CENTRO-SUL	Barra D'Alcântara	NORTE	Matias Olímpio
SUL	Barreiras do Piauí	NORTE	Milton Brandão
NORTE	Batalha	CENTRO-SUL	Monsenhor Hipólito
CENTRO-SUL	Bela Vista do Piauí	SUL	Monte Alegre do Piauí
CENTRO-SUL	Belém do Piauí	SUL	Morro Cabeça no Tempo
SUL	Bertolândia	NORTE	Morro do Chapéu do Piauí
CENTRO-SUL	Betânia do Piauí	NORTE	Murici dos Portelas
CENTRO-SUL	Bocaina	SUL	Nazaré do Piauí
SUL	Bom Jesus	NORTE	Nossa Senhora dos Remédios
NORTE	Bom Princípio do Piauí	SUL	Nova Santa Rita
SUL	Bonfim do Piauí	CENTRO-SUL	Novo Oriente do Piauí
NORTE	Brasileira	CENTRO-SUL	Oeiras
SUL	Brejo do Piauí	CENTRO-SUL	Padre Marcos
NORTE	Buriti dos Lopes	SUL	Pajeú do Piauí
CENTRO-SUL	Cajazeiras do Piauí	SUL	Palmeira do Piauí
NORTE	Cajueiro da Praia	CENTRO-SUL	Paquetá
CENTRO-SUL	Caldeirão Grande do Piauí	SUL	Parnaguá
CENTRO-SUL	Campinas do Piauí	NORTE	Parnaíba
SUL	Campo Alegre do Fidalgo	CENTRO-SUL	Patos do Piauí
CENTRO-SUL	Campo Grande do Piauí	CENTRO-SUL	Paulistana
NORTE	Campo Largo do Piauí	SUL	Pavussu
SUL	Canavieira	NORTE	Pedro II
SUL	Canto do Buriti	SUL	Pedro Laurentino
NORTE	Capitão de Campos	CENTRO-SUL	Picos
SUL	Capitão Gervásio Oliveira	CENTRO-SUL	Pimenteiras
SUL	Caracol	CENTRO-SUL	Pio IX
NORTE	Caraúbas do Piauí	NORTE	Piracuruca
CENTRO-SUL	Caridade do Piauí	NORTE	Piripiri
NORTE	Caxingó	NORTE	Porto
NORTE	Cocal	SUL	Porto Alegre do Piauí
NORTE	Cocal de Telha	SUL	Queimada Nova
NORTE	Cocal dos Alves	SUL	Redenção do Gurguéia
SUL	Colônia do Gurguéia	SUL	Riacho Frio
CENTRO-SUL	Colônia do Piauí	SUL	Ribeira do Piauí
CENTRO-SUL	Conceição do Canindé	SUL	Ribeiro Gonçalves
SUL	Coronel José Dias	SUL	Rio Grande do Piauí
SUL	Corrente	CENTRO-SUL	Santa Cruz do Piauí
SUL	Cristalândia do Piauí	CENTRO-SUL	Santa Cruz dos Milagres
SUL	Cristino Castro	SUL	Santa Filomena
SUL	Curimatá	SUL	Santa Luz
SUL	Currais	CENTRO-SUL	Santa Rosa do Piauí
CENTRO-SUL	Curral Novo do Piauí	CENTRO-SUL	Santana do Piauí
SUL	Dirceu Arcoverde	CENTRO-SUL	Santo Antônio de Lisboa

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024


CENTRO-SUL	Dom Expedito Lopes	CENTRO-SUL	Santo Inácio do Piauí
SUL	Dom Inocêncio	SUL	São Braz do Piauí
NORTE	Domingos Mourão	CENTRO-SUL	São Félix do Piauí
CENTRO-SUL	Elesbão Veloso	CENTRO-SUL	São Francisco de Assis do Piauí
SUL	Eliseu Martins	SUL	São Francisco do Piauí
NORTE	Esperantina	SUL	São Gonçalo do Gurguéia
SUL	Fartura do Piauí	CENTRO-SUL	São João da Canabrava
SUL	Flores do Piauí	NORTE	São João da Fronteira
CENTRO-SUL	Floresta do Piauí	CENTRO-SUL	São João da Varjota
SUL	Floriano	NORTE	São João do Arraial
CENTRO-SUL	Francinópolis	CENTRO-SUL	São João do Piauí
SUL	Francisco Ayres	NORTE	São José do Divino
CENTRO-SUL	Francisco Macedo	SUL	São José do Peixe
CENTRO-SUL	Francisco Santos	SUL	São José do Piauí
CENTRO-SUL	Fronteiras	CENTRO-SUL	São Julião
CENTRO-SUL	Geminiano	SUL	São Lourenço do Piauí
SUL	Gilbués	CENTRO-SUL	São Miguel do Fidalgo
SUL	Guadalupe	SUL	São Raimundo Nonato
SUL	Guaribas	SUL	Sebastião Barros
NORTE	Ilha Grande	SUL	Sebastião Leal
CENTRO-SUL	Inhuma	CENTRO-SUL	Simões
CENTRO-SUL	Ipiranga do Piauí	CENTRO-SUL	Simplício Mendes
CENTRO-SUL	Isaías Coelho	CENTRO-SUL	Socorro do Piauí
CENTRO-SUL	Itainópolis	CENTRO-SUL	Sussuapara
SUL	Itaueira	SUL	Tamboril do Piauí
CENTRO-SUL	Jacobina do Piauí	CENTRO-SUL	Tanque do Piauí
CENTRO-SUL	Jaicós	SUL	Uruçuí
SUL	Jerumenha	CENTRO-SUL	Valença do Piauí
SUL	João Costa	SUL	Várzea Branca
NORTE	Joaquim Pires	CENTRO-SUL	Várzea Grande
NORTE	Joca Marques	CENTRO-SUL	Vera Mendes
SUL	Júlio Borges	CENTRO-SUL	Vila Nova do Piauí
SUL	Jurema	CENTRO-SUL	Wall Ferraz

Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 249 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	04.2024 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	123,46
d) Quantidade de Municípios atingidos:	170
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	29
f) Quantidade de Subestações atingidas:	66
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	1724
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	23/01/2024 02:13:22
i) Data e hora de término da última interrupção:	01/02/2024 22:50:00
j) Média da duração das interrupções:	13,12
k) Duração da interrupção mais longa:	167,63
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	11,35
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,55
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,23
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	750.586,29
p) CHI Limite:	377.156,35

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do evento.




Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 23 de janeiro de 2024, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 26 de janeiro de 2024, às 15h00min.

Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 23h00min do dia 28 de janeiro de 2024 é evidenciado o fim do evento, segundo o critério adotado de restabelecimento de 90% dos clientes interrompidos.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.



Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da Convergência de massa em superfície, juntamente com a presença do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis combinado com a convergência de calor e umidade provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as

categorias: vendaval - 1.3.2.1.5, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 10 de janeiro de 2024, às 00h00min, e término em 16 de janeiro de 2024, às 23h00min. No laudo é destacada como região de abrangência de toda área concessão da Equatorial-PI no Piauí

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

A presença de uma circulação ciclônica em médios níveis da atmosfera combinado com a entrada de ventos úmidos e com a atuação de uma zona de convergência de umidade da Amazônia provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí

Durante o período de 22 a 31 de janeiro de 2024, a presença de uma circulação ciclônica em médios níveis da atmosfera combinada com a entrada de ventos úmidos do oceano e com a atuação de uma zona de convergência de umidade da Amazônia, foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Nesse período houve registros de chuvas intensas, fortes vendavais e tempestade de raios no estado do Piauí.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Paulistana, localizado na regional Sul, totalizando 178 mm. Isso corresponde a aproximadamente 111% em relação à média climatológica para a região durante o mês inteiro de janeiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu 59 km/h, no município de Gilbués, localizado na regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como vento forte, os quais estão associados a movimentar grandes árvores.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi de 29.564 ocorrências de raios nuvem-solo na regional Sul. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e vendavais durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	A presença de uma circulação ciclônica em médios níveis da atmosfera combinado com a entrada de ventos úmidos e com a atuação de uma zona de convergência de umidade da Amazônia provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí. 1.3.1.2.0 - Zona de convergência 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 22/01/2024 - 00:00 31/01/2024 - 23:00 Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí
Número/Código do Relatório	
Descrição	
Código COBRADE	
Hora de início	
Hora do término	
Abrangência espacial	

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de janeiro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.4.**

Mapa – Equatorial PI





Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais



Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO	SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA	LUZ	LUZILANDIA
ABU	ANISIO ABREU	MAD	MANDACARU
BAS	BARRAS	MTO	MATIAS OLIMPIO
BDG	SE BARÃO DE GRAJAÚ	NOT	NOVO ORIENTE
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	NZR	NAZARE
BIG	BURITI GRANDE	OER	OEIRAS
BOJ	BOM JESUS	PAB	PARNAIBA
BOL	BOM LUGAR	PAD	PARNAIBA II
BRL	BERTOLINIA	PAL	PAULISTANA
BRR	BARRAGEM	PCA	PIRACURUCA
BTV	BEM TE VI	PCS	PICOS
CBA	CARAUBAS	PDS	PEDRO SEGUNDO
CBT	CANTO DO BURITI	PRI	PIRIPIRI
CER	CERRADOS	PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
CET	COCAL DA ESTAÇÃO	QBO	QUILOMBO
CLC	SE COELCE	RBG	RIBEIRO GONCALVES
CMP	CAMURUPIM	RDG	REDENCAO DO GURGUEIA
CMT	CURIMATA	RGD	RIBEIRO GONSALVES DOIS
CRI	CRISTINO CASTRO	RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
CRL	CARACOL	RPI	RIBEIRA DO PIAUI
CRT	CORRENTE	SCL	SANTA CLARA
EBV	ELESBAO VELOSO	SFA	SAO FRANCISCO DE ASSIS
EMT	ELISEU MARTINS	SJP	SAO JOAO DO PIAUI
ETA	ESPERANTINA	SMO	SIMÕES
FAO	FLORIANO	SOL	SOLAR
FAT	FATURA	SPM	SIMPLICIO MENDES
GBS	GILBUES	SRO	SAO RAIMUNDO NONATO
GPE	GUADALUPE	STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
JAC	JAICOS	TBL	TABULEIRO 1
JCA	JOÃO COSTA	URD	URUCUI II
JER	JERUMENHA	URI	URUCUI
JNP	JENIPAPO	VAL	VALENCA
JUN	JUNCO	VDJ	VOLTA DA JUREMA

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
NÃO APLICADO	347
CABO MULTI. 16mm Al	345
CABO CONC. 10mm Al	318
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	297
ELO FUSIVEL DE 06 K	281
CONECTOR CUNHA TIPO II	276
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	218
ELO FUSIVEL DE 10 K	210
ELO FUSIVEL DE 01 H	128
ELO FUSIVEL DE 05 H	126
ELO FUSIVEL DE 02 H	125
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	112
ELO FUSIVEL DE 03 H	86
FIO DE RAMAL BITOLA 10 MM2	85
ELO FUSIVEL DE 15 K	75
CABO COBRE NU 16MM2	72
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	70
CONECTOR CUNHA TIPO I	64
CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm ² ,0,6/1kV,PR,NI	62
CONECTOR CUNHA TIPO III	61
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	56
SELO DE SEGURANÇA	55
CABO CONC. 10mm Cu	50
CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	45
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	35
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	34
ELO FUSIVEL DE 08 K	25
FITA ISOLANTE	23
CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	20
CABO QUADRIplex 16mm Cu	20

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

CABOS ISOLADOS COBRE CONCENTRICO, 0,6/1 KV, BITOLA 10MM2, XL	20
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	18
ALÇA PREFORMADA CABO CONC. 10mm	17
Isolador de pino HI-TOP 15 KV	12
ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS	11
CABO DE ALUMINIO 2AWG ASC	10
CABO MULTI. 35mm Al	10
CABO,AL,MULT,3X10+1X10MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	10
CONECTOR CUNHA TIPO A	10
DERIVACAO "T" P/ CABO 4/0AWG	10
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	9
ELO FUSIVEL DE 25 K	9
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	8
ALÇA,SERV,MULT NI,AÇO, 10 OU 16mm ²	8
CONEC,DERIV,PERF,16-70mm ² ,6-35mm ² ,ISOL	8
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	8
PORTA FUSIVEL CH.FUS.50A 15KV	8
TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm ²	8
MEDIDOR MONOFÁSICO	7
CONEC. AMPACTINHO REF. 880557	6
CONECTOR PERFURANTE 35X150mm	6
ELO FUSIVEL DE 30 K	5
ISOLADOR PORCELANA TP DISCO 15	5
ISOLADOR PORCELANA TP PINO 25	4
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ASC	4
PARA-RAIO VALVULA 15 KV	4
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	4
AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	3
ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	3
CONECTOR CUNHA TIPO C	3
ELO FUSIVEL DE 10 EF	3
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	3
TERMINAL TUBULAR COMP. 25mm	3
ALÇA PREFORMADA CABO NU 25mm	2
CABO COBRE ISOLADO 10MM2-600V	2
CONECTOR CUNHA TIPO B	2
CRUZETA CONC. ARMADO 900MM	2
ELO FUSIVEL DE 20 K	2
ELO FUSIVEL DE 40 K	2
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	2
FIO DE COBRE ISOLADO DE 10MM	2
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC	2
MANILHA SAPATILHA	2
MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECIONAL	2
PARA-RAIO POLIMERICO 12KV	2
TRANSF. BIFASICO 10KVA 13.8KV	2

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

CABO COBRE NU 50MM2	1
CABO CONCENTRICO COBRE 4 MM2	1
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.10000A	1
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.2000A	1
CHAVE FUS.100A 15KV RUP.4000A	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 228 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

Tabela 2 - Estrutura das equipes

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
METM78	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ABU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CAF-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CET-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CLG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CMT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-DAV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EMT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FCS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FRT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-IPI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JQP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-LUZ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MCL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MPA- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO- E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F010M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F016M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-F018M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-H002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-PCA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F011M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PGA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PIO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PMA- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RDG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SCZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMG- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMO- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

PI-SRO-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F008M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-F009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SRO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM02	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM04	OUTROS	8h 2x4 (2E)
THEM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência

Anexo V – Figuras ampliadas

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas



25 de jan. de 2024 14:40:05
8,5649S 41,3001W
Estrada sem nome
Queimada Nova
Piauí
Altitude:391.2m
Velocidade:0.9km/h
Número do índice: 430



25 de jan. de 2024 14:30:30
8,5650S 41,2993W
Altitude:435.8m
Velocidade:0.5km/h
Número do índice: 427



25 de jan. de 2024 12:29:59
Número do índice: 424

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao localo que dificultou a chegada das equipes ao local.



29 de jan. de 2024 10:40:49
7,54255904S 41,19788317W
348° N
Altitude:216.1m
Velocidade:0.0km/h
Número do índice: 2622



8,2981S 41,2384W
Altitude:383.0m
Velocidade:2.7km/h
Número do índice: 2142
30 de jan de 2024 17:26:17



25 de jan. de 2024 08:13:57
229° SW
Altitude:313.9m
Velocidade:0.0km/h
Cícero Rodrigues
Número do índice: 621

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao localo que dificultou a chegada das equipes ao local.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

ARQUIVO:
IP46_29012024_113023_IQ_Foto_72_Outros_3.jpg

DATA:
29/01/2024 09:37:05

X:
-42.237376666667

Y:
-5.9806

TIPO:
0



ARQUIVO:
IP46_29012024_113023_IQ_Foto_70_Outros_3.jpg

DATA:
29/01/2024 09:36:21

X:
-42.237376666667

Y:
-5.9806

TIPO:
0



ARQUIVO:
IP46_29022024_100554_IQ_Foto_36_Pontalmentada Upload.jpg

DATA:
23/01/2024 09:20:25

X:
-41.422513

Y:
-5.6663

TIPO:
0



ARQUIVO:
IP46_29012024_113021_IQ_Foto_1_PontoDeDefeito.jpg

DATA:
29/01/2024 09:35:48

X:
-42.237376666667

Y:
-5.9806

TIPO:
0



ARQUIVO:
IP46_29012024_113024_IQ_Foto_71_Outros_3.jpg

DATA:
29/01/2024 09:36:43

X:
-42.237376666667

Y:
-5.9806

TIPO:
0



Visualização de Foto

ARQUIVO:
IP46_29022024_112408_IQ_Foto_70_Outros_3 Upload.jpg

DATA:
29/01/2024 10:32:27

X:
-41.826971

Y:
-5.23957807222222

TIPO:
0




Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessados sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores e interrupção para grandes blocos de clientes.

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030
www.pi.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local que dificultou a chegada das equipes ao local.



Fotos – Chuvas Intensas – Durante o período do eventos, as chuvas intensas que atingiram a região dificultaram o atendimento as ocorrências.

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



Anexo II - Reportagens da Mídia

Evidência de Mídias	
	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/01/25/piaui-tem-aviso-de-chuvas-de-ate-100-milimetros-e-ventos-de-ate-100-km-veja-a-previsao.ghtml

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

lupa1 GERAL


Cidade do Piauí registrou o maior volume de chuvas do Brasil nas últimas 24h

Segundo o Inmet, a previsão é de chuva forte no decorrer da semana e com volumes superiores a 100 mm.

25 de janeiro de 2024 às 10:50 | 1 minuto de leitura

Emmanuel Oliveira

A cidade de Floriano, no Sul do Piauí, teve o maior índice de chuva no Brasil nas últimas 24 horas, totalizando 85,6 mm, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Chuva intensa na cidade de Floriano - Foto: Repórter/Inmet

A cidade, situada a 250 km de Teresina, superou as precipitações em Caratinga (MG), que registrou 84,6 mm, e em Bertoga (SP), com 81,2 mm de chuva.

<https://lupa1.com.br/noticias/geral/cidade-do-piaui-registrou-o-maior-volume-de-chuvas-do-brasil-nas-ultimas-24h-34684.html>

g1 PIAUÍ TV GLOBO

Vídeo: chuva intensa fecha comércio e deixa ruas e avenidas alagadas no Sul do Piauí

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Piauí tem dois alertas de chuva para esta sexta (26).

Por Layla Mourão, g1 PI
26/01/2024 12:58 - Atualizado há 3 semanas



Chuva intensa fecha comércio e deixa ruas e avenidas alagadas em Sul do Piauí

<https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/01/26/video-chuva-intensa-fecha-comercio-e-deixa-ruas-e-avenidas-alagadas-em-sul-do-piaui.ghtml>

g1 PIAUÍ TV GLOBO

Piauí continua com avisos de chuvas intensas em todo o estado; veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia alertou sobre o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas em todo o estado.

Por Lucas Marreiros, g1 PI
26/01/2024 15:19 - Atualizado há 3 semanas



Em Teresina, tempo amenizou o rubalo nesta quinta-feira (25) e houve chuva forte em grande parte da capital — Foto: Arquivo Pessoal/Carlos Lustosa

<https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/01/26/aviso-de-chuvas-intensas-no-piaui-e-prolongado-e-deve-atingir-mais-cidades-veja-a-previsao.ghtml>

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024

	https://lupa1.com.br/noticias/geral/inmet-alerta-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-em-46-municipios-do-piaui-34877.html
	https://www.portalaz.com.br/noticia/geral/66640/alertas-de-chuva-intensa-abragem-todo-o-piaui-nesta-segunda-feira/

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí



Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
51456655	CMT	AL	1442845	153113	23/01/2024 02:13	23/01/2024 05:35	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	12717,81	3767	0,03	0,33	3	3,37	CMT01C5	Parnaguá
51459753	VAL	TF	1300715	156211	23/01/2024 02:44	23/01/2024 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2851,75	371	5,5	1	1,2	7,7	VAL01C3	Valença do Piauí
51459397	EBV	CR		155855	23/01/2024 03:54	23/01/2024 09:59		FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,53	0,22	0,33	6,08	EBV01C1	Francinópolis
51459606	SRO	CH	1378485	156064	23/01/2024 04:50	23/01/2024 16:20	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	17983,2	4413	8,47	0,2	2,83	11,5	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51459682	PAD	CR		156140	23/01/2024 05:17	23/01/2024 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,03	0,13	0,75	5,92	PAD01P2	Parnaíba
51463313	CMP	TF	1216377	157591	23/01/2024 05:36	23/01/2024 09:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	15,45	4	0,08	3,07	0,72	3,87	CMP01C3	Luís Correia
51459795	NOT	CH	1291310	156253	23/01/2024 05:49	23/01/2024 12:08		CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1135,55	180	4,82	1,3	0,2	6,32	NOT01C2	Aroazes
51459852	VAL	AL	1363414	156310	23/01/2024 05:59	23/01/2024 13:04	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	7155,89	4062	6,65	0,02	0,42	7,08	VAL01C2	Valença do Piauí
51460070	MAD	TF	1360216	156528	23/01/2024 06:01	23/01/2024 13:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	30,7	4	3,7	3,93	0,05	7,68	MAD01C1	Marcolândia
51459972	PAL	CH	1303594	156430	23/01/2024 06:09	23/01/2024 09:18		DEFEITO EM ISOLADOR	18,92	6	1,68	0,17	1,3	3,15	PAL01C1	Acauã
51460287	EBV	CH	1289372	156745	23/01/2024 06:15	23/01/2024 10:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1653,91	440	2,07	1,7	0	3,77	EBV01C1	Elesbão Veloso
51459894	EBV	CH	1289198	156352	23/01/2024 06:15	23/01/2024 18:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1005,91	80	11,65	0,73	0,2	12,58	EBV01C1	Elesbão Veloso
51459921	TBL	CR		156379	23/01/2024 06:19	23/01/2024 08:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,98	0,02	0,62	2,62	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51459975	NOT	CH	1292112	156433	23/01/2024 06:22	23/01/2024 10:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	131,71	31	1,6	0,85	1,8	4,25	NOT01C1	Várzea Grande
51459957	SPM	CH	1332471	156415	23/01/2024 06:23	23/01/2024 09:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	221,07	69	1,82	1,35	0,05	3,22	SPM01C1	Simplicio Mendes
51459970	SJP	CR		156428	23/01/2024 06:26	23/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	4,98	4,22	0,07	9,27	SJP01C1	São João do Piauí
51460257	OER	CH	1335908	156715	23/01/2024 06:30	23/01/2024 11:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	56,62	11	3,33	1,18	0,62	5,13	OER01C3	Oeiras
51459974	SMO	CH	1359040	156432	23/01/2024 06:30	23/01/2024 17:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21,74	2	2,67	8,05	0,17	10,88	SMO01C3	Marcolândia
51460316	NZR	CR		156774	23/01/2024 06:38	23/01/2024 19:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,53	1	11,7	0,02	1,12	12,83	NZR01C3	Francisco Ayres
51460022	VAL	CH	1301439	156480	23/01/2024 06:40	23/01/2024 15:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	124,81	15	7,58	0,48	0,27	8,33	VAL01C1	Pimenteiras
51460198	PCS	TF	1315345	156656	23/01/2024 06:44	23/01/2024 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	32,81	10	1,62	1,15	0,52	3,28	PCS01C4	Paquetá
51463976	RGE	CH	1356312	158254	23/01/2024 06:45	23/01/2024 12:26		ARVORE NA REDE	318,22	56	5,17	0,1	0,42	5,68	RGE01N3	Itaueira
51464427	NOT	CH	1393006	158705	23/01/2024 06:45	23/01/2024 14:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	697,78	89	6,78	0,27	0,8	7,85	NOT01C1	Várzea Grande
51460072	CMT	CR		156530	23/01/2024 06:47	24/01/2024 08:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	25,57	0,02	0,05	25,63	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51460066	VDJ	CR		156524	23/01/2024 06:48	23/01/2024 09:54	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	2,13	0,57	0,4	3,1	VDJ01C1	Caxingó
51460120	PAL	CH	1302594	156578	23/01/2024 06:51	23/01/2024 11:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	132,42	28	3,5	0,6	0,63	4,73	PAL01C2	Jacobina do Piauí
51460344	CMP	CH	1216217	156802	23/01/2024 06:51	23/01/2024 08:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	36,52	28	0,1	0,8	0,42	1,32	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51460481	ABU	TF	1263309	156939	23/01/2024 06:54	23/01/2024 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	143,1	22	6,02	0,4	0,1	6,52	ABU01C2	Jurema
51460144	ETA	CR		156602	23/01/2024 07:04	23/01/2024 09:22		FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1	0,63	0,67	2,3	ETA01C3	Esperantina
51462960	ABU	CH	1262926	157517	23/01/2024 07:06	23/01/2024 13:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	71,76	11	4,57	0,23	1,72	6,52	ABU01C2	Jurema
51460166	SRO	CR		156624	23/01/2024 07:07	23/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,63	0,02	0,13	8,78	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51460192	BTV	CH	1288399	156650	23/01/2024 07:13	24/01/2024 18:04	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	34,84	1	33,73	0,98	0,13	34,85	BTV01C1	Campo Grande do Piauí
51460856	STL	TF	1315853	157314	23/01/2024 07:13	23/01/2024 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	275,5	64	2,8	0,97	0,55	4,32	STL01C1	Bocaina
51463666	RPI	CH	1328729	157944	23/01/2024 07:14	23/01/2024 12:00		OBJETO NA REDE	209,31	44	3,72	0,85	0,2	4,77	RPI01C2	Socorro do Piauí
51460225	EBV	CR		156683	23/01/2024 07:16	23/01/2024 19:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	12,07	0,22	0,13	12,42	EBV01C2	Elesbão Veloso
51460228	PAD	CR		156686	23/01/2024 07:20	23/01/2024 12:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,87	0,03	0,82	4,72	PAD01P2	Parnaíba
51460550	CMT	TF	1267183	157008	23/01/2024 07:20	23/01/2024 09:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	87,83	48	0,92	0,77	0,15	1,83	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51460454	SJP	TF	1338139	156912	23/01/2024 07:21	23/01/2024 09:13		ARVORE NA REDE	563,58	304	0,72	0,23	0,92	1,87	SJP01C1	São João do Piauí
51463782	EMT	TF	1268570	158060	23/01/2024 07:22	24/01/2024 12:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			24,63	2,3	2,43	29,37	EMT01C1	Eliseu Martins

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51463920	CMT	CH	1266424	158198	23/01/2024 07:22	23/01/2024 14:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	825,12	113	5,6	1,65	0,07	7,32	CMT01C4	Júlio Borges
51463676	CRT	CH	1267565	157954	23/01/2024 07:23	23/01/2024 13:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1982,25	313	4,17	2,17	0	6,33	CRT01C2	Corrente
51460417	CBT	CR		156875	23/01/2024 07:24	23/01/2024 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,22	1,35	0,13	8,7	CBT01C3	Canto do Buriti
51460320	JAC	CH	1314178	156778	23/01/2024 07:25	23/01/2024 16:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	51,59	6	6,88	1,72	0	8,6	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51460280	VAL	CR		156738	23/01/2024 07:28	24/01/2024 11:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	27,58	0,02	0,47	28,07	VAL01C3	Valença do Piauí
51460293	CRT	CR		156751	23/01/2024 07:30	23/01/2024 10:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	0,72	0,37	2	3,08	CRT01C2	Corrente
51460407	JAC	CH	1313421	156865	23/01/2024 07:30	23/01/2024 08:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21,81	30	0,32	0,1	0,3	0,72	JAC09F5	Jaicós
51460319	OER	CR		156777	23/01/2024 07:34	24/01/2024 18:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,46	1	34,85	0,02	0,28	35,15	OER01C3	Oeiras
51460626	FAO	TF	1324139	157084	23/01/2024 07:37	23/01/2024 09:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,75	5	0,12	0,18	1,25	1,55	FAO01C4	Floriano
51460355	BRL	CR		156813	23/01/2024 07:38	23/01/2024 13:33	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,25	1	3,23	2,52	0,17	5,92	BRL01C1	Bertolândia
51463803	OER	CH	1335408	158081	23/01/2024 07:41	23/01/2024 11:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	299,78	74	3,68	0,37	0,02	4,07	OER01C3	Colônia do Piauí
51460384	PAD	CR		156842	23/01/2024 07:43	23/01/2024 08:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,53	0,02	0,35	0,9	PAD01P5	Parnaíba
51460443	NOT	TF	1293137	156901	23/01/2024 07:47	23/01/2024 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	219,18	76	1,85	0,08	0,95	2,88	NOT01C1	Tanque do Piauí
51460437	OER	CR		156895	23/01/2024 07:52	24/01/2024 17:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,4	1	31,87	0,02	1,8	33,68	OER01C1	Oeiras
51460442	BOL	CR		156900	23/01/2024 07:54	23/01/2024 19:02	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,46	1	10,97	0,02	0,15	11,13	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51463704	NOT	CH	1393805	157982	23/01/2024 07:54	23/01/2024 14:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	91,91	13	5,95	0,15	0,98	7,08	NOT01C1	Várzea Grande
51460491	QBO	CR		156949	23/01/2024 08:00	23/01/2024 14:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,82	0,02	0,08	6,92	QBO09S2	Bom Jesus
51460713	EMT	CH	1268967	157171	23/01/2024 08:06	23/01/2024 10:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	306,69	122	0,82	1,7	0	2,52	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51465950	BOJ	CH	1264097	160228	23/01/2024 08:08	23/01/2024 23:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	436,07	28	14,32	0,23	1,03	15,58	BOJ01C3	Bom Jesus
51460614	SJP	CR		157072	23/01/2024 08:15	24/01/2024 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,33	1	29,73	1,58	0,6	31,92	SJP01C1	São João do Piauí
51465217	CMT	TF	1266876	159495	23/01/2024 08:20	24/01/2024 09:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	272,28	11	23,43	1	0,33	24,77	CMT01C5	Parnaguá
51460668	LUZ	CR		157126	23/01/2024 08:21	23/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,5	0,53	0,9	3,93	LUZ01C4	Luzilândia
51460023	VAL	CH	1394184	156481	23/01/2024 08:23	23/01/2024 20:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4466,48	365	8,72	0,85	2,68	12,25	VAL01C1	Aroazes
51465479	NOT	CH	1291438	159757	23/01/2024 08:27	24/01/2024 09:25	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	199,66	8	23,85	0,98	0,13	24,97	NOT01C2	Valença do Piauí
51463694	NOT	CH	1293084	157972	23/01/2024 08:27	23/01/2024 17:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1944,47	206	8,15	1,3	0	9,45	NOT01C1	Francinópolis
51460721	ETA	CR		157179	23/01/2024 08:28	23/01/2024 10:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,03	0,9	0,27	2,2	ETA01C2	Esperantina
51460719	BIG	CR		157177	23/01/2024 08:30	23/01/2024 11:22	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,12	1	2,77	0	0,1	2,87	BIG01N2	Inhuma
51460752	PCS	CR		157210	23/01/2024 08:33	23/01/2024 23:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,73	0,02	0,68	15,43	PCS01C3	Picos
51461033	RGE	CH	1417165	157491	23/01/2024 08:39	23/01/2024 12:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	204,85	60	2,3	0,73	0,38	3,42	RGE01N3	Itaueira
51460810	PCS	CR		157268	23/01/2024 08:42	23/01/2024 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,22	0,45	0,18	9,85	PCS01C6	Picos
51460846	SRO	TF	1284176	157304	23/01/2024 08:44	23/01/2024 14:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	67,47	12	2,38	3,1	0,15	5,63	SRO01C2	São Braz do Piauí
51460845	VAL	CR		157303	23/01/2024 08:46	24/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,32	1	30,43	0,73	0,52	31,68	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51460851	CBT	CR		157309	23/01/2024 08:46	23/01/2024 17:01	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,34	1	6,83	0,75	0,67	8,25	CBT01C1	Canto do Buriti
51463461	CMT	TF	1266952	157739	23/01/2024 08:48	24/01/2024 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			24,68	1,87	0,18	26,73	CMT01C5	Parnaguá
51466457	SCL	TF	1268879	160731	23/01/2024 08:50	23/01/2024 19:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	356,24	34	8,67	1,82	0	10,48	SCL01C1	Canto do Buriti
51463460	OER	CH	1421835	157738	23/01/2024 08:51	23/01/2024 14:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3084,77	537	4,37	1,38	0	5,75	OER01C3	São Francisco do Piauí
51463255	LUZ	CH	1222816	157533	23/01/2024 08:54	23/01/2024 11:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	11,46	4	1,68	0,8	0,38	2,87	LUZ01C3	Joaquim Pires
51463916	RPI	CH	1328792	158194	23/01/2024 08:55	23/01/2024 11:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	733,64	241	2,58	0,3	0,17	3,05	RPI01C2	Socorro do Piauí
51460912	EMT	CR		157370	23/01/2024 08:58	23/01/2024 21:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	11,82	0,5	0,08	12,4	EMT01C2	Manoel Emídio
51463281	EBV	CH	1299896	157559	23/01/2024 08:59	23/01/2024 14:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	480,48	91	4,72	0,57	0	5,28	EBV01C2	Elesbão Veloso
51460960	OER	TF	1335297	157418	23/01/2024 09:03	23/01/2024 12:23	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	3,33	1	2,25	0,23	0,85	3,33	OER01C1	Oeiras
51460950	PAB	CR		157408	23/01/2024 09:04	23/01/2024 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,22	0,02	0,35	2,58	PAB01C1	Parnaíba
51460957	MTO	TF	1390271	157415	23/01/2024 09:05	23/01/2024 10:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1,55	1	0,53	0,58	0,43	1,55	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51464775	OER	CH	1392779	159053	23/01/2024 09:06	23/01/2024 17:46	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	242,65	28	6,45	1,83	0,38	8,67	OER01C3	Oeiras
51460946	PAB	CR		157404	23/01/2024 09:06	24/01/2024 10:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24	0,28	0,67	24,95	PAB01C5	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51460998	SJP	TF	1338796	157456	23/01/2024 09:08	23/01/2024 10:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	37,26	28	0,12	0,98	0,23	1,33	SJP01C2	São João do Piauí
51461000	QBO	CR		157458	23/01/2024 09:09	23/01/2024 11:45	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,11	1	2,22	0,05	0,33	2,6	QBO09S2	Bom Jesus
51467533	EBV	TF	1292179	161807	23/01/2024 09:10	23/01/2024 20:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	192,39	17	10,75	0,25	0,33	11,33	EBV01C1	Francinópolis
51463503	BGR	CH	1421788	157781	23/01/2024 09:14	23/01/2024 13:13	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	908,2	228	1,13	2,63	0,22	3,98	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51463759	MAD	CH	1358186	158037	23/01/2024 09:15	23/01/2024 12:20	CHAVE FUSÍVEL	QBJETO NA REDE	399,35	130	2,27	0,82	0	3,08	MAD01C7	São Julião
51463253	JUN	CR		157531	23/01/2024 09:17	23/01/2024 18:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,03	0,8	0,5	9,33	JUN01M3	Picos
51466608	RGE	CH	1355866	160882	23/01/2024 09:20	23/01/2024 20:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	253,88	23	9,23	1,72	0,1	11,05	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51463685	CMT	CH	1396044	157963	23/01/2024 09:22	23/01/2024 11:48	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	33,86	14	1,77	0,62	0,05	2,43	CMT01C4	Avelino Lopes
51463266	SRO	AL	1280030	157544	23/01/2024 09:24	23/01/2024 10:37	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	5015,68	7242	0,23	0	0,98	1,22	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51455663	FAO	CR		152121	23/01/2024 09:26	23/01/2024 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,13	1,68	0	2,82	FAO01C6	Floriano
51463311	PAD	CR		157589	23/01/2024 09:27	23/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,97	0	0,3	8,27	PAD01P6	Parnaíba
51463319	JAC	TF	1313832	157597	23/01/2024 09:27	24/01/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	165,11	5	30,58	0,85	1,6	33,03	JAC09F5	Jaicós
51463321	FAO	CR		157599	23/01/2024 09:28	23/01/2024 16:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,9	0,5	0,2	6,6	FAO01C6	Floriano
51463719	CBT	TF	1330095	157997	23/01/2024 09:31	23/01/2024 13:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1643,84	409	2,72	0,77	0,55	4,03	CBT09W2	Canto do Buriti
51464722	RPI	CR		159000	23/01/2024 09:35	23/01/2024 14:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,97	0,58	0	4,55	RPI01C2	Socorro do Piauí
51463455	PAD	TF	1199996	157733	23/01/2024 09:36	23/01/2024 13:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	24,26	6	1,35	1,55	1,15	4,05	PAD01P8	Bom Princípio do Piauí
51463363	SMO	TF	1309170	157641	23/01/2024 09:36	23/01/2024 10:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	267,02	256	0,1	0,02	0,93	1,05	SMO01C1	Simões
51463393	CMT	CR		157671	23/01/2024 09:38	30/01/2024 09:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	6,98	1	166,65	0,78	0,2	167,63	CMT01C4	Avelino Lopes
51463708	PRI	TF	1073792	157986	23/01/2024 09:41	23/01/2024 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	23,54	18	0,1	0,78	0,43	1,32	PRI01Y3	Piripiri
51466016	CBT	CR		160294	23/01/2024 09:50	23/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,28	0,25	0,32	6,85	CBT01C3	Canto do Buriti
51464522	PDS	TF	1238790	158800	23/01/2024 09:54	23/01/2024 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	316,03	57	3,93	1,62	0	5,55	PDS01C4	Milton Brandão
51463489	QBO	TF	1264962	157767	23/01/2024 09:55	25/01/2024 20:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	58,74	1	5,08	2,13	51,53	58,75	QBO09S2	Bom Jesus
51463697	CRT	CR		157975	23/01/2024 09:56	23/01/2024 16:06	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,26	1	1,92	3,87	0,38	6,17	CRT01C2	Corrente
51463659	JUN	CR		157937	23/01/2024 09:58	23/01/2024 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,22	0,02	0,22	7,45	JUN01M6	São João da Canabrava
51463718	VAL	CR		157996	23/01/2024 10:02	23/01/2024 11:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,85	0,48	0	1,33	VAL01C3	Valença do Piauí
51464031	BOL	TF	1265275	158309	23/01/2024 10:06	23/01/2024 18:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	97,24	12	6,17	1,87	0,08	8,12	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51463742	CRT	CH	1438470	158020	23/01/2024 10:07	23/01/2024 16:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	40,1	6	0,67	4,02	2,02	6,7	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51463743	PAD	CR		158021	23/01/2024 10:08	23/01/2024 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,65	0,25	1	6,9	PAD01P7	Luís Correia
51464492	RGE	TF	1356647	158770	23/01/2024 10:15	23/01/2024 16:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	243,87	37	4,87	1,42	0,32	6,6	RGE01N3	Itaueira
51463861	RPI	TF	1328675	158139	23/01/2024 10:19	23/01/2024 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	174,75	27	5,63	0,15	0,7	6,48	RPI01C1	São José do Peixe
51463789	PAD	CR		158067	23/01/2024 10:22	23/01/2024 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,58	0,1	0,38	5,07	PAD01P1	Parnaíba
51464659	CRI	TF	1264649	158937	23/01/2024 10:22	23/01/2024 16:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	160,87	26	5,12	0,72	0,37	6,2	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51465455	ETA	TF	1233147	159733	23/01/2024 10:27	23/01/2024 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	201,38	30	4,77	1,47	0,48	6,72	ETA01C2	Esperantina
51463677	ABU	CR		157955	23/01/2024 10:30	24/01/2024 10:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,5	0,03	0,73	24,27	ABU01C2	Anísio de Abreu
51466234	BOJ	CH	1382308	160508	23/01/2024 10:35	23/01/2024 20:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	317,4	32	8,55	0,2	1,18	9,93	BOJ01C3	Bom Jesus
51463857	PAD	CR		158135	23/01/2024 10:39	23/01/2024 16:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,78	0,15	0,67	5,6	PAD01P1	Parnaíba
51465153	SJP	TF	1338613	159431	23/01/2024 10:40	23/01/2024 17:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	165,73	26	5,1	0,82	0,47	6,38	SJP01C2	São João do Piauí
51463860	PAD	CR		158138	23/01/2024 10:40	23/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,47	0,47	0,47	6,4	PAD01P1	Parnaíba
51463863	NZR	CH	1348642	158141	23/01/2024 10:41	24/01/2024 09:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	45,06	2	21,47	0,93	0,13	22,53	NZR01C1	São José do Peixe
51463899	JUN	TF	1297137	158177	23/01/2024 10:41	24/01/2024 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	90,06	3	29,87	0,02	0,15	30,03	JUN01M6	São José do Piauí
51463728	SMO	TF	1358677	158006	23/01/2024 10:44	23/01/2024 18:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	495,93	65	0,27	1,03	6,33	7,63	SMO01C3	Padre Marcos
51466389	OER	CH	1335509	160663	23/01/2024 10:44	24/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1296,14	45	28,47	0,25	0,1	28,82	OER01C3	Colônia do Piauí
51465124	FAT	CH	1269211	159402	23/01/2024 10:45	23/01/2024 21:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	331,93	32	3,72	1,87	4,8	10,38	FAT01C1	Fartura do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51464106	BOJ	TF	1264215	158384	23/01/2024 10:49	23/01/2024 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	449,81	385	0,5	0,37	0,32	1,18	BOJ01C3	Bom Jesus
51464213	SRO	TF	1279360	158491	23/01/2024 10:54	23/01/2024 15:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	181,77	38	4,45	0,05	0,28	4,78	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51463979	PAD	CR		158257	23/01/2024 10:56	24/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	28,42	0,15	0,4	28,97	PAD01P5	Parnaíba
51463980	LUZ	CR		158258	23/01/2024 10:56	23/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,8	0,53	0,25	5,58	LUZ01C3	Luzilândia
51463995	MTO	CR		158273	23/01/2024 10:59	23/01/2024 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,12	0,4	0,58	1,1	MTO01C3	Porto
51464004	PAD	CR		158282	23/01/2024 10:59	23/01/2024 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,88	0,02	0,12	7,02	PAD01P2	Luís Correia
51463985	PAD	CR		158263	23/01/2024 10:59	23/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,08	0,42	0,32	6,82	PAD01P5	Parnaíba
51465225	SRO	CH	1279759	159503	23/01/2024 11:00	23/01/2024 15:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	676,3	156	3,33	1,02	0	4,35	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51464034	CMT	CR		158312	23/01/2024 11:04	23/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,15	0,03	0,38	5,57	CMT01C4	Júlio Borges
51464844	MTO	TF	1390544	159122	23/01/2024 11:04	23/01/2024 19:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1047,32	121	3,12	0,93	4,62	8,67	MTO01C3	Porto
51464066	JUN	CR		158344	23/01/2024 11:10	23/01/2024 19:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,38	0,72	0,5	8,6	JUN01M2	Picos
51464095	JAC	CR		158373	23/01/2024 11:14	23/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	6,35	0,02	0,12	6,48	JAC09F5	Jaicós
51464104	FAT	CR		158382	23/01/2024 11:15	24/01/2024 19:36	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,35	1	31,87	0,02	0,47	32,35	FAT01C1	Fartura do Piauí
51466454	BIG	TF	1361375	160728	23/01/2024 11:18	23/01/2024 20:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	507,47	58	7,87	0,88	0	8,75	BIG01N2	Inhuma
51464846	PTA	CH	1322904	159124	23/01/2024 11:18	23/01/2024 15:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2490,83	571	4,12	0,2	0,05	4,37	PTA01C1	Marcos Parente
51464813	PCA	TF	1254549	159091	23/01/2024 11:25	23/01/2024 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	78,25	15	2,65	1,88	0,68	5,22	PCA01C1	Batalha
51465146	BOJ	CH	1263946	159424	23/01/2024 11:29	23/01/2024 16:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2792,19	524	4,88	0,02	0,43	5,33	BOJ01C1	Bom Jesus
51465117	CBT	TF	1424676	159395	23/01/2024 11:30	23/01/2024 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	74,29	16	3,18	1,3	0,17	4,65	CBT09W2	Canto do Buriti
51465567	CRT	CH	1267807	159845	23/01/2024 11:32	23/01/2024 17:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	153,55	28	3,8	1,43	0,25	5,48	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51464277	CMT	CR		158555	23/01/2024 11:37	23/01/2024 18:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	4,25	2,05	0,12	6,42	CMT01C4	Morro Cabeça no Tempo
51464283	SRO	TF	1397861	158561	23/01/2024 11:38	23/01/2024 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	7,02	1	6,93	0,02	0,08	7,03	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51464310	MAD	CR		158588	23/01/2024 11:41	24/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,27	1	29,92	0,18	0,35	30,45	MAD01C2	Alegrete do Piauí
51464326	SRO	CR		158604	23/01/2024 11:43	23/01/2024 19:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,67	0,5	0,05	8,22	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51464368	BIG	CH	1426709	158646	23/01/2024 11:47	24/01/2024 11:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	382,65	16	23,35	0,57	0	23,92	BIG01N2	São João da Varjota
51464394	CMT	CR		158672	23/01/2024 11:52	24/01/2024 12:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	20,45	1,1	3,4	24,95	CMT01C5	Riacho Frio
51464648	EMT	TF	1268556	158926	23/01/2024 11:57	24/01/2024 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			22,9	1,08	0,82	24,8	EMT01C1	Eliseu Martins
51464599	SJP	TF	1424655	158877	23/01/2024 11:58	24/01/2024 14:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	26,44	1	20,65	1,03	4,77	26,45	SJP01C1	São João do Piauí
51464424	PAD	CR		158702	23/01/2024 12:00	23/01/2024 19:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,98	0,13	0,88	7	PAD01P1	Parnaíba
51464493	FAO	CH	1323109	158771	23/01/2024 12:00	23/01/2024 13:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1233,18	703	0,8	0,63	0,33	1,77	FAO01C1	Florianópolis
51464432	CMT	CR		158710	23/01/2024 12:00	24/01/2024 09:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,9	0,45	0,08	21,43	CMT01C3	Curimatá
51464626	CMT	TF	1266357	158904	23/01/2024 12:04	23/01/2024 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	19,24	5	2,55	0,97	0,33	3,85	CMT01C4	Curimatá
51464514	CMT	CH	1438660	158792	23/01/2024 12:05	23/01/2024 15:28	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2869,55	1039	0,03	0,38	2,97	3,38	CMT01C5	Parnaguá
51464470	PAB	CR		158748	23/01/2024 12:06	24/01/2024 10:39	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,94	1	21,25	0,75	0,55	22,55	PAB01C3	Parnaíba
51464516	SPM	TF	1332256	158794	23/01/2024 12:09	23/01/2024 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	14,98	3	4,28	0,07	0,65	5	SPM01C1	Simplicio Mendes
51464543	RGE	CR		158821	23/01/2024 12:12	23/01/2024 18:16	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,25	1	5,07	0,73	0,27	6,07	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51464526	SPM	CR		158804	23/01/2024 12:14	23/01/2024 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	4,35	0	0,07	4,42	SPM01C1	Simplicio Mendes
51464527	BIG	TF	1426843	158805	23/01/2024 12:15	24/01/2024 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	22,74	1	22,38	0,02	0,35	22,75	BIG01N2	São João da Varjota
51464558	ABU	CR		158836	23/01/2024 12:16	25/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,97	1	44,18	1,63	1,43	47,25	ABU01C2	Jurema
51464559	GBS	CR		158837	23/01/2024 12:16	24/01/2024 08:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,85	1	19,35	0,6	0,45	20,4	GBS09F8	São Gonçalo do Gurgueia
51464571	PAB	CR		158849	23/01/2024 12:20	23/01/2024 17:17	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	3,95	0,18	0,82	4,95	PAB01C3	Parnaíba
51464628	CBT	CR		158906	23/01/2024 12:29	26/01/2024 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,22	1	75,6	1,45	0,3	77,35	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51464624	SRO	CR		158902	23/01/2024 12:30	24/01/2024 17:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,22	1	26,87	2,35	0,15	29,37	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51464625	PAD	CR		158903	23/01/2024 12:30	23/01/2024 21:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	7,43	1,03	0,62	9,08	PAD01P8	Parnaíba
51465887	PAL	CH	1303594	160165	23/01/2024 12:33	23/01/2024 17:54	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	32,05	6	4,4	0,85	0,1	5,35	PAL01C1	Acauã

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51464688	RPI	CH	1328566	158966	23/01/2024 12:37	23/01/2024 19:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	34,13	5	5,88	0,75	0,2	6,83	RPI01C1	São José do Peixe
51464686	CMT	CR		158964	23/01/2024 12:38	23/01/2024 18:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,42	0,25	0,47	6,13	CMT01C3	Curimatá
51464693	PAD	CR		158971	23/01/2024 12:39	23/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	4	0,58	0,55	5,13	PAD01P5	Parnaíba
51465949	RPI	CH	1328698	160227	23/01/2024 12:41	23/01/2024 16:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	89,74	21	3,38	0,9	0	4,28	RPI01C2	Socorro do Piauí
51465143	STL	CH	1315883	159421	23/01/2024 12:42	23/01/2024 15:12	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	64,61	26	1,45	0,97	0,08	2,5	STL01C1	Bocaina
51464923	SRO	TF	1279375	159201	23/01/2024 12:46	23/01/2024 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	66,24	17	2,52	0,77	0,6	3,88	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51464752	PCS	CH	1294462	159030	23/01/2024 12:47	23/01/2024 17:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	147,75	33	3,62	0,48	0,38	4,48	PCS01C3	Itainópolis
51464870	PRI	TF	1072790	159148	23/01/2024 12:52	23/01/2024 15:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,68	17	0,73	1,85	0,4	2,98	PRI01Y1	Capitão de Campos
51464814	PAD	CH	1420984	159092	23/01/2024 12:58	23/01/2024 18:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	90,18	16	4,27	0,53	0,85	5,65	PAD01P8	Luís Correia
51464826	BIG	CR		159104	23/01/2024 12:58	24/01/2024 10:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,2	0,02	0,88	21,1	BIG01N2	São João da Varjota
51464867	RGE	TF	1356505	159145	23/01/2024 13:06	24/01/2024 08:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	381,81	20	18,4	0,5	0,2	19,1	RGE01N3	Itaueira
51464978	RGE	TF	1417390	159256	23/01/2024 13:08	25/01/2024 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	454,24	10	42,87	0,45	2,12	45,43	RGE01N3	Itaueira
51464914	VAL	CR		159192	23/01/2024 13:11	23/01/2024 14:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,5	0,33	0	0,83	VAL01C1	Pimenteiras
51464869	PAL	CR		159147	23/01/2024 13:11	24/01/2024 07:34	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,77	1	17,65	0,65	0,08	18,38	PAL01C2	Paulistana
51465562	JUN	TF	1297546	159840	23/01/2024 13:18	23/01/2024 21:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	23,78	3	7,58	0,2	0,15	7,93	JUN01M6	São José do Piauí
51464947	BIG	TF	1360803	159225	23/01/2024 13:20	25/01/2024 17:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	574,37	11	2,75	0,73	48,73	52,22	BIG01N2	Inhuma
51466694	MAD	CH	1358224	160968	23/01/2024 13:22	23/01/2024 18:43	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	53,34	10	4,7	0,58	0,07	5,35	MAD01C7	São Julião
51464980	PAD	CR		159258	23/01/2024 13:26	23/01/2024 17:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	0,97	2,1	0,72	3,78	PAD01P8	Luís Correia
51465085	PRI	TF	1414062	159363	23/01/2024 13:36	23/01/2024 21:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	8,23	1	6,67	0,72	0,87	8,25	PRI01Y3	Piripiri
51465090	SRO	CR		159368	23/01/2024 13:39	24/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	25,87	0,7	0,47	27,03	SRO09F2	Várzea Branca
51465612	CRT	CH	1267492	159890	23/01/2024 13:42	23/01/2024 16:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2391,4	994	1,38	0,92	0,12	2,42	CRT01C1	Corrente
51465606	QBO	CH	1264823	159884	23/01/2024 13:48	23/01/2024 18:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	886,29	191	3,35	1,3	0	4,65	QBO09S2	Redenção do Gurguéia
51465290	CRT	TF	1267781	159568	23/01/2024 13:52	23/01/2024 15:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,57	0,68	0,85	2,1	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51465624	SRO	TF	1400593	159902	23/01/2024 13:53	23/01/2024 17:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	34,66	9	2,65	0,32	0,9	3,87	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51465196	JUN	TF	1290466	159474	23/01/2024 13:54	23/01/2024 15:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	752,06	573	0,25	0,73	0,33	1,32	JUN01M2	Picos
51465299	CBT	TF	1329360	159577	23/01/2024 13:55	24/01/2024 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	141,48	6	20,92	0,73	1,93	23,58	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51465925	RGE	CH	1411650	160203	23/01/2024 13:57	23/01/2024 17:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	133,42	41	2,9	0,2	0,17	3,27	RGE01N3	Itaueira
51465560	BOJ	TF	1264885	159838	23/01/2024 14:04	23/01/2024 19:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	932,27	184	2,75	0,25	2,07	5,07	BOJ09F6	Bom Jesus
51465511	CBT	TF	1328972	159789	23/01/2024 14:05	23/01/2024 17:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14,56	4	2,5	0,63	0,5	3,63	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51465301	CMT	TF	1267312	159579	23/01/2024 14:10	24/01/2024 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	81,96	4	18,53	1,43	0,53	20,5	CMT09S1	Curimatá
51465510	PCA	TF	1409747	159788	23/01/2024 14:12	23/01/2024 16:48	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	2,59	1	1,6	0,47	0,53	2,6	PCA01C4	Piracuruca
51465516	PCA	TF	1247489	159794	23/01/2024 14:15	23/01/2024 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	17,85	5	1,9	1,4	0,28	3,58	PCA01C2	Piracuruca
51465457	MAD	CR		159735	23/01/2024 14:16	24/01/2024 10:33	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,84	1	19,53	0,43	0,32	20,28	MAD01C1	Marcolândia
51465463	PAD	CR		159741	23/01/2024 14:21	23/01/2024 18:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,65	0,43	0,45	4,53	PAD01P1	Parnaíba
51466377	BRR	CR		160651	23/01/2024 14:22	23/01/2024 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,95	0,07	0	4,02	BRR01C1	São Raimundo Nonato
51465488	PAL	CH	1370092	159766	23/01/2024 14:22	23/01/2024 17:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,65	1,4	0,62	2,67	PAL01C1	Paulistana
51465529	ETA	CR		159807	23/01/2024 14:23	23/01/2024 16:08	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	1,48	0,07	0,2	1,75	ETA01C4	Esperantina
51465470	PAB	CR		159748	23/01/2024 14:25	23/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,05	1	0,45	0,83	0	1,28	PAB01C1	Parnaíba
51465533	MTO	CR		159811	23/01/2024 14:25	23/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,7	0,4	0,08	3,18	MTO01C3	Porto
51465710	PCS	TF	1390694	159988	23/01/2024 14:28	23/01/2024 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	660,36	233	0,77	1,95	0,13	2,85	PCS01C2	Picos
51465426	SJP	CH	1378393	159704	23/01/2024 14:30	23/01/2024 14:52	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	35,93	98	0,02	0,02	0,33	0,37	SJP01C1	São João do Piauí
51465547	TBL	CR		159825	23/01/2024 14:32	23/01/2024 19:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,15	0,33	0,28	4,77	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51466423	SRO	CH	1279005	160697	23/01/2024 14:33	24/01/2024 15:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	450,18	18	17,85	7,17	0	25,02	SRO09F2	São Lourenço do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51465767	TBL	TF	1213923	160045	23/01/2024 14:44	23/01/2024 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	481,83	131	0,8	1,97	0,92	3,68	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51466185	PCA	CH	1247570	160460	23/01/2024 14:44	23/01/2024 20:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	241,55	46	3,98	0,02	1,27	5,27	PCA01C2	Batalha
51465626	SRO	CR		159904	23/01/2024 14:48	23/01/2024 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,62	0	0,25	3,87	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51465615	EBV	CR		159893	23/01/2024 14:50	25/01/2024 10:15	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,81	1	42,78	0,17	0,47	43,42	EBV01C1	Elesbão Veloso
51465663	SRO	CH	1283989	159941	23/01/2024 14:53	23/01/2024 22:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1083,31	149	4,87	1,72	0,7	7,28	SRO01C2	São Braz do Piauí
51465608	CRT	TF	1267867	159886	23/01/2024 14:55	23/01/2024 16:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,77	4	0,9	0,18	0,87	1,95	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51466046	BOL	CH	1398236	160324	23/01/2024 14:55	24/01/2024 00:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1598,14	173	6,4	1,93	0,92	9,25	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51467001	GBS	CH	1373627	161275	23/01/2024 14:58	24/01/2024 11:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	713,26	35	17,33	2,67	0,37	20,37	GBS09F9	Gilbués
51466553	CMP	CR		160827	23/01/2024 14:59	23/01/2024 21:20	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,26	1	3,63	1,65	1,07	6,35	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51465770	PAB	CR		160048	23/01/2024 15:15	24/01/2024 16:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,92	0,15	0,53	25,6	PAB01C4	Parnaíba
51465800	PAD	CR		160078	23/01/2024 15:19	24/01/2024 10:55	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,82	1	17,57	0,25	1,78	19,6	PAD01P7	Luís Correia
51465845	MTO	CR		160123	23/01/2024 15:23	24/01/2024 10:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,2	0,15	0,13	19,48	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51466414	SRO	CH	1440095	160688	23/01/2024 15:23	23/01/2024 19:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	645,32	152	1,93	0,7	1,62	4,25	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51465913	CRT	CR		160191	23/01/2024 15:31	23/01/2024 18:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,33	1,93	0,07	3,33	CRT01C2	Corrente
51466043	PCA	TF	1247010	160321	23/01/2024 15:33	23/01/2024 18:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	22,4	7	2,73	0,02	0,47	3,22	PCA01C2	Piracuruca
51467713	PAL	CH	1370092	161987	23/01/2024 15:34	24/01/2024 11:17	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR			19,52	0,2	0	19,72	PAL01C1	Paulistana
51465915	ETA	CR		160193	23/01/2024 15:36	24/01/2024 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	22,88	0,25	0,55	23,68	ETA01C4	Esperantina
51465956	VAL	CR		160234	23/01/2024 15:39	23/01/2024 20:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	3,97	0,28	0,4	4,65	VAL01C3	Valença do Piauí
51465945	PAD	TF	1200012	160223	23/01/2024 15:39	24/01/2024 10:59	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			16,62	0,92	1,8	19,33	PAD01P8	Parnaíba
51468125	PRI	CR		162399	23/01/2024 15:40	24/01/2024 09:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,48	0,02	0,38	17,88	PRI01Y2	Batalha
51466054	SCL	CR		160332	23/01/2024 15:54	24/01/2024 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,58	0,02	0,45	19,05	SCL01C1	Canto do Buriti
51467071	PAD	CR		161345	23/01/2024 15:55	24/01/2024 11:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19	0,28	0,77	20,05	PAD01P2	Luís Correia
51466086	LUZ	CR		160364	23/01/2024 15:59	24/01/2024 08:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,07	0,48	0,28	16,83	LUZ01C3	Joaquim Pires
51466078	JNP	CR		160356	23/01/2024 16:01	23/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,06	1	0,35	0,8	0,23	1,38	JNP01C1	São João do Piauí
51466293	JAC	CH	1313919	160567	23/01/2024 16:09	23/01/2024 21:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1939,37	351	5,23	0,3	0	5,53	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51466193	CMT	CR		160468	23/01/2024 16:12	24/01/2024 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,9	0,22	0,17	17,28	CMT01C5	Parnaguá
51466322	PRI	CH	1255053	160596	23/01/2024 16:20	23/01/2024 17:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	902,12	678	0,53	0,72	0,08	1,33	PRI01Y2	Batalha
51466413	CBT	TF	1329483	160687	23/01/2024 16:21	24/01/2024 10:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	53,58	3	17	0,78	0,08	17,87	CBT01C3	Brejo do Piauí
51466263	MAD	TF	1318805	160537	23/01/2024 16:23	25/01/2024 17:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	538,54	11	18,38	0,98	29,6	48,97	MAD01C4	Fronteiras
51466852	SCL	CR		161126	23/01/2024 16:25	23/01/2024 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,9	0,03	0,15	3,08	SCL01C1	Canto do Buriti
51466995	PCS	TF	1314868	161269	23/01/2024 16:31	24/01/2024 00:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	242,08	31	4,25	1,07	2,5	7,82	PCS01C4	Picos
51467707	PAL	CH	1304287	161981	23/01/2024 16:36	23/01/2024 21:31	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1928,76	393	3,85	1,07	0	4,92	PAL01C1	Paulistana
51466331	PAD	CR		160605	23/01/2024 16:37	23/01/2024 18:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,47	0,55	0,92	1,93	PAD01P6	Parnaíba
51466351	OER	CR		160625	23/01/2024 16:38	25/01/2024 19:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,11	1	50	0,35	0,23	50,58	OER01C3	Colônia do Piauí
51466343	GBS	CH	1269634	160617	23/01/2024 16:40	23/01/2024 19:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1763,74	536	1,45	1,55	0,3	3,3	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51466344	ETA	CR		160618	23/01/2024 16:40	23/01/2024 21:28	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,2	1	3,95	0,38	0,47	4,8	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51466349	VAL	CR		160623	23/01/2024 16:41	23/01/2024 19:02	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,1	1	1,55	0,2	0,6	2,35	VAL01C3	Valença do Piauí
51466385	CRT	CR		160659	23/01/2024 16:42	23/01/2024 18:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	2,22	0,02	0,05	2,28	CRT01C2	Corrente
51466388	ETA	TF	1232400	160662	23/01/2024 16:43	24/01/2024 07:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,93	4	13,28	0,67	0,53	14,48	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51467529	GPE	CH	1330756	161803	23/01/2024 16:47	24/01/2024 08:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	918,08	58	15,37	0,28	0,18	15,83	GPE01C1	Marcos Parente
51466781	GBS	TF	1393853	161055	23/01/2024 16:47	23/01/2024 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	327,96	150	1,08	0,87	0,25	2,2	GBS01C1	Gilbués
51466476	PCA	TF	1227468	160750	23/01/2024 16:49	23/01/2024 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	12,32	7	1,4	0,13	0,23	1,77	PCA01C1	Batalha
51466452	ETA	CR		160726	23/01/2024 16:55	24/01/2024 12:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,97	0,17	0,42	19,55	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51471572	PAL	CH	1383718	165846	23/01/2024 16:57	24/01/2024 12:17	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	309,18	16	19,17	0,17	0	19,33	PAL01C1	Paulistana

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51466458	URD	CH	1420892	160732	23/01/2024 16:58	23/01/2024 20:25	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	388,99	378	0,43	0,43	2,58	3,45	URD09W1	Uruçuí
51467865	BRL	TF	1330566	162139	23/01/2024 16:58	24/01/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	596,02	35	15,53	0,92	0,58	17,03	BRL01C1	Sebastião Leal
51466509	BOJ	CR		160783	23/01/2024 17:03	24/01/2024 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,68	0,02	0,13	23,83	BOJ01C3	Currais
51466830	JAC	CH	1313346	161104	23/01/2024 17:04	23/01/2024 19:56	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	947,58	331	1,08	0,07	1,72	2,87	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51466697	JAC	CH	1312952	160971	23/01/2024 17:06	23/01/2024 19:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2129,08	943	0,53	1,35	0,38	2,27	JAC01C2	Massapê do Piauí
51466961	CRL	CH	1263084	161235	23/01/2024 17:12	23/01/2024 19:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	341,29	149	1,28	0,58	0,43	2,3	CRL01C2	Caracol
51466578	PAB	CR		160852	23/01/2024 17:13	23/01/2024 22:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,85	0,25	0,27	5,37	PAB01C1	Parnaíba
51466728	PAL	TF	1397651	161002	23/01/2024 17:14	23/01/2024 18:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	14,55	9	0,77	0,6	0,25	1,62	PAL01C3	Betânia do Piauí
51466607	JAC	CH	1314601	160881	23/01/2024 17:15	23/01/2024 21:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	579,81	154	2,87	0,65	0,25	3,77	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51466789	PRI	TF	1072859	161063	23/01/2024 17:15	23/01/2024 20:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	69,86	20	2,1	1,33	0,07	3,5	PRI01Y1	Cocal de Telha
51467063	OER	TF	1394950	161337	23/01/2024 17:16	23/01/2024 22:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1239,01	217	4,77	0,47	0,48	5,72	OER01C1	Oeiras
51466609	PCA	CR		160883	23/01/2024 17:19	23/01/2024 19:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,73	1,13	0,4	2,27	PCA01C4	São João da Fronteira
51466611	NZR	CR		160885	23/01/2024 17:19	23/01/2024 19:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,47	0,37	0,55	2,38	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51467233	PCA	CH	1250660	161507	23/01/2024 17:19	23/01/2024 18:38	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	5,21	4	0,1	0,58	0,63	1,32	PCA01C4	São João da Fronteira
51466656	CRL	CR		160930	23/01/2024 17:25	24/01/2024 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	14,42	0,8	0,9	16,12	CRL01C1	Caracol
51466700	SPM	CR		160974	23/01/2024 17:27	23/01/2024 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,23	0,42	0,23	0,88	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
51466726	PAL	CR		161000	23/01/2024 17:33	24/01/2024 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,93	0,45	0,15	22,53	PAL01C3	Betânia do Piauí
51466892	PRI	CH	1072566	161166	23/01/2024 17:36	23/01/2024 20:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	302,64	117	0,83	1,77	0	2,6	PRI01Y1	Piripiri
51466778	PAB	CR		161052	23/01/2024 17:37	23/01/2024 21:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,33	0,3	0,38	4,02	PAB01C1	Ilha Grande
51466792	JUN	CR		161066	23/01/2024 17:39	24/01/2024 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	17,27	0,1	0,28	17,65	JUN01M6	São José do Piauí
51466864	GBS	TF	1270420	161138	23/01/2024 17:47	24/01/2024 09:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	370,86	24	14,77	0,5	0,2	15,47	GBS09F8	Corrente
51466925	ETA	CR		161199	23/01/2024 18:00	24/01/2024 08:03	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,59	1	12,37	0,35	1,33	14,05	ETA01C2	Esperantina
51467776	JUN	CH	1289999	162050	23/01/2024 18:07	24/01/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1278,75	71	14,53	0,53	2,95	18,02	JUN01M1	Itainópolis
51468458	BOJ	CR		162732	23/01/2024 18:09	24/01/2024 07:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,4	0,48	0,13	13,02	BOJ01C1	Bom Jesus
51466999	PAD	CR		161273	23/01/2024 18:09	24/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,5	0,38	0,82	21,7	PAD01P2	Luís Correia
51467064	CBA	CH	1208955	161338	23/01/2024 18:16	24/01/2024 09:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	646,53	43	14,55	0,3	0,2	15,05	CBA01C1	Murici dos Portelas
51467067	BOL	CR		161341	23/01/2024 18:17	24/01/2024 11:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,9	0,42	0,38	17,7	BOL01C1	Alvorada do Gurguéia
51467082	BRL	CR		161356	23/01/2024 18:18	25/01/2024 14:17	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	1,83	1	43,72	0,07	0,2	43,98	BRL01C1	Canavieira
51467065	VAL	CR		161339	23/01/2024 18:20	24/01/2024 10:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,02	0,23	0,35	16,6	VAL01C3	Valença do Piauí
51455230	JAC	CH	1313704	151797	23/01/2024 18:26	23/01/2024 22:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4372,2	1043	3,67	0,2	0,33	4,2	JAC09F5	Patos do Piauí
51467159	EBV	CR		161433	23/01/2024 18:27	25/01/2024 10:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,68	1	39,8	0,08	0,35	40,23	EBV01C1	Elesbão Veloso
51467287	MTO	TF	1257228	161561	23/01/2024 18:28	23/01/2024 19:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	250,39	227	0,4	0,03	0,68	1,12	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51467432	SPM	CH	1332471	161706	23/01/2024 18:33	24/01/2024 06:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	909,87	78	9,68	1,98	0	11,67	SPM01C1	Simplicio Mendes
51467216	PCA	CR		161490	23/01/2024 18:33	24/01/2024 09:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,6	1	13,88	0,27	0,35	14,5	PCA01C3	Piracuruca
51472931	BGR	CR		167205	23/01/2024 18:33	26/01/2024 13:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,77	1	62,03	4,53	0	66,57	BGR09F9	Santa Filomena
51467314	ETA	TF	1228748	161588	23/01/2024 18:34	23/01/2024 20:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	132,57	67	1,48	0,23	0,27	1,98	ETA01C3	Esperantina
51467420	PAD	CH	1423659	161694	23/01/2024 18:39	23/01/2024 21:40	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1150,88	382	1,67	0,52	0,83	3,02	PAD01P8	Luís Correia
51467234	CMT	CR		161508	23/01/2024 18:39	24/01/2024 11:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,88	0,02	0,13	17,03	CMT01C5	Parnaguá
51467348	BIG	TF	1361148	161622	23/01/2024 18:42	24/01/2024 11:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	302,36	18	13,47	0,6	2,72	16,78	BIG01N2	Ipiranga do Piauí
51467274	SJP	CH	1412710	161548	23/01/2024 18:43	23/01/2024 21:10	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3018,12	1413	0,37	0,23	1,85	2,45	SJP09F4	Queimada Nova
51467275	CRT	CR		161549	23/01/2024 18:43	24/01/2024 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,73	0,97	0,08	21,78	CRT01C2	Corrente
51467276	PDS	CR		161550	23/01/2024 18:44	24/01/2024 17:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,18	0,47	0,25	22,9	PDS01C4	Domingos Mourão
51467317	SJP	CR		161591	23/01/2024 18:51	24/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,32	0,15	0,75	22,22	SJP01C1	São João do Piauí
51467364	PCS	TF	1315375	161638	23/01/2024 18:53	24/01/2024 15:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	103,49	5	20,22	0,02	0,47	20,7	PCS01C4	São José do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51467945	PCA	TF	1227468	162219	23/01/2024 18:55	24/01/2024 07:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	90,68	7	11,08	1,17	0,72	12,97	PCA01C1	Batalha
51467355	BRL	CR		161629	23/01/2024 18:56	25/01/2024 11:39	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,7	1	38,88	1,22	0,62	40,72	BRL01C1	Canavieira
51467468	FAO	CR		161742	23/01/2024 19:15	23/01/2024 21:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,48	0,38	0,62	2,48	FAO01C4	Floriano
51467478	SRO	CR		161752	23/01/2024 19:18	24/01/2024 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	20,87	0,18	0,38	21,43	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51467506	EBV	CR		161780	23/01/2024 19:22	25/01/2024 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,69	1	39,98	0,23	0,33	40,55	EBV01C1	Elesbão Veloso
51467507	MAD	CR		161781	23/01/2024 19:23	24/01/2024 19:01	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,98	1	22,72	0,58	0,33	23,63	MAD01C4	Pio IX
51467497	EMT	CH	1268868	161771	23/01/2024 19:26	24/01/2024 18:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	45,24	2	20,47	0,83	1,33	22,63	EMT09L9	Eliseu Martins
51467558	CMT	CR		161832	23/01/2024 19:31	24/01/2024 08:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	12,85	0,3	0,23	13,38	CMT01C3	Curimatá
51467611	CMP	CR		161885	23/01/2024 19:42	24/01/2024 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,22	1,33	0,4	14,95	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51467659	CMT	CR		161933	23/01/2024 19:51	24/01/2024 12:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,42	0,02	0,23	16,67	CMT01C5	Parnaguá
51467661	PAD	CR		161935	23/01/2024 19:52	24/01/2024 00:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	2,88	0,95	0,83	4,67	PAD01P2	Parnaíba
51467662	BIG	CR		161936	23/01/2024 19:55	24/01/2024 12:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,97	0,02	0,3	16,28	BIG01N2	São João da Varjota
51467728	PAD	CR		162002	23/01/2024 20:04	24/01/2024 13:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,88	0,82	0,07	17,77	PAD01P1	Parnaíba
51467839	BOJ	CH	1263940	162113	23/01/2024 20:05	23/01/2024 22:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3147,13	1334	0,43	1,3	0,63	2,37	BOJ01C1	Bom Jesus
51467774	CRT	CR		162048	23/01/2024 20:16	24/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	12,42	0,72	0,75	13,88	CRT01C1	Corrente
51467805	VAL	CR		162079	23/01/2024 20:20	25/01/2024 12:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,65	1	38,42	0,8	0,5	39,72	VAL01C1	Pimenteiras
51467859	PAD	CR		162133	23/01/2024 20:27	25/01/2024 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,56	1	36,15	0,62	0,57	37,33	PAD01P2	Luís Correia
51467949	BOJ	CR		162223	23/01/2024 20:42	24/01/2024 12:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	15,05	0,12	0,27	15,43	BOJ01C3	Bom Jesus
51468362	SPM	TF	1331879	162636	23/01/2024 20:48	24/01/2024 00:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	337,87	105	2,1	0,35	0,78	3,23	SPM01C1	Simplicio Mendes
51468037	PAD	CR		162311	23/01/2024 20:58	24/01/2024 11:52	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,62	1	14,35	0,07	0,48	14,9	PAD01P4	Parnaíba
51468113	PAD	CR		162387	23/01/2024 21:13	24/01/2024 15:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,76	1	16,9	0,35	0,88	18,13	PAD01P5	Parnaíba
51468101	SJP	CR		162375	23/01/2024 21:15	24/01/2024 11:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,72	0,73	0,1	14,55	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51468128	PAB	CR		162402	23/01/2024 21:19	24/01/2024 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,53	0,22	0,6	20,35	PAB01C4	Parnaíba
51468161	EBV	TF	1289287	162435	23/01/2024 21:23	23/01/2024 23:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1098,92	497	0,6	0,9	0,72	2,22	EBV01C1	Elesbão Veloso
51468159	EMT	CR		162433	23/01/2024 21:25	24/01/2024 18:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	20,4	0,02	0,17	20,58	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51468156	CRT	CH	1402587	162430	23/01/2024 21:26	24/01/2024 06:40	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2722,49	316	7,6	0,82	0,82	9,23	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51468348	PAB	CR		162622	23/01/2024 21:46	24/01/2024 11:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,58	1	12,92	0,07	0,92	13,9	PAB01C2	Parnaíba
51468486	NZR	CR		162760	23/01/2024 22:18	24/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,74	1	16,38	0,18	1,1	17,67	NZR01C3	Arraial
51468929	BOJ	CH	1263946	163203	23/01/2024 22:44	24/01/2024 03:49	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	2653,5	523	0,98	0,33	3,77	5,08	BOJ01C1	Bom Jesus
51469075	VAL	CH	1427386	163349	23/01/2024 23:48	24/01/2024 10:25	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	21792,9	6044	6,4	0,85	3,37	10,62	VAL01C1	Valença do Piauí
51469130	PAD	CR		163404	23/01/2024 23:58	24/01/2024 08:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,17	0,62	0,52	8,3	PAD01P6	Parnaíba
51469252	SPM	TF	1357470	163526	24/01/2024 00:18	24/01/2024 04:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1651,14	421	3,55	0,28	0,1	3,93	SPM01C2	Simplicio Mendes
51469212	PAD	CR		163486	24/01/2024 00:20	24/01/2024 08:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,85	0,33	0,75	7,93	PAD01P3	Parnaíba
51469467	PAD	CR		163741	24/01/2024 01:29	24/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,25	0,65	0,77	8,67	PAD01P2	Parnaíba
51469675	JUN	CH	1289959	163949	24/01/2024 02:18	24/01/2024 10:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	16,05	2	7,1	0,78	0,15	8,03	JUN01M1	Itainópolis
51469849	FAO	CH	1428908	164123	24/01/2024 03:05	24/01/2024 09:00	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7676,45	2767	5,18	0,02	0,72	5,92	FAO01C4	Floriano
51470072	RGD	AL	1367787	164346	24/01/2024 03:06	24/01/2024 04:47	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			1,05	0,45	0,18	1,68	RGD09L1	Ribeiro Gonçalves
51471171	PAL	CH	1303594	165445	24/01/2024 06:06	24/01/2024 13:07	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	42,05	6	5,95	0,02	1,05	7,02	PAL01C1	Acauã
51470520	BOL	CR		164794	24/01/2024 06:13	24/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,43	1	10,25	0,02	0,07	10,33	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51470883	PAL	CH	1401516	165157	24/01/2024 06:15	24/01/2024 11:30	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	94,55	18	2,18	1,48	1,58	5,25	PAL01C1	Paulistana
51470625	CRT	CR		164899	24/01/2024 06:22	24/01/2024 12:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,53	0,02	0,13	5,68	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51471900	BOJ	CH	1382308	166174	24/01/2024 06:28	24/01/2024 11:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	84,08	17	3,55	0,35	1,05	4,95	BOJ01C3	Bom Jesus
51471293	JUN	CH	1290419	165567	24/01/2024 06:30	24/01/2024 09:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	254,46	75	2,15	0,75	0,48	3,38	JUN01M1	Vera Mendes
51472007	SRO	CH	1410041	166281	24/01/2024 06:30	24/01/2024 12:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	66,52	11	3,83	1,72	0,5	6,05	SRO09F3	Coronel José Dias
51470748	GBS	TF	1369912	165022	24/01/2024 06:35	24/01/2024 10:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,58	3	1,7	1,8	0,7	4,2	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51471657	NZR	CH	1348992	165931	24/01/2024 06:37	24/01/2024 11:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	499,81	96	3,47	0,4	1,35	5,22	NZR01C3	Francisco Ayres
51470635	PAD	CR		164909	24/01/2024 06:39	24/01/2024 16:04	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,39	1	8,32	0,67	0,43	9,42	PAD01P6	Parnaíba
51472936	FAO	CH	1324671	167210	24/01/2024 06:39	24/01/2024 17:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	222,54	20	9,25	1,22	0,67	11,13	FAO01C6	Florianópolis
51470689	CMT	CR		164963	24/01/2024 06:46	24/01/2024 16:46	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,42	1	7,98	0,65	1,37	10	CMT01C4	Curimatá
51470688	PRI	CH	1072566	164962	24/01/2024 06:50	24/01/2024 09:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	326,43	117	2,4	0,02	0,38	2,8	PRI01Y1	Piripiri
51470697	CMT	CR		164971	24/01/2024 06:51	24/01/2024 11:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,92	0,48	0,25	4,65	CMT01C3	Curimatá
51470720	GBS	CR		164994	24/01/2024 06:51	24/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,4	1	6,58	0,82	2,22	9,62	GBS09F7	Gilbués
51470893	SJP	CH	1378393	165167	24/01/2024 06:56	24/01/2024 13:43	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	664,69	98	2,55	0,12	4,12	6,78	SJP01C1	São João do Piauí
51472001	JUN	TF	1290193	166275	24/01/2024 06:58	24/01/2024 11:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	65,25	16	3,37	0,4	0,32	4,08	JUN01M1	Vera Mendes
51470974	VAL	TF	1405686	165248	24/01/2024 07:01	24/01/2024 15:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	40,88	5	7,57	0,02	0,6	8,18	VAL01C3	Valença do Piauí
51472340	PDS	CH	1239493	166614	24/01/2024 07:05	24/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	499,4	59	7,02	1,07	0,38	8,47	PDS01C4	Milton Brandão
51470804	PAL	CH	1303851	165078	24/01/2024 07:06	24/01/2024 10:22	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	58,52	18	2,82	0,45	0	3,27	PAL01C1	Paulistana
51471222	RDG	CH	1270880	165496	24/01/2024 07:10	24/01/2024 09:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	279,87	108	1,07	1,43	0,1	2,6	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51470832	BOJ	CR		165106	24/01/2024 07:15	24/01/2024 11:32	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	4,17	0,02	0,1	4,28	BOJ01C3	Bom Jesus
51470942	MAD	TF	1297622	165216	24/01/2024 07:16	24/01/2024 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	8,72	3	0,78	0,6	1,53	2,92	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51470869	SJP	CH	1362421	165143	24/01/2024 07:17	25/01/2024 10:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1425,2	52	25,95	1,2	0,27	27,42	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51466510	CRT	CH	1267724	160784	24/01/2024 07:19	24/01/2024 10:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,38	3,1	0	3,48	CRT01C2	Corrente
51470878	JUN	CH	1297401	165152	24/01/2024 07:19	24/01/2024 16:13	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	453,6	51	8,43	0,33	0,13	8,9	JUN01M6	São José do Piauí
51488531	EBV	TF	1293018	182799	24/01/2024 07:19	24/01/2024 10:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	7,01	2	2,68	0,43	0,4	3,52	EBV01C1	Elesbão Veloso
51470881	MTO	TF	1257058	165155	24/01/2024 07:19	24/01/2024 08:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	127,65	191	0,1	0,32	0,27	0,68	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51470875	BOJ	CR		165149	24/01/2024 07:21	24/01/2024 11:37	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	4,18	0,02	0,07	4,27	BOJ01C3	Bom Jesus
51470914	CBA	CR		165188	24/01/2024 07:24	24/01/2024 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,08	0,62	0,6	1,3	CBA01C1	Murici dos Portelas
51470947	SRO	CR		165221	24/01/2024 07:30	24/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,77	0,28	0,3	8,35	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51472995	SJP	TF	1411704	167269	24/01/2024 07:32	26/01/2024 11:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	103,93	2	6,38	1,42	44,17	51,97	SJP09F4	Queimada Nova
51471654	MAD	CH	1358923	165928	24/01/2024 07:32	24/01/2024 13:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	131,53	22	3,48	0,88	1,6	5,97	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51471996	CMT	CH	1266991	166270	24/01/2024 07:32	24/01/2024 15:52	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	124,8	15	5,02	2,82	0,5	8,33	CMT01C5	Parnaguá
51472304	CMT	TF	1266994	166578	24/01/2024 07:32	24/01/2024 16:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			8,35	0,28	0,13	8,77	CMT01C5	Parnaguá
51470977	OER	CR		165251	24/01/2024 07:33	24/01/2024 14:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,31	1	6,47	0,2	0,72	7,38	OER01C1	Oeiras
51471085	JAC	TF	1312864	165359	24/01/2024 07:33	24/01/2024 10:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	37,35	14	1,13	1,32	0,23	2,68	JAC01C1	Massapê do Piauí
51471686	BIG	TF	1360858	165960	24/01/2024 07:39	24/01/2024 17:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	37,77	4	7,7	0,65	1,1	9,45	BIG01N2	Inhuma
51471012	RGE	CH	1411650	165286	24/01/2024 07:41	24/01/2024 11:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	144,63	41	0,98	2,2	0,35	3,53	RGE01N3	Itaueira
51474293	CRT	CH	1267427	168566	24/01/2024 07:41	24/01/2024 16:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	453,51	50	7,75	1	0,33	9,08	CRT01C1	Corrente
51472521	EBV	CH	1289280	166795	24/01/2024 07:43	24/01/2024 19:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	363,72	32	10,37	1	0	11,37	EBV01C1	Elesbão Veloso
51471718	EBV	TF	1299471	165992	24/01/2024 07:44	24/01/2024 12:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	249,38	53	4,33	0,02	0,37	4,72	EBV01C3	São Félix do Piauí
51471070	PCS	TF	1314760	165344	24/01/2024 07:47	24/01/2024 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	14,38	2	6,77	0,1	0,33	7,2	PCS01C4	São José do Piauí
51471426	JER	CH	1322286	165700	24/01/2024 07:50	24/01/2024 12:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	342,87	82	2,47	0,07	1,65	4,18	JER01C2	Jerumenha
51471078	JUN	CR		165352	24/01/2024 07:50	25/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	INCENDIO	1,41	1	31,75	1,07	0,95	33,77	JUN01M7	Geminiano
51467508	CRT	CH	1267724	161782	24/01/2024 07:52	24/01/2024 11:54	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,13	3,45	0,45	4,03	CRT01C2	Corrente
51471115	BOL	CR		165389	24/01/2024 07:53	24/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,35	1	7,7	0,63	0,08	8,42	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51471118	PAD	CR		165392	24/01/2024 07:56	24/01/2024 12:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,62	0,13	0,82	4,57	PAD01P3	Parnaíba
51470780	SCL	CR		165054	24/01/2024 07:57	24/01/2024 10:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	-0,05	2,47	0	2,42	SCL01C1	Canto do Buriti
51474506	PCS	TF	1315287	168779	24/01/2024 08:01	24/01/2024 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	40,56	4	9,73	0,25	0,17	10,15	PCS01C4	São José do Piauí
51471188	PAL	CR		165462	24/01/2024 08:03	25/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	24,27	1,05	1,1	26,42	PAL01C1	Paulistana
51471229	BOL	TF	1265187	165503	24/01/2024 08:04	24/01/2024 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	275,35	85	1,23	1,15	0,85	3,23	BOL01C2	Cristino Castro

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51471190	EBV	CR		165464	24/01/2024 08:05	26/01/2024 17:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,41	1	57,73	0,02	0,1	57,85	EBV01C2	Elesbão Veloso
51471216	CRT	CR		165490	24/01/2024 08:06	24/01/2024 15:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	7,07	0,03	0,1	7,2	CRT09S1	Corrente
51471221	CMP	CR		165495	24/01/2024 08:07	24/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,75	0,47	0,57	7,78	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51471226	PAD	CR		165500	24/01/2024 08:08	24/01/2024 17:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,45	0,43	0,48	9,37	PAD01P2	Parnaíba
51471212	SJP	TF	1412191	165486	24/01/2024 08:09	24/01/2024 16:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	26,23	3	7,32	1,43	0	8,75	SJP09F4	Paulistana
51471297	BRL	CH	1331035	165571	24/01/2024 08:09	24/01/2024 11:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	525,89	164	1,48	1,13	0,58	3,2	BRL01C2	Sebastião Leal
51471228	PAB	CR		165502	24/01/2024 08:10	24/01/2024 16:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,17	0,57	0,32	8,05	PAB01C1	Ilha Grande
51471691	SJP	TF	1338114	165965	24/01/2024 08:11	24/01/2024 17:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	64,79	7	7,8	0,45	1,02	9,27	SJP01C1	São João do Piauí
51473135	FAO	CH	1325010	167409	24/01/2024 08:12	24/01/2024 16:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	219,35	25	6,03	2,53	0,22	8,78	FAO01C4	Floriano
51471266	PCS	CR		165540	24/01/2024 08:14	24/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	7,82	1,68	0,07	9,57	PCS01C1	Picos
51471997	OER	CH	1337383	166271	24/01/2024 08:16	24/01/2024 12:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3257,3	854	2,52	1,23	0,07	3,82	OER01C2	Oeiras
51471250	PRI	CH	1374293	165524	24/01/2024 08:16	24/01/2024 10:13	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1660,79	854	0,08	1,02	0,85	1,95	PRI01Y3	Piripiri
51471299	PAD	CR		165573	24/01/2024 08:16	24/01/2024 17:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,33	0,03	0,38	8,75	PAD01P8	Luís Correia
51471301	PAB	CR		165575	24/01/2024 08:16	24/01/2024 17:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	7,63	0,2	1,52	9,35	PAB01C3	Parnaíba
51474095	BRL	CR		168368	24/01/2024 08:17	24/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,52	0	0	9,52	BRL01C1	Canavieira
51472290	SJP	CH	1362160	166564	24/01/2024 08:17	24/01/2024 18:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	282,71	29	8,2	1,55	0	9,75	SJP01C2	Nova Santa Rita
51471371	PAD	CR		165645	24/01/2024 08:28	24/01/2024 15:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,37	0,23	0,72	7,32	PAD01P6	Parnaíba
51471387	PAD	CH	1200009	165661	24/01/2024 08:29	25/01/2024 14:45	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	181,56	6	28	2,27	0	30,27	PAD01P8	Parnaíba
51471418	STL	CR		165692	24/01/2024 08:35	24/01/2024 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,8	0,88	0,2	10,88	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51471813	JCA	CH	1385521	166087	24/01/2024 08:36	24/01/2024 17:34	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	233,03	26	6,62	2,35	0	8,97	JCA01N1	João Costa
51471451	PAB	CR		165725	24/01/2024 08:37	25/01/2024 04:35	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,83	1	19,45	0,18	0,33	19,97	PAB01C3	Parnaíba
51471536	FAO	TF	1324102	165810	24/01/2024 08:42	24/01/2024 11:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	18,44	6	0,05	2,03	1	3,08	FAO01C3	Floriano
51472014	EBV	CH	1299386	166288	24/01/2024 08:42	24/01/2024 14:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	127,49	21	0,05	0,57	5,47	6,08	EBV01C2	Elesbão Veloso
51471502	GBS	CR		165776	24/01/2024 08:43	25/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	1,06	1	24,98	0,07	0,38	25,43	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51471494	RBG	CR		165768	24/01/2024 08:45	24/01/2024 21:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,77	0,02	0,1	12,88	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
51471532	SJP	CR		165806	24/01/2024 08:47	24/01/2024 18:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,63	0,22	0,33	10,18	SJP01C1	João Costa
51473489	BOL	TF	1265275	167763	24/01/2024 08:48	25/01/2024 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	405,36	12	6,02	0,1	27,67	33,78	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51471540	BOJ	CR		165814	24/01/2024 08:48	24/01/2024 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,63	0,35	0,1	6,08	BOJ01C1	Bom Jesus
51471543	MTO	CR		165817	24/01/2024 08:50	24/01/2024 11:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,82	0,27	0,95	3,03	MTO01C1	São João do Arraial
51471622	GBS	TF	1269664	165896	24/01/2024 08:54	24/01/2024 11:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	46,04	16	0,82	1,28	0,78	2,88	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51471581	PCA	CR		165855	24/01/2024 08:55	24/01/2024 10:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,42	0,5	0,55	1,47	PCA01C1	Batalha
51471606	JAC	TF	1312882	165880	24/01/2024 08:55	24/01/2024 11:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	885,04	414	1,47	0,02	0,67	2,15	JAC01C1	Massapê do Piauí
51472318	AAD	CH	1315695	166592	24/01/2024 09:03	24/01/2024 10:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	9,85	6	1,15	0,33	0,17	1,65	AAD01C1	Antônio Almeida
51472867	SRO	TF	1284199	167141	24/01/2024 09:03	24/01/2024 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	213,54	27	6,87	0,48	0,57	7,92	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51471631	PAD	CR		165905	24/01/2024 09:04	24/01/2024 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,43	0,18	0,52	2,13	PAD01P2	Parnaíba
51471647	URD	TF	1443079	165921	24/01/2024 09:04	24/01/2024 11:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2,69	1	2,03	0,08	0,58	2,7	URD09W3	Uruçuí
51471666	ETA	CR		165940	24/01/2024 09:06	24/01/2024 16:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,3	0,28	0,33	6,92	ETA01C2	Esperantina
51473051	ETA	CH	1232478	167325	24/01/2024 09:07	24/01/2024 14:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	426,97	82	4,58	0,38	0,25	5,22	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51471687	SJP	CR		165961	24/01/2024 09:10	24/01/2024 11:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,97	0,82	0,47	2,25	SJP01C1	São João do Piauí
51471689	PCA	CR		165963	24/01/2024 09:11	24/01/2024 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,17	0,95	0,42	2,53	PCA01C3	Piracuruca
51471720	CMT	CH	1266739	165994	24/01/2024 09:12	25/01/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	646,17	24	25,77	1,17	0	26,93	CMT01C5	Parnaguá
51471739	CBT	CR		166013	24/01/2024 09:16	25/01/2024 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,24	1	28,45	1,02	0,25	29,72	CBT01C3	Tamboril do Piauí
51471773	VAL	CR		166047	24/01/2024 09:19	24/01/2024 10:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,03	1	0,25	0,1	0,35	0,7	VAL01C3	Valença do Piauí
51471774	PAD	CR		166048	24/01/2024 09:19	24/01/2024 20:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	10,37	0,48	0,28	11,13	PAD01P2	Parnaíba
51473203	BOL	TF	1265242	167477	24/01/2024 09:20	24/01/2024 12:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	99,21	29	2,67	0,43	0,33	3,43	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51473378	CMT	TF	1265945	167652	24/01/2024 09:23	24/01/2024 13:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	506,9	136	3,2	0,17	0,37	3,73	CMT01C3	Curimatá
51471799	OER	CR		166073	24/01/2024 09:23	25/01/2024 11:04	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,07	1	23,65	1,42	0,62	25,68	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51475090	CRT	CR		169363	24/01/2024 09:29	25/01/2024 11:40	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,09	1	24,58	1,5	0,1	26,18	CRT01C2	Corrente
51471877	VAL	CR		166151	24/01/2024 09:32	24/01/2024 12:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,4	0,03	0,48	2,92	VAL01C1	Valença do Piauí
51472681	RDG	TF	1270675	166955	24/01/2024 09:33	24/01/2024 17:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	14,99	2	5,08	0,5	1,92	7,5	RDG09F5	Curimatá
51471883	GBS	CR		166157	24/01/2024 09:33	24/01/2024 20:18	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,45	1	8,38	0,02	2,35	10,75	GBS09F7	Bom Jesus
51471885	LUZ	CR		166159	24/01/2024 09:33	24/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,77	0,87	0,6	2,23	LUZ01C4	Luzilândia
51471870	PAB	CR		166144	24/01/2024 09:36	24/01/2024 12:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,57	0,95	0,32	2,83	PAB01C1	Parnaíba
51471989	RBG	CR		166263	24/01/2024 09:36	24/01/2024 21:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	9,55	1,97	0,12	11,63	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
51463291	CMT	TF	1266864	157569	24/01/2024 09:37	24/01/2024 11:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	314,95	188	1,22	0,17	0,3	1,68	CMT01C5	Riacho Frio
51472432	CET	TF	1214673	166706	24/01/2024 09:38	24/01/2024 15:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	438,07	80	3,5	1,4	0,58	5,48	CET01N2	Cocal
51471898	RDG	CR		166172	24/01/2024 09:39	24/01/2024 16:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	6,12	0,02	0,25	6,38	RDG09F5	Curimatá
51472010	BOJ	CR		166284	24/01/2024 09:40	24/01/2024 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,22	0,52	1,1	6,83	BOJ01C1	Bom Jesus
51471995	GBS	CR		166269	24/01/2024 09:42	26/01/2024 11:32	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	2,08	1	45,75	1,83	2,25	49,83	GBS09F8	Corrente
51471928	SRO	CR		166202	24/01/2024 09:46	24/01/2024 19:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	7,87	1,88	0,15	9,9	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51472332	JER	CR		166606	24/01/2024 09:47	24/01/2024 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,27	0,25	0,22	5,73	JER01C2	Jerumenha
51472288	MAD	TF	1358188	166562	24/01/2024 09:48	24/01/2024 13:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	11	3	2,85	0,37	0,45	3,67	MAD01C7	São Julião
51472334	SPM	CR		166608	24/01/2024 09:48	25/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	29,58	0,33	0,83	30,75	SPM01C3	Conceição do Canindé
51472337	VAL	TF	1292943	166611	24/01/2024 09:48	24/01/2024 13:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			1,73	2,08	0,37	4,18	VAL01C3	Valença do Piauí
51472315	FAO	CH	1324561	166589	24/01/2024 09:48	24/01/2024 12:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1039,76	430	1,18	0,35	0,9	2,43	FAO01C4	Floriano
51471938	JER	CH	1322326	166212	24/01/2024 09:49	24/01/2024 15:50	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	12,03	2	5,7	0,17	0,15	6,02	JER01C2	Jerumenha
51472345	PAD	CR		166619	24/01/2024 09:52	24/01/2024 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,17	0,35	0,35	7,87	PAD01P7	Luís Correia
51472348	NZR	CR		166622	24/01/2024 09:53	24/01/2024 16:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,28	1	6,2	0,27	0,37	6,83	NZR01C2	Arraial
51472916	SJP	TF	1338094	167190	24/01/2024 09:53	24/01/2024 15:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	126,68	22	5,38	0,3	0,08	5,77	SJP01C1	São João do Piauí
51472861	RDG	CH	1270703	167135	24/01/2024 09:53	24/01/2024 19:07	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	654,88	71	7,47	1,77	0	9,23	RDG09F5	Parnaguá
51479143	BOJ	CR		173414	24/01/2024 09:57	25/01/2024 17:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,32	1	30,77	0,65	0,35	31,77	BOJ01C1	Bom Jesus
51472358	CRL	CR		166632	24/01/2024 10:01	24/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,05	0,92	0,08	7,05	CRL01C1	Caracol
51472283	BRL	TF	1330609	166557	24/01/2024 10:02	24/01/2024 16:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	240,41	36	3,37	3	0,32	6,68	BRL01C1	Canavieira
51472360	VAL	CR		166634	24/01/2024 10:03	24/01/2024 16:17	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,26	1	5,77	0,17	0,3	6,23	VAL01C3	Valença do Piauí
51455946	EMT	CH	1268337	152404	24/01/2024 10:07	24/01/2024 12:43	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	199,88	77	2,03	0,47	0,1	2,6	EMT01C1	Manoel Emídio
51472301	RPI	CR		166575	24/01/2024 10:10	24/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,72	0	0,02	7,73	RPI01C2	São José do Peixe
51472964	SRO	TF	1277224	167238	24/01/2024 10:11	24/01/2024 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	31,55	4	6,63	0,68	0,58	7,9	SRO09L1	Coronel José Dias
51472378	LUZ	CR		166652	24/01/2024 10:13	24/01/2024 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,17	0,43	0,33	4,93	LUZ01C3	Luzilândia
51472076	PCA	CR		166350	24/01/2024 10:14	24/01/2024 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	3,93	1,25	0,38	5,57	PCA01C4	São João da Fronteira
51472963	JER	CH	1322305	167237	24/01/2024 10:16	24/01/2024 13:46	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	334,93	96	1,92	0,82	0,77	3,5	JER01C2	Jerumenha
51473536	PAL	CH	1303640	167810	24/01/2024 10:16	24/01/2024 15:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2011,05	406	4,18	0,78	0	4,97	PAL01C1	Paulistana
51472381	TBL	CR		166655	24/01/2024 10:18	24/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,98	0,8	0,2	1,98	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51472112	CER	AL	1406656	166386	24/01/2024 10:20	24/01/2024 16:51	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	2838,13	435	1,32	2,6	2,6	6,52	CER01P2	Uruçuí
51472126	OER	TF	1336294	166400	24/01/2024 10:23	24/01/2024 17:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	65,07	9	5,95	0,77	0,52	7,23	OER01C3	São Francisco do Piauí
51472161	JER	CR		166435	24/01/2024 10:29	25/01/2024 13:20	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1,12	1	24,57	0,55	1,73	26,85	JER01C2	Jerumenha
51472403	LUZ	CR		166677	24/01/2024 10:31	24/01/2024 16:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,45	0,57	0,2	6,22	LUZ01C1	Luzilândia
51474272	FAO	CH	1325092	168545	24/01/2024 10:32	24/01/2024 18:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	151,88	19	7,07	0,17	0,77	8	FAO01C6	Floriano
51472188	PAD	CR		166462	24/01/2024 10:34	25/01/2024 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,25	0,25	1,23	24,73	PAD01P6	Parnaíba
51472455	MTO	TF	1257199	166729	24/01/2024 10:35	24/01/2024 16:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	90,38	15	5,03	1	0	6,03	MTO01C3	Campo Largo do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51472412	SRO	CH	1375525	166686	24/01/2024 10:37	25/01/2024 12:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	25,52	1	22,58	2,47	0,48	25,53	SRO09F3	Coronel José Dias
51472418	PCA	CR		166692	24/01/2024 10:39	24/01/2024 11:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,05	1	0,73	0,02	0,55	1,3	PCA01C2	Batalha
51474873	SPM	TF	1434921	169146	24/01/2024 10:41	25/01/2024 10:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	120,16	5	23,37	0,3	0,37	24,03	SPM01C2	Isaías Coelho
51475989	CMT	CR		170262	24/01/2024 10:45	25/01/2024 16:56	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,26	1	27,03	2,32	0,83	30,18	CMT01C4	Morro Cabeça no Tempo
51472266	BOJ	CR		166540	24/01/2024 10:49	25/01/2024 10:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	23,2	0,1	0,13	23,43	BOJ01C3	Bom Jesus
51472445	CRL	CR		166719	24/01/2024 10:51	24/01/2024 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,22	0,4	0,62	7,23	CRL01C1	Caracol
51472488	PAD	TF	1199467	166762	24/01/2024 10:53	24/01/2024 13:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	403,76	173	0,1	0,52	1,73	2,35	PAD01P6	Parnaíba
51473459	BIG	CH	1394163	167733	24/01/2024 11:05	25/01/2024 14:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	243,75	9	26,63	0,45	0	27,08	BIG01N2	Inhuma
51472756	FAO	CH	1410674	167030	24/01/2024 11:06	24/01/2024 11:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	16,18	35	0,23	0,13	0,1	0,47	FAO01C6	Nazaré do Piauí
51474282	FAO	CH	1324153	168555	24/01/2024 11:09	24/01/2024 19:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	167,61	21	7,47	0,52	0	7,98	FAO01C6	Floriano
51472616	LUZ	CR		166890	24/01/2024 11:13	24/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,88	0,3	0,28	5,47	LUZ01C3	Luzilândia
51472690	SRO	CH	1442367	166964	24/01/2024 11:13	24/01/2024 17:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	23,18	4	4,37	1,18	0,25	5,8	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51472621	PAD	CR		166895	24/01/2024 11:14	24/01/2024 21:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,25	0,75	0,3	10,3	PAD01P3	Parnaíba
51474306	NOT	CH	1428248	168579	24/01/2024 11:18	24/01/2024 20:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3260,35	366	6,97	0,55	1,4	8,92	NOT01C1	Elesbão Veloso
51472679	PAB	CR		166953	24/01/2024 11:26	25/01/2024 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,23	0,5	0,33	22,07	PAB01C6	Parnaíba
51472716	PAD	CR		166990	24/01/2024 11:27	24/01/2024 16:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,83	0,65	0,43	4,92	PAD01P2	Parnaíba
51472750	PAB	CR		167024	24/01/2024 11:36	25/01/2024 11:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	23,7	0	0,17	23,87	PAB01C3	Parnaíba
51472751	SPM	CH	1357486	167025	24/01/2024 11:37	25/01/2024 13:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	155,18	6	25,3	0,47	0,1	25,87	SPM01C4	Floresta do Piauí
51475259	CBA	TF	1209619	169532	24/01/2024 11:40	24/01/2024 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	89,96	12	6,1	1,07	0,33	7,5	CBA01C1	Joaquim Pires
51465917	PAD	CR		160195	24/01/2024 11:43	24/01/2024 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	4,53	0,43	0,73	5,7	PAD01P2	Luís Correia
51472808	LUZ	CR		167082	24/01/2024 11:45	24/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,18	1	3,4	0,45	0,37	4,22	LUZ01C3	Luzilândia
51476029	VAL	TF	1301545	170302	24/01/2024 11:46	25/01/2024 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	422,68	19	20,33	1,6	0,32	22,25	VAL01C1	Lagoa do Sítio
51473290	RGE	TF	1356505	167564	24/01/2024 11:53	24/01/2024 17:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	116,09	20	4,87	0,72	0,22	5,8	RGE01N3	Itaueira
51472879	PAD	CR		167153	24/01/2024 11:55	24/01/2024 12:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,01	1	0,05	0,03	0,18	0,27	PAD01P2	Luís Correia
51472898	PAB	CR		167172	24/01/2024 11:55	25/01/2024 15:44	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,16	1	26,92	0,22	0,68	27,82	PAB01C1	Parnaíba
51472942	PAB	CR		167216	24/01/2024 12:01	25/01/2024 10:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,17	0,1	0,6	22,87	PAB01C5	Parnaíba
51475130	CMT	TF	1413132	169403	24/01/2024 12:07	25/01/2024 10:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	249,99	11	20,03	2,25	0,45	22,73	CMT01C4	Curimatá
51473651	SJP	TF	1354505	167925	24/01/2024 12:09	26/01/2024 19:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	772,31	14	52,78	0,9	1,48	55,17	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51475074	SRO	TF	1404320	169347	24/01/2024 12:11	24/01/2024 18:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	12,7	2	5,93	0,4	0,03	6,37	SRO09L1	Coronel José Dias
51473376	BOJ	TF	1264086	167650	24/01/2024 12:12	24/01/2024 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	316,37	69	1,97	1,53	1,08	4,58	BOJ01C3	Currais
51473084	CRT	TF	1267993	167358	24/01/2024 12:17	24/01/2024 16:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			1,87	1,88	0,65	4,4	CRT01C2	Corrente
51473036	PAD	CR		167310	24/01/2024 12:20	25/01/2024 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,45	0,07	0,57	22,08	PAD01P2	Luís Correia
51472392	BGR	CH	1315390	166666	24/01/2024 12:20	24/01/2024 18:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1303,39	226	5,25	0,18	0,35	5,78	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51473347	JAC	CH	1313217	167621	24/01/2024 12:23	24/01/2024 15:44	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	919,34	275	2,27	1,08	0	3,35	JAC09F5	Massapê do Piauí
51473076	SJP	CR		167350	24/01/2024 12:26	29/01/2024 10:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	4,91	1	117,2	0,38	0,17	117,75	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51473134	OER	CR		167408	24/01/2024 12:32	25/01/2024 12:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,62	0,35	0,57	23,53	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51476161	NOT	CH	1291721	170434	24/01/2024 12:39	25/01/2024 12:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	143,04	6	22,73	0,5	0,62	23,85	NOT01C2	Aroazes
51474685	VAL	CH	1292086	168958	24/01/2024 12:42	24/01/2024 20:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1807,21	246	3,75	2,55	1,05	7,35	VAL01C3	Valença do Piauí
51474321	CMT	TF	1266466	168594	24/01/2024 12:43	25/01/2024 10:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	44,52	2	22,12	0,15	0	22,27	CMT01C4	Júlio Borges
51476494	SRO	CH	1405454	170767	24/01/2024 12:44	24/01/2024 21:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	94,36	11	8,02	0,25	0,32	8,58	SRO09F3	Dom Inocêncio
51474462	BOJ	CH	1382308	168735	24/01/2024 12:44	24/01/2024 18:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	183,69	32	3,82	1,18	0,75	5,75	BOJ01C3	Bom Jesus
51473202	LUZ	CR		167476	24/01/2024 12:45	24/01/2024 18:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,98	0	0,47	5,45	LUZ01C4	Luzilândia
51473245	JUN	TF	1289403	167519	24/01/2024 12:51	24/01/2024 16:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	6,58	2	3,1	0,02	0,18	3,3	JUN01M1	Itainópolis
51473714	PAD	TF	1200191	167988	24/01/2024 12:52	24/01/2024 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	66,18	16	1,83	1,47	0,83	4,13	PAD01P8	Luís Correia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51474606	EBV	CH	1299449	168879	24/01/2024 12:53	25/01/2024 09:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2538,76	126	19,33	0,82	0	20,15	EBV01C2	Elesbão Veloso
51473292	JAC	CR		167566	24/01/2024 12:53	27/01/2024 17:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,19	1	75,95	0,02	0,53	76,5	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51473340	EMT	CR		167614	24/01/2024 12:59	25/01/2024 16:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,97	0,17	0,2	27,33	EMT01C1	Eliseu Martins
51473342	PAD	CR		167616	24/01/2024 13:00	24/01/2024 20:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,13	0,12	0,23	7,48	PAD01P6	Parnaíba
51474370	NZR	CH	1348621	168643	24/01/2024 13:01	25/01/2024 16:23	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	738,67	27	19,23	8,13	0	27,37	NZR01C1	Floriano
51474974	PAD	CH	1199997	169247	24/01/2024 13:03	24/01/2024 18:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	449,91	78	4,68	0,85	0,25	5,78	PAD01P8	Bom Princípio do Piauí
51473493	BGR	CH	1315466	167767	24/01/2024 13:14	24/01/2024 17:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2260,56	521	3,43	0,92	0	4,35	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51473440	CMT	CR		167714	24/01/2024 13:16	25/01/2024 19:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,26	1	29,78	0,42	0,12	30,32	CMT01C5	Riacho Frio
51473457	PAD	CR		167731	24/01/2024 13:16	24/01/2024 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,52	0,02	0,15	2,68	PAD01P6	Parnaíba
51473467	SJP	CR		167741	24/01/2024 13:18	25/01/2024 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,43	0,17	0,62	21,22	SJP01C1	São João do Piauí
51474681	SRO	TF	1377524	168954	24/01/2024 13:27	25/01/2024 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	102,83	5	18,78	1,32	0,47	20,57	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51473608	GBS	TF	1369851	167882	24/01/2024 13:27	24/01/2024 19:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	28,2	5	1,42	4,23	0	5,65	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51474403	VAL	TF	1292804	168676	24/01/2024 13:27	25/01/2024 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	244,25	11	20,87	1,1	0,25	22,22	VAL01C1	Novo Oriente do Piauí
51474414	EBV	CH	1292427	168687	24/01/2024 13:29	24/01/2024 17:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	464,61	109	3,38	0,2	0,68	4,27	EBV01C1	Francinópolis
51474273	PAL	TF	1303859	168546	24/01/2024 13:42	24/01/2024 19:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	22,6	4	4,78	0,78	0,08	5,65	PAL01C1	Paulistana
51473661	JER	CR		167935	24/01/2024 13:46	24/01/2024 15:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,77	0,18	0,33	1,28	JER01C2	Jerumenha
51473737	FAO	CR		168011	24/01/2024 13:52	24/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,17	1	2,45	0,3	1,28	4,03	FAO01C1	Floriano
51474510	PCS	CR		168783	24/01/2024 14:03	24/01/2024 17:33	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,15	1	1,63	1,87	0	3,5	PCS01C2	Sussuapara
51473801	PRI	CR		168075	24/01/2024 14:03	24/01/2024 17:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,12	0,27	0,7	3,08	PRI01Y2	Piripiri
51472387	VAZ	CR		166661	24/01/2024 14:05	24/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,32	0,05	0	2,37	VAZIO	Canavieira
51475230	BIG	TF	1360803	169503	24/01/2024 14:10	24/01/2024 20:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			4,18	0,35	1,67	6,2	BIG01N2	Inhuma
51474535	SCL	CR		168808	24/01/2024 14:11	24/01/2024 19:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,03	2,3	0	5,33	SCL01C1	Canto do Buriti
51473869	SRO	CR		168142	24/01/2024 14:13	25/01/2024 09:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,83	0,32	0,07	19,22	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51473875	PCS	CH	1315222	168148	24/01/2024 14:13	24/01/2024 19:51	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	33,77	6	4,65	0,53	0,45	5,63	PCS01C4	Santana do Piauí
51473851	BRL	CR		168124	24/01/2024 14:14	24/01/2024 16:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,92	0,58	0,47	1,97	BRL01C2	Sebastião Leal
51473891	BOL	TF	1406115	168164	24/01/2024 14:15	25/01/2024 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			20,22	0,02	3,38	23,62	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51473892	PTA	CR		168165	24/01/2024 14:15	24/01/2024 18:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,12	1,88	0,27	4,27	PTA01C1	Guadalupe
51473979	ETA	CR		168252	24/01/2024 14:22	24/01/2024 15:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,37	0,3	0,37	1,03	ETA01C2	Esperantina
51473949	MTO	TF	1257228	168222	24/01/2024 14:24	24/01/2024 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	316,16	227	0,42	0,98	0	1,4	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51474340	PAD	CR		168613	24/01/2024 14:27	25/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,15	0,42	0,28	25,85	PAD01P2	Luís Correia
51474261	PAB	CR		168534	24/01/2024 14:28	24/01/2024 19:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,88	0,12	1,03	5,03	PAB01C1	Parnaíba
51474054	MAD	TF	1359546	168327	24/01/2024 14:29	24/01/2024 16:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	22,7	14	0,28	0,93	0,42	1,63	MAD01C1	Marcolândia
51474007	SJP	CH	1353517	168280	24/01/2024 14:30	24/01/2024 18:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	69,7	20	3,42	0,02	0,07	3,5	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51474041	PAD	CR		168314	24/01/2024 14:37	25/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,13	1	26,55	0,38	0,23	27,17	PAD01P2	Parnaíba
51474358	CRT	CR		168631	24/01/2024 14:40	25/01/2024 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	66,42	-45,2	0,22	21,42	CRT09S1	Corrente
51474507	OER	CH	1336910	168780	24/01/2024 14:41	24/01/2024 17:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	72,39	23	1,55	1,55	0,05	3,15	OER01C2	Oeiras
51474367	MAD	TF	1359444	168640	24/01/2024 14:42	27/01/2024 14:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	646,97	9	20,17	1,38	50,35	71,9	MAD01C1	Marcolândia
51474290	LUZ	TF	1222784	168563	24/01/2024 14:44	24/01/2024 17:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	8,85	3	1,8	0,48	0,67	2,95	LUZ01C3	Joaquim Pires
51474375	CMT	CR		168648	24/01/2024 14:47	25/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,1	1	25,87	0,12	0,5	26,48	CMT01C3	Curimatá
51474378	PCA	CR		168651	24/01/2024 14:49	24/01/2024 16:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,15	0,35	0,18	1,68	PCA01C2	Batalha
51476031	SCL	CH	1417656	170304	24/01/2024 14:50	24/01/2024 20:17	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1509,8	277	3,9	0,53	1,02	5,45	SCL01C1	Canto do Buriti
51474301	CBT	CR		168574	24/01/2024 14:50	25/01/2024 13:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,88	0,65	0,35	22,88	CBT01C1	Canto do Buriti
51474381	EBV	CR		168654	24/01/2024 14:51	25/01/2024 16:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,42	0,08	0,52	26,02	EBV01C3	São Félix do Piauí
51474956	CMT	TF	1411200	169229	24/01/2024 14:53	24/01/2024 22:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	71,83	10	4,5	2,5	0,18	7,18	CMT01C4	Curimatá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51474390	CRT	CR		168663	24/01/2024 14:53	24/01/2024 20:33	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,24	1	5,13	0,12	0,42	5,67	CRT01C3	Corrente
51474395	PCA	CH	1228671	168668	24/01/2024 15:00	24/01/2024 17:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	182,71	80	1,5	0,35	0,45	2,3	PCA01C1	Batalha
51486197	CMT	TF	1266357	180467	24/01/2024 15:02	27/01/2024 15:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	364,62	5	44,8	3,98	24,15	72,93	CMT01C4	Curimatá
51474402	BIG	TF	1421780	168675	24/01/2024 15:11	27/01/2024 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	73,28	1	72,48	0,47	0,33	73,28	BIG01N2	Inhuma
51474322	BOJ	CR		168595	24/01/2024 15:13	25/01/2024 09:15	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,75	1	17,13	0,82	0,08	18,03	BOJ01C2	Bom Jesus
51474404	JAC	CR		168677	24/01/2024 15:13	24/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,97	0,15	0,45	2,57	JAC01C2	Jaicós
51474540	SJP	CR		168813	24/01/2024 15:17	24/01/2024 18:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,63	0,1	0	2,73	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51474329	ETA	TF	1232976	168602	24/01/2024 15:18	24/01/2024 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	20,28	11	0,72	0,9	0,23	1,85	ETA01C4	Esperantina
51474415	BOJ	CH	1407897	168688	24/01/2024 15:19	24/01/2024 16:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	186,71	140	1,13	0,05	0,17	1,35	BOJ01C3	Currais
51474428	JUN	TF	1289656	168701	24/01/2024 15:24	25/01/2024 09:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	35,59	2	16,68	0,93	0,18	17,8	JUN01M7	Itainópolis
51474444	CMP	CR		168717	24/01/2024 15:26	24/01/2024 16:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,47	0,03	0,77	1,27	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51474455	FAO	CR		168728	24/01/2024 15:28	24/01/2024 20:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	2,9	1,92	0,15	4,97	FAO01C4	Floriano
51474445	PRI	CR		168718	24/01/2024 15:29	24/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,1	1	1,67	0,07	0,77	2,5	PRI01Y3	Piripiri
51475309	SPM	TF	1357470	169582	24/01/2024 15:29	24/01/2024 19:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1794,04	421	2,65	0,27	1,35	4,27	SPM01C2	Simplicio Mendes
51474660	EMT	TF	1400124	168933	24/01/2024 15:29	24/01/2024 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1287,93	309	2,58	1,35	0,25	4,18	EMT01C2	Manoel Emídio
51474538	CRT	CR		168811	24/01/2024 15:40	25/01/2024 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	18,37	1,15	0,37	19,88	CRT09S1	Corrente
51474543	SJP	CR		168816	24/01/2024 15:41	25/01/2024 08:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,02	0,68	0,12	16,82	SJP09F4	São João do Piauí
51474624	ETA	CH	1232102	168897	24/01/2024 15:45	24/01/2024 17:58	CHAVE FUSÍVEL	INTERRUPÇÃO EM TEMPO REAL	392,44	178	0,02	1,02	1,18	2,22	ETA01C2	Esperantina
51474611	CMT	CR		168884	24/01/2024 15:46	25/01/2024 19:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	27,82	0,07	0,17	28,05	CMT01C5	Riacho Frio
51474613	FAO	CR		168886	24/01/2024 15:48	25/01/2024 06:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,13	0,4	0,6	15,13	FAO01C6	Floriano
51474609	PAD	CR		168882	24/01/2024 15:51	24/01/2024 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,77	0,28	0,43	2,48	PAD01P2	Parnaíba
51474682	SRO	CR		168955	24/01/2024 15:57	26/01/2024 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,11	1	48,48	2,03	0,2	50,72	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
51472754	PAD	TF	1414724	167028	24/01/2024 16:03	24/01/2024 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	469,65	230	1,62	0,43	0	2,05	PAD01P4	Parnaíba
51474723	GBS	CH	1438308	168996	24/01/2024 16:04	26/01/2024 17:26	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	4734,05	2223	1,4	2,72	45,25	49,37	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51474737	LUZ	TF	1220282	169010	24/01/2024 16:08	24/01/2024 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	18,99	14	0,55	0,67	0,15	1,37	LUZ01C4	Joca Marques
51474762	PAL	TF	1370230	169035	24/01/2024 16:12	24/01/2024 17:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	6,57	4	0,17	1,23	0,25	1,65	PAL01C1	Paulistana
51474768	SJP	CR		169041	24/01/2024 16:14	25/01/2024 17:12	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,04	1	23,08	1,22	0,67	24,97	SJP01C1	São João do Piauí
51474882	GBS	CR		169155	24/01/2024 16:15	24/01/2024 20:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	0,37	1,02	2,88	4,27	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51475037	ETA	CH	1228223	169310	24/01/2024 16:26	24/01/2024 19:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	36,98	11	0,72	2,65	0	3,37	ETA01C3	Esperantina
51474951	CRT	TF	1270378	169224	24/01/2024 16:27	24/01/2024 19:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	795,7	241	1,72	0,8	0,8	3,32	CRT01C2	Corrente
51495091	SJP	TF	1338382	189359	24/01/2024 16:30	28/01/2024 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1080,7	12	65,85	0,5	23,72	90,07	SJP01C1	São João do Piauí
51474954	SRO	CR		169227	24/01/2024 16:46	25/01/2024 08:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,45	0,28	1,07	15,8	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51475923	RDG	TF	1370186	170196	24/01/2024 16:47	25/01/2024 09:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	50,53	3	15,35	1,23	0,27	16,85	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51476777	VAL	CR		171050	24/01/2024 16:49	25/01/2024 14:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,03	0,4	0,28	21,72	VAL01C2	Pimenteiras
51475036	BOJ	TF	1411861	169309	24/01/2024 16:52	24/01/2024 20:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	643,2	159	3,72	0,17	0,17	4,05	BOJ01C3	Bom Jesus
51475399	BOJ	TF	1263930	169672	24/01/2024 16:53	24/01/2024 19:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	584,73	202	1,6	0,17	1,13	2,9	BOJ01C3	Bom Jesus
51475078	PAL	CR		169351	24/01/2024 16:56	24/01/2024 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,63	0,23	0,05	2,92	PAL01C1	Betânia do Piauí
51479171	GBS	TF	1270346	173442	24/01/2024 16:57	26/01/2024 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	287,79	6	47,32	0,4	0,25	47,97	GBS09F8	Gilbués
51475286	CMT	TF	1266843	169559	24/01/2024 16:59	25/01/2024 00:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2113,4	297	4,22	2,2	0,7	7,12	CMT01C5	Parnaguá
51475073	MTO	CR		169346	24/01/2024 17:01	25/01/2024 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,92	0,02	0,37	18,3	MTO01C1	São João do Arraial
51475109	JER	CH	1322574	169382	24/01/2024 17:09	25/01/2024 08:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	170,62	11	14,72	0,65	0,15	15,52	JER01C2	Jerumenha
51475100	FAO	CR		169373	24/01/2024 17:11	24/01/2024 17:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,05	0,05	0,67	0,77	FAO01C1	Floriano
51475141	PCS	CR		169414	24/01/2024 17:13	25/01/2024 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	16,98	0,3	0,33	17,62	PCS01C4	Picos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51475145	CMT	CR		169418	24/01/2024 17:16	25/01/2024 12:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,08	0,95	0,1	19,13	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51475567	CRT	CH	1267680	169840	24/01/2024 17:17	25/01/2024 11:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	72,29	4	17,52	0,08	0,48	18,08	CRT01C2	Corrente
51475166	PRI	CR		169439	24/01/2024 17:18	24/01/2024 18:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,73	0,23	0,38	1,35	PRI01Y1	Piripiri
51475155	PAD	CR		169428	24/01/2024 17:18	24/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,12	0,05	0,5	0,67	PAD01P2	Luís Correia
51475234	PRI	TF	1072844	169507	24/01/2024 17:20	24/01/2024 19:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	160,18	68	0,33	0,25	1,78	2,37	PRI01Y1	Capitão de Campos
51475198	CMP	CR		169471	24/01/2024 17:26	24/01/2024 19:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,55	1,38	0	1,93	CMP01C3	Luís Correia
51475199	CMT	CR		169472	24/01/2024 17:26	25/01/2024 17:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,02	1	24,15	0,03	0,27	24,45	CMT01C3	Curimatá
51475698	EMT	CR		169971	24/01/2024 17:27	24/01/2024 20:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,78	0,62	0	3,4	EMT01C1	Eliseu Martins
51475441	OER	TF	1335870	169714	24/01/2024 17:29	25/01/2024 00:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	75,35	11	4,83	0,62	1,4	6,85	OER01C3	Colônia do Piauí
51475233	MAD	CR		169506	24/01/2024 17:30	25/01/2024 11:50	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,76	1	16,92	0,8	0,62	18,33	MAD01C5	Fronteiras
51475260	LUZ	CR		169533	24/01/2024 17:34	25/01/2024 08:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,5	0,22	0,38	15,1	LUZ01C3	Joaquim Pires
51475258	SRO	CR		169531	24/01/2024 17:35	24/01/2024 20:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,38	0,03	0,28	2,7	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51475307	PAD	CR		169580	24/01/2024 17:41	24/01/2024 23:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,55	0,12	0,6	6,27	PAD01P4	Parnaíba
51475308	JUN	CR		169581	24/01/2024 17:45	26/01/2024 11:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,72	1	94,13	-53	0,12	41,3	JUN01M6	São José do Piauí
51475348	CBA	TF	1209641	169621	24/01/2024 17:47	25/01/2024 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	286,44	16	15,77	0,65	1,5	17,92	CBA01C1	Murici dos Portelas
51475340	PAB	CR		169613	24/01/2024 17:49	25/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,75	1	15,28	1,4	1,28	17,97	PAB01C1	Parnaíba
51475345	SPM	CR		169618	24/01/2024 17:51	25/01/2024 19:39	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,07	1	24,78	0,02	1	25,8	SPM01C3	Conceição do Canindé
51475381	PAL	TF	1304691	169654	24/01/2024 17:55	25/01/2024 16:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	44,76	2	21,77	0,02	0,6	22,38	PAL01C1	Paulistana
51475407	FAT	TF	1269236	169680	24/01/2024 17:58	25/01/2024 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	21,84	1	20,73	0,37	0,75	21,85	FAT01C1	Fartura do Piauí
51475411	PRI	TF	1414062	169684	24/01/2024 18:01	24/01/2024 19:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1,84	1	1,32	0,53	0	1,85	PRI01Y3	Piripiri
51475464	PRI	TF	1073161	169737	24/01/2024 18:02	24/01/2024 19:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,98	20	0,42	0,78	0,1	1,3	PRI01Y3	Piripiri
51475435	CET	TF	1214601	169708	24/01/2024 18:05	24/01/2024 20:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	109,66	52	0,38	1,73	0	2,12	CET01N1	Cocal
51475460	PCA	CH	1389332	169733	24/01/2024 18:07	25/01/2024 10:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	31,92	2	14,72	0,48	0,77	15,97	PCA01C1	Batalha
51475468	SRO	CR		169741	24/01/2024 18:07	25/01/2024 14:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,86	1	17,87	2,08	0,77	20,72	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51475501	PRI	CR		169774	24/01/2024 18:12	24/01/2024 21:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,53	0,02	0,27	2,82	PRI01Y3	Piripiri
51475504	PAL	CR		169777	24/01/2024 18:12	25/01/2024 12:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,75	0,15	0,33	18,23	PAL01C2	Paulistana
51475509	PCA	CR		169782	24/01/2024 18:14	25/01/2024 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,77	0,73	0,57	15,07	PCA01C3	Piracuruca
51475535	ETA	CR		169808	24/01/2024 18:17	24/01/2024 22:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,12	0,02	0,47	4,6	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51475587	PAD	CR		169860	24/01/2024 18:30	25/01/2024 08:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	13,05	0,23	0,37	13,65	PAD01P2	Parnaíba
51475628	PAD	CR		169901	24/01/2024 18:32	25/01/2024 02:48	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	7,62	0,28	0,37	8,27	PAD01P4	Parnaíba
51475692	CRT	TF	1267684	169965	24/01/2024 18:35	24/01/2024 20:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	188,13	85	0,38	0,47	1,37	2,22	CRT01C2	Corrente
51475694	PAD	CR		169967	24/01/2024 18:41	25/01/2024 19:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	22,97	0,33	1,05	24,35	PAD01P8	Luís Correia
51475693	CRT	CR		169966	24/01/2024 18:44	25/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,85	0,35	0,75	21,95	CRT01C2	Corrente
51475696	BOJ	CR		169969	24/01/2024 18:45	25/01/2024 18:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	22,92	0,02	1,17	24,1	BOJ01C3	Bom Jesus
51475729	JUN	CR		170002	24/01/2024 18:48	25/01/2024 12:52	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,75	1	15,33	1,68	1,05	18,07	JUN01M1	Vera Mendes
51475840	CMT	TF	1372038	170113	24/01/2024 18:52	25/01/2024 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1549,46	94	13,23	1,77	1,48	16,48	CMT01C4	Júlio Borges
51475753	SRO	CR		170026	24/01/2024 18:53	25/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,68	0,33	0,62	14,63	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51475754	PCA	CR		170027	24/01/2024 18:56	25/01/2024 09:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,75	0,02	0,42	14,18	PCA01C4	Piracuruca
51476006	SRO	CR		170279	24/01/2024 18:57	25/01/2024 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,28	0,48	0,38	16,15	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51475781	BRL	CR		170054	24/01/2024 18:58	26/01/2024 16:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,9	1	45,62	0,02	0,08	45,72	BRL09F4	Sebastião Leal
51476187	JAC	TF	1313463	170460	24/01/2024 18:59	25/01/2024 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	29,68	2	12,92	0,52	1,42	14,85	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51475778	BIG	CR		170051	24/01/2024 18:59	25/01/2024 10:25	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,64	1	15,07	0,12	0,25	15,43	BIG01N2	Dom Expedito Lopes
51475815	BOJ	CR		170088	24/01/2024 19:01	24/01/2024 23:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,25	0,55	0,73	4,53	BOJ01C3	Bom Jesus
51475816	SRO	CR		170089	24/01/2024 19:03	27/01/2024 21:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,09	1	73,33	0,02	0,82	74,17	SRO09F3	Dom Inocêncio

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51481958	JAC	TF	1313462	176229	24/01/2024 19:06	24/01/2024 21:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2,36	1	1,32	0,13	0,92	2,37	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51475869	NOT	CR		170142	24/01/2024 19:13	26/01/2024 12:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,71	1	40,78	0,02	0,23	41,03	NOT01C1	Várzea Grande
51475874	SJP	TF	1355276	170147	24/01/2024 19:14	25/01/2024 00:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	4,76	1	1,28	1,3	2,18	4,77	SJP09F4	Queimada Nova
51476058	VDJ	CR		170331	24/01/2024 19:16	25/01/2024 08:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,55	1	1,35	2,22	9,57	13,13	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51475892	CMP	CR		170165	24/01/2024 19:20	25/01/2024 20:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	23,8	0,93	0,63	25,37	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51476371	BOJ	CH	1263946	170644	24/01/2024 19:25	24/01/2024 22:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1482,85	523	1,62	0,48	0,75	2,85	BOJ01C1	Bom Jesus
51475921	PCA	CR		170194	24/01/2024 19:26	25/01/2024 09:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	12,98	0,33	0,55	13,87	PCA01C5	Brasileira
51475973	PCA	CR		170246	24/01/2024 19:35	25/01/2024 12:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	15,98	0,33	0,62	16,93	PCA01C4	Piracuruca
51476026	PDS	CR		170299	24/01/2024 19:46	26/01/2024 09:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,57	1	36,97	0,22	0,4	37,58	PDS01C1	Pedro II
51479183	VDJ	TF	1209268	173454	24/01/2024 19:48	25/01/2024 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	200,07	13	12,8	2,07	0,53	15,4	VDJ01C1	Caraúbas do Piauí
51476375	JAC	TF	1314279	170648	24/01/2024 19:56	25/01/2024 11:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	45,39	3	14,3	0	0,83	15,13	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51476160	BTV	CR		170433	24/01/2024 20:07	25/01/2024 15:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,03	0,47	0,07	19,57	BTV01C1	Campo Grande do Piauí
51476259	TBL	CR		170532	24/01/2024 20:30	25/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	13,83	0,65	0,53	15,02	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51476319	CRT	CR		170592	24/01/2024 20:41	25/01/2024 12:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,28	0,65	0,1	16,03	CRT01C2	Corrente
51476422	JAC	CR		170695	24/01/2024 21:06	25/01/2024 20:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,97	1	22,95	0,02	0,28	23,25	JAC09F5	Patos do Piauí
51476423	CMT	CR		170696	24/01/2024 21:06	25/01/2024 11:39	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,61	1	14,15	0,08	0,32	14,55	CMT01C4	Júlio Borges
51476827	EBV	TF	1292177	171100	24/01/2024 21:15	25/01/2024 10:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	493,84	37	12,35	0,1	0,9	13,35	EBV01C1	Francinópolis
51476492	STL	TF	1297656	170765	24/01/2024 21:18	25/01/2024 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	13,13	1	12,38	0,52	0,23	13,13	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51476596	EBV	TF	1292176	170869	24/01/2024 21:26	25/01/2024 09:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	498,32	41	10,72	1,35	0,1	12,17	EBV01C1	Francinópolis
51476539	PTA	CH	1322729	170812	24/01/2024 21:29	25/01/2024 11:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	115,8	8	12,33	1,47	0,68	14,48	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51477013	EMT	TF	1268557	171286	24/01/2024 21:44	25/01/2024 13:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1666,6	1375	12,5	2,77	0,08	15,35	EMT01C1	Eliseu Martins
51476665	PAD	CR		170938	24/01/2024 21:58	25/01/2024 00:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,98	0,28	0,43	2,7	PAD01P4	Parnaíba
51476823	BOL	CH	1265224	171096	24/01/2024 22:01	25/01/2024 11:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	555,99	42	9,82	1,53	1,9	13,25	BOL01C2	Cristino Castro
51476837	CBA	TF	1395680	171110	24/01/2024 22:11	25/01/2024 01:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	459,25	146	1,85	0,68	0,62	3,15	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51476857	MTO	TF	1258606	171130	24/01/2024 22:32	24/01/2024 23:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	368,83	326	0,63	0,17	0,33	1,13	MTO01C2	Matias Olímpio
51476883	MTO	CR		171156	24/01/2024 22:42	25/01/2024 00:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,2	0,05	0,33	1,58	MTO01C2	Matias Olímpio
51476953	PRI	CR		171226	24/01/2024 23:03	25/01/2024 10:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,25	1,15	0,1	11,5	PRI01Y3	Piripiri
51476957	PAD	CR		171230	24/01/2024 23:05	25/01/2024 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,68	0,25	0,48	10,42	PAD01P5	Parnaíba
51476996	MAD	CR		171269	24/01/2024 23:16	25/01/2024 09:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,1	0,27	0,32	10,68	MAD01C4	Pio IX
51477399	SJP	CH	1412710	171672	25/01/2024 00:58	26/01/2024 19:30	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	15000,16	1382	2,6	4,02	35,92	42,53	SJP09F4	Queimada Nova
51477512	MAD	AL	1416527	171785	25/01/2024 01:25	25/01/2024 09:04	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	11420,66	2859	0,53	0,95	6,17	7,65	MAD01C6	São Julião
51477662	CMT	CR		171935	25/01/2024 02:09	25/01/2024 12:49	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	0,44	1	10,08	0,27	0,32	10,67	CMT01C4	Júlio Borges
51477745	JAC	CH	1431333	172018	25/01/2024 02:34	25/01/2024 10:28	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	18158,94	2302	0,67	0,97	6,27	7,9	JAC01C2	Belém do Piauí
51478909	JAC	TF	1407053	173180	25/01/2024 03:03	25/01/2024 10:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	46,88	6	6,92	0,4	0,5	7,82	JAC09F5	Caridade do Piauí
51477908	PAD	CR		172181	25/01/2024 03:19	25/01/2024 09:49	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	5,77	0,65	0,08	6,5	PAD01P6	Parnaíba
51478403	VAL	CR		172676	25/01/2024 05:49	25/01/2024 12:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	5,85	0,08	0,3	6,23	VAL01C1	Novo Oriente do Piauí
51478456	JUN	CR		172729	25/01/2024 06:04	26/01/2024 12:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,27	1	29,5	0,9	0,12	30,52	JUN01M4	Bocaina
51478844	SJP	CH	1353712	173115	25/01/2024 06:05	26/01/2024 18:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6361,18	177	1,48	4,02	30,43	35,93	SJP09F4	Queimada Nova
51478497	CBA	CR		172770	25/01/2024 06:15	25/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,32	0,78	0,35	3,45	CBA01C1	Caxingó
51478623	JAC	TF	1314373	172896	25/01/2024 06:18	25/01/2024 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	49,4	12	3,65	0,02	0,47	4,13	JAC09F5	Jaicós
51478600	JAC	TF	1314317	172873	25/01/2024 06:35	26/01/2024 09:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	163,47	6	25,42	0,52	1,32	27,25	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51480255	SMO	CH	1310407	174526	25/01/2024 06:35	25/01/2024 16:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	776,58	78	4,55	4,58	0,83	9,97	SMO01C2	Caridade do Piauí
51478648	JUN	CH	1290811	172921	25/01/2024 06:47	25/01/2024 09:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	375,24	164	1,13	0,6	0,57	2,3	JUN09F1	Jaicós
51478644	PAD	CR		172917	25/01/2024 06:50	25/01/2024 19:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,82	0	0,43	12,25	PAD01P4	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51479136	CRT	CH	1267410	173407	25/01/2024 06:51	25/01/2024 10:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	78,09	22	2,8	0,75	0	3,55	CRT01C3	Corrente
51479142	BOL	CH	1398236	173413	25/01/2024 06:53	25/01/2024 13:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1203,26	173	1,73	0,88	4,35	6,97	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51476082	PCA	CH	1228671	170355	25/01/2024 06:59	25/01/2024 10:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	276,67	80	1,15	2,32	0	3,47	PCA01C1	Batalha
51478719	SJP	CH	1362932	172992	25/01/2024 07:04	26/01/2024 11:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	767,6	27	27,35	0,9	0,18	28,43	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51479324	CRL	TF	1263266	173595	25/01/2024 07:05	25/01/2024 13:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	175,87	27	5,58	0,83	0,1	6,52	CRL01C1	Caracol
51478763	EMT	CR		173036	25/01/2024 07:14	25/01/2024 15:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,35	1	6,95	1,25	0,08	8,28	EMT01C1	Eliseu Martins
51478768	BRL	CR		173041	25/01/2024 07:14	26/01/2024 16:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,37	1	32,13	0,43	0,4	32,97	BRL01C2	Landri Sales
51478792	JER	TF	1322365	173064	25/01/2024 07:19	25/01/2024 09:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	4,72	2	1,67	0,52	0,18	2,37	JER01C2	Jerumenha
51479844	JAC	CH	1313191	174115	25/01/2024 07:21	25/01/2024 11:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	198,72	51	3,62	0,27	0,02	3,9	JAC09F5	Jaicós
51479088	OER	CH	1335500	173359	25/01/2024 07:24	25/01/2024 13:04	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2088,85	369	0,97	1,4	3,3	5,67	OER01C3	Colônia do Piauí
51478970	MTO	TF	1257773	173241	25/01/2024 07:24	25/01/2024 09:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	282,45	159	0,62	0,68	0,48	1,78	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51486291	EBV	TF	1289376	180561	25/01/2024 07:25	26/01/2024 08:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	102,12	4	0,12	0,43	24,98	25,53	EBV01C1	Elesbão Veloso
51475974	PCA	CH	1390668	170247	25/01/2024 07:29	25/01/2024 08:21	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	59,3	69	0,5	0,37	0	0,87	PCA01C5	Brasileira
51479097	BTV	CH	1442129	173368	25/01/2024 07:32	25/01/2024 17:20	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	470,29	48	2,95	0,77	6,08	9,8	BTV01C1	Francisco Santos
51479808	PCA	CH	1391785	174079	25/01/2024 07:35	25/01/2024 11:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	88,19	24	2,5	1,18	0	3,68	PCA01C2	Piracuruca
51478867	EMT	CH	1268496	173138	25/01/2024 07:35	25/01/2024 16:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2377,13	270	5,5	1,13	2,18	8,82	EMT01C1	Manoel Emídio
51479008	RDG	CH	1270859	173279	25/01/2024 07:37	25/01/2024 10:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	58,72	19	2,38	0,55	0,17	3,1	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51479694	JAC	CH	1314450	173965	25/01/2024 07:41	26/01/2024 16:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	228,14	7	30,97	1,63	0	32,6	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51478961	JUN	CR		173232	25/01/2024 07:46	25/01/2024 10:08	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,1	1	1,45	0,72	0,2	2,37	JUN01M7	Itainópolis
51478969	BOL	CH	1265105	173240	25/01/2024 07:50	25/01/2024 09:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	123,93	105	0,4	0,6	0,18	1,18	BOL01C1	Manoel Emídio
51479427	MAD	CH	1358722	173698	25/01/2024 07:53	25/01/2024 16:04	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	981,57	120	6,88	0,88	0,42	8,18	MAD01C2	Padre Marcos
51478990	PAB	CR		173261	25/01/2024 07:53	25/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,67	0,17	0,35	9,18	PAB01C3	Parnaíba
51479253	NOT	TF	1292845	173524	25/01/2024 07:55	25/01/2024 12:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	19,86	4	3,27	1,65	0,05	4,97	NOT01C1	Francinópolis
51474513	EBV	TF	1299813	168786	25/01/2024 07:56	25/01/2024 10:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	777,63	264	1,1	1,83	0	2,93	EBV01C3	São Félix do Piauí
51479322	CRT	CH	1267794	173593	25/01/2024 07:56	25/01/2024 11:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	113,49	31	3,52	0,02	0,13	3,67	CRT01C2	Corrente
51479141	SPM	CH	1357292	173412	25/01/2024 07:56	25/01/2024 09:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2742,99	2097	1,15	0,03	0,13	1,32	SPM01C2	Isaías Coelho
51481421	CRT	TF	1267892	175692	25/01/2024 08:06	25/01/2024 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	35,24	4	6,05	2,7	0,07	8,82	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51479099	PDS	CR		173370	25/01/2024 08:07	25/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,33	1	7,22	0,17	0,47	7,85	PDS01C4	Milton Brandão
51479397	EBV	TF	1292441	173668	25/01/2024 08:08	25/01/2024 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	12,14	4	2,47	0,32	0,27	3,05	EBV01C1	Francinópolis
51480622	CMT	TF	1266650	174893	25/01/2024 08:09	25/01/2024 16:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	2977,46	340	2,83	0,63	5,3	8,77	CMT01C5	Riacho Frio
51478972	MAD	CH	1358106	173243	25/01/2024 08:11	25/01/2024 12:04	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	477,17	123	2,58	0,82	0,48	3,88	MAD01C7	São Julião
51479691	MAD	TF	1360227	173962	25/01/2024 08:13	25/01/2024 10:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14,13	7	1,75	0,08	0,2	2,03	MAD01C1	Marcolândia
51479133	BOJ	CR		173404	25/01/2024 08:15	26/01/2024 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,18	1	27,87	0,22	0,22	28,3	BOJ01C3	Currais
51479203	CRT	TF	1267567	173474	25/01/2024 08:16	25/01/2024 11:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	32,72	11	1,48	1,47	0,03	2,98	CRT01C2	Corrente
51479168	SJP	TF	1362162	173439	25/01/2024 08:18	25/01/2024 11:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	70,15	23	1,17	1,8	0,08	3,05	SJP01C2	Nova Santa Rita
51479165	PAD	CR		173436	25/01/2024 08:20	25/01/2024 11:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,08	0,27	0,95	3,3	PAD01P7	Luís Correia
51479426	MAD	CH	1359669	173697	25/01/2024 08:28	25/01/2024 14:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	140,45	23	4,57	0,98	0,57	6,12	MAD01C3	Vila Nova do Piauí
51479227	SMO	CR		173498	25/01/2024 08:31	26/01/2024 08:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,42	0,48	0,33	24,23	SMO01C3	Simões
51479228	FAO	CR		173499	25/01/2024 08:31	25/01/2024 13:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,17	0,27	0,55	4,98	FAO01C6	Floriano
51479258	SRO	TF	1375501	173529	25/01/2024 08:33	25/01/2024 13:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,88	1	3,6	0,12	1,17	4,88	SRO09F3	Coronel José Dias
51479449	SJP	TF	1338382	173720	25/01/2024 08:33	25/01/2024 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			0,82	0,72	0,12	1,65	SJP01C1	São João do Piauí
51480231	JAC	CH	1312973	174502	25/01/2024 08:36	25/01/2024 13:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1112,88	210	3,48	0,35	1,47	5,3	JAC01C2	Jaicós
51479295	CRT	CR		173566	25/01/2024 08:39	25/01/2024 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,23	1,52	0,18	7,93	CRT09S1	Corrente
51479332	BTV	CH	1288399	173603	25/01/2024 08:44	26/01/2024 12:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	27,79	1	25,77	0,4	1,63	27,8	BTV01C1	Campo Grande do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51479358	STL	CR		173629	25/01/2024 08:49	26/01/2024 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,23	0,55	0,48	24,27	STL01C2	Francisco Santos
51480761	SRO	TF	1285923	175032	25/01/2024 08:51	25/01/2024 15:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	13,72	2	5,67	0,63	0,57	6,87	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51479379	LUZ	CR		173650	25/01/2024 08:52	25/01/2024 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,73	0,22	0,22	2,17	LUZ01C4	Joca Marques
51479387	EMT	CR		173658	25/01/2024 08:53	27/01/2024 10:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,05	1	49,05	0,03	0,12	49,2	EMT09L9	Eliseu Martins
51479396	BRL	CR		173667	25/01/2024 08:53	26/01/2024 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,32	1	30,32	1,27	0,12	31,7	BRL01C1	Sebastião Leal
51479422	GBS	CR		173693	25/01/2024 08:56	26/01/2024 09:25	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,02	1	23,62	0,67	0,2	24,48	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51479423	LUZ	CR		173694	25/01/2024 08:58	25/01/2024 12:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,37	0,25	0,5	3,12	LUZ01C2	Joca Marques
51479446	RDG	CR		173717	25/01/2024 09:02	26/01/2024 10:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,67	0,05	0,35	25,07	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51479452	PAL	CR		173723	25/01/2024 09:02	25/01/2024 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,82	0,13	0,22	2,17	PAL01C1	Paulistana
51479457	SRO	CR		173728	25/01/2024 09:03	26/01/2024 20:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,47	1	29,32	4,88	1,02	35,22	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51479489	SJP	CR		173760	25/01/2024 09:08	25/01/2024 12:26	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,14	1	1,38	0,72	1,2	3,3	SJP01C1	São João do Piauí
51479490	PAD	CR		173761	25/01/2024 09:11	25/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	2,28	3,53	0,7	6,52	PAD01P2	Parnaíba
51479505	MTO	CR		173776	25/01/2024 09:15	25/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,67	0,17	0,7	2,53	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51479514	PAD	CR		173785	25/01/2024 09:15	26/01/2024 18:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,38	1	31,65	0,55	0,98	33,18	PAD01P8	Luís Correia
51479833	BOJ	TF	1264177	174104	25/01/2024 09:16	25/01/2024 16:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	91,58	12	5,07	1,77	0,8	7,63	BOJ01C3	Currais
51479546	CRI	CR		173817	25/01/2024 09:17	26/01/2024 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,23	1	29,12	0,38	0,1	29,6	CRI01N1	Santa Luz
51479547	BOJ	CR		173818	25/01/2024 09:18	25/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,2	0,98	0,8	2,98	BOJ09F6	Bom Jesus
51479552	EBV	CR		173823	25/01/2024 09:18	26/01/2024 09:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	1,02	1	24,33	0,02	0,18	24,53	EBV01C1	Elesbão Veloso
51479502	PAL	CH	1303574	173773	25/01/2024 09:18	25/01/2024 12:15	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1413,2	480	1,27	1,68	0	2,95	PAL01C1	Paulistana
51479553	LUZ	CR		173824	25/01/2024 09:20	25/01/2024 12:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,85	0,12	0,45	3,42	LUZ01C2	Joca Marques
51479574	SPM	CR		173845	25/01/2024 09:22	25/01/2024 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	8,43	0,17	0,08	8,68	SPM01C3	Simplicio Mendes
51479582	SRO	CR		173853	25/01/2024 09:22	25/01/2024 11:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,09	1	0,47	0,72	1,08	2,27	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51479592	SRO	CH	1397766	173863	25/01/2024 09:24	26/01/2024 14:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1020,15	35	28,93	0,13	0,08	29,15	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51479591	RGE	CR		173862	25/01/2024 09:24	25/01/2024 11:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,2	0,25	0,27	1,72	RGE01N3	Itaueira
51479647	OER	CR		173918	25/01/2024 09:32	26/01/2024 21:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,5	1	33,27	2,32	0,42	36	OER01C1	Oeiras
51480497	PAL	CH	1302971	174768	25/01/2024 09:34	25/01/2024 16:39	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	170,03	24	5,13	0,98	0,97	7,08	PAL01C2	Paulistana
51479689	RGE	TF	1404737	173960	25/01/2024 09:36	25/01/2024 11:40	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	16,43	8	1,67	0,3	0,1	2,07	RGE01N3	Itaueira
51479687	CRT	CR		173958	25/01/2024 09:37	25/01/2024 11:13	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,07	1	0,5	0,95	0,15	1,6	CRT01C2	Corrente
51481452	MAD	CR		175723	25/01/2024 09:43	25/01/2024 19:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,53	0,13	0	9,67	MAD01C6	Pio IX
51479742	RDG	CR		174013	25/01/2024 09:49	26/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,99	1	22,88	0,72	0,28	23,88	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51479782	JAC	CR		174053	25/01/2024 09:55	26/01/2024 11:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,25	0,02	0,73	26	JAC01C1	Massapê do Piauí
51480465	SPM	CR		174736	25/01/2024 10:05	26/01/2024 10:46	CONSUMIDOR	REDE TRANÇADA	1,03	1	24,43	0,02	0,23	24,68	SPM01C2	Isaías Coelho
51479866	PAD	CR		174137	25/01/2024 10:06	25/01/2024 19:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,02	0,55	0,67	9,23	PAD01P7	Luís Correia
51479876	SJP	CR		174147	25/01/2024 10:08	25/01/2024 17:28	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,3	1	4,52	0,65	2,17	7,33	SJP01C1	São João do Piauí
51479871	BOJ	CR		174142	25/01/2024 10:10	26/01/2024 10:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,55	0,02	0,47	24,03	BOJ01C1	Bom Jesus
51481517	PAL	CH	1386113	175788	25/01/2024 10:13	25/01/2024 16:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	412,86	63	5,55	0,18	0,82	6,55	PAL01C3	Betânia do Piauí
51476774	VAL	CH	1371736	171047	25/01/2024 10:13	25/01/2024 14:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	412,5	87	4,35	0,4	0	4,75	VAL01C2	Pimenteiras
51479921	OER	CR		174192	25/01/2024 10:15	26/01/2024 14:27	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,17	1	25,78	1,48	0,93	28,2	OER01C3	Colônia do Piauí
51479959	GBS	TF	1269499	174230	25/01/2024 10:20	25/01/2024 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	527,91	443	1,03	0,03	0,13	1,2	GBS01C1	Gilbués
51480419	GBS	TF	1269501	174690	25/01/2024 10:21	25/01/2024 11:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	169,52	117	1,35	0,07	0,03	1,45	GBS01C1	Gilbués
51481390	JAC	CH	1313598	175661	25/01/2024 10:26	25/01/2024 17:25	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	195,4	28	6,37	0,38	0,23	6,98	JAC09F5	Patos do Piauí
51480006	PAB	CR		174277	25/01/2024 10:26	25/01/2024 12:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,35	0,53	0,67	2,55	PAB01C1	Ilha Grande
51480312	GBS	TF	1269483	174583	25/01/2024 10:32	25/01/2024 11:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	265,37	203	1,02	0,15	0,15	1,32	GBS01C1	Gilbués
51480272	MAD	TF	1358271	174543	25/01/2024 10:45	25/01/2024 14:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	17,95	5	2,43	0,83	0,33	3,6	MAD01C7	São Julião
51480123	ETA	TF	1227554	174394	25/01/2024 10:46	25/01/2024 12:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,93	19	0,25	0,67	0,45	1,37	ETA01C3	Batalha

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51482523	PAL	TF	1303478	176794	25/01/2024 10:46	26/01/2024 08:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	6,1	1,1	14,33	21,53	PAL01C1	Paulistana		
51480120	PAD	CR		174391	25/01/2024 10:46	25/01/2024 15:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,98	0,3	0,33	4,62	PAD01P1	Parnaíba
51480242	PCA	CR		174513	25/01/2024 10:59	25/01/2024 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,35	0,25	0,3	0,9	PCA01C1	Batalha
51480244	MTO	CR		174515	25/01/2024 11:00	25/01/2024 17:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,47	0,02	0,57	6,05	MTO01C2	Luzilândia
51480281	GBS	CR		174552	25/01/2024 11:06	26/01/2024 17:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,26	1	29,63	0,2	0,38	30,22	GBS09F9	Gilbués
51480430	NOT	TF	1293039	174701	25/01/2024 11:13	26/01/2024 10:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	162,3	7	21,18	1,1	0,92	23,2	NOT01C1	Várzea Grande
51480558	JAC	CH	1313919	174829	25/01/2024 11:17	25/01/2024 16:27	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1810,87	351	4,08	1,08	0	5,17	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51480455	EMT	CR		174726	25/01/2024 11:17	25/01/2024 19:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6	1,68	0,12	7,8	EMT09L9	Colônia do Gurguéia
51481058	JAC	CH	1358780	175329	25/01/2024 11:19	26/01/2024 09:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	221,28	10	20,88	1,25	0	22,13	JAC01C2	Padre Marcos
51474897	PAD	TF	1200240	169170	25/01/2024 11:21	25/01/2024 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	83,76	74	0,23	0,9	0	1,13	PAD01P8	Luís Correia
51481696	GBS	TF	1269500	175967	25/01/2024 11:21	25/01/2024 18:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	939,51	138	0,7	1,13	4,98	6,82	GBS01C1	Gilbués
51480452	GBS	TF	1270407	174723	25/01/2024 11:23	25/01/2024 12:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5,53	9	0,28	0,17	0,17	0,62	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51480584	JAC	TF	1313666	174855	25/01/2024 11:27	25/01/2024 18:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	40,39	6	5,8	0	0,93	6,73	JAC09F5	Patos do Piauí
51480450	FAO	TF	1325361	174721	25/01/2024 11:32	28/01/2024 12:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	437,59	6	70,42	0,7	1,82	72,93	FAO01C4	Floriano
51480498	JUN	CR		174769	25/01/2024 11:33	26/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,95	1	22,85	0,02	0,05	22,92	JUN09F1	Jaicós
51481021	JAC	TF	1313726	175292	25/01/2024 11:35	25/01/2024 12:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	46,09	36	0,95	0,17	0,17	1,28	JAC09F5	Jaicós
51480588	JAC	CR		174859	25/01/2024 11:49	26/01/2024 11:11	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,97	1	23,17	0,08	0,12	23,37	JAC01C2	Jaicós
51480582	NOT	TF	1292100	174853	25/01/2024 11:51	26/01/2024 11:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	23,73	1	23,65	0,02	0,07	23,73	NOT01C1	Várzea Grande
51482031	JAC	CH	1313305	176302	25/01/2024 11:53	25/01/2024 19:05	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	863,5	120	1,03	2,32	3,85	7,2	JAC09F5	Patos do Piauí
51481095	BOL	CH	1437056	175366	25/01/2024 11:58	25/01/2024 15:23	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1892,72	556	2,63	0,37	0,42	3,42	BOL01C2	Cristino Castro
51481949	PAL	CH	1302594	176220	25/01/2024 12:00	26/01/2024 10:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	639,2	28	22,23	0,6	0	22,83	PAL01C2	Jacobina do Piauí
51480661	BGR	CR		174932	25/01/2024 12:00	27/01/2024 14:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,12	1	49,7	0,58	0,68	50,97	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51480679	PAD	CR		174950	25/01/2024 12:04	25/01/2024 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,82	0,28	0,82	3,92	PAD01P6	Parnaíba
51480702	PAD	CR		174973	25/01/2024 12:06	25/01/2024 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2	0,33	0,32	2,65	PAD01P1	Parnaíba
51480695	PAD	CR		174966	25/01/2024 12:06	25/01/2024 17:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,18	0,45	0,68	5,32	PAD01P7	Luís Correia
51480733	PDS	CR		175004	25/01/2024 12:08	25/01/2024 16:05	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,16	1	3,45	0,02	0,48	3,95	PDS01C4	Pedro II
51480858	GPE	TF	1323052	175129	25/01/2024 12:16	25/01/2024 17:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1906,01	365	1,43	2,87	0,92	5,22	GPE01C3	Guadalupe
51481231	JAC	CH	1313715	175502	25/01/2024 12:20	25/01/2024 17:12	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	126,3	26	4,42	0,25	0,2	4,87	JAC09F5	Patos do Piauí
51480882	EMT	CR		175153	25/01/2024 12:28	27/01/2024 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,91	1	45,62	0,17	0,07	45,85	EMT01C1	Eliseu Martins
51480869	RPI	CR		175140	25/01/2024 12:30	25/01/2024 15:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,7	0,82	0,28	2,8	RPI01C1	São José do Peixe
51482126	JAC	TF	1312738	176397	25/01/2024 12:39	25/01/2024 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	82,1	12	4,73	0,3	1,82	6,85	JAC01C2	Jaicós
51480938	OER	CR		175209	25/01/2024 12:39	25/01/2024 17:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,07	0,23	0,22	4,52	OER01C1	Oeiras
51481093	JAC	TF	1375312	175364	25/01/2024 12:45	25/01/2024 18:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	22,31	4	3,67	1,88	0,03	5,58	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51481062	NZR	CH	1348426	175333	25/01/2024 12:51	25/01/2024 17:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	769,99	163	3,97	0,77	0	4,73	NZR01C1	Floriano
51481033	MAD	CH	1359800	175304	25/01/2024 12:55	25/01/2024 21:04	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1148,88	141	6,6	0,73	0,82	8,15	MAD01C1	Simões
51481028	GBS	CR		175299	25/01/2024 12:56	26/01/2024 16:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	27,18	0,42	0,05	27,65	GBS01C1	Gilbués
51481060	SJP	CR		175331	25/01/2024 12:58	26/01/2024 08:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,48	0,5	0,13	19,12	SJP01C1	São João do Piauí
51481119	ABU	CR		175390	25/01/2024 13:07	25/01/2024 15:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,32	0,92	0,6	2,83	ABU01C2	Anísio de Abreu
51481115	RGE	CR		175386	25/01/2024 13:07	25/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,02	0,2	1,58	2,8	RGE01N3	Itaueira
51481174	JUN	TF	1297453	175445	25/01/2024 13:15	25/01/2024 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	11,32	2	2,47	3,17	0,03	5,67	JUN01M6	São João da Canabrava
51481171	CRI	TF	1385674	175442	25/01/2024 13:15	25/01/2024 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	94,4	14	6,55	0,12	0,08	6,75	CRI01N2	Cristino Castro
51481224	OER	CR		175495	25/01/2024 13:31	26/01/2024 12:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22,1	0,02	0,4	22,52	OER01C3	Colônia do Piauí
51481276	BOJ	CR		175547	25/01/2024 13:36	25/01/2024 16:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,45	0,6	0,07	3,12	BOJ01C1	Bom Jesus
51481307	PCA	TF	1254550	175578	25/01/2024 13:38	25/01/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	9,18	3	0,45	0,87	1,75	3,07	PCA01C1	Batalha

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51481363	SRO	CR		175634	25/01/2024 13:49	26/01/2024 11:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,07	0,27	0,37	21,7	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51481364	PRI	CR		175635	25/01/2024 13:50	25/01/2024 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,45	0,02	0,45	0,92	PRI01Y1	Piripiri
51481386	BOJ	CR		175657	25/01/2024 13:56	25/01/2024 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,4	0,18	0,63	1,22	BOJ01C3	Bom Jesus
51481419	CRI	CR		175690	25/01/2024 13:58	25/01/2024 19:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	0,72	1,07	3,85	5,63	CRI01N2	Cristino Castro
51481444	MTO	CR		175715	25/01/2024 14:02	25/01/2024 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,55	0,4	0,33	1,28	MTO01C3	Porto
51481539	SRO	TF	1284410	175810	25/01/2024 14:03	25/01/2024 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	793,68	349	1,45	0,57	0,25	2,27	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51482034	JAC	TF	1312765	176305	25/01/2024 14:06	25/01/2024 17:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	156,01	53	1,8	0,92	0,23	2,95	JAC01C1	Jaicós
51481477	PCS	CR		175748	25/01/2024 14:07	25/01/2024 16:46	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,11	1	1,77	0,47	0,42	2,65	PCS01C3	Picos
51481478	PAB	CR		175749	25/01/2024 14:09	25/01/2024 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	3,35	0,02	0,25	3,62	PAB01C3	Parnaíba
51481463	GBS	CH	1269482	175734	25/01/2024 14:09	30/01/2024 09:17	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	4416,25	168	0,92	3,22	111	115,13	GBS01C1	Gilbués
51481473	JCA	CR		175744	25/01/2024 14:11	27/01/2024 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,79	1	42,8	0,02	0,17	42,98	JCA01N1	João Costa
51481475	VAL	CR		175746	25/01/2024 14:11	26/01/2024 10:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,84	1	19,42	0,1	0,57	20,08	VAL01C2	Pimenteiras
51481507	PCA	CR		175778	25/01/2024 14:11	25/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,5	0,3	0,08	3,88	PCA01C2	Batalha
51481666	GBS	TF	1270164	175937	25/01/2024 14:15	25/01/2024 18:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	322,02	80	1,02	0,73	2,27	4,02	GBS09F9	Santa Filomena
51481512	ETA	CR		175783	25/01/2024 14:16	25/01/2024 19:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,2	0,7	0,65	5,55	ETA01C4	Esperantina
51481626	GBS	CH	1410039	175897	25/01/2024 14:18	25/01/2024 16:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	247,25	122	0,42	1,62	0	2,03	GBS09F8	Gilbués
51481576	PCS	CR		175847	25/01/2024 14:18	25/01/2024 14:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,33	0,18	0,1	0,62	PCS01C2	Picos
51481574	PRI	CR		175845	25/01/2024 14:23	25/01/2024 15:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,75	0,23	0,45	1,43	PRI01Y2	Piripiri
51481596	NOT	TF	1292040	175867	25/01/2024 14:26	25/01/2024 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	14,51	3	2,6	0,98	1,27	4,85	NOT01C1	Várzea Grande
51481635	FAT	TF	1419250	175906	25/01/2024 14:27	25/01/2024 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	21,55	8	1,78	0,55	0,37	2,7	FAT01C1	Fartura do Piauí
51481599	JUN	CR		175870	25/01/2024 14:28	26/01/2024 00:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,62	0,4	0,62	9,63	JUN01M2	Picos
51481887	CRT	CH	1267807	176158	25/01/2024 14:28	25/01/2024 17:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	131,71	45	2,45	0,3	0,18	2,93	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51482193	CRT	CR		176464	25/01/2024 14:36	25/01/2024 18:37	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,17	1	2,52	0,8	0,7	4,02	CRT09S1	Corrente
51481665	CRI	CR		175936	25/01/2024 14:37	25/01/2024 21:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,97	0,12	0,08	7,17	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51482731	SFA	CH	1334664	177002	25/01/2024 14:40	25/01/2024 17:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1900,5	727	2,12	0,23	0,27	2,62	SFA01C1	São Francisco de Assis do Piauí
51481730	SRO	TF	1279114	176001	25/01/2024 14:51	25/01/2024 19:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	224,39	51	4,03	0	0,37	4,4	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51481811	SJP	TF	1354104	176082	25/01/2024 14:54	25/01/2024 17:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			0,3	0,3	1,63	2,23	SJP09F4	Queimada Nova
51482036	BOJ	CH	1400770	176307	25/01/2024 14:54	25/01/2024 20:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	156,27	29	4,17	1,17	0,07	5,4	BOJ01C2	Bom Jesus
51482612	GBS	TF	1270494	176883	25/01/2024 14:55	26/01/2024 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			23,93	0,63	0,33	24,9	GBS09F8	Corrente
51482199	GBS	TF	1270450	176470	25/01/2024 14:55	25/01/2024 16:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			1,42	0,15	0,15	1,72	GBS09F8	Gilbués
51481852	CRT	TF	1270378	176123	25/01/2024 14:58	25/01/2024 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	168,5	241	0,37	0,17	0,17	0,7	CRT01C2	Corrente
51481773	BRL	CR		176044	25/01/2024 14:58	25/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,75	1,2	0,07	2,02	BRL01C2	Landri Sales
51481847	BOL	CR		176118	25/01/2024 15:02	25/01/2024 18:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	1,42	1,5	0,2	3,12	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51483771	BRL	CH	1331197	178041	25/01/2024 15:04	26/01/2024 10:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	39,59	2	18,6	1,2	0	19,8	BRL01C2	Marcos Parente
51481856	PAL	CR		176127	25/01/2024 15:04	26/01/2024 16:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	24,68	0,03	0,63	25,35	PAL01C2	Paulistana
51481840	PDS	CR		176111	25/01/2024 15:05	25/01/2024 16:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,06	1	1,05	0,2	0,25	1,5	PDS01C2	Pedro II
51481843	SPM	CR		176114	25/01/2024 15:06	25/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,11	1	2,53	0,02	0,03	2,58	SPM01C2	Simplicio Mendes
51481881	PAD	CR		176152	25/01/2024 15:07	25/01/2024 19:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,97	0,75	0,12	4,83	PAD01P4	Parnaíba
51481892	NZR	CR		176163	25/01/2024 15:08	25/01/2024 17:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,7	0,22	0,3	2,22	NZR01C2	Arraial
51482609	JUN	TF	1290532	176880	25/01/2024 15:12	25/01/2024 19:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	129,37	34	2,18	0,67	0,97	3,82	JUN01M2	Picos
51482517	VAL	TF	1293066	176788	25/01/2024 15:16	26/01/2024 17:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	595,6	23	4,65	0,7	20,55	25,9	VAL01C1	Novo Oriente do Piauí
51481941	PAB	TF	1413876	176212	25/01/2024 15:22	25/01/2024 16:11	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,82	1	0,05	0,77	0	0,82	PAB01C2	Parnaíba
51484000	SRO	TF	1279093	178270	25/01/2024 15:22	25/01/2024 22:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	106,1	16	0,05	1,42	5,17	6,63	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51481974	EBV	CR		176245	25/01/2024 15:26	26/01/2024 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,87	0,62	0,07	24,55	EBV01C1	Elesbão Veloso

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51482019	PAD	CR		176290	25/01/2024 15:26	26/01/2024 12:02	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,86	1	19,42	0,08	1,1	20,6	PAD01P8	Luís Correia
51482086	CRT	TF	1267498	176357	25/01/2024 15:28	25/01/2024 19:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	983,73	278	1,97	0,15	1,43	3,55	CRT01C3	Corrente
51482026	SJP	CH	1362931	176297	25/01/2024 15:29	26/01/2024 11:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	408,37	20	20,03	0,25	0,15	20,43	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51482029	MAD	CH	1288412	176300	25/01/2024 15:30	27/01/2024 16:19	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	244,07	5	48,3	0,02	0,5	48,82	MAD01C3	Alagoinha do Piauí
51482120	CBT	CR		176391	25/01/2024 15:39	25/01/2024 18:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	2,33	0,02	0,27	2,62	CBT01C1	Canto do Buriti
51482272	SJP	TF	1338097	176543	25/01/2024 15:40	25/01/2024 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	68,92	32	1,62	0,5	0,05	2,17	SJP01C1	São João do Piauí
51482383	GBS	TF	1269781	176654	25/01/2024 15:42	25/01/2024 17:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	11,46	6	0,8	0,02	1,1	1,92	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51482171	ETA	CR		176442	25/01/2024 15:44	25/01/2024 17:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,63	0,23	0,7	1,57	ETA01C1	Esperantina
51482700	OER	CH	1376416	176971	25/01/2024 15:47	25/01/2024 18:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	239,32	76	2,53	0,6	0,02	3,15	OER01C3	Oeiras
51483058	SJP	CH	1338359	177328	25/01/2024 15:51	25/01/2024 18:00	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	431,37	201	1,82	0,17	0,17	2,15	SJP01C1	São João do Piauí
51482228	GBS	TF	1269490	176499	25/01/2024 15:55	26/01/2024 16:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3023,09	122	24,67	0,03	0,08	24,78	GBS01C1	Gilbués
51482231	PAB	CR		176502	25/01/2024 15:55	25/01/2024 17:10	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,05	1	0,25	0,28	0,72	1,25	PAB01C2	Parnaíba
51482265	OER	CR		176536	25/01/2024 15:57	26/01/2024 08:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,13	0,07	0,4	16,6	OER01C3	Oeiras
51482291	CMT	CR		176562	25/01/2024 16:01	26/01/2024 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,16	1	27,73	0	0,1	27,83	CMT01C5	Riacho Frio
51482316	VAL	CR		176587	25/01/2024 16:07	26/01/2024 10:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,78	1	18,18	0,23	0,37	18,78	VAL01C2	Pimenteiras
51482323	SPM	CR		176594	25/01/2024 16:08	26/01/2024 11:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,63	0,42	0,63	19,68	SPM01C2	Isaías Coelho
51482349	SRO	TF	1375541	176620	25/01/2024 16:11	27/01/2024 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	47,72	1	20,17	0,02	27,55	47,73	SRO09F3	Coronel José Dias
51483519	RPI	CH	1328771	177789	25/01/2024 16:15	26/01/2024 01:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3997,95	425	4,97	2,87	1,58	9,42	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51482934	NZR	TF	1332227	177205	25/01/2024 16:17	26/01/2024 15:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	68,19	3	16,47	1,08	5,18	22,73	NZR01C2	São Miguel do Fidalgo
51482385	CRI	CR		176656	25/01/2024 16:17	25/01/2024 19:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,38	0,1	0	3,48	CRI01N2	Cristino Castro
51482416	PAD	CR		176687	25/01/2024 16:23	25/01/2024 19:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,65	0,3	0,32	3,27	PAD01P2	Luís Correia
51482409	PRI	CR		176680	25/01/2024 16:25	26/01/2024 18:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	0,08	0,5	25,62	26,2	PRI01Y3	Piripiri
51482413	MAD	CR		176684	25/01/2024 16:26	26/01/2024 12:14	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,82	1	18,7	0,85	0,25	19,8	MAD01C1	Marcolândia
51482469	EMT	CR		176740	25/01/2024 16:35	25/01/2024 17:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,25	0,03	0,07	1,35	EMT09L9	Eliseu Martins
51482550	PAB	CH	1200467	176821	25/01/2024 16:36	25/01/2024 17:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	631,29	457	0,08	0,52	0,78	1,38	PAB01C4	Parnaíba
51483746	SJP	CR		178016	25/01/2024 16:38	26/01/2024 12:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,08	0	0,28	19,37	SJP09F4	Queimada Nova
51482515	RGE	CR		176786	25/01/2024 16:40	25/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	1,13	0	0	1,13	RGE01N1	Pavussu
51482540	PAD	CR		176811	25/01/2024 16:42	26/01/2024 10:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,9	0,43	0,47	17,8	PAD01P5	Parnaíba
51482555	MAD	CH	1358722	176826	25/01/2024 16:48	26/01/2024 14:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2641,9	120	2,72	0,68	18,62	22,02	MAD01C2	Padre Marcos
51482611	SRO	CR		176882	25/01/2024 16:52	26/01/2024 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,42	0,35	0,9	22,67	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51482623	EBV	CR		176894	25/01/2024 16:55	25/01/2024 18:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,22	0,27	0,93	1,42	EBV01C1	Elesbão Veloso
51482652	FAO	TF	1323976	176923	25/01/2024 17:00	27/01/2024 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	84,37	2	41,32	0,75	0,13	42,2	FAO01C3	Floriano
51482653	EBV	CR		176924	25/01/2024 17:01	26/01/2024 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	23,63	0,6	0,45	24,68	EBV01C2	Elesbão Veloso
51482932	CER	CH	1264499	177203	25/01/2024 17:02	25/01/2024 22:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1084,37	208	3,2	1,47	0,55	5,22	CER01P1	Palmeira do Piauí
51482675	SJP	CH	1431663	176946	25/01/2024 17:02	25/01/2024 19:30	RELIGADOR	FALHA DE CONEXÃO	15180,06	6152	1,28	0,07	1,12	2,47	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51482688	SJP	CR		176959	25/01/2024 17:03	28/01/2024 14:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,9	1	69,38	0,25	0,07	69,7	SJP01C1	São João do Piauí
51482724	PAL	CR		176995	25/01/2024 17:08	26/01/2024 10:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16,62	0,15	0,27	17,03	PAL01C1	Acauã
51483082	EMT	TF	1268434	177352	25/01/2024 17:11	25/01/2024 21:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	589,54	126	1,92	0,98	1,78	4,68	EMT01C2	Manoel Emídio
51482761	JAC	CR		177032	25/01/2024 17:14	26/01/2024 12:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,55	0,08	0,47	19,1	JAC01C2	Jaicós
51482803	CMT	CR		177074	25/01/2024 17:20	27/01/2024 00:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,3	1	24,67	0,9	5,58	31,15	CMT01C5	Riacho Frio
51482867	BOL	CH	1265105	177138	25/01/2024 17:24	25/01/2024 18:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	80,5	105	0,27	0,17	0,33	0,77	BOL01C1	Manoel Emídio
51484267	JUN	TF	1296314	178537	25/01/2024 17:29	26/01/2024 09:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	723,23	45	14,72	1,33	0,03	16,08	JUN01M4	São João da Canabrava
51482860	PCA	CH	1247644	177131	25/01/2024 17:30	25/01/2024 18:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	39,42	29	0,32	0,73	0,32	1,37	PCA01C2	Piracuruca
51482906	CMT	CR		177177	25/01/2024 17:32	26/01/2024 10:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	17,15	0,02	0,25	17,42	CMT01C5	Parnaguá
51482913	PAL	CR		177184	25/01/2024 17:35	26/01/2024 01:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	3,65	3,95	0,03	7,63	PAL01C1	Paulistana

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51482972	CMT	TF	1266959	177243	25/01/2024 17:35	25/01/2024 19:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	4,08	2	0,07	0,27	1,72	2,05	CMT01C5	Parnaguá
51482904	LUZ	CR		177175	25/01/2024 17:35	26/01/2024 17:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	21,3	1,72	0,4	23,42	LUZ01C4	Luzilândia
51483028	CMT	TF	1266913	177299	25/01/2024 17:45	26/01/2024 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	203,16	9	20,53	1,68	0,35	22,57	CMT01C5	Parnaguá
51483271	SPM	CH	1334332	177541	25/01/2024 17:53	25/01/2024 20:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	311,52	132	0,95	1,38	0,03	2,37	SPM01C3	Bela Vista do Piauí
51483024	SPM	CR		177295	25/01/2024 17:54	26/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22,52	0,02	0,03	22,57	SPM01C3	Conceição do Canindé
51483030	GBS	CR		177301	25/01/2024 17:55	26/01/2024 10:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	14,78	0,22	1,38	16,38	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51483452	SJP	CH	1352740	177722	25/01/2024 17:57	26/01/2024 09:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1305,42	82	14,73	0,62	0,58	15,93	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51483269	BRL	CH	1331017	177539	25/01/2024 18:00	25/01/2024 21:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	788,63	239	1,88	1,42	0	3,3	BRL01C2	Sebastião Leal
51483087	PDS	CR		177357	25/01/2024 18:03	26/01/2024 10:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	15,3	0,18	0,48	15,97	PDS01C2	Pedro II
51483088	LUZ	CR		177358	25/01/2024 18:03	26/01/2024 14:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20	0,18	0,25	20,43	LUZ01C1	Luzilândia
51483112	PCS	CR		177382	25/01/2024 18:07	25/01/2024 23:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	3,83	1,02	0,12	4,97	PCS01C2	Picos
51483116	PAL	CH	1370092	177386	25/01/2024 18:09	25/01/2024 20:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	145,31	74	0,53	0,82	0,62	1,97	PAL01C1	Paulistana
51483110	PCS	CR		177380	25/01/2024 18:10	26/01/2024 23:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	74,72	-46,1	0,5	29,08	PCS01C4	Picos
51484060	OER	TF	1335566	178330	25/01/2024 18:17	26/01/2024 11:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	168,19	10	15,27	1,57	0	16,83	OER01C3	Colônia do Piauí
51483161	SJP	CR		177431	25/01/2024 18:18	26/01/2024 10:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,63	0,15	0,33	16,12	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51483187	EMT	CR		177457	25/01/2024 18:24	25/01/2024 19:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,83	0,62	0	1,45	EMT01C1	Manoel Emídio
51490624	CRT	CR		184892	25/01/2024 18:30	27/01/2024 10:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,68	1	39,62	0,63	0,03	40,28	CRT09S1	Sebastião Barros
51483294	JAC	CR		177564	25/01/2024 18:42	25/01/2024 19:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,03	1	0,25	0,12	0,45	0,82	JAC09F5	Jaicós
51483328	CRT	CR		177598	25/01/2024 18:46	26/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	15,42	0,22	0,07	15,7	CRT01C3	Corrente
51482944	JAC	CR		177215	25/01/2024 18:50	25/01/2024 19:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,4	0,03	0,13	0,57	JAC09F5	Patos do Piauí
51483841	MTO	CH	1258579	178111	25/01/2024 18:54	26/01/2024 01:24	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	162,44	25	5,78	0,55	0,17	6,5	MTO01C2	Matias Olímpio
51483446	RGE	CR		177716	25/01/2024 19:12	26/01/2024 19:08	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1	1	23,07	0,63	0,23	23,93	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51483471	URI	CR		177741	25/01/2024 19:16	26/01/2024 09:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	14,23	0,08	0,08	14,4	URI01C1	Uruçuí
51483498	GBS	CR		177768	25/01/2024 19:24	26/01/2024 10:09	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,61	1	14,52	0,02	0,22	14,75	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51483540	BTV	TF	1288733	177810	25/01/2024 19:34	27/01/2024 14:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	0	0	1,2	1	40,98	43,18	BTV01C1	Campo Grande do Piauí
51483589	MTO	CR		177859	25/01/2024 19:43	26/01/2024 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,55	1	12,45	0,42	0,25	13,12	MTO01C2	Matias Olímpio
51484115	GBS	TF	1270385	178385	25/01/2024 20:06	27/01/2024 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO			38,68	0,45	1,18	40,32	GBS09F8	Corrente
51483773	JUN	TF	1424870	178043	25/01/2024 20:18	26/01/2024 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	21,19	1	20,72	0,33	0,15	21,2	JUN09F1	Jaicós
51483774	SJP	CR		178044	25/01/2024 20:19	28/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,85	1	68,13	0,12	0,07	68,32	SJP09F4	Queimada Nova
51483863	PAD	CR		178133	25/01/2024 20:39	26/01/2024 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	14,05	0,2	0,4	14,65	PAD01P2	Parnaíba
51486692	PDS	CR		180960	25/01/2024 20:47	26/01/2024 09:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	12,37	0,02	0,28	12,67	PDS01C3	Pedro II
51484061	PCA	TF	1247637	178331	25/01/2024 21:22	26/01/2024 09:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	100,51	8	11,02	0,73	0,82	12,57	PCA01C2	Piracuruca
51484150	CMP	CR		178420	25/01/2024 21:51	26/01/2024 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,02	1,2	0,4	11,62	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51484168	TBL	CR		178438	25/01/2024 21:56	26/01/2024 17:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,67	0,3	0,13	19,1	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51484190	EMT	CR		178460	25/01/2024 22:01	26/01/2024 16:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,78	1	17,25	1,35	0,22	18,82	EMT01C3	Eliseu Martins
51484542	PAB	TF	1200405	178812	25/01/2024 23:05	26/01/2024 00:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	524,87	393	0,33	0,45	0,57	1,35	PAB01C3	Parnaíba
51484560	MTO	TF	1258624	178830	25/01/2024 23:09	26/01/2024 00:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	301,52	197	1,18	0,27	0,08	1,53	MTO01C2	Matias Olímpio
51485208	CMT	CR		179478	26/01/2024 02:15	26/01/2024 08:35	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,26	1	5,9	0,22	0,22	6,33	CMT09S1	Curimatá
51485416	CBA	CH	1209563	179686	26/01/2024 03:13	26/01/2024 05:01	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	302,09	169	1	0,45	0,35	1,8	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51485498	VAL	CH	1427386	179768	26/01/2024 03:31	26/01/2024 10:36	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	549,51	220	1,37	0,58	5,13	7,08	VAL01C1	Valença do Piauí
51485864	GBS	CR		180134	26/01/2024 05:08	26/01/2024 11:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,97	0,02	0,05	6,03	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51486631	CRT	TF	1267745	180899	26/01/2024 05:56	26/01/2024 15:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	133,03	14	5,38	3,2	0,92	9,5	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51486738	SJP	CH	1354006	181006	26/01/2024 06:16	26/01/2024 11:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1305,97	251	4,1	0,82	0,3	5,22	SJP09F4	Queimada Nova
51486109	JAC	CR		180379	26/01/2024 06:19	26/01/2024 14:50	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,35	1	5,52	1,52	1,48	8,52	JAC09F5	Jacobina do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51486727	CRT	TF	1425504	180995	26/01/2024 06:33	26/01/2024 20:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1019,66	74	12,02	0,62	1,15	13,78	CRT01C2	Corrente
51486266	BOL	CH	1406059	180536	26/01/2024 06:34	26/01/2024 10:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	55,42	14	1,57	0,6	1,8	3,97	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51486286	GBS	CH	1270350	180556	26/01/2024 06:43	26/01/2024 18:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1199,06	104	2,67	1	7,87	11,53	GBS09F8	Corrente
51486703	RPI	CH	1328546	180971	26/01/2024 06:44	26/01/2024 12:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	699,31	121	4,52	1,27	0	5,78	RPI01C1	São José do Peixe
51489931	BOJ	CR		184199	26/01/2024 06:45	28/01/2024 10:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,16	1	51,27	0,25	0,32	51,83	BOJ01C3	Currais
51486220	ETA	TF	1232673	180490	26/01/2024 06:46	26/01/2024 08:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	230,92	118	1,03	0,45	0,48	1,97	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51486573	SMO	TF	1310332	180841	26/01/2024 06:58	26/01/2024 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	227,43	33	4,88	0,77	1,25	6,9	SMO01C2	Caridade do Piauí
51486285	SJP	CR		180555	26/01/2024 06:59	26/01/2024 19:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	9,78	1,58	1,02	12,38	SJP01C2	Nova Santa Rita
51486288	BOJ	TF	1381904	180558	26/01/2024 07:01	26/01/2024 11:04	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	4,05	1	3,35	0,2	0,5	4,05	BOJ01C3	Bom Jesus
51486399	CRT	CH	1267481	180669	26/01/2024 07:01	26/01/2024 09:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	317,74	122	2,33	0,28	0	2,62	CRT01C3	Corrente
51486416	RBG	TF	1322956	180686	26/01/2024 07:03	26/01/2024 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	83,57	28	1,67	0,37	0,97	3	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
51486566	BOL	CH	1265105	180834	26/01/2024 07:06	26/01/2024 15:16	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	636,35	78	7,42	0,75	0	8,17	BOL01C1	Manoel Emídio
51486883	CRT	CH	1412523	181151	26/01/2024 07:09	26/01/2024 09:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	929,58	493	1,67	0,17	0,07	1,9	CRT01C2	Corrente
51488091	SJP	CH	1353339	182359	26/01/2024 07:12	26/01/2024 16:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1003,39	107	6,55	2,83	0	9,38	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51486362	CBA	CR		180632	26/01/2024 07:14	26/01/2024 10:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,05	1,5	0,32	2,87	CBA01C1	Caxingó
51489600	CRT	CH	1407774	183868	26/01/2024 07:18	26/01/2024 18:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1303,21	115	10,22	1,03	0,08	11,33	CRT09S1	Corrente
51486675	RGE	CH	1398760	180943	26/01/2024 07:23	26/01/2024 11:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	313,28	77	2,63	1,45	0	4,08	RGE01N1	Pavussu
51486484	CBT	CH	1330101	180754	26/01/2024 07:24	26/01/2024 13:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	38,46	6	5,83	0,58	0	6,42	CBT09W2	Canto do Buriti
51486426	ETA	CR		180696	26/01/2024 07:25	26/01/2024 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,63	0,02	0,68	3,33	ETA01C3	Esperantina
51486427	TBL	CR		180697	26/01/2024 07:25	26/01/2024 10:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,02	0,02	0,28	3,32	TBL01C1	Parnaíba
51486417	JUN	CR		180687	26/01/2024 07:26	26/01/2024 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	56,68	-48,8	0,13	8	JUN01M4	Bocaina
51486609	GBS	CH	1270348	180877	26/01/2024 07:28	26/01/2024 11:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1895,67	528	0,73	2,8	0,05	3,58	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51486875	CBT	CH	1329794	181143	26/01/2024 07:28	26/01/2024 13:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	557,69	87	3,78	1,2	1,42	6,4	CBT01C2	Canto do Buriti
51485550	CRI	TF	1264381	179820	26/01/2024 07:29	26/01/2024 09:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	51,55	31	0,5	1,15	0,02	1,67	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51489539	BOL	CH	1265243	183807	26/01/2024 07:30	26/01/2024 19:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	347,06	29	11,05	0,17	0,77	11,98	BOL01C3	Alvorada do Gurguéia
51489652	CRT	CH	1267807	183920	26/01/2024 07:34	26/01/2024 18:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	494,76	45	10,13	0,87	0	11	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51486505	ETA	TF	1233030	180775	26/01/2024 07:39	26/01/2024 09:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	75,87	33	1,73	0,02	0,55	2,3	ETA01C4	Esperantina
51486508	JAC	CH	1313322	180778	26/01/2024 07:40	26/01/2024 09:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	310,41	162	1,22	0,7	0	1,92	JAC09F5	Jaicós
51486547	GBS	CR		180815	26/01/2024 07:46	26/01/2024 11:32	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	3,38	0,22	0,17	3,77	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51488974	SJP	CH	1413945	183242	26/01/2024 07:46	26/01/2024 18:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3257,02	291	11,02	0,18	0	11,2	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51486612	BRL	CH	1330537	180880	26/01/2024 07:53	26/01/2024 10:39	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	468,73	170	0,92	1,22	0,63	2,77	BRL01C1	Bertolínia
51486665	JAC	CH	1314338	180933	26/01/2024 08:00	26/01/2024 11:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	339,83	89	2,45	1,38	0	3,83	JAC09F5	Patos do Piauí
51487650	OER	CR		181918	26/01/2024 08:03	28/01/2024 09:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,08	1	48,48	1,02	0,32	49,82	OER01C2	Oeiras
51488047	SJP	CH	1339060	182315	26/01/2024 08:04	26/01/2024 16:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	43,83	5	0,08	7,85	0,83	8,77	SJP01C2	Pedro Laurentino
51486668	PTA	CH	1436398	180936	26/01/2024 08:06	26/01/2024 12:00	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	1955,44	685	0,07	1,58	2,25	3,9	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51486700	SMO	CR		180968	26/01/2024 08:10	26/01/2024 19:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	10,18	0,02	0,67	10,87	SMO01C1	Simões
51487003	JCA	CH	1338162	181271	26/01/2024 08:11	27/01/2024 08:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2334,65	95	23,68	0,63	0,27	24,58	JCA01N1	João Costa
51486708	JUN	CH	1370730	180976	26/01/2024 08:11	27/01/2024 11:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	26,83	1	25,28	0,02	1,53	26,83	JUN01M1	Itainópolis
51489247	BRL	CH	1331017	183515	26/01/2024 08:12	26/01/2024 10:01	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	568,49	315	0,8	0,5	0,52	1,82	BRL01C2	Sebastião Leal
51486736	ABU	CR		181004	26/01/2024 08:12	26/01/2024 15:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,77	0,72	0,5	6,98	ABU01C2	Jurema
51486731	NZR	CH	1348426	180999	26/01/2024 08:14	26/01/2024 10:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	294,08	163	0,1	1,72	0	1,82	NZR01C1	Floriano
51486941	SPM	TF	1335156	181209	26/01/2024 08:15	28/01/2024 11:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	257,03	5	49,25	1,98	0,18	51,42	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51486765	VAL	CH	1300757	181033	26/01/2024 08:18	30/01/2024 13:34	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	101,25	1	100,67	0,33	0,27	101,27	VAL01C3	Valença do Piauí
51486774	CMT	CR		181042	26/01/2024 08:19	27/01/2024 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	27,97	0,03	0,05	28,05	CMT01C5	Parnaguá
51486807	RDG	CH	1270832	181075	26/01/2024 08:26	26/01/2024 11:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	202,78	60	2,67	0,72	0	3,38	RDG09F5	Curimatá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51486839	EBV	CR		181107	26/01/2024 08:27	27/01/2024 17:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,37	1	31,6	0,02	1,3	32,92	EBV01C1	Francinópolis
51487625	CRT	CH	1267735	181893	26/01/2024 08:27	26/01/2024 11:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	374,56	111	3,2	0,18	0	3,38	CRT01C2	Corrente
51486847	GBS	TF	1269622	181115	26/01/2024 08:27	26/01/2024 14:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			2,53	0,12	3,37	6,02	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51486841	FAO	CR		181109	26/01/2024 08:28	26/01/2024 11:36	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,13	1	1,42	0,48	1,23	3,13	FAO01C6	Floriano
51488242	SRO	CH	1285045	182510	26/01/2024 08:32	26/01/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	643,63	79	5,92	2,2	0,03	8,15	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51487592	LUZ	TF	1220078	181860	26/01/2024 08:36	26/01/2024 11:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	26,14	8	2,13	1,15	0	3,28	LUZ01C2	Madeiro
51486902	CMT	CR		181170	26/01/2024 08:37	26/01/2024 14:07	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,23	1	4,23	0,27	1	5,5	CMT01C5	Riacho Frio
51486943	CRT	CR		181211	26/01/2024 08:46	29/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	3,39	1	79,55	1,55	0,2	81,3	CRT01C2	Corrente
51486966	SPM	CR		181234	26/01/2024 08:47	26/01/2024 16:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	7,48	0,08	0,53	8,1	SPM01C3	Conceição do Canindé
51486969	PAD	CR		181237	26/01/2024 08:48	26/01/2024 15:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	4,77	1,5	0,32	6,58	PAD01P7	Luís Correia
51486996	EBV	CR		181264	26/01/2024 08:55	29/01/2024 08:43	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	2,99	1	71,08	0,65	0,07	71,8	EBV01C1	Elesbão Veloso
51487031	JER	CR		181299	26/01/2024 08:57	26/01/2024 16:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,95	0,83	0,15	7,93	JER01C2	Jerumenha
51487349	BRL	CH	1331104	181617	26/01/2024 08:57	26/01/2024 11:47	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	586,56	207	2,05	0,65	0,13	2,83	BRL01C2	Landri Sales
51487040	GPE	CR		181308	26/01/2024 08:58	26/01/2024 17:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,47	0,92	0,08	8,47	GPE01C1	Marcos Parente
51487038	ETA	CH	1227553	181306	26/01/2024 08:59	26/01/2024 11:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	48,88	19	2,08	0,5	0	2,58	ETA01C3	Batalha
51487057	BOJ	CR		181325	26/01/2024 09:01	27/01/2024 07:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,03	0,88	0,4	22,32	BOJ01C1	Bom Jesus
51490462	CRT	CH	1406796	184730	26/01/2024 09:03	26/01/2024 21:48	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	943,34	74	12,47	0,28	0	12,75	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51490447	CRT	TF	1267979	184715	26/01/2024 09:05	28/01/2024 16:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	332,22	6	55,25	0	0,13	55,38	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51487130	CRI	TF	1396620	181398	26/01/2024 09:06	26/01/2024 11:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,46	9	0,37	0,5	1,97	2,83	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51487795	VAL	CH	1301430	182063	26/01/2024 09:06	26/01/2024 15:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1278,58	201	5,47	0,55	0,35	6,37	VAL01C1	Pimenteiras
51487103	VAL	TF	1441602	181371	26/01/2024 09:10	26/01/2024 11:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			1,27	0,1	0,53	1,9	VAL01C1	Aroazes
51487122	MAD	CR		181390	26/01/2024 09:14	26/01/2024 12:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,72	0,33	0,27	3,32	MAD01C4	Pio IX
51487155	LUZ	CR		181423	26/01/2024 09:20	26/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,55	0,83	0,35	8,73	LUZ01C1	Luzilândia
51487160	PCA	CR		181428	26/01/2024 09:20	26/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,72	0,78	0,18	1,68	PCA01C1	Batalha
51487162	SJP	CR		181430	26/01/2024 09:21	29/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	3,3	1	78,55	0,35	0,27	79,17	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51487220	CET	CR		181488	26/01/2024 09:27	26/01/2024 11:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,92	0,38	0,53	1,83	CET01N2	Cocal
51487290	SJP	TF	1338382	181558	26/01/2024 09:34	26/01/2024 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,02	0,1	0,33	0,45	SJP01C1	São João do Piauí
51487267	LUZ	CR		181535	26/01/2024 09:34	26/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,88	0,02	0,6	8,5	LUZ01C4	Joca Marques
51487315	CRT	CR		181583	26/01/2024 09:41	26/01/2024 15:13	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,23	1	4,35	0,32	0,87	5,53	CRT01C1	Corrente
51492104	CRT	TF	1270040	186372	26/01/2024 09:49	27/01/2024 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	371,57	12	28,45	2,52	0	30,97	CRT09S1	Corrente
51487357	MTO	CR		181625	26/01/2024 09:50	26/01/2024 13:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,65	0,6	0,3	3,55	MTO01C2	Matias Olímpio
51487378	VAL	TF	1301360	181646	26/01/2024 09:52	26/01/2024 14:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	12,44	3	3,1	0,62	0,43	4,15	VAL01C1	Valença do Piauí
51487437	SJP	TF	1353882	181705	26/01/2024 09:54	26/01/2024 11:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	14,34	8	0,12	0,23	1,43	1,78	SJP09F4	Queimada Nova
51487410	ETA	CR		181678	26/01/2024 10:00	27/01/2024 08:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,28	0,02	0,4	22,7	ETA01C4	Esperantina
51489050	SRO	TF	1409867	183318	26/01/2024 10:01	26/01/2024 16:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	19,22	3	5,22	1,07	0,13	6,42	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
51487464	PAD	CR		181732	26/01/2024 10:06	27/01/2024 00:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,43	0,27	0,43	14,13	PAD01P1	Parnaíba
51487466	BTV	CR		181734	26/01/2024 10:09	28/01/2024 15:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,21	1	51,88	0,98	0,08	52,95	BTV01C1	Francisco Santos
51488211	CRT	TF	1267993	182479	26/01/2024 10:10	26/01/2024 17:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	225,4	29	7,23	0,55	0	7,78	CRT01C2	Corrente
51487503	PAB	CR		181771	26/01/2024 10:12	26/01/2024 17:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,07	0,3	0,63	7	PAB01C2	Parnaíba
51487506	BAS	CR		181774	26/01/2024 10:13	27/01/2024 09:13	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,96	1	21,88	0,87	0,25	23	BAS01C2	Batalha
51487600	PAD	CH	1200126	181868	26/01/2024 10:15	26/01/2024 12:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	108,8	41	0,65	1,32	0,7	2,67	PAD01P8	Luís Correia
51489129	URD	CH	1407412	183397	26/01/2024 10:23	27/01/2024 10:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2154,83	90	21,85	2,1	0	23,95	URD09W3	Currais
51487562	BOJ	CR		181830	26/01/2024 10:24	26/01/2024 13:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,11	1	0,88	0,62	1,25	2,75	BOJ01C3	Bom Jesus
51487623	PCA	CR		181891	26/01/2024 10:31	27/01/2024 10:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	23,85	0,02	0,23	24,1	PCA01C1	Batalha

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51478967	EMT	CH	1421782	173238	26/01/2024 10:35	26/01/2024 16:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1120,88	176	4,95	0,42	1,02	6,38	EMT01C1	Manoel Emídio
51487651	SRO	CR		181919	26/01/2024 10:38	27/01/2024 09:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,5	0,63	0,23	22,37	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51487656	PAD	CR		181924	26/01/2024 10:38	26/01/2024 20:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	8,48	0,32	1,08	9,88	PAD01P8	Luís Correia
51487719	EMT	CR		181987	26/01/2024 10:47	26/01/2024 12:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	0,72	0,08	1,08	1,88	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51487714	PCA	TF	1441891	181982	26/01/2024 10:50	26/01/2024 12:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	374,42	227	0,38	1,27	0	1,65	PCA01C1	Batalha
51488278	MTO	TF	1256691	182546	26/01/2024 10:53	26/01/2024 15:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1086,89	252	2,68	0,48	1,15	4,32	MTO01C3	Porto
51487765	VAL	CR		182033	26/01/2024 10:58	30/01/2024 19:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	4,36	1	103,67	0,52	0,55	104,73	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51487961	CET	CH	1214955	182229	26/01/2024 11:03	26/01/2024 12:52	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2573,04	1417	0,58	1,23	0	1,82	CET01N1	Cocal dos Alves
51487807	NZR	CR		182075	26/01/2024 11:04	26/01/2024 17:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	1,85	1,08	3,37	6,3	NZR01C1	Floriano
51488494	EBV	CH	1292178	182762	26/01/2024 11:05	26/01/2024 15:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	773,06	184	2,85	1,33	0,03	4,22	EBV01C1	Francinópolis
51487837	CMT	CR		182105	26/01/2024 11:09	26/01/2024 19:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,73	0,02	0,17	7,92	CMT01C4	Curimatá
51488710	PAD	TF	1416070	182978	26/01/2024 11:11	26/01/2024 13:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	58,68	23	0,1	0,72	1,75	2,57	PAD01P2	Parnaíba
51487857	JCA	CR		182125	26/01/2024 11:12	27/01/2024 10:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,52	0,28	0,13	22,93	JCA01N1	João Costa
51487896	ETA	CR		182164	26/01/2024 11:17	27/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,5	0,7	0,28	24,48	ETA01C3	Esperantina
51488685	RGE	CH	1356370	182953	26/01/2024 11:20	26/01/2024 17:05	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2115,7	369	2,53	3,22	0	5,75	RGE01N3	Itaueira
51487899	PCA	CR		182167	26/01/2024 11:21	27/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,02	1	21,07	1,72	1,63	24,42	PCA01C1	Batalha
51487924	NZR	TF	1363551	182192	26/01/2024 11:21	26/01/2024 16:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	5,45	1	4,25	1,13	0,08	5,47	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51487926	CMT	CR		182194	26/01/2024 11:22	26/01/2024 19:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	8,17	0,02	0,15	8,33	CMT01C5	Parnaguá
51474864	RPI	CH	1328815	169137	26/01/2024 11:26	26/01/2024 13:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,24	4	0,08	1,32	0,42	1,82	RPI01C2	Socorro do Piauí
51487960	GBS	CR		182228	26/01/2024 11:27	26/01/2024 16:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	3,92	0,35	0,53	4,8	GBS01C1	Gilbués
51487957	OER	CR		182225	26/01/2024 11:29	26/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,12	0,02	0,67	0,8	OER01C3	Colônia do Piauí
51487531	BGR	CH	1315466	181799	26/01/2024 11:31	26/01/2024 16:33	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2500,6	497	3,87	0,05	1,12	5,03	BGR01C2	Ribeiro Gonçalves
51487985	SRO	CR		182253	26/01/2024 11:32	26/01/2024 16:39	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	4,2	0,77	0,15	5,12	SRO09L1	São Raimundo Nonato
51487988	PDS	CR		182256	26/01/2024 11:32	26/01/2024 15:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,15	1	2,47	0,88	0,22	3,57	PDS01C4	Milton Brandão
51488016	FAO	CR		182284	26/01/2024 11:38	26/01/2024 15:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,7	0,25	1,02	3,97	FAO01C4	Floriano
51487377	CRI	CH	1264553	181645	26/01/2024 11:40	26/01/2024 15:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1210,17	331	2,33	1,27	0,07	3,67	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51488616	SJP	TF	1353779	182884	26/01/2024 11:40	26/01/2024 17:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	28,7	5	5,08	0,5	0,17	5,75	SJP09F4	Queimada Nova
51489394	CRI	CH	1264644	183662	26/01/2024 11:41	26/01/2024 16:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	366,28	71	4,75	0,3	0,12	5,17	CRI01N2	Cristino Castro
51488044	JER	CH	1322543	182312	26/01/2024 11:41	27/01/2024 09:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1073,39	49	20,43	1,15	0,33	21,92	JER01C2	Jerumenha
51488359	GBS	CH	1269592	182627	26/01/2024 11:42	26/01/2024 14:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	121,54	44	2,48	0,28	0	2,77	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51488051	GBS	CR		182319	26/01/2024 11:44	27/01/2024 12:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,68	0,05	0,05	24,78	GBS09F8	Corrente
51488052	CMT	CR		182320	26/01/2024 11:44	27/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,35	0,02	0,18	24,55	CMT01C5	Parnaguá
51488074	BOL	CR		182342	26/01/2024 11:47	29/01/2024 18:42	CONSUMIDOR	INCENDIO	3,29	1	78,22	0,02	0,68	78,92	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51488077	CBA	CR		182345	26/01/2024 11:49	26/01/2024 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,55	0,02	0,35	5,92	CBA01C1	Joaquim Pires
51489049	EMT	TF	1268577	183317	26/01/2024 12:00	26/01/2024 17:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	47,02	9	0,1	4,4	0,73	5,23	EMT01C1	Manoel Emídio
51488158	PAB	CR		182426	26/01/2024 12:04	26/01/2024 17:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,8	0,02	0,22	5,03	PAB01C1	Ilha Grande
51490124	CRT	CH	1267739	184392	26/01/2024 12:05	26/01/2024 21:34	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2804,76	296	8,3	1,18	0	9,48	CRT01C2	Corrente
51489133	SPM	CH	1356831	183401	26/01/2024 12:05	26/01/2024 16:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	138,71	31	4,28	0,13	0,07	4,48	SPM01C4	Santo Inácio do Piauí
51489883	LUZ	TF	1219999	184151	26/01/2024 12:08	26/01/2024 17:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	162,04	32	0,08	4,23	0,75	5,07	LUZ01C4	Luzilândia
51488792	BOJ	CH	1264087	183060	26/01/2024 12:08	26/01/2024 16:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2161,55	529	1,97	1,97	0,17	4,1	BOJ01C3	Currais
51488185	PCS	CR		182453	26/01/2024 12:09	27/01/2024 10:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	20,55	1,13	0,22	21,9	PCS01C4	Santana do Piauí
51488243	BOL	TF	1265184	182511	26/01/2024 12:13	26/01/2024 18:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	514,46	83	6,05	0,02	0,13	6,2	BOL01C2	Cristino Castro
51488248	SPM	CR		182516	26/01/2024 12:20	28/01/2024 14:30	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	2,09	1	49,95	0,02	0,2	50,17	SPM01C3	São Francisco de Assis do Piauí
51488497	GBS	TF	1270509	182765	26/01/2024 12:21	26/01/2024 16:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	27,68	7	2,13	1,63	0,18	3,95	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51490166	SJP	TF	1353889	184434	26/01/2024 12:26	26/01/2024 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,49	6	1,23	1	3,35	5,58	SJP09F4	Queimada Nova
51487799	CRT	CH	1412707	182067	26/01/2024 12:29	26/01/2024 17:05	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1579,44	344	2,28	1,32	1	4,6	CRT01C1	Corrente
51488327	ETA	CH	1232615	182595	26/01/2024 12:31	27/01/2024 08:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	120,14	6	0,13	0,28	19,62	20,03	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51488335	PCS	CR		182603	26/01/2024 12:34	26/01/2024 18:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,4	0,23	0,9	5,53	PCS01C2	Picos
51488609	ETA	CH	1232331	182877	26/01/2024 12:36	26/01/2024 14:04	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1188,79	813	1,07	0,17	0,23	1,47	ETA01C4	Esperantina
51488385	VAL	CH	1363929	182653	26/01/2024 12:37	26/01/2024 16:48	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	7027,96	1682	2,68	0,13	1,37	4,18	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51488387	RPI	CR		182655	26/01/2024 12:42	26/01/2024 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	0,6	1,63	0,5	2,73	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51488444	JUN	CR		182712	26/01/2024 12:52	26/01/2024 16:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	2,97	0,63	0,5	4,1	JUN01M6	Picos
51489108	BOJ	CH	1438924	183376	26/01/2024 12:58	26/01/2024 16:40	RELIGADOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	5029,85	1363	1,87	0,97	0,87	3,7	BOJ09F6	Bom Jesus
51488488	PAB	CR		182756	26/01/2024 13:06	26/01/2024 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,1	0,18	0,45	4,73	PAB01C1	Parnaíba
51488831	BOL	CH	1265199	183099	26/01/2024 13:08	26/01/2024 18:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1034,64	206	4,12	0,92	0	5,03	BOL01C2	Cristino Castro
51488541	SRO	CR		182809	26/01/2024 13:11	26/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,1	1	1,8	0,55	0,13	2,48	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51488532	JAC	CR		182800	26/01/2024 13:15	29/01/2024 07:47	CONSUMIDOR	INCENDIO	2,77	1	65,65	0,77	0,12	66,53	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51488575	OER	CR		182843	26/01/2024 13:17	26/01/2024 18:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	3,53	1,48	0,68	5,7	OER01C3	São Francisco do Piauí
51488584	SJP	TF	1352685	182852	26/01/2024 13:17	26/01/2024 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	20,42	4	4,63	0,07	0,42	5,12	SJP09F4	São João do Piauí
51488585	CMT	CR		182853	26/01/2024 13:20	27/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20,25	0,03	0,08	20,37	CMT01C5	Parnaguá
51483475	CRT	CH	1267565	177745	26/01/2024 13:20	26/01/2024 15:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	997,58	385	1,17	1,43	0	2,6	CRT01C2	Corrente
51488793	CMT	TF	1266337	183061	26/01/2024 13:36	26/01/2024 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,57	7	2,9	1,9	0	4,8	CMT01C4	Júlio Borges
51488689	GBS	CR		182957	26/01/2024 13:40	26/01/2024 18:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,73	0,02	0,12	4,87	GBS09F7	Gilbués
51490321	EMT	CH	1268768	184589	26/01/2024 13:44	28/01/2024 09:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	174,01	4	42,52	1	0	43,52	EMT01C3	Manoel Emídio
51488738	RDG	CR		183006	26/01/2024 13:49	28/01/2024 15:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,08	1	48,37	0,02	1,6	49,98	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51488760	PDS	TF	1239921	183028	26/01/2024 13:54	26/01/2024 15:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	75,4	65	0,08	0,52	0,57	1,17	PDS01C3	Pedro II
51490342	PAD	CR		184610	26/01/2024 13:58	26/01/2024 19:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,28	0	0,2	5,48	PAD01P2	Parnaíba
51488768	CRI	CR		183036	26/01/2024 13:58	27/01/2024 18:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,21	1	28,43	0,23	0,35	29,02	CRI01N1	Cristino Castro
51489680	BOL	TF	1265192	183948	26/01/2024 13:58	26/01/2024 18:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	367,1	86	4,2	0,02	0,07	4,28	BOL01C2	Cristino Castro
51488799	TBL	CR		183067	26/01/2024 13:58	26/01/2024 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,77	0,17	0,08	1,02	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51488833	CMT	CR		183101	26/01/2024 14:04	29/01/2024 15:36	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	3,06	1	72,75	0,23	0,55	73,53	CMT01C3	Curimatá
51488818	JAC	TF	1312738	183086	26/01/2024 14:05	26/01/2024 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	66,94	12	4,07	0,1	1,42	5,58	JAC01C2	Jaicós
51488891	BOJ	CR		183159	26/01/2024 14:12	26/01/2024 18:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	1,75	1,55	1,43	4,73	BOJ09F6	Bom Jesus
51488924	PCS	CH	1296456	183192	26/01/2024 14:21	26/01/2024 16:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	47,59	27	0,08	0,85	0,83	1,77	PCS01C2	Picos
51488919	CER	CR		183187	26/01/2024 14:21	28/01/2024 18:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,17	1	51,72	0,35	0,08	52,15	CER01P1	Palmeira do Piauí
51488973	RGE	CH	1356019	183241	26/01/2024 14:26	26/01/2024 17:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3070,25	924	1,47	1,8	0,07	3,33	RGE01N2	Flores do Piauí
51488980	CMT	CH	1267284	183248	26/01/2024 14:27	27/01/2024 11:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	41,09	2	20,18	0,02	0,35	20,55	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51488977	PAD	CR		183245	26/01/2024 14:29	26/01/2024 18:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,5	0,65	0,03	4,18	PAD01P2	Luís Correia
51488999	FAO	CR		183267	26/01/2024 14:33	28/01/2024 17:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,13	1	49,48	1,42	0,33	51,23	FAO01C4	Floriano
51489858	GBS	TF	1369851	184126	26/01/2024 14:33	26/01/2024 17:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	13,77	5	0,78	1,07	0,9	2,75	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51489655	CMT	CH	1267243	183923	26/01/2024 14:40	27/01/2024 09:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	718,92	39	17,75	0,7	0	18,45	CMT09S1	Curimatá
51489099	URD	CR		183367	26/01/2024 14:42	26/01/2024 20:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	4,9	0,52	0,33	5,75	URD09W3	Uruçuí
51489428	BOJ	CH	1264139	183696	26/01/2024 14:42	26/01/2024 17:27	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1333,57	487	2,02	0,47	0,27	2,75	BOJ01C3	Bom Jesus
51489105	QBO	CR		183373	26/01/2024 14:43	28/01/2024 11:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,86	1	41,27	2,15	1,2	44,62	QBO09S2	Bom Jesus
51489134	STL	CR		183402	26/01/2024 14:48	27/01/2024 16:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,52	0,33	0,13	25,98	STL01C2	Francisco Santos
51489431	PAL	CR		183699	26/01/2024 14:48	26/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,53	0,17	0,17	0,87	PAL01C2	Paulistana
51489173	BOL	CH	1398236	183441	26/01/2024 14:56	27/01/2024 08:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3125,33	174	17,07	0,9	0	17,97	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51489197	BRL	CR		183465	26/01/2024 14:57	26/01/2024 19:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	4,05	0,33	0,18	4,57	BRL09F4	Uruçuí
51489245	CMT	CR		183513	26/01/2024 15:10	27/01/2024 09:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,27	0	0,15	18,42	CMT01C5	Parnaguá

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51489529	CMT	CH	1266742	183797	26/01/2024 15:11	27/01/2024 11:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	124,71	6	19,67	0,7	0,43	20,8	CMT01C5	Parnaguá
51489277	OER	TF	1336022	183545	26/01/2024 15:15	27/01/2024 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	151,52	8	16,22	1,9	0,83	18,95	OER01C3	Colônia do Piauí
51489395	EBV	CR		183663	26/01/2024 15:31	26/01/2024 17:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,28	0,55	0,47	2,3	EBV01C1	Elesbão Veloso
51489392	BRL	CR		183660	26/01/2024 15:32	26/01/2024 18:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	1,18	2,15	0,1	3,43	BRL09F4	Uruçuí
51489393	PCS	CR		183661	26/01/2024 15:33	27/01/2024 02:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,65	0,15	1,07	10,87	PCS01C6	Picos
51489400	RGE	CR		183668	26/01/2024 15:35	27/01/2024 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19,45	0,3	0,22	19,97	RGE01N2	Flores do Piauí
51489470	SJP	TF	1353971	183738	26/01/2024 15:38	27/01/2024 19:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	333,42	12	26,37	1,37	0,07	27,8	SJP09F4	Campo Alegre do Fidalgo
51489598	CBT	CH	1329794	183866	26/01/2024 15:39	26/01/2024 23:25	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	675,53	87	4,12	3,65	0	7,77	CBT01C2	Canto do Buriti
51489473	PAD	CR		183741	26/01/2024 15:45	28/01/2024 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,82	1	42,7	0,4	0,55	43,65	PAD01P8	Luís Correia
51489474	NZR	CH	1348426	183742	26/01/2024 15:45	26/01/2024 19:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	567,01	163	2,25	1	0,23	3,48	NZR01C1	Floriano
51489540	PAL	TF	1302973	183808	26/01/2024 15:49	26/01/2024 16:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3,02	6	0,02	0,08	0,4	0,5	PAL01C2	Paulistana
51489625	CET	TF	1214073	183893	26/01/2024 15:51	26/01/2024 16:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	16,01	14	0,08	0,55	0,5	1,13	CET01N2	Cocal
51489527	BRL	CR		183795	26/01/2024 15:54	26/01/2024 21:09	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,22	1	0,78	3,62	0,85	5,25	BRL01C1	Sebastião Leal
51489535	VAL	CH	1380667	183803	26/01/2024 15:55	27/01/2024 01:11	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	324,25	35	9	0,12	0,15	9,27	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51489537	CMT	CR		183805	26/01/2024 15:55	28/01/2024 17:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,08	1	49,87	0,02	0,05	49,93	CMT01C4	Júlio Borges
51489596	CBA	CR		183864	26/01/2024 16:03	27/01/2024 10:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,2	0,33	1,12	18,65	CBA01C1	Caxingó
51489597	NZR	CR		183865	26/01/2024 16:04	26/01/2024 17:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,27	0,02	0,17	1,45	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51489599	ETA	CR		183867	26/01/2024 16:04	27/01/2024 10:25	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,76	1	17,45	0,17	0,73	18,35	ETA01C1	Esperantina
51489593	ETA	CR		183861	26/01/2024 16:05	26/01/2024 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,9	0,23	0,52	1,65	ETA01C3	Esperantina
51490746	VAL	CH	1301601	185014	26/01/2024 16:07	26/01/2024 19:30	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	672,68	199	1,73	0,9	0,75	3,38	VAL01C1	Lagoa do Sítio
51489651	LUZ	CR		183919	26/01/2024 16:12	26/01/2024 20:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,22	0,08	0,28	4,58	LUZ01C1	Luzilândia
51489653	FAO	TF	1385353	183921	26/01/2024 16:15	29/01/2024 09:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	64,98	1	63,98	0,72	0,28	64,98	FAO01C6	Floriano
51489668	PAD	TF	1199977	183936	26/01/2024 16:19	26/01/2024 18:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	9,17	4	0,08	1,35	0,85	2,28	PAD01P8	Luís Correia
51490028	ETA	CH	1228801	184296	26/01/2024 16:20	27/01/2024 00:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	495,34	63	4,75	3,02	0,1	7,87	ETA01C3	Esperantina
51489739	CRL	CR		184007	26/01/2024 16:27	28/01/2024 16:28	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	2	1	46,42	1,58	0,02	48,02	CRL01C1	Caracol
51489762	FAO	CR		184030	26/01/2024 16:32	26/01/2024 18:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	1,53	0,28	0,27	2,08	FAO01C1	Floriano
51489766	AAD	CR		184034	26/01/2024 16:33	27/01/2024 12:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	17,78	1,5	0,75	20,03	AAD01C1	Antônio Almeida
51490218	SMO	CH	1310389	184486	26/01/2024 16:37	26/01/2024 21:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	268,71	53	4,03	1,05	0	5,08	SMO01C2	Caridade do Piauí
51489798	PAD	CR		184066	26/01/2024 16:41	27/01/2024 10:23	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,74	1	16,08	0,37	1,25	17,7	PAD01P6	Parnaíba
51489857	LUZ	TF	1223442	184125	26/01/2024 16:50	26/01/2024 18:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	44,09	32	0,08	0,85	0,45	1,38	LUZ01C3	Luzilândia
51489890	EBV	CR		184158	26/01/2024 16:54	28/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,04	1	48,58	0,02	0,47	49,07	EBV01C1	Francinópolis
51490543	SRO	TF	1437006	184811	26/01/2024 17:01	26/01/2024 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	10,75	5	0,33	1,02	0,8	2,15	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51489946	VAL	TF	1291916	184214	26/01/2024 17:05	28/01/2024 10:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			0,13	0,58	40,77	41,48	VAL01C1	Valença do Piauí
51489976	PAD	CR		184244	26/01/2024 17:10	26/01/2024 20:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,15	1	3,15	0,02	0,35	3,52	PAD01P1	Parnaíba
51490051	JAC	CR		184319	26/01/2024 17:21	29/01/2024 11:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,74	1	64,8	0,9	0,17	65,87	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51490056	LUZ	TF	1223471	184324	26/01/2024 17:23	26/01/2024 20:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	300,48	108	0,08	1,77	0,93	2,78	LUZ01C3	Joaquim Pires
51490058	CMP	CR		184326	26/01/2024 17:24	29/01/2024 11:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,76	1	65,48	0,28	0,57	66,33	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51490465	PAD	CR		184733	26/01/2024 17:24	26/01/2024 20:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,25	0,43	0,25	2,93	PAD01P2	Parnaíba
51490107	BRL	CR		184375	26/01/2024 17:34	26/01/2024 19:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,97	0,03	0	2	BRL09F4	Uruçuí
51490138	MTO	CR		184406	26/01/2024 17:36	27/01/2024 09:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,37	0,8	0,3	15,47	MTO01C3	Porto
51490710	BOJ	CH	1264285	184978	26/01/2024 17:41	27/01/2024 17:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2675,23	114	21,05	2,43	0	23,48	BOJ01C2	Santa Luz
51490219	MAD	CR		184487	26/01/2024 17:52	27/01/2024 15:14	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,89	1	20,78	0,15	0,43	21,37	MAD01C3	Alagoinha do Piauí
51490220	PAD	CR		184488	26/01/2024 17:53	26/01/2024 21:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,38	0,23	0,35	3,97	PAD01P4	Parnaíba
51490248	SPM	CR		184516	26/01/2024 17:58	28/01/2024 11:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,74	1	40,38	0,37	0,97	41,72	SPM01C4	Campinas do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51496124	CRT	CH	1437802	190392	26/01/2024 18:01	27/01/2024 18:59	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5042,59	202	23,53	1,27	0,17	24,97	CRT09S1	Sebastião Barros
51490274	PAD	CR		184542	26/01/2024 18:05	26/01/2024 21:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,25	0,33	0,58	3,17	PAD01P5	Parnaíba
51490298	CMT	CR		184566	26/01/2024 18:08	27/01/2024 13:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,22	0,38	0,97	19,57	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51490286	CBT	CH	1329373	184554	26/01/2024 18:11	29/01/2024 17:50	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	214,94	3	0,02	0,75	70,88	71,65	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51490324	NZR	CH	1349291	184592	26/01/2024 18:12	27/01/2024 09:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	59,3	4	14,58	0,15	0,1	14,83	NZR01C2	Nazaré do Piauí
51490464	PAD	CR		184732	26/01/2024 18:12	26/01/2024 19:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	1,25	0,02	0,15	1,42	PAD01P2	Parnaíba
51490327	MAD	TF	1360016	184595	26/01/2024 18:13	28/01/2024 18:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	146,3	3	47,03	1,38	0,35	48,77	MAD01C1	Francisco Macedo
51490329	NZR	CR		184597	26/01/2024 18:15	28/01/2024 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,69	1	38,95	1,22	0,42	40,58	NZR01C3	Arraial
51490360	PAD	CR		184628	26/01/2024 18:20	27/01/2024 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	14,93	0,4	0,65	15,98	PAD01P1	Parnaíba
51490703	PAL	CH	1303574	184971	26/01/2024 18:26	27/01/2024 08:12	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	6394,78	465	12,92	0,85	0	13,77	PAL01C1	Betânia do Piauí
51490412	CMT	CH	1267103	184680	26/01/2024 18:27	27/01/2024 09:14	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	399,02	27	13,4	1,15	0,23	14,78	CMT01C5	Parnaguá
51490405	OER	CR		184673	26/01/2024 18:27	26/01/2024 20:27	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	0,63	0,5	0,87	2	OER01C2	Oeiras
51490408	CMT	CR		184676	26/01/2024 18:30	27/01/2024 10:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,65	1	14,83	0,2	0,6	15,63	CMT09S1	Curimatá
51490409	PAD	CR		184677	26/01/2024 18:31	26/01/2024 19:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,3	0,62	0,27	1,18	PAD01P1	Parnaíba
51490456	JUN	CR		184724	26/01/2024 18:35	28/01/2024 21:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,11	1	50,57	0	0,02	50,58	JUN01M6	São José do Piauí
51490533	GBS	CR		184801	26/01/2024 18:47	28/01/2024 11:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,69	1	40,35	0	0,18	40,53	GBS01C1	Gilbués
51490571	GPE	CR		184839	26/01/2024 18:52	26/01/2024 21:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,63	0,38	1,15	2,17	GPE01C1	Marcos Parente
51490680	SRO	CH	1440095	184948	26/01/2024 18:56	27/01/2024 02:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1019,59	132	6,15	1,17	0,42	7,73	SRO09F2	Bonfim do Piauí
51490597	SJP	CR		184865	26/01/2024 19:00	28/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,87	1	44,32	0,22	0,43	44,97	SJP01C1	São João do Piauí
51490599	PAD	CR		184867	26/01/2024 19:01	26/01/2024 21:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,1	0,72	0,13	2,95	PAD01P4	Parnaíba
51490629	PCS	CR		184897	26/01/2024 19:04	27/01/2024 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,37	0,78	0,62	15,77	PCS01C4	Paquetá
51490749	CMT	CH	1266752	185017	26/01/2024 19:06	27/01/2024 09:26	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	888,12	62	14,18	0,15	0	14,33	CMT01C5	Parnaguá
51490702	PAB	CR		184970	26/01/2024 19:18	27/01/2024 15:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,85	0,32	0,28	20,45	PAB01C3	Parnaíba
51490826	CRI	CH	1264644	185094	26/01/2024 19:28	27/01/2024 12:28	CHAVE FUSÍVEL	INCENDIO	1342,58	79	15,05	1,48	0,47	17	CRI01N2	Cristino Castro
51491281	SJP	CH	1354894	185549	26/01/2024 19:33	27/01/2024 09:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1060,66	76	12,68	1,28	0	13,97	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51490823	PRI	CR		185091	26/01/2024 19:43	26/01/2024 23:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,18	0,57	0,13	3,88	PRI01Y1	Piripiri
51490852	OER	CR		185120	26/01/2024 19:49	27/01/2024 10:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,62	1	13,63	0,23	1,07	14,93	OER01C3	Oeiras
51490870	PRI	CH	1073671	185138	26/01/2024 19:52	27/01/2024 09:50	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	83,76	6	13,22	0,15	0,6	13,97	PRI01Y3	Piripiri
51490894	EMT	CR		185162	26/01/2024 19:57	27/01/2024 09:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,58	1	12,12	1,57	0,2	13,88	EMT09L9	Eliseu Martins
51490895	TBL	CR		185163	26/01/2024 19:58	29/01/2024 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,56	1	59,53	0,25	1,72	61,5	TBL01C1	Parnaíba
51490893	PCS	CR		185161	26/01/2024 20:01	27/01/2024 03:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,4	1,08	0,08	7,57	PCS01C2	Picos
51490977	CMT	CR		185245	26/01/2024 20:12	27/01/2024 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	13,5	0,07	0,15	13,72	CMT01C5	Parnaguá
51490999	BOL	CH	1265105	185267	26/01/2024 20:16	27/01/2024 17:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2178,69	105	2,35	1	17,4	20,75	BOL01C1	Manoel Emídio
51491023	ETA	CR		185291	26/01/2024 20:23	27/01/2024 10:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,52	0,02	0,63	14,17	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51491406	VAL	TF	1300831	185674	26/01/2024 20:24	26/01/2024 22:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	45,38	18	2,08	0,08	0,37	2,53	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51491260	LUZ	TF	1222971	185528	26/01/2024 21:12	26/01/2024 22:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	246,2	141	0,97	0,03	0,75	1,75	LUZ01C3	Luzilândia
51491319	BOJ	CH	1368872	185587	26/01/2024 21:16	27/01/2024 12:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	389,25	26	13	1,98	0	14,98	BOJ01C3	Bom Jesus
51491828	SMO	TF	1309162	186096	26/01/2024 21:29	27/01/2024 07:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	2180,04	216	1,1	1	8	10,1	SMO01C1	Simões
51491388	ETA	CH	1232850	185656	26/01/2024 21:33	27/01/2024 07:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	51,04	5	0,22	0,75	9,25	10,22	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51491428	SRO	CR		185696	26/01/2024 21:58	27/01/2024 09:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,88	0,4	0,08	11,37	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51491498	PAB	CR		185766	26/01/2024 22:18	27/01/2024 10:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	12,18	0,05	0,13	12,37	PAB01C3	Parnaíba
51491559	RGE	TF	1356187	185827	26/01/2024 22:26	27/01/2024 00:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	432,25	218	1,07	0,63	0,28	1,98	RGE01N2	Flores do Piauí
51491683	SJP	CH	1354978	185951	26/01/2024 23:08	27/01/2024 10:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	46,72	4	10,67	0,93	0,08	11,68	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51491970	CRI	CR		186238	27/01/2024 00:29	27/01/2024 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,5	0,18	0,3	18,98	CRI01N1	Santa Luz
51492149	PAD	TF	1199606	186417	27/01/2024 01:13	27/01/2024 05:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1443,72	325	2,38	1,82	0,25	4,45	PAD01P6	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51492252	PAB	TF	1367051	186520	27/01/2024 01:51	27/01/2024 03:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	111,8	67	0,07	0,25	1,37	1,68	PAB01C1	Parnaíba
51492515	JAC	CH	1312849	186783	27/01/2024 02:08	27/01/2024 08:52	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2064,06	307	6,13	0,17	0,43	6,73	JAC01C2	Jaicós
51492370	VAL	CH	1427386	186638	27/01/2024 02:13	27/01/2024 14:29	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	15565,81	2349	0,12	1	11,15	12,27	VAL01C1	Valença do Piauí
51493038	PAD	CH	1397526	187306	27/01/2024 03:09	27/01/2024 10:19	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	64,5	9	4,33	2,5	0,33	7,17	PAD01P2	Parnaíba
51493364	PAD	TF	1397529	187632	27/01/2024 03:09	27/01/2024 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			7,52	0,43	0,6	8,55	PAD01P2	Parnaíba
51493227	PAD	TF	1397532	187495	27/01/2024 03:15	27/01/2024 09:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	239,59	37	5,93	0,13	0,42	6,48	PAD01P2	Parnaíba
51495314	CMP	TF	1409665	189582	27/01/2024 04:24	28/01/2024 17:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	447,13	12	35,28	0,32	1,67	37,27	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51492932	VAL	CR		187200	27/01/2024 05:06	27/01/2024 09:59	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,2	1	4,72	0,02	0,15	4,88	VAL01C1	Santa Cruz dos Milagres
51492950	VAZ	SE		187218	27/01/2024 05:12	27/01/2024 06:53	VAZIO	TRANSFORMADOR AVARIADO	27535,15	28768	0,02	0	1,67	1,68	VAZIO	Parnaíba
51493187	CRL	TF	1263253	187455	27/01/2024 06:16	28/01/2024 10:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	483,1	17	2,53	0,27	25,63	28,43	CRL01C1	Caracol
51494895	SJP	CH	1338555	189163	27/01/2024 06:22	27/01/2024 14:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	754,7	89	5,08	3,4	0	8,48	SJP01C2	Pedro Laurentino
51494122	SJP	CH	1354931	188390	27/01/2024 06:23	27/01/2024 15:26	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	352,94	39	0,08	8,37	0,6	9,05	SJP09F4	Queimada Nova
51493623	ABU	CH	1262774	187891	27/01/2024 06:24	27/01/2024 09:32	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	604,73	193	1,78	0,48	0,87	3,13	ABU01C2	Jurema
51494418	SJP	CH	1355122	188686	27/01/2024 06:34	27/01/2024 11:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	74,27	16	4,48	0,17	0	4,65	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51493269	RGE	CH	1356080	187537	27/01/2024 06:37	27/01/2024 22:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	64,01	4	10,13	0,38	5,5	16,02	RGE01N2	Flores do Piauí
51493271	CRT	CH	1267529	187539	27/01/2024 06:38	27/01/2024 09:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			2,33	0,23	0,33	2,9	CRT01C1	Corrente
51494531	RGE	CH	1356060	188799	27/01/2024 06:46	27/01/2024 13:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	252,46	40	5,73	0,4	0,18	6,32	RGE01N2	Flores do Piauí
51493394	PAD	CH	1367840	187662	27/01/2024 06:53	27/01/2024 10:57	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2234,92	551	1,42	0,2	2,45	4,07	PAD01P1	Parnaíba
51493526	RGE	CH	1356186	187794	27/01/2024 06:54	27/01/2024 12:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2686,13	480	3,1	2,5	0	5,6	RGE01N2	Flores do Piauí
51493437	PAL	TF	1400178	187705	27/01/2024 06:55	27/01/2024 08:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	13,16	11	0,35	0,75	0,08	1,18	PAL01C3	Betânia do Piauí
51493389	GBS	CH	1270210	187657	27/01/2024 06:55	27/01/2024 10:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	542,34	164	1,35	1,97	0	3,32	GBS09F9	Santa Filomena
51495250	RPI	CH	1328766	189518	27/01/2024 06:56	27/01/2024 13:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	546,8	82	4	0,8	1,87	6,67	RPI01C2	Socorro do Piauí
51496452	CBT	CH	1417112	190720	27/01/2024 07:04	27/01/2024 17:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	4926,99	484	9,28	0,48	0,42	10,18	CBT09W2	Canto do Buriti
51493415	GPE	CR		187683	27/01/2024 07:11	27/01/2024 17:22	CONSUMIDOR	DEFEITO EM ISOLADOR	0,42	1	9,5	0,15	0,53	10,18	GPE01C1	Marcos Parente
51493433	SPM	CR		187701	27/01/2024 07:14	27/01/2024 15:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,34	1	6,52	0,75	0,93	8,2	SPM01C3	Conceição do Canindé
51494263	CMT	CH	1409295	188531	27/01/2024 07:16	27/01/2024 12:21	CHAVE FACA UNIPOLAR	OBJETO NA REDE	2269,77	447	3,9	1,18	0	5,08	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51496555	CMT	TF	1408243	190823	27/01/2024 07:16	30/01/2024 12:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1081,19	14	5,82	1	70,42	77,23	CMT09S1	Morro Cabeça no Tempo
51493763	BOJ	CH	1263946	188031	27/01/2024 07:16	27/01/2024 10:16	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	1565,3	524	1,45	0,17	1,38	3	BOJ01C1	Bom Jesus
51493467	ETA	CR		187735	27/01/2024 07:18	27/01/2024 08:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,65	0,18	0,73	1,57	ETA01C2	Esperantina
51490577	CBT	CH	1329191	184845	27/01/2024 07:21	27/01/2024 16:08	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2720,51	310	3,67	5,12	0	8,78	CBT01C3	Brejo do Piauí
51493496	SRO	CR		187764	27/01/2024 07:23	27/01/2024 12:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,22	1	3,95	0,08	1,33	5,37	SRO01C2	São Braz do Piauí
51494670	PAB	CH	1205069	188938	27/01/2024 07:30	27/01/2024 13:39	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	269,99	44	4,9	0,67	0,58	6,15	PAB01C1	Ilha Grande
51493530	JUN	CR		187798	27/01/2024 07:30	27/01/2024 12:00	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,19	1	3,48	0,02	1	4,5	JUN09F1	Jaicós
51493555	SMO	CH	1310407	187823	27/01/2024 07:31	27/01/2024 10:50	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	257,68	78	0,38	1,37	1,57	3,32	SMO01C2	Caridade do Piauí
51493879	CMP	CH	1394167	188147	27/01/2024 07:36	27/01/2024 10:37	CHAVE FUSÍVEL	TRANSFORMADOR AVARIADO	660,47	219	2,08	0,43	0,5	3,02	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51493933	PRI	TF	1254626	188201	27/01/2024 07:41	27/01/2024 10:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	65,67	26	0,93	1,6	0	2,53	PRI01Y2	Batalha
51493609	SJP	CR		187877	27/01/2024 07:42	27/01/2024 16:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,36	1	7,65	0,65	0,23	8,53	SJP09F4	Queimada Nova
51493734	BTV	TF	1288251	188002	27/01/2024 07:43	27/01/2024 12:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	142,45	33	2,87	0,58	0,87	4,32	BTV01C1	Francisco Santos
51493727	VAZ	SE		187995	27/01/2024 07:43	27/01/2024 08:09	VAZIO	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	13328,19	30896	0,03	0,05	0,35	0,43	VAZIO	Parnaíba
51493617	PCS	CH	1294523	187885	27/01/2024 07:44	27/01/2024 10:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,68	13	0,58	1,23	0,77	2,58	PCS01C3	Picos
51494871	PAD	TF	1199847	189139	27/01/2024 07:45	27/01/2024 12:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	523,47	104	3,53	0,95	0,55	5,03	PAD01P3	Parnaíba
51493838	SRO	TF	1279601	188106	27/01/2024 07:46	27/01/2024 16:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	178,25	20	0,52	7,62	0,77	8,9	SRO09F2	Várzea Branca
51493620	MAD	CR		187888	27/01/2024 07:46	28/01/2024 19:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,5	1	35,57	0,1	0,32	35,98	MAD01C1	Francisco Macedo
51494254	PAL	TF	1303698	188522	27/01/2024 07:49	27/01/2024 17:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	357,08	38	1,42	5	2,98	9,4	PAL01C1	Acauã

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51496791	CRT	CH	1406806	191059	27/01/2024 07:52	27/01/2024 18:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6166,19	556	9,83	0,77	0,5	11,1	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51493841	CRI	CH	1264666	188109	27/01/2024 07:58	28/01/2024 10:18	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1316,42	50	24,13	1,87	0,33	26,33	CRI01N2	Palmeira do Piauí
51493756	RGE	TF	1396985	188024	27/01/2024 07:58	27/01/2024 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	8,77	1	8,12	0,43	0,23	8,78	RGE01N2	Flores do Piauí
51494565	OER	TF	1337669	188833	27/01/2024 08:00	27/01/2024 12:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	87,88	18	2,95	1,93	0	4,88	OER01C2	Oeiras
51494795	BIG	CH	1286131	189063	27/01/2024 08:01	27/01/2024 12:06	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	874,45	215	0,45	3,63	0	4,08	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51493793	OER	CR		188061	27/01/2024 08:02	27/01/2024 15:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,83	0,65	0,67	7,15	OER01C1	Oeiras
51493808	PAB	CR		188076	27/01/2024 08:04	27/01/2024 15:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,68	0,07	0,1	7,85	PAB01C5	Parnaíba
51494389	CMT	TF	1407786	188657	27/01/2024 08:04	27/01/2024 10:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4,06	2	0,85	0,1	1,08	2,03	CMT09S1	Curimatá
51494826	GBS	CH	1270065	189094	27/01/2024 08:06	27/01/2024 15:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	644,67	88	6,32	0,9	0,12	7,33	GBS09F9	Gilbués
51495904	PCS	TF	1294603	190172	27/01/2024 08:07	27/01/2024 16:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	95,32	11	6,92	1,75	0	8,67	PCS01C3	Picos
51494536	SJP	TF	1339163	188804	27/01/2024 08:07	27/01/2024 10:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	23,61	10	1,13	0,03	1,2	2,37	SJP01C2	São João do Piauí
51493840	BOJ	CR		188108	27/01/2024 08:08	27/01/2024 12:00	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,62	0,25	1	3,87	BOJ01C3	Currais
51493846	GBS	TF	1417673	188114	27/01/2024 08:08	27/01/2024 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	14,6	2	7,17	0,02	0,13	7,32	GBS01C1	Gilbués
51494850	JAC	CH	1313365	189118	27/01/2024 08:12	27/01/2024 16:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	206,06	25	0,03	0,92	7,3	8,25	JAC09F5	Jaicós
51494512	MAD	TF	1359763	188780	27/01/2024 08:15	27/01/2024 10:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,64	10	0,27	0,58	0,92	1,77	MAD01C1	Simões
51493901	SMO	CR		188169	27/01/2024 08:18	28/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,39	1	33,02	0,02	0,27	33,3	SMO01C2	Curral Novo do Piauí
51495273	SRO	TF	1427424	189541	27/01/2024 08:20	27/01/2024 13:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	407,86	87	1,05	1,02	2,62	4,68	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51493953	FAT	CH	1269278	188221	27/01/2024 08:23	27/01/2024 11:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	254,7	81	0,92	2,23	0	3,15	FAT01C1	Fartura do Piauí
51493927	CMT	CR		188195	27/01/2024 08:26	29/01/2024 16:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,35	1	56,17	0,03	0,08	56,28	CMT01C5	Parnaguá
51494178	CLC	TF	1379473	188446	27/01/2024 08:26	27/01/2024 13:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	340,69	64	3,68	1,65	0	5,33	CLC01C1	Cocal
51493954	BRL	CR		188222	27/01/2024 08:28	28/01/2024 09:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,03	1	23,72	0,78	0,3	24,8	BRL01C2	Sebastião Leal
51490575	BOL	CH	1265188	184843	27/01/2024 08:34	27/01/2024 10:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	128,24	66	0,13	0,73	1,08	1,95	BOL01C2	Cristino Castro
51494020	PTA	CH	1322822	188288	27/01/2024 08:36	27/01/2024 16:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	306,32	41	6,63	0,02	0,83	7,48	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51494121	CET	TF	1214846	188389	27/01/2024 08:47	27/01/2024 12:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	159,61	48	2,58	0,38	0,37	3,33	CET01N1	Cocal dos Alves
51494124	ETA	CH	1232545	188392	27/01/2024 08:52	27/01/2024 12:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	127,36	34	3,35	0,4	0	3,75	ETA01C4	Esperantina
51494116	RDG	CR		188384	27/01/2024 08:56	28/01/2024 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,4	1	33,47	0,02	0,03	33,52	RDG09F5	Redenção do Gurguéia
51494760	CMP	TF	1216574	189028	27/01/2024 09:05	28/01/2024 10:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	201,48	8	24,68	0	0,52	25,2	CMP01C3	Luís Correia
51494222	ETA	CR		188490	27/01/2024 09:10	27/01/2024 11:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,25	0,4	0,28	1,93	ETA01C3	Esperantina
51494260	EMT	CR		188528	27/01/2024 09:13	28/01/2024 17:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,35	1	32,28	0,07	0,08	32,43	EMT01C2	Manoel Emídio
51494585	ABU	TF	1263088	188853	27/01/2024 09:13	27/01/2024 18:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			7,75	0,1	1,25	9,1	ABU01C2	Jurema
51494270	PAB	CR		188538	27/01/2024 09:15	28/01/2024 13:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	27,8	0,02	0,27	28,08	PAB01C1	Parnaíba
51497209	SJP	TF	1338381	191477	27/01/2024 09:18	28/01/2024 08:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			22,58	0,95	0,05	23,58	SJP01C1	São João do Piauí
51489432	SRO	CH	1279179	183700	27/01/2024 09:18	28/01/2024 11:47	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3733,33	141	25,32	1,05	0,12	26,48	SRO09F2	São Lourenço do Piauí
51494288	CRL	CR		188556	27/01/2024 09:18	27/01/2024 16:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,3	1	4,95	2,15	0,02	7,12	CRL01C2	Guaribas
51494612	JUN	TF	1296893	188880	27/01/2024 09:20	27/01/2024 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	24,72	29	0,18	0,03	0,65	0,87	JUN01M4	Bocaina
51495006	NZR	CR		189274	27/01/2024 09:21	27/01/2024 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	5,02	0,37	0	5,38	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51494325	MAD	TF	1318478	188593	27/01/2024 09:22	28/01/2024 15:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	30,26	1	29,07	0,8	0,4	30,27	MAD01C4	Pio IX
51494374	LUZ	CR		188642	27/01/2024 09:26	27/01/2024 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,6	0,18	0,6	1,38	LUZ01C1	Luzilândia
51494764	EMT	TF	1268598	189032	27/01/2024 09:30	27/01/2024 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	94,4	11	7,27	1,1	0,22	8,58	EMT01C3	Colônia do Gurguéia
51494377	STL	CR		188645	27/01/2024 09:30	28/01/2024 10:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	24,67	0,58	0,23	25,48	STL01C2	Francisco Santos
51494406	NZR	CR		188674	27/01/2024 09:32	27/01/2024 11:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,63	0,33	0,1	2,07	NZR01C1	Nazaré do Piauí
51496825	JUN	CH	1297368	191093	27/01/2024 09:32	27/01/2024 17:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	598,62	72	6,77	1,07	0,48	8,32	JUN01M4	São João da Canabrava
51494413	SRO	CR		188681	27/01/2024 09:32	27/01/2024 23:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	145,6	-131	0,1	14,38	SRO09F3	São Lourenço do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51496737	ABU	CR		191005	27/01/2024 09:32	27/01/2024 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,52	0,75	0,25	8,52	ABU01C2	Jurema
51496363	MAD	TF	1373680	190631	27/01/2024 09:34	27/01/2024 19:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	69,42	7	8,78	1,08	0,07	9,93	MAD01C4	Pio IX
51494446	JAC	CH	1421612	188714	27/01/2024 09:39	27/01/2024 18:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	92,98	11	7,88	0,3	0,28	8,47	JAC01C2	Jaicós
51494681	PAD	TF	1379499	188949	27/01/2024 09:40	27/01/2024 14:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	878,45	184	1,23	0,62	2,93	4,78	PAD01P2	Parnaíba
51495848	JUN	CH	1395032	190116	27/01/2024 09:41	27/01/2024 18:37	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2515,21	282	4,83	1,65	2,45	8,93	JUN01M4	Lagoa do Sítio
51494475	EMT	CH	1268971	188743	27/01/2024 09:41	27/01/2024 15:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	224,07	42	4,63	0,72	0	5,35	EMT09L9	Eliseu Martins
51494477	PAD	CR		188745	27/01/2024 09:42	27/01/2024 17:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	6,8	0,65	0,62	8,07	PAD01P8	Luís Correia
51494483	ETA	CR		188751	27/01/2024 09:43	27/01/2024 15:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	1,38	3,35	0,72	5,45	ETA01C1	Esperantina
51494478	RDG	CR		188746	27/01/2024 09:45	28/01/2024 12:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,12	1	26,22	0,03	0,73	26,98	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51494485	SPM	CR		188753	27/01/2024 09:46	01/02/2024 22:50	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	5,54	1	129,48	1,27	2,32	133,07	SPM01C3	Conceição do Canindé
51494897	ABU	CH	1262774	189165	27/01/2024 09:46	27/01/2024 11:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	436,76	198	1,75	0,35	0,12	2,22	ABU01C2	Jurema
51495056	FAO	TF	1323367	189324	27/01/2024 09:57	27/01/2024 14:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	765,96	183	1,85	2,33	0,02	4,2	FAO01C2	Floriano
51497333	SOL	CR		191601	27/01/2024 09:58	28/01/2024 18:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,37	1	32,82	0,02	0,07	32,9	SOL01C1	Rio Grande do Piauí
51494558	PAB	CR		188826	27/01/2024 10:01	27/01/2024 19:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	9,17	0,52	0,25	9,93	PAB01C3	Parnaíba
51496249	CRT	CH	1267415	190517	27/01/2024 10:14	27/01/2024 21:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1060,76	92	9,18	1,78	0,57	11,53	CRT01C1	Corrente
51495165	PAD	CH	1397543	189433	27/01/2024 10:16	27/01/2024 13:52	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	7,17	2	2,55	0,38	0,67	3,6	PAD01P2	Parnaíba
51494678	PTA	CR		188946	27/01/2024 10:18	28/01/2024 12:04	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	1,07	1	25,47	0,03	0,27	25,77	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51501081	PAL	CH	1370547	195349	27/01/2024 10:20	27/01/2024 12:21	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	24,27	12	0,08	1,42	0,52	2,02	PAL01C2	Jacobina do Piauí
51494675	VDJ	CR		188943	27/01/2024 10:20	28/01/2024 15:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,23	1	29,15	0,02	0,43	29,6	VDJ01C1	Buriti dos Lopes
51494682	JUN	CR		188950	27/01/2024 10:21	28/01/2024 09:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	23,4	0,02	0,07	23,48	JUN01M4	São João da Canabrava
51494955	BTV	CH	1288878	189223	27/01/2024 10:23	27/01/2024 12:13	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	73,06	40	0,62	0,92	0,3	1,83	BTV01C1	Campo Grande do Piauí
51494767	NOT	TF	1293039	189035	27/01/2024 10:23	27/01/2024 12:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	12,39	7	0,1	0,52	1,17	1,78	NOT01C1	Várzea Grande
51496099	SRO	TF	1279327	190367	27/01/2024 10:25	27/01/2024 17:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	56,9	8	5,83	1,05	0,23	7,12	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51494739	CRT	CR		189007	27/01/2024 10:31	31/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	4,24	1	101,72	0,02	0,1	101,83	CRT01C2	Corrente
51496333	SJP	TF	1353882	190601	27/01/2024 10:35	27/01/2024 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	59,32	8	6,6	0,73	0,08	7,42	SJP09F4	Queimada Nova
51494768	JAC	CR		189036	27/01/2024 10:35	27/01/2024 18:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,12	0,02	0,37	7,5	JAC09F5	Jacobina do Piauí
51494766	JER	CH	1322481	189034	27/01/2024 10:36	27/01/2024 14:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	66,55	16	2,43	0,97	0,77	4,17	JER01C2	Jerumenha
51494790	PTA	CR		189058	27/01/2024 10:36	28/01/2024 15:03	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,18	1	25,67	0,38	2,4	28,45	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51495708	GBS	TF	1269728	189976	27/01/2024 10:43	27/01/2024 15:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	64,7	15	3,32	0,45	0,55	4,32	GBS09F7	Monte Alegre do Piauí
51494875	BIG	CR		189143	27/01/2024 10:55	28/01/2024 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,88	0,07	0,87	22,82	BIG01N2	Inhuma
51496274	CBT	CH	1329361	190542	27/01/2024 10:56	27/01/2024 20:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	411,63	45	7,68	1,47	0	9,15	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51494899	PDS	CR		189167	27/01/2024 10:57	27/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,28	1	5,55	0,88	0,3	6,73	PDS01C1	Pedro II
51495937	JUN	CH	1296756	190205	27/01/2024 10:58	27/01/2024 16:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	157,51	31	3,85	1,23	0	5,08	JUN01M4	São João da Canabrava
51494932	MTO	CH	1257312	189200	27/01/2024 11:02	27/01/2024 15:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1148,75	272	3,77	0,37	0,1	4,23	MTO01C1	São João do Arraial
51495493	MTO	TF	1257301	189761	27/01/2024 11:02	27/01/2024 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			4,23	0,13	0,78	5,15	MTO01C1	São João do Arraial
51494954	PAD	TF	1416070	189222	27/01/2024 11:04	27/01/2024 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO			2,73	0,33	0,95	4,02	PAD01P2	Parnaíba
51496123	PAD	TF	1397535	190391	27/01/2024 11:06	27/01/2024 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	125,8	30	2,03	1,87	0,3	4,2	PAD01P2	Parnaíba
51495845	EMT	CH	1268959	190113	27/01/2024 11:23	28/01/2024 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	504,59	18	27,87	0,02	0,15	28,03	EMT09L9	Eliseu Martins
51495038	PTA	CH	1322821	189306	27/01/2024 11:24	27/01/2024 13:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	325,78	182	0,35	1,12	0,33	1,8	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51495033	PAD	CR		189301	27/01/2024 11:26	27/01/2024 21:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	8,55	0,27	0,92	9,73	PAD01P3	Parnaíba
51495070	PAL	TF	1304815	189338	27/01/2024 11:29	29/01/2024 08:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	272,64	6	44,72	0,47	0,27	45,45	PAL01C1	Paulistana
51495356	BDG	CH	1427782	189624	27/01/2024 11:31	28/01/2024 15:03	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	633,13	23	26,7	0,23	0,6	27,53	BDG01C1	Floriano
51501908	BDG	TF	1405319	196176	27/01/2024 11:31	30/01/2024 10:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0	0	33,27	0,62	37,1	70,98	BDG01C1	Floriano
51495216	OER	CH	1335929	189484	27/01/2024 11:34	27/01/2024 13:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	33,62	16	0,6	0,08	1,42	2,1	OER01C3	Oeiras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51496953	CMT	TF	1266141	191221	27/01/2024 11:35	28/01/2024 18:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	312,89	10	29,45	0,18	1,67	31,3	CMT01C4	Júlio Borges
51496155	PCA	CR		190423	27/01/2024 11:35	27/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,17	1	3,78	0,3	0	4,08	PCA01C4	Piracuruca
51495125	MTO	CH	1258605	189393	27/01/2024 11:38	27/01/2024 19:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	774,14	105	7,03	0,35	0	7,38	MTO01C2	Matias Olímpio
51495124	SRO	CR		189392	27/01/2024 11:40	27/01/2024 16:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,72	0,87	0	4,58	SRO09F2	Várzea Branca
51495148	NOT	TF	1291440	189416	27/01/2024 11:42	30/01/2024 13:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	366,96	5	28,17	0,32	44,92	73,4	NOT01C2	Valença do Piauí
51495187	CET	TF	1214441	189455	27/01/2024 11:50	27/01/2024 19:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	43,44	6	6,73	0,52	0	7,25	CET01N1	Cocal
51495175	OER	CR		189443	27/01/2024 11:51	28/01/2024 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	23,57	2,78	1,07	27,42	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51495272	SJP	TF	1353520	189540	27/01/2024 11:51	27/01/2024 13:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	4,55	4	0,1	0,55	0,5	1,15	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51495301	ETA	TF	1228381	189569	27/01/2024 11:53	27/01/2024 14:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	80,2	36	1,45	0,77	0,02	2,23	ETA01C3	Esperantina
51495223	PAL	CH	1370092	189491	27/01/2024 11:55	27/01/2024 14:36	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	203,38	76	0,92	0,92	0,85	2,68	PAL01C1	Paulistana
51495435	CRT	CH	1267997	189703	27/01/2024 11:56	27/01/2024 13:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	215,76	174	0,27	0,35	0,62	1,23	CRT01C2	Corrente
51495245	PTA	CR		189513	27/01/2024 11:57	28/01/2024 11:46	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,99	1	20,4	2,15	1,27	23,82	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51497100	RGE	CH	1356370	191368	27/01/2024 11:59	27/01/2024 20:01	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2963,07	369	5,68	0,67	1,68	8,03	RGE01N3	Itaueira
51495268	NOT	CR		189536	27/01/2024 12:02	28/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,15	1	26,52	0,32	0,83	27,67	NOT01C1	Várzea Grande
51495324	BRL	CH	1378399	189592	27/01/2024 12:09	27/01/2024 15:15	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	5289,6	1824	0,2	0,53	2,37	3,1	BRL01C1	Bertolínia
51495494	CBA	CH	1209563	189762	27/01/2024 12:11	27/01/2024 14:16	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	350,72	169	1,4	0,3	0,38	2,08	CBA01C1	Caraúbas do Piauí
51497006	CMT	CH	1267344	191274	27/01/2024 12:16	27/01/2024 17:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	433,79	77	5,05	0,6	0	5,65	CMT09S1	Curimatá
51495374	CMT	CR		189642	27/01/2024 12:23	28/01/2024 14:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,11	1	26,2	0,08	0,27	26,55	CMT01C3	Curimatá
51495869	PCA	CH	1250959	190137	27/01/2024 12:23	27/01/2024 15:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	255,61	86	2,33	0,65	0	2,98	PCA01C4	Piracuruca
51497239	SJP	TF	1353889	191507	27/01/2024 12:24	28/01/2024 15:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	164,42	6	26,1	1,12	0,2	27,42	SJP09F4	Queimada Nova
51495416	LUZ	CR		189684	27/01/2024 12:28	28/01/2024 15:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,13	1	26,83	0,02	0,3	27,15	LUZ01C3	Joaquim Pires
51495408	SRO	CR		189676	27/01/2024 12:29	27/01/2024 23:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	9,6	0,87	0,3	10,77	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51495457	PRI	CR		189725	27/01/2024 12:37	27/01/2024 17:58	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,22	1	4,47	0,47	0,42	5,35	PRI01Y1	Cocal de Telha
51495464	PCS	CR		189732	27/01/2024 12:41	27/01/2024 19:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,53	0,8	0,8	7,13	PCS01C4	Picos
51495556	TBL	TF	1208505	189824	27/01/2024 12:42	27/01/2024 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	80,99	15	4,7	0,5	0,2	5,4	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51495497	PAD	CR		189765	27/01/2024 12:45	28/01/2024 16:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	26,95	0,22	0,92	28,08	PAD01P7	Luís Correia
51495496	RDG	CR		189764	27/01/2024 12:46	29/01/2024 20:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,3	1	54,3	0,02	0,95	55,27	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51495657	CRI	TF	1264414	189925	27/01/2024 12:47	27/01/2024 16:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	754,59	230	2,2	0,27	0,82	3,28	CRI01N1	Cristino Castro
51495532	EMT	CR		189800	27/01/2024 12:48	28/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,17	1	27,58	0,45	0,15	28,18	EMT01C1	Manoel Emídio
51495521	PRI	CR		189789	27/01/2024 12:51	27/01/2024 14:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,73	0,45	0,38	1,57	PRI01Y1	Piripiri
51495624	NZR	CH	1348426	189892	27/01/2024 12:52	27/01/2024 17:21	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	573,55	128	2,32	2,17	0	4,48	NZR01C1	Floriano
51495769	CRT	CH	1391856	190037	27/01/2024 12:52	27/01/2024 15:35	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1243,02	460	2,43	0,25	0,03	2,72	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51496680	TBL	CH	1208544	190948	27/01/2024 12:57	27/01/2024 18:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	403,75	73	5,28	0,25	0	5,53	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51495628	LUZ	CH	1395698	189896	27/01/2024 13:01	28/01/2024 01:38	RELIGADOR	OBJETO NA REDE	12313,49	3205	10,98	1	0,63	12,62	LUZ01C3	Joaquim Pires
51495595	BOJ	CR		189863	27/01/2024 13:02	27/01/2024 18:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,21	1	4,12	0,52	0,35	4,98	BOJ01C3	Bom Jesus
51495596	OER	CR		189864	27/01/2024 13:02	28/01/2024 11:25	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,93	1	20,35	1,38	0,65	22,38	OER01C2	Santa Rosa do Piauí
51495626	OER	CR		189894	27/01/2024 13:07	27/01/2024 22:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	6,93	1,83	0,2	8,97	OER01C3	Oeiras
51495627	JAC	TF	1408505	189895	27/01/2024 13:09	29/01/2024 14:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	199,25	4	24,18	0,85	24,78	49,82	JAC09F5	Caridade do Piauí
51495660	LUZ	CR		189928	27/01/2024 13:13	28/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,14	1	26,92	0,1	0,28	27,3	LUZ01C3	Joaquim Pires
51496192	CRT	TF	1267913	190460	27/01/2024 13:14	27/01/2024 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	639,67	263	2,35	0,08	0	2,43	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51496360	TBL	CH	1213817	190628	27/01/2024 13:14	27/01/2024 20:30	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1184,06	163	3	0,8	3,47	7,27	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51496623	PAD	CR		190891	27/01/2024 13:19	27/01/2024 18:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,45	0,88	0	5,33	PAD01P8	Luís Correia
51495680	MAD	CR		189948	27/01/2024 13:20	28/01/2024 11:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,9	0,07	0,43	22,4	MAD01C4	Pio IX
51495682	MAD	CR		189950	27/01/2024 13:20	28/01/2024 16:21	CONSUMIDOR	RAMAL TRANÇADO	1,13	1	25,63	0,95	0,43	27,02	MAD01C2	Padre Marcos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51495732	BOJ	CR		190000	27/01/2024 13:27	27/01/2024 15:30	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,09	1	21,13	-19,7	0,6	2,05	BOJ01C3	Currais
51495738	CBT	CR		190006	27/01/2024 13:27	29/01/2024 09:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,83	1	43,03	0,53	0,48	44,05	CBT01C2	Canto do Buriti
51495822	PAD	CR		190090	27/01/2024 13:44	29/01/2024 10:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,88	1	44,22	0,23	0,68	45,13	PAD01P4	Parnaíba
51496709	PAL	CH	1302925	190977	27/01/2024 13:44	27/01/2024 17:30	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	75,12	20	2,75	0,7	0,32	3,77	PAL01C2	Paulistana
51495836	URD	CH	1421787	190104	27/01/2024 13:45	27/01/2024 17:10	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	552,53	192	1,15	0,92	1,35	3,42	URD09W3	Uruçuí
51495986	MTO	CH	1258515	190254	27/01/2024 13:45	27/01/2024 15:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	405,27	197	0,72	0,33	1,02	2,07	MTO01C2	Matias Olímpio
51495906	ETA	CH	1228310	190174	27/01/2024 13:52	27/01/2024 17:36	CHAVE FUSÍVEL	RAMAL TRANÇADO	868,25	233	1,3	2,43	0	3,73	ETA01C3	Esperantina
51495983	PDS	TF	1273540	190251	27/01/2024 13:52	27/01/2024 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	34,13	13	1,03	0,48	1,12	2,63	PDS01C1	Lagoa de São Francisco
51495882	PRI	CH	1429241	190150	27/01/2024 13:54	27/01/2024 16:08	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	628,86	282	1,28	0,95	0	2,23	PRI01Y3	Piripiri
51495907	BIG	CR		190175	27/01/2024 13:59	28/01/2024 11:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,92	1	20,88	0,48	0,6	21,97	BIG01N1	Santa Cruz do Piauí
51498155	PAD	CR		192423	27/01/2024 14:05	27/01/2024 22:01	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,33	1	7,52	0,42	0	7,93	PAD01P2	Parnaíba
51496017	PRI	CH	1073271	190285	27/01/2024 14:14	27/01/2024 19:32	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	74,17	14	4,18	1,12	0	5,3	PRI01Y1	Pedro II
51496010	PAB	CR		190278	27/01/2024 14:20	30/01/2024 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,87	1	67,05	0,88	0,97	68,9	PAB01C1	Ilha Grande
51496988	GBS	TF	1270162	191256	27/01/2024 14:23	28/01/2024 11:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	927,42	44	20,93	0,15	0	21,08	GBS09F9	Santa Filomena
51496078	CRT	CH	1428772	190346	27/01/2024 14:28	27/01/2024 17:07	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	5952,5	2250	0,95	0,37	1,33	2,65	CRT01C3	Corrente
51496098	LUZ	CR		190366	27/01/2024 14:33	28/01/2024 09:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	15,65	1,8	1,07	18,52	LUZ01C3	Esperantina
51496100	PAD	CR		190368	27/01/2024 14:35	27/01/2024 18:07	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,15	1	2,85	0,27	0,42	3,53	PAD01P1	Parnaíba
51496118	LUZ	CR		190386	27/01/2024 14:41	27/01/2024 16:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,42	0,77	0,22	1,4	LUZ01C3	Joaquim Pires
51496168	PAB	TF	1204904	190436	27/01/2024 14:45	27/01/2024 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	992,9	232	0,98	0,27	3,03	4,28	PAB01C1	Parnaíba
51497491	PDS	TF	1238941	191759	27/01/2024 14:45	28/01/2024 10:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	215,12	11	19,37	0,02	0,18	19,57	PDS01C4	Milton Brandão
51496431	LUZ	TF	1219999	190699	27/01/2024 14:50	28/01/2024 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	619,45	32	17,47	1,72	0,17	19,35	LUZ01C4	Luzilândia
51496275	PCA	TF	1250528	190543	27/01/2024 14:52	27/01/2024 16:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	65,32	34	0,87	0,63	0,43	1,93	PCA01C4	Piracuruca
51496617	ETA	CH	1228801	190885	27/01/2024 14:53	27/01/2024 20:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	376,08	63	3,15	2,83	0	5,98	ETA01C3	Esperantina
51496247	FAO	CR		190515	27/01/2024 14:59	27/01/2024 22:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,35	0,33	0,32	8	FAO01C4	Floriano
51496357	STL	CH	1315880	190625	27/01/2024 15:01	27/01/2024 19:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	105,12	22	1,18	2,6	1	4,78	STL01C1	Bocaina
51496266	LUZ	CR		190534	27/01/2024 15:01	28/01/2024 10:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	19,15	0,25	0,3	19,7	LUZ01C2	Joca Marques
51496801	CRT	CH	1267529	191069	27/01/2024 15:03	27/01/2024 19:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	549,94	130	4,02	0,13	0,08	4,23	CRT01C1	Corrente
51496267	BGR	CR		190535	27/01/2024 15:03	27/01/2024 17:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,77	0,45	0,13	2,35	BGR01C1	Baixa Grande do Ribeiro
51496270	URI	TF	1320959	190538	27/01/2024 15:04	27/01/2024 16:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	234,06	164	0,02	0,62	0,8	1,43	URI01C1	Uruçuí
51496821	BOJ	TF	1382187	191089	27/01/2024 15:08	28/01/2024 09:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	74,68	4	17,13	1,55	0	18,68	BOJ01C3	Currais
51496329	JAC	CR		190597	27/01/2024 15:12	28/01/2024 16:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,06	1	25,2	0,07	0,28	25,55	JAC01C1	Massapê do Piauí
51496681	PAD	TF	1199660	190949	27/01/2024 15:16	27/01/2024 19:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	546,86	142	2,88	0,48	0,5	3,87	PAD01P6	Parnaíba
51496979	ABU	CH	1262690	191247	27/01/2024 15:24	27/01/2024 18:17	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2743,88	952	2,17	0,43	0,28	2,88	ABU01C2	Jurema
51496438	SRO	CR		190706	27/01/2024 15:29	28/01/2024 18:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,12	1	23,73	2,75	0,47	26,95	SRO09F3	Coronel José Dias
51496489	MAD	TF	1288601	190757	27/01/2024 15:34	28/01/2024 10:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	19,36	1	18,5	0,7	0,17	19,37	MAD01C3	Alagoinha do Piauí
51497278	CRT	CH	1322048	191546	27/01/2024 15:35	27/01/2024 20:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	441,06	95	0,08	3,73	0,83	4,65	CRT01C2	Corrente
51496531	BOJ	CR		190799	27/01/2024 15:37	27/01/2024 19:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,9	0,35	0,6	3,85	BOJ01C3	Bom Jesus
51496526	PAD	CR		190794	27/01/2024 15:40	29/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,1	1	49,2	0,7	0,42	50,32	PAD01P8	Luís Correia
51496561	NOT	CR		190829	27/01/2024 15:41	28/01/2024 16:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,38	0,03	0,17	24,58	NOT01C1	Várzea Grande
51496557	LUZ	CR		190825	27/01/2024 15:43	27/01/2024 16:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,38	0,08	0,3	0,77	LUZ01C3	Joaquim Pires
51497033	PCA	CH	1247158	191301	27/01/2024 15:44	27/01/2024 19:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	504,88	134	1,53	2,25	0	3,78	PCA01C2	Piracuruca
51496591	JAC	CR		190859	27/01/2024 15:47	28/01/2024 16:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	22,82	1,02	0,52	24,35	JAC01C1	Massapê do Piauí
51496589	CET	TF	1214364	190857	27/01/2024 15:50	27/01/2024 17:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	76,79	65	0,48	0,2	0,5	1,18	CET01N1	Cocal
51496619	GBS	CR		190887	27/01/2024 15:51	30/01/2024 13:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,88	1	68,23	0,03	0,92	69,18	GBS09F8	Gilbués

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51496625	RDG	CR		190893	27/01/2024 15:55	28/01/2024 15:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,18	1,25	0,05	23,48	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51497929	PCA	TF	1247185	192197	27/01/2024 16:00	27/01/2024 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	118,88	32	0,08	2,92	0,72	3,72	PCA01C2	Piracuruca
51497124	CMT	TF	1265945	191392	27/01/2024 16:00	27/01/2024 19:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	411,1	136	2,58	0,45	0	3,03	CMT01C3	Curimatá
51496682	RPI	CR		190950	27/01/2024 16:04	28/01/2024 14:55	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,5	0,02	0,33	22,85	RPI01C1	Ribeira do Piauí
51496676	MTO	CR		190944	27/01/2024 16:04	28/01/2024 08:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	16,08	0,25	0,33	16,67	MTO01C2	Matias Olímpio
51496677	JUN	CR		190945	27/01/2024 16:06	28/01/2024 09:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,4	0,02	0,27	17,68	JUN09F3	Santo Antônio de Lisboa
51496835	PCA	CH	1228671	191103	27/01/2024 16:07	27/01/2024 17:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	106,93	80	0,55	0,8	0	1,35	PCA01C1	Batalha
51496707	PCA	CH	1390668	190975	27/01/2024 16:08	27/01/2024 17:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	106,59	69	0,58	0,97	0	1,55	PCA01C5	Brasileira
51497044	SJP	CH	1414063	191312	27/01/2024 16:09	27/01/2024 18:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	355,27	179	1,33	0,38	0,28	2	SJP01C1	São João do Piauí
51497040	LUZ	CH	1222816	191308	27/01/2024 16:12	28/01/2024 14:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	91,04	4	22	0,77	0	22,77	LUZ01C3	Joaquim Pires
51496976	PCA	TF	1228015	191244	27/01/2024 16:21	27/01/2024 19:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	224,72	72	1,12	0,53	1,48	3,13	PCA01C1	Batalha
51497302	CMP	CH	1395095	191570	27/01/2024 16:21	28/01/2024 11:31	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	3102,53	162	16,77	1,22	1,18	19,17	CMP01C2	Bom Princípio do Piauí
51496794	SRO	CR		191062	27/01/2024 16:24	28/01/2024 11:35	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,8	1	16,28	2,23	0,67	19,18	SRO09L1	Coronel José Dias
51496800	PAB	CR		191068	27/01/2024 16:25	28/01/2024 17:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,02	0,18	0,98	25,18	PAB01C3	Parnaíba
51496788	SRO	CH	1404291	191056	27/01/2024 16:26	28/01/2024 08:38	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	97,19	6	15,13	0,43	0,63	16,2	SRO09L1	Coronel José Dias
51497411	CMP	CH	1216206	191679	27/01/2024 16:27	27/01/2024 20:40	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	172,61	41	0,08	2,63	1,5	4,22	CMP01C1	Cajueiro da Praia
51497859	CRT	CH	1267578	192127	27/01/2024 16:28	27/01/2024 19:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	267,03	90	0,1	2,27	0,62	2,98	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51496826	OER	CR		191094	27/01/2024 16:30	28/01/2024 15:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	22,77	0,05	0,05	22,87	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51496864	PAD	CR		191132	27/01/2024 16:32	28/01/2024 18:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,09	1	25,62	0,3	0,13	26,05	PAD01P7	Luís Correia
51496895	RDG	CR		191163	27/01/2024 16:40	28/01/2024 17:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	23,95	0,02	0,62	24,58	RDG01C1	Redenção do Gurguéia
51497159	SJP	CR		191427	27/01/2024 16:40	27/01/2024 18:25	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,07	1	1,48	0,18	0,08	1,75	SJP01C1	São João do Piauí
51497148	TBL	CH	1415738	191416	27/01/2024 16:42	27/01/2024 19:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	676,42	254	0,93	1,73	0	2,67	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51496914	PRI	CR		191182	27/01/2024 16:43	27/01/2024 20:18	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,15	1	2,15	0,6	0,83	3,58	PRI01Y3	Piripiri
51496918	JER	CR		191186	27/01/2024 16:44	28/01/2024 19:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,1	1	26,27	0,13	0,12	26,52	JER01C2	Jerumenha
51497330	JAC	TF	1313106	191598	27/01/2024 16:45	28/01/2024 11:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	56,37	3	15,77	1,22	1,82	18,8	JAC01C2	Jaicós
51497009	BRL	CR		191277	27/01/2024 16:45	28/01/2024 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,17	0,1	0,13	24,4	BRL01C2	Landri Sales
51496948	PCS	CR		191216	27/01/2024 16:49	27/01/2024 17:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,15	0,55	0,32	1,02	PCS01C6	Picos
51496958	JAC	CR		191226	27/01/2024 16:50	28/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,03	1	24,28	0,27	0,3	24,85	JAC01C2	Belém do Piauí
51497041	NOT	CR		191309	27/01/2024 17:03	28/01/2024 09:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,4	0,12	0,28	16,8	NOT01C2	Novo Oriente do Piauí
51497064	BGR	CH	1376798	191332	27/01/2024 17:07	28/01/2024 14:05	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	20,97	1	0,12	0,42	20,43	20,97	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51497065	PAL	CR		191333	27/01/2024 17:09	28/01/2024 14:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,37	0,5	0,2	21,07	PAL01C1	Paulistana
51497070	PCA	CR		191338	27/01/2024 17:09	28/01/2024 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,85	0,02	0,53	18,4	PCA01C1	Batalha
51497093	MAD	CR		191361	27/01/2024 17:16	28/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,68	1	14,82	0,9	0,72	16,43	MAD01C4	Pio IX
51497662	PCS	TF	1293565	191930	27/01/2024 17:16	27/01/2024 19:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	14,05	7	1,05	0,37	0,6	2,02	PCS01C6	Picos
51497123	FAO	TF	1325139	191391	27/01/2024 17:16	28/01/2024 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	32,77	2	16,13	0,02	0,25	16,4	FAO01C6	Nazaré do Piauí
51497301	BOL	TF	1265303	191569	27/01/2024 17:27	28/01/2024 10:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	186,41	11	15,98	0,62	0,35	16,95	BOL01C2	Alvorada do Gurguéia
51497205	GPE	CR		191473	27/01/2024 17:31	28/01/2024 15:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,92	1	22,03	0,02	0,07	22,12	GPE01C1	Marcos Parente
51497210	PAD	CR		191478	27/01/2024 17:33	28/01/2024 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22,22	0,13	0,27	22,62	PAD01P5	Parnaíba
51497307	BOL	CH	1265105	191575	27/01/2024 17:33	28/01/2024 11:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1860,72	105	17,57	0,07	0,1	17,73	BOL01C1	Manoel Emídio
51497212	RDG	CR		191480	27/01/2024 17:34	28/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,96	1	22,23	0,02	0,8	23,05	RDG09M1	Redenção do Gurguéia
51497214	PCA	TF	1227609	191482	27/01/2024 17:34	28/01/2024 09:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	79,19	5	15,75	0,02	0,08	15,85	PCA01C1	Batalha
51497386	VAL	TF	1300932	191654	27/01/2024 17:36	27/01/2024 21:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	589,62	148	3,18	0,35	0,47	4	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51497241	ETA	TF	1228677	191509	27/01/2024 17:39	28/01/2024 10:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	102,98	6	15,42	0,83	0,92	17,17	ETA01C3	Esperantina
51497602	PAL	CH	1405102	191870	27/01/2024 17:51	28/01/2024 10:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2088,34	123	14,05	1,02	1,92	16,98	PAL01C2	Jacobina do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51497325	CMT	CR		191593	27/01/2024 17:55	28/01/2024 15:47	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,91	1	21,25	0,33	0,28	21,87	CMT01C4	Curimatá
51497716	PAL	CH	1302599	191984	27/01/2024 18:06	28/01/2024 12:20	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	783,73	43	16,83	1,32	0,08	18,23	PAL01C2	Paulistana
51497439	SJP	CR		191707	27/01/2024 18:14	28/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	21,58	0,2	0,43	22,22	SJP09F4	Queimada Nova
51499005	PCS	CH	1294683	193273	27/01/2024 18:15	28/01/2024 09:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1773,85	117	14,08	0,92	0,17	15,17	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51497469	TBL	CH	1406859	191737	27/01/2024 18:19	28/01/2024 10:20	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2320,85	145	13,73	2,28	0	16,02	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51497519	BRL	TF	1330495	191787	27/01/2024 18:30	28/01/2024 11:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	347,89	21	14,85	0,98	0,73	16,57	BRL01C1	Sebastião Leal
51497522	CBT	CR		191790	27/01/2024 18:30	29/01/2024 12:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,75	1	40,72	0,62	0,6	41,93	CBT01C3	Brejo do Piauí
51497596	PTA	CR		191864	27/01/2024 18:36	28/01/2024 14:00	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,81	1	17,58	1,75	0,07	19,4	PTA01C1	Antônio Almeida
51497840	CRT	TF	1269958	192108	27/01/2024 18:40	28/01/2024 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	326,22	17	18,77	0,43	0	19,2	CRT09S1	Corrente
51497642	SJP	CR		191910	27/01/2024 18:43	30/01/2024 18:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,99	1	71,55	0,2	0,1	71,85	SJP09F4	Capitão Gervásio Oliveira
51497644	ABU	CR		191912	27/01/2024 18:46	28/01/2024 09:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,2	0,73	0,38	14,32	ABU01C1	Anísio de Abreu
51497661	MAD	CH	1319175	191929	27/01/2024 18:46	28/01/2024 10:45	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1197,73	75	14,97	1,02	0	15,98	MAD01C4	Pio IX
51497667	CMT	CR		191935	27/01/2024 18:51	29/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,95	1	46,07	0,3	0,47	46,83	CMT01C4	Júlio Borges
51497687	PCA	CR		191955	27/01/2024 18:52	28/01/2024 10:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,47	0,27	0,52	15,25	PCA01C1	Batalha
51497740	CBT	CH	1330307	192008	27/01/2024 19:03	28/01/2024 11:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	836,8	51	14,8	0,17	1,45	16,42	CBT09W2	Canto do Buriti
51497768	CMT	CR		192036	27/01/2024 19:07	29/01/2024 14:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,82	1	43,58	0,02	0,17	43,77	CMT01C5	Parnaguá
51497792	PAD	TF	1199609	192060	27/01/2024 19:10	27/01/2024 21:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	424,23	175	1,15	0,03	1,25	2,43	PAD01P2	Parnaíba
51497795	PAD	CR		192063	27/01/2024 19:13	28/01/2024 17:57	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,95	1	21,4	0,2	1,13	22,73	PAD01P3	Parnaíba
51497880	RBG	CH	1415174	192148	27/01/2024 19:33	28/01/2024 17:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	623,68	28	21,45	0,8	0,13	22,38	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
51497887	BOJ	CR		192155	27/01/2024 19:36	28/01/2024 14:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	16,95	0,4	1,05	18,4	BOJ01C3	Bom Jesus
51503676	PAD	CR		197944	27/01/2024 19:39	28/01/2024 17:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	19,38	0,62	1,72	21,72	PAD01P7	Luís Correia
51497951	BRL	CR		192219	27/01/2024 19:47	28/01/2024 18:15	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,94	1	20,88	1,2	0,38	22,47	BRL01C1	Bertolinia
51497956	BOJ	CR		192224	27/01/2024 19:49	28/01/2024 09:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,38	0,3	0,4	14,08	BOJ01C3	Bom Jesus
51497957	PAD	CR		192225	27/01/2024 19:50	28/01/2024 15:57	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,84	1	18,75	0,32	1,05	20,12	PAD01P4	Parnaíba
51497998	PAL	CR		192266	27/01/2024 19:56	28/01/2024 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,86	1	19,58	1,02	0,12	20,72	PAL01C1	Paulistana
51498000	PAB	CR		192268	27/01/2024 19:58	29/01/2024 17:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,91	1	44,7	0,3	0,93	45,93	PAB01C1	Ilha Grande
51498022	ETA	CR		192290	27/01/2024 20:02	28/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,6	1	12,95	0,43	1,05	14,43	ETA01C3	Esperantina
51498043	PRI	CR		192311	27/01/2024 20:07	27/01/2024 21:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,23	0,03	0,67	0,93	PRI01Y3	Piripiri
51498129	TBL	CH	1414662	192397	27/01/2024 20:22	28/01/2024 11:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1945,39	132	11,72	0,8	2,23	14,75	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51498154	PAD	CR		192422	27/01/2024 20:30	27/01/2024 23:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,43	0,02	0,33	2,78	PAD01P2	Parnaíba
51498304	CMP	TF	1216426	192572	27/01/2024 20:43	28/01/2024 10:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	619,42	46	9,6	2,87	1	13,47	CMP01C3	Cajueiro da Praia
51498255	PDS	CR		192523	27/01/2024 20:51	28/01/2024 14:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	17,2	0,12	0,38	17,7	PDS01C2	Pedro II
51498273	SJP	CR		192541	27/01/2024 20:53	28/01/2024 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	18,12	0,2	0,12	18,43	SJP01C1	São João do Piauí
51498342	PAD	CR		192610	27/01/2024 21:10	28/01/2024 11:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,9	0,13	0,7	14,73	PAD01P6	Parnaíba
51498439	ETA	CR		192707	27/01/2024 21:31	28/01/2024 08:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,48	1	10,92	0,17	0,38	11,47	ETA01C2	Esperantina
51498485	BOJ	CH	1264139	192753	27/01/2024 21:38	28/01/2024 07:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4626,5	487	8,83	0,53	0,13	9,5	BOJ01C3	Bom Jesus
51498573	PAD	TF	1415444	192841	27/01/2024 21:43	27/01/2024 23:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	55,84	38	0,1	0,77	0,62	1,48	PAD01P8	Luís Correia
51498531	MAD	CR		192799	27/01/2024 21:54	28/01/2024 11:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,56	1	11,6	0,62	1,23	13,45	MAD01C1	Marcolândia
51498569	PCA	CR		192837	27/01/2024 22:05	28/01/2024 08:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,45	1	10,38	0,17	0,2	10,75	PCA01C1	Batalha
51499062	PRI	TF	1368160	193330	27/01/2024 23:41	28/01/2024 07:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	777,09	96	7,57	0,08	0,45	8,1	PRI01Y2	Piripiri
51499121	CMT	TF	1266843	193389	28/01/2024 00:07	28/01/2024 01:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	475,86	297	0,1	0,87	0,65	1,62	CMT01C5	Parnaguá
51499223	BGR	CR		193491	28/01/2024 00:55	28/01/2024 17:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	15,18	0,25	0,65	16,08	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro
51500190	PAD	CR		194458	28/01/2024 04:53	28/01/2024 19:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,7	0	0,72	14,42	PAD01P7	Luís Correia
51501476	CRT	CH	1406796	195744	28/01/2024 05:53	28/01/2024 15:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	680,25	74	7,37	1,57	0,27	9,2	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51502049	BOJ	CH	1264285	196317	28/01/2024 06:34	28/01/2024 13:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	787,55	114	4,78	0,85	1,28	6,92	BOJ01C2	Santa Luz

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51500633	PTA	CH	1322817	194901	28/01/2024 06:34	28/01/2024 19:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1143	92	7,32	1,05	4,07	12,43	PTA01C1	Guadalupe
51500862	SJP	CH	1414063	195130	28/01/2024 06:36	28/01/2024 11:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	846,82	179	3,65	0,63	0,45	4,73	SJP01C1	São João do Piauí
51500659	JAC	CR		194927	28/01/2024 06:39	28/01/2024 18:42	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,5	1	11,03	0,75	0,27	12,05	JAC09F5	Jaicós
51502295	CRT	CH	1322048	196563	28/01/2024 06:49	28/01/2024 12:31	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	540,66	95	3,88	0,65	1,17	5,7	CRT01C2	Corrente
51496328	CRT	CH	1412707	190596	28/01/2024 06:58	28/01/2024 11:02	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1703	419	1,17	2	0,9	4,07	CRT01C1	Corrente
51500899	RDG	CR		195167	28/01/2024 07:17	29/01/2024 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,17	1	28	0,02	0,1	28,12	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51501880	BOJ	CH	1264139	196148	28/01/2024 07:18	28/01/2024 12:33	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	2405,42	459	2,6	0,35	2,3	5,25	BOJ01C3	Bom Jesus
51500931	EMT	CR		195199	28/01/2024 07:22	28/01/2024 12:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,25	0,45	0,22	4,92	EMT01C3	Eliseu Martins
51500930	PAD	CR		195198	28/01/2024 07:25	29/01/2024 19:11	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,49	1	34,57	0,45	0,75	35,77	PAD01P8	Luís Correia
51501754	PCS	TF	1294741	196022	28/01/2024 07:26	28/01/2024 09:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE			1,98	0,05	0,15	2,18	PCS01C3	Aroeiras do Itaim
51500962	CMP	CR		195230	28/01/2024 07:27	28/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,38	1	7,95	0,3	0,82	9,07	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51500971	SJP	CR		195239	28/01/2024 07:28	28/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	9,15	0,17	0,3	9,62	SJP01C1	São João do Piauí
51501289	JAC	TF	1358756	195557	28/01/2024 07:33	28/01/2024 12:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	221,71	42	4	0,8	0,48	5,28	JAC01C2	Padre Marcos
51501130	JER	CH	1322345	195398	28/01/2024 07:34	28/01/2024 09:15	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	760,79	453	1,07	0,05	0,57	1,68	JER01C2	Jerumenha
51502161	LUZ	TF	1220582	196429	28/01/2024 07:45	28/01/2024 17:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	28,86	3	8,52	1,12	0	9,63	LUZ01C4	Luzilândia
51501112	MTO	CH	1256665	195380	28/01/2024 07:51	28/01/2024 10:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	38,25	13	1,4	0,9	0,65	2,95	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51502562	SRO	CH	1283920	196830	28/01/2024 07:52	28/01/2024 14:08	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	575,26	92	5,23	0,77	0,27	6,27	SRO01C2	São Raimundo Nonato
51501178	RGE	TF	1355653	195446	28/01/2024 07:53	28/01/2024 10:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1111,44	432	0,43	0,95	1,2	2,58	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51503102	PTA	CH	1322822	197370	28/01/2024 07:56	28/01/2024 18:59	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	453,02	41	9,62	0,22	1,22	11,05	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51501211	CRT	TF	1267673	195479	28/01/2024 08:01	28/01/2024 16:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	25,04	3	7,07	1,07	0,22	8,35	CRT01C2	Cristalândia do Piauí
51501207	PRI	TF	1072687	195475	28/01/2024 08:02	28/01/2024 09:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	10,38	8	0,88	0,42	0	1,3	PRI01Y1	Piripiri
51501209	CMP	CR		195477	28/01/2024 08:02	28/01/2024 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,03	0,22	0,88	10,13	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51501199	MTO	CR		195467	28/01/2024 08:03	28/01/2024 11:52	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	3,45	0,23	0,13	3,82	MTO01C2	Matias Olímpio
51501594	MTO	TF	1256889	195862	28/01/2024 08:03	28/01/2024 10:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	61,59	24	1,28	1,12	0,17	2,57	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51501210	FAO	CR		195478	28/01/2024 08:04	28/01/2024 12:34	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	0,57	3,75	0,18	4,5	FAO01C3	Floriano
51501597	PCA	CH	1247361	195865	28/01/2024 08:04	28/01/2024 11:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1023,54	289	2,35	0,58	0,62	3,55	PCA01C2	São José do Divino
51502012	SRO	TF	1395996	196280	28/01/2024 08:05	28/01/2024 19:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	45,17	4	0,08	10,17	1,05	11,3	SRO09F3	Dirceu Arcoverde
51501218	MTO	CR		195486	28/01/2024 08:06	28/01/2024 18:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	9,4	0,42	0,55	10,37	MTO01C2	Matias Olímpio
51501793	LUZ	TF	1223256	196061	28/01/2024 08:08	28/01/2024 16:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	2449,01	282	2,58	1,23	4,88	8,7	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51502658	FAO	CH	1324088	196926	28/01/2024 08:10	28/01/2024 17:09	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	583,65	65	6,85	2,13	0	8,98	FAO01C3	Floriano
51502157	CMT	CH	1266396	196425	28/01/2024 08:11	28/01/2024 18:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	489,5	46	7,78	0,65	2,22	10,65	CMT01C4	Júlio Borges
51501300	CMT	CR		195568	28/01/2024 08:14	30/01/2024 09:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,06	1	49,38	0,02	0,08	49,48	CMT01C5	Parnaguá
51501668	RGE	CH	1355710	195936	28/01/2024 08:16	28/01/2024 12:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	331,88	87	2,2	1,62	0	3,82	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51502424	CMP	CR		196692	28/01/2024 08:22	28/01/2024 15:17	CONSUMIDOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	0,29	1	4,75	0,98	1,18	6,92	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51501377	FAO	TF	1323970	195645	28/01/2024 08:23	28/01/2024 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	17,86	2	4,18	3,13	1,62	8,93	FAO01C3	Floriano
51501414	PAD	CR		195682	28/01/2024 08:27	29/01/2024 09:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,13	0,4	0,53	25,07	PAD01P1	Parnaíba
51501440	LUZ	TF	1222580	195708	28/01/2024 08:32	28/01/2024 17:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	35,07	4	7,98	0,8	0	8,78	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51501484	CRI	CH	1264772	195752	28/01/2024 08:41	28/01/2024 11:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	22,22	8	0,08	1,42	1,27	2,77	CRI01N2	Cristino Castro
51502018	GBS	TF	1270164	196286	28/01/2024 08:49	28/01/2024 15:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	529,91	80	3,58	2,6	0,45	6,63	GBS09F9	Santa Filomena
51501562	BOJ	CR		195830	28/01/2024 08:50	28/01/2024 11:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,78	0,02	0,05	2,85	BOJ01C3	Currais
51501658	FAO	CH	1324265	195926	28/01/2024 09:01	28/01/2024 12:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	130,51	33	2,15	0,25	1,57	3,97	FAO01C4	Floriano
51501674	JAC	CH	1421631	195942	28/01/2024 09:02	29/01/2024 19:33	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	103,5	3	32,85	0,82	0,85	34,52	JAC01C2	Jaicós
51501700	PDS	CR		195968	28/01/2024 09:07	28/01/2024 11:50	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,11	1	1,97	0,37	0,38	2,72	PDS01C3	Pedro II
51501721	CRI	CR		195989	28/01/2024 09:11	28/01/2024 16:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	5,85	0,4	0,75	7	CRI01N1	Santa Luz

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51501799	PCS	TF	1315287	196067	28/01/2024 09:22	28/01/2024 14:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	21,03	4	1,6	1,35	2,32	5,27	PCS01C4	São José do Piauí
51501902	BOJ	CH	1264122	196170	28/01/2024 09:25	28/01/2024 15:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	507,16	80	4,93	1,42	0	6,35	BOJ01C3	Currais
51501890	VAL	CH	1291380	196158	28/01/2024 09:34	28/01/2024 15:51	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	797,88	127	0,97	0,05	5,27	6,28	VAL01C1	Aroazes
51502941	CRT	CH	1267578	197209	28/01/2024 09:39	28/01/2024 18:34	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	792,45	89	6,8	2,12	0	8,92	CRT01C4	Cristalândia do Piauí
51501972	PAD	CR		196240	28/01/2024 09:44	28/01/2024 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,18	0,02	0,35	0,55	PAD01P8	Luís Correia
51503620	PAD	CR		197888	28/01/2024 09:46	28/01/2024 17:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,34	1	7,03	0,57	0,55	8,15	PAD01P5	Parnaíba
51502353	PCA	TF	1246844	196621	28/01/2024 09:46	28/01/2024 18:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	298,97	36	7,27	1,05	0	8,32	PCA01C2	São José do Divino
51502038	PAD	CR		196306	28/01/2024 09:53	28/01/2024 12:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,25	0,68	0,62	2,55	PAD01P8	Luís Correia
51502061	PCS	CR		196329	28/01/2024 09:56	28/01/2024 11:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,47	1,02	0,27	1,75	PCS01C6	Picos
51502078	PAL	CR		196346	28/01/2024 09:57	28/01/2024 14:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,27	0,58	0,07	4,92	PAL01C1	Paulistana
51502118	NZR	TF	1406188	196386	28/01/2024 09:58	28/01/2024 12:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	12,97	6	0,72	1,4	0,05	2,17	NZR01C2	São Francisco do Piauí
51502124	SJP	CR		196392	28/01/2024 10:03	28/01/2024 16:37	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,27	1	6,17	0,13	0,27	6,57	SJP01C1	São João do Piauí
51502128	PCS	CR		196396	28/01/2024 10:06	28/01/2024 14:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	1,58	2,92	0,07	4,57	PCS01C3	Picos
51502190	VAL	CH	1301449	196458	28/01/2024 10:14	30/01/2024 12:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	748,24	15	49,55	0,08	0,25	49,88	VAL01C1	Pimenteiras
51502213	RGE	TF	1356382	196481	28/01/2024 10:17	28/01/2024 15:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,97	5	3,67	1,53	0	5,2	RGE01N3	Itaueira
51502419	JUN	CH	1296448	196687	28/01/2024 10:17	28/01/2024 18:29	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	65,48	8	6,07	2,13	0	8,2	JUN01M4	Lagoa do Sítio
51502242	QBO	CR		196510	28/01/2024 10:23	28/01/2024 14:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	2,35	0,03	1,42	3,8	QBO09S2	Bom Jesus
51502317	SRO	CR		196585	28/01/2024 10:37	28/01/2024 16:44	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,25	1	5,05	0,82	0,25	6,12	SRO09F2	São Raimundo Nonato
51502322	LUZ	CR		196590	28/01/2024 10:37	28/01/2024 16:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	5,27	0,02	0,22	5,5	LUZ01C3	Joaquim Pires
51502394	SRO	TF	1285711	196662	28/01/2024 10:45	28/01/2024 12:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	7,01	4	0,72	0,87	0,18	1,77	SRO09F3	São Raimundo Nonato
51502389	EMT	CH	1268498	196657	28/01/2024 10:51	29/01/2024 16:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	119,4	4	29,13	0,55	0,17	29,85	EMT01C1	Eliseu Martins
51502451	JER	CH	1322326	196719	28/01/2024 11:01	29/01/2024 09:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	44,72	2	21,4	0,38	0,58	22,37	JER01C2	Jerumenha
51503031	CRT	CH	1437802	197299	28/01/2024 11:02	28/01/2024 15:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	882,43	203	3,8	0,17	0,38	4,35	CRT09S1	Sebastião Barros
51502483	VAL	CH	1300784	196751	28/01/2024 11:06	29/01/2024 08:40	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	237,19	11	20,55	0,63	0,38	21,57	VAL01C3	Valença do Piauí
51502604	CRT	CH	1267529	196872	28/01/2024 11:26	28/01/2024 18:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	941,41	141	6,4	0,02	0,27	6,68	CRT01C1	Corrente
51502630	LUZ	CR		196898	28/01/2024 11:27	28/01/2024 18:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,13	0,77	0,28	7,18	LUZ01C3	Joaquim Pires
51503034	NZR	CH	1348426	197302	28/01/2024 11:29	28/01/2024 16:02	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	596,05	131	1,58	2,97	0	4,55	NZR01C1	Floriano
51502653	JUN	CR		196921	28/01/2024 11:36	28/01/2024 15:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	2,68	1,5	0,18	4,37	JUN09F1	Geminiano
51502685	SRO	CR		196953	28/01/2024 11:38	29/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,87	0,67	0,3	22,83	SRO01C2	São Braz do Piauí
51502711	MTO	TF	1256889	196979	28/01/2024 11:41	28/01/2024 15:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	98,37	24	2,25	1,62	0,23	4,1	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51502734	PAD	TF	1394777	197002	28/01/2024 11:50	28/01/2024 18:20	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	OBJETO NA REDE	6,49	1	5	0,13	1,37	6,5	PAD01P7	Luís Correia
51502738	CRT	CH	1267481	197006	28/01/2024 11:51	28/01/2024 18:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	865,04	136	4,9	1,43	0,03	6,37	CRT01C3	Corrente
51503299	BRL	TF	1331130	197567	28/01/2024 11:55	28/01/2024 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	535,87	115	3,73	1,12	0	4,85	BRL01C2	Landri Sales
51502789	TBL	TF	1209193	197057	28/01/2024 11:55	28/01/2024 15:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	6,74	2	2,07	0,47	0,85	3,38	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51502785	PAD	CR		197053	28/01/2024 11:58	28/01/2024 16:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,03	0,27	0,37	4,67	PAD01P6	Parnaíba
51502854	AAD	CR		197122	28/01/2024 12:16	28/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	2,63	0,13	0,63	3,4	AAD01C1	Antônio Almeida
51502891	URD	CR		197159	28/01/2024 12:18	28/01/2024 14:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,97	0,28	0,3	2,55	URD09W2	Uruçuí
51502893	PAD	CR		197161	28/01/2024 12:19	28/01/2024 21:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,15	0,85	0,62	9,62	PAD01P6	Parnaíba
51502915	SJP	CR		197183	28/01/2024 12:25	29/01/2024 11:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,95	1	21,92	0,55	0,32	22,78	SJP09F4	Queimada Nova
51502918	QBO	CR		197186	28/01/2024 12:25	28/01/2024 18:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	6,03	0,03	0,23	6,3	QBO09S2	Bom Jesus
51503011	RGE	TF	1355865	197279	28/01/2024 12:44	28/01/2024 17:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	111,37	23	3,63	0,03	1,18	4,85	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51503012	STL	CR		197280	28/01/2024 12:45	29/01/2024 11:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	22,45	0,02	0,2	22,67	STL01C1	Bocaina
51503013	RGE	CR		197281	28/01/2024 12:46	30/01/2024 10:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,91	1	44,62	0,95	0,3	45,87	RGE01N3	Itaueira
51503099	PAD	CR		197367	28/01/2024 13:03	29/01/2024 13:21	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1,01	1	22,5	1,23	0,57	24,3	PAD01P8	Luís Correia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51503244	PRI	TF	1254561	197512	28/01/2024 13:13	28/01/2024 14:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	196,82	136	0,6	0,22	0,63	1,45	PRI01Y1	Piripiri
51503186	PCA	TF	1248465	197454	28/01/2024 13:16	28/01/2024 16:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	241,48	69	2,12	0,45	0,93	3,5	PCA01C3	Piracuruca
51503189	FAO	CR		197457	28/01/2024 13:20	28/01/2024 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,4	0,35	0,08	2,83	FAO01C1	Floriano
51503194	VAL	CR		197462	28/01/2024 13:20	29/01/2024 15:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,52	0,2	0,23	25,95	VAL01C3	Novo Oriente do Piauí
51503988	RGE	TF	1355860	198256	28/01/2024 13:22	29/01/2024 13:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	665,09	28	4,27	0,63	18,87	23,77	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51503220	FAO	CR		197488	28/01/2024 13:23	28/01/2024 16:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,78	0,07	0,07	2,92	FAO01C1	Floriano
51503264	SJP	TF	1354534	197532	28/01/2024 13:27	28/01/2024 19:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	16,8	3	3,18	1,43	1	5,62	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51503242	VAL	CH	1301022	197510	28/01/2024 13:28	29/01/2024 15:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	26,22	1	24,85	1,25	0,13	26,23	VAL01C1	Valença do Piauí
51503245	BOJ	CR		197513	28/01/2024 13:30	28/01/2024 15:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,43	0,13	0,45	2,02	BOJ01C3	Bom Jesus
51503262	NOT	CH	1292206	197530	28/01/2024 13:32	29/01/2024 11:31	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	329,71	15	21,77	0,17	0,05	21,98	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
51503541	TBL	CH	1213817	197809	28/01/2024 13:47	28/01/2024 18:55	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	844,53	165	1,32	1,43	2,38	5,13	TBL01C5	Bom Princípio do Piauí
51503331	CMP	CR		197599	28/01/2024 13:48	29/01/2024 13:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1	1	21,97	1,22	0,75	23,93	CMP01C2	Bom Princípio do Piauí
51504101	PAL	TF	1302961	198369	28/01/2024 13:48	28/01/2024 20:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	75,26	12	3,87	2,27	0,15	6,28	PAL01C2	Paulistana
51503335	PAL	TF	1302930	197603	28/01/2024 13:48	29/01/2024 14:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	50,04	2	6,28	0,27	18,48	25,03	PAL01C2	Paulistana
51503336	PAD	CR		197604	28/01/2024 13:50	29/01/2024 12:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,73	0,08	0,65	22,47	PAD01P2	Luís Correia
51503357	TBL	CR		197625	28/01/2024 13:52	29/01/2024 18:28	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,19	1	27,97	0,05	0,58	28,6	TBL01C4	Parnaíba
51503426	CRT	CR		197694	28/01/2024 14:07	28/01/2024 20:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,53	0,93	0,12	6,58	CRT09S1	Corrente
51503455	PCA	CR		197723	28/01/2024 14:15	28/01/2024 14:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,23	0,12	0,37	0,72	PCA01C1	Batalha
51503485	FAO	CR		197753	28/01/2024 14:19	28/01/2024 16:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,98	0,58	0,05	2,62	FAO01C6	Floriano
51503519	RGD	AL	1367787	197787	28/01/2024 14:21	28/01/2024 14:55	DISJUNTOR	MANOBRA DE URGENCIA	1203,48	2129	0,02	0	0,55	0,57	RGD09L1	Ribeiro Gonçalves
51503511	PCA	CR		197779	28/01/2024 14:24	28/01/2024 15:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,37	0,18	0,17	0,72	PCA01C1	Batalha
51503543	PDS	CR		197811	28/01/2024 14:27	28/01/2024 15:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,25	0,02	0,37	0,63	PDS01C2	Pedro II
51503643	PAD	TF	1200135	197911	28/01/2024 14:31	28/01/2024 21:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	303,72	43	5,15	1,92	0	7,07	PAD01P8	Bom Princípio do Piauí
51503571	PCS	CR		197839	28/01/2024 14:33	28/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,55	0,53	0,05	3,13	PCS01C4	Paquetá
51503573	FAO	CR		197841	28/01/2024 14:33	28/01/2024 16:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,1	1	2,2	0,02	0,13	2,35	FAO01C3	Floriano
51503789	ETA	TF	1232515	198057	28/01/2024 15:02	28/01/2024 17:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	13,8	5	1,4	1,37	0	2,77	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51504186	TBL	TF	1209517	198454	28/01/2024 15:04	29/01/2024 10:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1556,65	79	17,2	0,68	1,83	19,72	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51503877	PRI	TF	1072616	198145	28/01/2024 15:15	28/01/2024 17:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	67,01	36	0,97	0,18	0,72	1,87	PRI01Y1	Capitão de Campos
51503808	EBV	CR		198076	28/01/2024 15:21	30/01/2024 12:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,9	1	44,6	0,57	0,4	45,57	EBV01C1	Elesbão Veloso
51503810	PCA	CR		198078	28/01/2024 15:23	28/01/2024 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,52	1,18	0,1	1,8	PCA01C2	Batalha
51504077	MTO	CH	1256915	198345	28/01/2024 15:37	28/01/2024 17:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	105,87	58	1,32	0,52	0	1,83	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51503914	VAL	CR		198182	28/01/2024 15:47	30/01/2024 18:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	2,09	1	49,65	0,23	0,38	50,27	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51503919	SRO	CR		198187	28/01/2024 15:48	01/02/2024 19:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	4,15	1	98,15	0,52	1,02	99,68	SRO09F3	São Lourenço do Piauí
51504387	RDG	CH	1269860	198655	28/01/2024 15:55	29/01/2024 13:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	681,59	31	15,85	5,45	0,7	22	RDG09M1	Monte Alegre do Piauí
51504655	ETA	TF	1232370	198923	28/01/2024 16:16	28/01/2024 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	67,77	20	2,63	0,77	0	3,4	ETA01C2	Esperantina
51504157	TBL	TF	1209587	198425	28/01/2024 16:17	28/01/2024 18:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	146,95	63	1,83	0,5	0	2,33	TBL01C4	Buriti dos Lopes
51504078	FAO	CR		198346	28/01/2024 16:22	28/01/2024 17:57	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,07	1	1,17	0,18	0,23	1,58	FAO01C3	Floriano
51504465	LUZ	CH	1412036	198733	28/01/2024 16:32	28/01/2024 20:27	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	86,07	22	3	0,92	0	3,92	LUZ01C3	Luzilândia
51504159	TBL	TF	1213861	198427	28/01/2024 16:37	28/01/2024 18:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	15,96	8	1	1	0	2	TBL01C5	Cocal
51504221	ABU	CR		198489	28/01/2024 16:47	29/01/2024 11:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,78	1	17,85	0,38	0,57	18,8	ABU01C2	Anísio de Abreu
51504243	PCA	CR		198511	28/01/2024 16:52	29/01/2024 13:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,86	1	16,18	4,15	0,28	20,62	PCA01C4	Piracuruca
51504266	JUN	CR		198534	28/01/2024 17:00	29/01/2024 01:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,35	1	7,35	0,5	0,48	8,33	JUN01M3	Picos
51504311	PRI	TF	1072844	198579	28/01/2024 17:08	28/01/2024 18:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	115,79	68	0,78	0,13	0,8	1,72	PRI01Y1	Capitão de Campos
51504368	JUN	CR		198636	28/01/2024 17:20	29/01/2024 10:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	14,67	2,63	0,2	17,5	JUN01M4	Bocaina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51504588	CBT	TF	1329407	198856	28/01/2024 17:21	28/01/2024 19:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	350,3	134	0,88	0,92	0,82	2,62	CBT01C2	Pajeú do Piauí
51504918	PAD	CR		199186	28/01/2024 17:21	28/01/2024 21:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	1,9	0,35	2,1	4,35	PAD01P5	Parnaíba
51504661	FAO	TF	1324196	198929	28/01/2024 17:26	28/01/2024 20:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	36,78	12	2,2	0,32	0,55	3,07	FAO01C6	Floriano
51504390	PAB	CR		198658	28/01/2024 17:26	30/01/2024 00:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,28	1	29,23	0,85	0,58	30,67	PAB01C4	Parnaíba
51504492	PAD	TF	1199644	198760	28/01/2024 17:29	28/01/2024 18:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	728,25	541	0,38	0,65	0,32	1,35	PAD01P5	Parnaíba
51504654	PRI	CH	1072707	198922	28/01/2024 17:52	28/01/2024 19:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	382,19	246	0,98	0,58	0	1,57	PRI01Y1	Capitão de Campos
51504545	ETA	CR		198813	28/01/2024 17:53	28/01/2024 18:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,25	0,05	0,43	0,73	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51504819	CET	TF	1214370	199087	28/01/2024 17:55	29/01/2024 22:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	939,79	33	26	0,92	1,57	28,48	CET01N1	Cocal
51504569	EBV	CH	1299525	198837	28/01/2024 18:00	29/01/2024 11:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	805,04	45	17,42	0,02	0,47	17,9	EBV01C2	Elesbão Veloso
51505085	MTO	TF	1256916	199353	28/01/2024 18:00	29/01/2024 10:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	931,05	58	14,72	0,75	0,6	16,07	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51504622	PCA	CR		198890	28/01/2024 18:09	29/01/2024 11:20	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,68	0,13	0,37	17,18	PCA01C4	Piracuruca
51504762	PAB	CR		199030	28/01/2024 18:34	29/01/2024 11:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	14,97	0,87	0,83	16,67	PAB01C1	Parnaíba
51504880	PAD	TF	1200272	199148	28/01/2024 18:38	29/01/2024 08:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1137,26	83	12,62	0,7	0,4	13,72	PAD01P8	Luís Correia
51504810	ETA	CR		199078	28/01/2024 18:41	28/01/2024 21:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,12	0,03	0,28	2,43	ETA01C4	Esperantina
51504844	SJP	CR		199112	28/01/2024 18:50	29/01/2024 08:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	13,42	0,1	0,12	13,63	SJP01C1	São João do Piauí
51505419	PCA	CH	1390749	199687	28/01/2024 18:51	28/01/2024 22:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1496,58	397	2,7	0,45	0,63	3,78	PCA01C2	Batalha
51504869	ETA	CR		199137	28/01/2024 18:52	28/01/2024 19:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,42	0,25	0,37	1,03	ETA01C3	Batalha
51504875	PRI	CR		199143	28/01/2024 18:52	28/01/2024 20:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,52	0,28	0,38	1,18	PRI01Y2	Batalha
51504884	PAD	CR		199152	28/01/2024 18:54	29/01/2024 10:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14	0,87	0,47	15,33	PAD01P6	Parnaíba
51504872	SJP	CR		199140	28/01/2024 18:56	29/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,87	1	20,33	0,52	0,12	20,97	SJP09F4	Queimada Nova
51505205	JUN	CR		199473	28/01/2024 18:58	28/01/2024 20:55	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,08	1	1,12	0,8	0,03	1,95	JUN01M7	Picos
51505323	RGE	CH	1355715	199591	28/01/2024 19:07	28/01/2024 22:36	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1281,46	369	0,1	1,8	1,58	3,48	RGE01N1	Rio Grande do Piauí
51504964	PAB	CR		199232	28/01/2024 19:08	30/01/2024 09:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,6	1	37,25	0,37	0,73	38,35	PAB01C1	Parnaíba
51504961	PAD	CR		199229	28/01/2024 19:11	29/01/2024 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,18	0,5	0,67	14,35	PAD01P2	Parnaíba
51505139	PCA	TF	1228414	199407	28/01/2024 19:12	29/01/2024 10:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	124,09	8	15	0,27	0,25	15,52	PCA01C1	Batalha
51505114	PRI	CR		199382	28/01/2024 19:13	29/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	13,85	1,95	0	15,8	PRI01Y2	Batalha
51497977	PAD	TF	1380026	192245	28/01/2024 19:21	28/01/2024 20:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	237,74	219	0,38	0,72	0	1,1	PAD01P2	Parnaíba
51505060	PAD	CR		199328	28/01/2024 19:27	29/01/2024 15:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,84	1	19,22	0,3	0,57	20,08	PAD01P2	Luís Correia
51505083	CMP	TF	1409665	199351	28/01/2024 19:33	28/01/2024 21:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	26,23	12	0,1	0,93	1,17	2,2	CMP01C2	Cajueiro da Praia
51505206	PCA	TF	1228296	199474	28/01/2024 19:34	28/01/2024 21:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	221,6	115	1,18	0,18	0,57	1,93	PCA01C1	Batalha
51505111	PCS	CR		199379	28/01/2024 19:38	29/01/2024 09:56	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,78	0,25	0,27	14,3	PCS01C3	Picos
51508607	PCA	TF	1415003	202875	28/01/2024 19:47	29/01/2024 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	161,84	10	15,57	0,12	0,52	16,2	PCA01C1	Batalha
51505180	ETA	CR		199448	28/01/2024 19:51	28/01/2024 22:03	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,78	0,12	0,3	2,2	ETA01C1	Esperantina
51505179	ETA	TF	1228739	199447	28/01/2024 19:52	29/01/2024 08:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	347,18	28	10,47	1,1	0,83	12,4	ETA01C3	Esperantina
51505254	BIG	CR		199522	28/01/2024 20:09	29/01/2024 09:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,28	0,27	0,47	13,02	BIG01N2	Inhuma
51505318	ETA	TF	1227732	199586	28/01/2024 20:21	29/01/2024 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			13,43	0	1,42	14,85	ETA01C3	Batalha
51505322	ETA	CR		199590	28/01/2024 20:22	29/01/2024 12:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,67	1	14,6	0,8	0,6	16	ETA01C4	Morro do Chapéu do Piauí
51505301	BOJ	CR		199569	28/01/2024 20:23	28/01/2024 21:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,22	0,42	0,53	1,17	BOJ01C3	Bom Jesus
51505922	PCA	CR		200190	28/01/2024 20:24	29/01/2024 17:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,89	1	19,53	0,75	1,07	21,35	PCA01C2	Batalha
51505324	PAD	CR		199592	28/01/2024 20:24	29/01/2024 11:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,88	0,32	0,27	15,47	PAD01P4	Parnaíba
51505390	PAB	CR		199658	28/01/2024 20:38	29/01/2024 11:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,6	0,07	0,53	15,2	PAB01C1	Parnaíba
51505486	PAB	CR		199754	28/01/2024 21:00	29/01/2024 16:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,82	1	18,87	0,23	0,57	19,67	PAB01C1	Ilha Grande
51505526	MTO	CR		199794	28/01/2024 21:09	29/01/2024 09:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,53	1	11,48	0,78	0,57	12,83	MTO01C1	São João do Arraial
51505528	ETA	CR		199796	28/01/2024 21:10	29/01/2024 09:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,51	1	11,1	0,62	0,47	12,18	ETA01C3	Esperantina

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 03.2024



51505598	SRO	CR		199866	28/01/2024 21:24	29/01/2024 00:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,53	0,12	0,95	2,6	SRO01C1	São Raimundo Nonato
51505623	PCA	CR		199891	28/01/2024 21:30	29/01/2024 09:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,5	1	11,8	0,02	0,22	12,03	PCA01C3	Piracuruca
51505718	LUZ	TF	1223471	199986	28/01/2024 21:30	28/01/2024 23:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	214,29	108	0,1	0,65	1,25	2	LUZ01C3	Joaquim Pires
51505650	LUZ	CR		199918	28/01/2024 21:34	29/01/2024 11:49		FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,6	0,08	0,57	14,25	LUZ01C2	Joca Marques
51505698	MTO	CR		199966	28/01/2024 21:42	29/01/2024 08:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,45	1	10,32	0,27	0,13	10,72	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51505801	PAD	CR		200069	28/01/2024 22:07	29/01/2024 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	18,42	0,25	0,37	19,03	PAD01P7	Luís Correia
51506239	PCA	CH	1250852	200507	28/01/2024 23:10	29/01/2024 00:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	473,17	265	0,1	0,83	0,87	1,8	PCA01C4	São João da Fronteira
51506165	PAB	CR		200433	28/01/2024 23:44	30/01/2024 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,46	1	32,65	0,78	1,68	35,12	PAB01C1	Parnaíba

Anexo V – Figuras ampliadas

